

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,91	26,90	0,00	0,00			1	1		1	1				4,85	5,21
	01:00	24,29	23,40	0,89	0,00			1	1		1	1				3,86	3,79
	02:00	22,90	20,71	2,19	0,00			1			1	1				7,31	7,78
	03:00	22,26	18,03	4,23	0,00			1			1	1				7,25	7,21
	04:00	21,99	18,40	3,60	0,00			1			1	1				7,00	7,00
	05:00	21,97	17,88	4,09	0,00			1			1	1				6,94	6,96
	06:00	23,73	17,51	6,22	0,00			1			1	1				8,63	8,71
	07:00	25,80	17,74	8,05	0,00			1		1	1					10,22	10,15
	08:00	29,70	21,39	8,31	0,00			1	1	1	1					11,03	11,06
	09:00	33,37	24,83	8,54	0,00			1	1	1	1					12,76	12,76
	10:00	37,94	30,23	7,70	0,00			1	1	1	1				2	13,73	13,73
	11:00	42,98	32,81	10,17	0,00			1	1	1	1				5	13,73	13,73
	12:00	46,83	37,98	8,84	0,00			1	1	1	1			1	5	10,73	13,73
	13:00	46,22	37,39	8,83	0,00			1	1	1	1			1	6	9,61	13,73
	14:00	41,46	32,72	8,74	0,00			1	1	1	1			1	3	9,61	13,67
	15:00	37,02	27,86	9,15	0,00			1	1	1	1	1				9,61	11,43
	16:00	36,88	27,86	9,02	0,00			1	1	1	1	1				9,61	13,09
	17:00	39,77	32,17	7,59	0,00			1	1	1	1	1				9,61	13,72
	18:00	43,30	40,82	2,48	0,00			1	1	1	1	1			3	9,61	13,73
	19:00	43,89	43,14	0,75	0,00			1	1	1	1	1			5	12,55	13,73
20:00	42,63	42,20	0,44	0,00			1	1	1	1	1			5	13,72	13,72	
21:00	39,30	36,78	2,52	0,00			1	1	1	1	1			1	12,99	12,95	
22:00	34,90	30,29	4,61	0,00			1	1	1	1	1				9,52	9,71	
23:00	30,55	24,68	5,87	0,00			1	1			1	1		1	11,07	11,05	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,39	24,63	1,76	0,00			1			1	1		3		10,18	10,12
	01:00	24,10	16,47	7,63	0,00			1			1	1				9,09	9,04
	02:00	23,19	21,60	1,59	0,00			1			1	1				8,22	8,19
	03:00	23,02	20,22	2,81	0,00			1			1	1				8,02	8,01
	04:00	22,61	22,13	0,48	0,00			1			1	1				6,63	6,40
	05:00	23,47	23,41	0,07	0,00			1		1	1	1				4,30	4,35
	06:00	27,29	27,29	0,00	0,00			1		1	1	1				6,46	6,57
	07:00	32,75	31,99	0,76	0,00			1		1	1	1		4		10,25	10,39
	08:00	37,38	29,44	7,93	0,00			1		1	1	1		2		13,64	13,67
	09:00	41,53	32,09	9,44	0,00			1		1	1	1		4		13,73	13,73
	10:00	42,95	31,74	11,21	0,00			1		1	1	1		4		13,73	13,73
	11:00	42,09	30,56	11,53	0,00			1		1	1	1		4		13,73	13,73
	12:00	40,86	30,32	10,54	0,00			1		1	1	1		3		13,73	13,73
	13:00	39,77	31,67	8,11	0,00			1		1	1	1		3		13,73	13,73
	14:00	38,80	31,13	7,67	0,00			1		1	1	1		2		13,73	13,73
	15:00	37,75	29,87	7,89	0,00			1		1	1	1		2		13,73	13,73
	16:00	39,89	33,30	6,59	0,00			1	1	1	1	1		1		13,72	13,72
	17:00	43,45	38,13	5,32	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	18:00	48,03	43,59	4,44	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	19:00	48,59	44,80	3,79	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
20:00	47,38	43,44	3,94	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73	
21:00	43,40	38,76	4,63	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73	
22:00	37,95	34,02	3,93	0,00			1	1	1	1	1				11,97	11,87	
23:00	32,83	31,30	1,53	0,00			1	1	1	1	1				7,01	6,90	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,80	26,05	1,75	0,00			1		1	1	1				6,16	6,38
	01:00	24,78	22,78	1,99	0,00			1		1	1	1				6,82	7,02
	02:00	23,81	23,45	0,37	0,00					1	1	1				8,71	8,68
	03:00	23,32	23,15	0,17	0,00					1	1	1				8,17	8,17
	04:00	23,14	23,10	0,04	0,00					1	1	1				7,98	7,97
	05:00	24,25	24,25	0,00	0,00				1	1	1	1				5,46	5,31
	06:00	28,43	28,43	0,00	0,00				1	1	1	1				7,54	7,65
	07:00	34,71	34,70	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		8,86	8,78
	08:00	38,13	38,13	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		11,13	11,14
	09:00	37,55	37,55	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		10,41	10,45
	10:00	36,72	36,72	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		9,87	9,88
	11:00	35,07	35,07	0,00	0,00			1	1	1	1	1				9,12	9,06
	12:00	34,86	34,71	0,15	0,00			1	1	1	1	1				8,84	8,81
	13:00	34,83	34,66	0,16	0,00			1	1	1	1	1				8,87	8,85
	14:00	34,34	34,34	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,35	8,31
	15:00	33,68	33,68	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,57	7,63
	16:00	36,64	36,64	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		10,26	10,35
	17:00	41,10	41,02	0,08	0,00			1	1	1	1	1		3		12,99	13,04
	18:00	46,93	46,64	0,29	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	47,75	47,52	0,23	0,00			1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
20:00	46,68	46,22	0,47	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73	
21:00	43,29	42,10	1,20	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73	
22:00	38,29	36,18	2,11	0,00			1	1	1	1	1		1		12,21	12,12	
23:00	33,08	30,66	2,42	0,00			1	1	1	1	1				7,29	7,18	

Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,77	25,66	2,11	0,00			1	1		1	1				6,18	6,39
	01:00	24,59	23,22	1,37	0,00				1		1	1				7,41	7,69
	02:00	23,77	23,18	0,59	0,00				1		1	1				8,66	8,64
	03:00	23,18	21,35	1,84	0,00				1		1	1				8,05	8,07
	04:00	23,28	20,17	3,11	0,00				1		1	1				8,10	8,11
	05:00	23,95	20,32	3,63	0,00				1		1	1				8,71	8,74
	06:00	28,45	23,85	4,60	0,00					1	1	1				10,77	10,84
	07:00	33,98	28,85	5,13	0,00				1		1	1	1			12,86	12,93
	08:00	36,85	31,97	4,89	0,00				1	1	1	1	1			11,06	11,06
	09:00	37,13	31,89	5,23	0,00				1	1	1	1	1			11,17	11,17
	10:00	36,29	30,36	5,93	0,00				1	1	1	1	1			11,58	11,61
	11:00	35,93	30,16	5,78	0,00				1	1	1	1	1			11,31	11,31
	12:00	35,77	30,88	4,89	0,00					1	1	1	1			12,89	12,92
	13:00	34,29	31,16	3,13	0,00					1	1	1	1			13,56	13,56
	14:00	34,83	31,88	2,95	0,00					1	1	1	1			13,23	13,13
	15:00	32,49	29,46	3,03	0,00				1	1	1	1	1			8,12	8,10
	16:00	35,88	32,55	3,33	0,00				1	1	1	1	1			10,34	10,39
	17:00	40,88	35,62	5,26	0,00				1	1	1	1	1		1	13,35	13,42
	18:00	46,09	37,21	8,88	0,00				1	1	1	1	1		2	13,73	13,73
	19:00	46,84	36,49	10,35	0,00				1	1	1	1	1		2	13,73	13,73
20:00	45,73	34,05	11,68	0,00				1	1	1	1	1		1	13,73	13,73	
21:00	41,74	29,64	12,11	0,00				1	1	1	1	1			13,71	13,70	
22:00	36,81	24,94	11,86	0,00				1		1	1	1			13,63	13,62	
23:00	31,37	20,19	11,19	0,00				1		1	1	1			12,21	12,15	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,65	16,66	10,00	0,00			1			1	1				10,72	10,68
	01:00	23,91	14,93	8,98	0,00						1	1				9,60	9,59
	02:00	22,97	14,40	8,58	0,00						1	1				9,19	9,18
	03:00	22,41	14,03	8,38	0,00						1	1				8,97	8,96
	04:00	22,37	14,02	8,35	0,00						1	1				8,95	8,95
	05:00	22,94	14,50	8,44	0,00						1	1				9,14	9,16
	06:00	26,71	18,42	8,29	0,00					1	1	1				10,13	10,65
	07:00	31,94	25,86	6,08	0,00					1	1	1		3		7,50	12,69
	08:00	36,56	32,06	4,51	0,00				1	1	1	1		4		7,50	13,46
	09:00	40,30	36,89	3,40	0,00				1	1	1	1		6		6,57	13,73
	10:00	43,06	38,93	4,14	0,00				1	1	1	1		8		5,49	13,73
	11:00	45,26	41,01	4,25	0,00			1	1	1	1	1		6		5,49	13,73
	12:00	47,99	43,24	4,75	0,00			1	1	1	1	1		6		5,49	13,73
	13:00	47,81	42,90	4,90	0,00			1	1	1	1	1		6		5,49	13,73
	14:00	45,06	40,16	4,90	0,00			1	1	1	1	1		5		5,49	13,73
	15:00	41,89	36,67	5,23	0,00			1	1	1	1	1		4		5,82	13,71
	16:00	41,50	34,23	7,27	0,00			1	1	1	1	1		2		8,10	13,73
	17:00	43,69	36,35	7,34	0,00			1	1	1	1	1		1		8,17	13,73
	18:00	47,43	38,80	8,63	0,00			1	1	1	1	1		3		9,61	13,73
	19:00	47,21	38,60	8,62	0,00			1	1	1	1	1		3		9,61	13,73
20:00	45,61	35,50	10,11	0,00			1	1	1	1	1		2		11,53	13,73	
21:00	41,31	30,30	11,01	0,00			1	1	1	1	1				13,62	13,60	
22:00	36,12	26,72	9,41	0,00			1	1	1	1	1				12,08	12,13	
23:00	30,86	22,77	8,09	0,00			1	1			1	1			10,57	10,51	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ' όλη διάρκεια της ημέρας υπήρχε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,20	19,29	6,90	0,00			1			1	1				9,95	9,99	
	01:00	23,70	19,63	4,06	0,00			1			1	1				8,79	8,74	
	02:00	22,88	20,13	2,75	0,00			1			1	1				7,89	7,89	
	03:00	22,60	19,94	2,67	0,00			1			1	1				7,60	7,60	
	04:00	22,30	19,60	2,70	0,00			1			1	1				7,29	7,30	
	05:00	23,12	21,42	1,70	0,00			1		1	1	1				6,48	6,38	
	06:00	26,74	25,59	1,15	0,00			1		1	1	1				6,19	6,29	
	07:00	32,25	30,60	1,65	0,00			1	1	1	1	1				8,80	8,67	
	08:00	35,23	31,78	3,44	0,00			1	1	1	1	1				9,01	9,07	
	09:00	36,31	30,47	5,84	0,00			1	1	1	1	1				10,63	10,67	
	10:00	35,49	28,53	6,96	0,00			1	1	1			1		1		13,03	13,07
	11:00	34,87	24,45	10,42	0,00			1	1	1			1				13,06	13,03
	12:00	34,11	23,43	10,68	0,00			1	1	1			1				13,42	13,41
	13:00	34,40	24,06	10,34	0,00			1	1	1			1				13,24	13,30
	14:00	34,97	24,23	10,74	0,00			1	1	1			1				13,50	13,48
	15:00	37,04	25,48	11,56	0,00			1	1	1			1				13,73	13,73
	16:00	38,21	26,43	11,78	0,00			1	1	1			1				13,73	13,73
	17:00	41,82	29,40	12,42	0,00			1	1	1			1				13,73	13,73
	18:00	45,32	32,75	12,57	0,00			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	45,43	32,54	12,88	0,00			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
20:00	43,68	33,71	9,97	0,00			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
21:00	39,59	28,81	10,79	0,00			1	1	1	1	1	1				13,18	13,12	
22:00	34,84	24,37	10,47	0,00			1			1	1	1				12,49	12,61	
23:00	30,36	21,73	8,64	0,00			1			1	1	1				10,93	10,89	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,21	19,43	6,78	0,00			1			1	1				9,83	9,86
	01:00	23,58	18,72	4,86	0,00			1			1	1				8,66	8,61
	02:00	22,63	19,96	2,67	0,00			1			1	1				7,64	7,64
	03:00	21,91	19,52	2,40	0,00			1			1	1				6,93	6,92
	04:00	21,65	18,52	3,13	0,00			1			1	1				6,65	6,65
	05:00	22,06	18,42	3,64	0,00			1			1	1				6,97	7,03
	06:00	24,43	20,35	4,08	0,00			1			1	1				8,90	8,74
	07:00	27,77	25,23	2,54	0,00			1		1	1	1		2		8,23	8,22
	08:00	30,07	27,04	3,03	0,00			1		1	1	1		2		9,95	9,87
	09:00	30,27	27,27	3,00	0,00			1		1	1	1				9,83	9,80
	10:00	28,93	25,77	3,17	0,00			1		1	1	1				8,61	8,62
	11:00	28,23	25,00	3,23	0,00			1		1	1	1				8,67	8,64
	12:00	28,27	24,51	3,76	0,00			1		1	1	1				8,64	8,60
	13:00	27,87	24,21	3,66	0,00			1		1	1	1				8,65	8,70
	14:00	26,57	23,80	2,77	0,00			1		1	1	1				6,15	6,09
	15:00	27,22	25,03	2,19	0,00			1		1	1	1				6,65	6,71
	16:00	29,43	27,64	1,79	0,00			1		1	1	1				7,57	7,47
	17:00	33,51	31,10	2,41	0,00			1	1	1	1	1				7,33	7,49
	18:00	39,68	37,63	2,05	0,00			1	1	1	1	1				13,18	13,26
	19:00	40,37	38,15	2,22	0,00			1	1	1	1	1		2		13,32	13,33
20:00	39,25	36,30	2,95	0,00			1	1	1	1	1		2		12,58	12,58	
21:00	35,52	33,02	2,50	0,00			1	1	1	1	1				9,68	9,58	
22:00	32,00	29,66	2,34	0,00			1	1	1	1	1				6,60	6,60	
23:00	28,64	26,72	1,92	0,00			1	1	1	1	1				6,07	6,22	

Το διάστημα 13:50 έως 13:55 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Ένα φορτηγό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,22	23,57	1,65	0,00			1		1	1	1				4,83	4,82
	01:00	22,77	21,20	1,57	0,00			1		1	1	1				4,28	4,37
	02:00	21,70	18,11	3,58	0,00			1			1	1				6,69	6,70
	03:00	20,93	16,37	4,56	0,00			1			1	1				7,52	7,44
	04:00	20,64	16,57	4,06	0,00			1			1	1				7,20	7,18
	05:00	20,33	16,13	4,21	0,00			1			1	1				7,27	7,24
	06:00	22,15	19,65	2,50	0,00			1			1	1				7,06	7,13
	07:00	24,50	20,32	4,19	0,00			1			1	1				9,31	9,35
	08:00	28,56	25,94	2,62	0,00			1	1		1	1				8,33	8,26
	09:00	31,47	30,09	1,38	0,00			1	1		1	1			1	10,32	10,33
	10:00	34,05	33,53	0,51	0,00			1	1	1	1	1				8,31	8,25
	11:00	35,42	34,84	0,58	0,00			1	1	1	1	1				9,40	9,43
	12:00	35,17	33,70	1,48	0,00			1	1	1	1	1				9,46	9,55
	13:00	35,35	35,16	0,19	0,00			1	1	1	1	1				10,15	10,20
	14:00	32,26	32,06	0,20	0,00			1	1	1	1	1				6,49	6,37
	15:00	30,28	29,54	0,74	0,00			1	1	1	1	1				4,23	4,26
	16:00	31,39	30,17	1,22	0,00			1	1	1	1	1				5,31	5,37
	17:00	34,69	34,07	0,63	0,00			1	1	1	1	1				8,49	8,59
	18:00	39,75	39,59	0,16	0,00			1	1	1	1	1			2	12,69	12,73
	19:00	40,85	40,72	0,14	0,00			1	1	1	1	1			3	13,22	13,20
20:00	39,82	39,74	0,08	0,00			1	1	1	1	1			3	12,41	12,38	
21:00	37,03	36,92	0,11	0,00			1	1	1	1	1			1	10,65	10,61	
22:00	32,40	32,33	0,07	0,00			1	1	1	1	1				6,57	6,47	
23:00	28,85	28,85	0,00	0,00			1	1	1	1	1				3,92	4,12	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	24,87	24,87	0,00	0,00			1		1	1	1				4,51	4,39
	01:00	22,39	22,39	0,00	0,00			1		1	1	1				2,92	2,92
	02:00	21,91	21,91	0,00	0,00			1		1	1	1				3,56	3,56
	03:00	21,36	21,36	0,00	0,00			1		1	1	1				3,06	3,08
	04:00	21,33	21,33	0,00	0,00			1		1	1	1				3,03	3,00
	05:00	21,86	21,86	0,00	0,00			1		1	1	1				3,42	3,45
	06:00	25,52	25,52	0,00	0,00			1		1	1	1				4,98	5,00
	07:00	31,11	31,11	0,00	0,00			1		1	1	1		1		9,90	9,93
	08:00	35,05	35,05	0,00	0,00			1		1	1	1		4		12,27	12,33
	09:00	37,21	37,21	0,00	0,00			1		1	1	1		6		13,47	13,47
	10:00	37,14	37,02	0,13	0,00			1		1	1	1		6		13,39	13,36
	11:00	34,27	32,66	1,60	0,00			1		1	1	1		4		11,96	11,99
	12:00	33,97	33,33	0,64	0,00			1		1	1	1		3		11,93	11,87
	13:00	32,85	31,80	1,05	0,00			1		1	1	1		3		11,12	11,15
	14:00	32,11	30,96	1,15	0,00			1		1	1	1		2		10,86	10,83
	15:00	31,40	31,03	0,38	0,00			1		1	1	1		1		10,38	10,38
	16:00	32,51	32,10	0,41	0,00			1		1	1	1		2		10,95	10,97
	17:00	36,70	36,00	0,70	0,00			1		1	1	1		4		11,93	11,99
	18:00	41,89	39,86	2,03	0,00			1	1	1	1	1		6		13,66	13,65
	19:00	42,25	39,98	2,27	0,00			1	1	1	1	1		6		13,44	13,18
20:00	42,63	41,57	1,06	0,00			1	1	1	1	1		5		13,66	13,64	
21:00	38,87	38,77	0,10	0,00			1	1	1	1	1		3		11,64	11,59	
22:00	34,24	34,04	0,20	0,00			1	1	1	1	1				8,42	8,33	
23:00	29,40	28,63	0,77	0,00			1	1	1	1	1				3,95	4,33	

Μερική διακοπή στις 19:30 λόγω κακοκαιρίας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,07	24,79	0,28	0,00			1		1	1	1				4,71	4,66
	01:00	22,62	21,38	1,24	0,00			1		1	1	1				3,46	3,78
	02:00	21,86	19,47	2,38	0,00					1	1	1				6,75	6,75
	03:00	21,31	17,00	4,31	0,00					1	1	1				6,18	6,17
	04:00	21,54	18,05	3,50	0,00					1	1	1				6,36	6,35
	05:00	22,26	19,03	3,23	0,00					1	1	1				7,04	7,09
	06:00	25,87	24,23	1,65	0,00				1	1	1	1				8,36	8,23
	07:00	30,59	30,12	0,47	0,00				1	1	1	1		1		9,64	9,27
	08:00	34,48	33,43	1,05	0,00				1	1	1	1		4		11,51	11,56
	09:00	39,09	37,57	1,52	0,00				1	1	1	1		8		13,48	13,51
	10:00	40,21	37,69	2,52	0,00			1	1	1	1	1		6		13,06	13,07
	11:00	41,62	37,18	4,44	0,00			1	1	1	1	1		2		13,67	13,68
	12:00	43,17	37,91	5,26	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	42,28	38,29	3,99	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	14:00	39,58	36,89	2,68	0,00			1	1	1	1	1				13,34	13,30
	15:00	37,42	35,73	1,69	0,00			1	1	1	1	1				11,38	11,41
	16:00	38,28	36,32	1,96	0,00			1	1	1	1	1				12,20	12,24
	17:00	40,83	39,60	1,23	0,00			1	1	1	1	1		2		13,38	13,39
	18:00	45,45	45,08	0,38	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	19:00	46,16	45,46	0,70	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
20:00	45,25	44,49	0,75	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73	
21:00	41,82	41,04	0,78	0,00			1	1	1	1	1		3		13,72	13,72	
22:00	36,67	35,09	1,57	0,00			1	1	1	1	1				10,88	10,76	
23:00	31,44	30,66	0,77	0,00			1	1	1	1	1				5,62	5,52	

Μερική διακοπή από τις 7:30 έως 10:35 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,72	26,60	0,12	0,00			1		1	1	1				5,02	5,26
	01:00	23,91	23,91	0,00	0,00			1		1	1	1				3,58	3,58
	02:00	23,18	23,11	0,07	0,00			1		1	1	1				4,04	4,02
	03:00	22,59	22,53	0,05	0,00			1		1	1	1				3,56	3,57
	04:00	22,40	22,38	0,02	0,00			1		1	1	1				3,59	3,58
	05:00	23,08	23,02	0,06	0,00			1		1	1	1				3,76	3,77
	06:00	27,07	27,07	0,00	0,00			1		1	1	1				6,37	6,48
	07:00	33,23	33,23	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,76	7,75
	08:00	38,39	38,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1				12,09	12,20
	09:00	37,83	37,71	0,13	0,00			1	1	1	1	1		1		11,46	11,41
	10:00	34,19	33,87	0,32	0,00			1	1	1	1	1				8,25	8,14
	11:00	34,30	33,96	0,33	0,00			1	1	1	1	1				8,07	8,16
	12:00	37,87	36,94	0,93	0,00			1	1	1	1	1				11,74	11,80
	13:00	38,91	37,72	1,19	0,00			1	1	1	1	1		1		12,76	12,76
	14:00	37,66	35,02	2,64	0,00			1	1	1	1	1				11,80	11,70
	15:00	35,91	31,90	4,01	0,00			1	1	1	1	1				11,04	11,08
	16:00	37,64	32,08	5,57	0,00			1	1	1	1	1				12,94	12,99
	17:00	40,63	33,18	7,44	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,71
	18:00	44,91	36,31	8,60	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
19:00	45,40	36,41	9,00	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73	
20:00	44,42	33,77	10,66	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73	
21:00	40,61	29,59	11,02	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73	
22:00	35,65	24,38	11,27	0,00			1	1			1	1				13,65	13,63
23:00	30,46	20,90	9,56	0,00			1	1			1	1				11,13	11,10

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,90	16,85	9,05	0,00			1			1	1				10,38	10,34
	01:00	23,54	15,79	7,74	0,00			1			1	1				8,62	8,57
	02:00	23,35	15,90	7,45	0,00			1			1	1				8,37	8,38
	03:00	22,94	15,81	7,14	0,00			1			1	1				8,13	8,11
	04:00	22,70	16,16	6,54	0,00			1			1	1				7,69	7,72
	05:00	23,25	16,20	7,05	0,00			1			1	1				8,17	8,20
	06:00	26,72	17,59	9,12	0,00			1			1	1				10,58	10,63
	07:00	32,33	22,01	10,32	0,00			1	1		1	1				12,80	12,83
	08:00	36,38	26,63	9,75	0,00			1	1		1	1				13,71	13,71
	09:00	38,78	31,07	7,71	0,00			1	1	1	1	1		1		13,50	13,45
	10:00	39,81	31,92	7,89	0,00			1	1	1	1	1				13,66	13,64
	11:00	41,16	33,24	7,92	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	41,28	32,32	8,96	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	39,89	29,91	9,98	0,00				1	1	1	1		1		13,72	13,72
	14:00	37,48	29,01	8,47	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	34,81	28,25	6,56	0,00				1	1	1	1				13,68	13,69
	16:00	36,00	30,56	5,44	0,00			1	1	1	1	1				11,36	11,29
	17:00	38,46	30,90	7,56	0,00			1	1	1	1	1				12,21	12,28
	18:00	43,34	32,56	10,78	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	44,25	32,87	11,39	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
20:00	42,57	31,23	11,34	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73	
21:00	38,41	27,23	11,18	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73	
22:00	33,48	25,28	8,20	0,00			1	1		1	1				12,82	12,75	
23:00	29,98	23,47	6,51	0,00			1	1		1	1				9,58	9,50	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,25	19,92	6,32	0,00			1			1	1				9,83	9,94
	01:00	23,92	16,95	6,97	0,00			1			1	1				9,09	9,09
	02:00	23,01	16,45	6,56	0,00			1			1	1				9,19	9,15
	03:00	22,50	14,52	7,97	0,00						1	1				8,99	8,99
	04:00	22,14	14,37	7,77	0,00						1	1				8,86	8,86
	05:00	22,59	15,21	7,38	0,00						1	1				9,01	9,04
	06:00	25,99	17,44	8,56	0,00			1			1	1				10,30	10,35
	07:00	30,94	21,00	9,94	0,00			1			1	1				12,15	12,18
	08:00	34,01	23,31	10,71	0,00			1	1		1	1				13,32	13,37
	09:00	33,92	23,04	10,88	0,00			1	1		1	1				13,35	13,40
	10:00	35,92	25,27	10,65	0,00			1	1		1	1				13,72	13,72
	11:00	36,23	29,86	6,38	0,00			1	1		1	1			2	13,73	13,73
	12:00	38,50	31,84	6,66	0,00			1	1	1	1	1			1	13,40	13,41
	13:00	38,14	33,16	4,97	0,00			1	1	1	1	1				13,16	13,07
	14:00	35,01	31,74	3,27	0,00			1	1	1	1	1				9,81	9,79
	15:00	32,96	31,41	1,55	0,00			1	1	1	1	1				8,37	8,36
	16:00	34,31	33,18	1,13	0,00			1	1	1	1	1				9,56	9,56
	17:00	37,72	36,87	0,85	0,00			1	1	1	1	1				11,63	11,68
	18:00	42,58	42,05	0,53	0,00			1	1	1	1	1			3	13,71	13,71
	19:00	44,13	43,16	0,97	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
20:00	43,12	41,10	2,02	0,00			1	1	1	1	1			3	13,73	13,73	
21:00	39,42	37,52	1,90	0,00			1	1	1	1	1				13,12	13,08	
22:00	34,57	32,77	1,80	0,00			1	1	1	1	1				8,75	8,64	
23:00	30,06	28,44	1,62	0,00			1	1	1	1	1				5,77	6,06	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,11	23,72	2,40	0,00			1	1		1	1				7,88	8,02
	01:00	23,67	22,37	1,30	0,00				1		1	1				8,61	8,58
	02:00	22,70	22,58	0,13	0,00				1		1	1				7,58	7,57
	03:00	22,16	22,07	0,08	0,00				1		1	1				7,02	7,04
	04:00	21,81	21,74	0,08	0,00				1		1	1				6,67	6,65
	05:00	22,42	22,41	0,00	0,00				1		1	1				7,21	7,24
	06:00	24,89	24,27	0,62	0,00				1	1	1	1				7,20	6,92
	07:00	28,20	26,87	1,32	0,00				1	1	1	1				7,43	7,53
	08:00	30,47	28,62	1,84	0,00				1	1	1	1				9,82	9,84
	09:00	31,28	28,26	3,02	0,00				1	1	1	1				10,62	10,66
	10:00	30,31	25,94	4,37	0,00				1	1	1	1				9,71	9,70
	11:00	30,22	23,91	6,31	0,00				1	1	1	1				9,60	9,64
	12:00	30,42	23,63	6,79	0,00				1	1	1	1				9,78	9,82
	13:00	30,80	23,16	7,65	0,00				1	1		1	1			10,56	10,49
	14:00	29,08	22,92	6,16	0,00				1	1		1	1			8,61	8,56
	15:00	29,33	22,61	6,72	0,00				1	1		1	1			8,83	8,82
	16:00	31,42	23,55	7,87	0,00				1	1		1	1			10,83	10,89
	17:00	35,24	25,86	9,38	0,00				1	1		1	1			13,49	13,54
	18:00	40,26	29,71	10,55	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	19:00	41,32	30,29	11,03	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
20:00	39,50	28,08	11,42	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
21:00	36,23	24,71	11,52	0,00				1		1	1	1			13,73	13,73	
22:00	32,31	21,76	10,54	0,00				1		1	1	1			12,37	12,31	
23:00	28,60	18,75	9,85	0,00				1		1		1			11,48	11,44	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,29	17,54	7,76	0,00			1		1		1				9,09	8,99
	01:00	23,04	17,25	5,78	0,00			1		1		1				6,78	6,70
	02:00	22,02	15,80	6,22	0,00			1		1		1				7,26	7,30
	03:00	21,30	15,10	6,20	0,00			1		1		1				7,27	7,26
	04:00	20,71	15,05	5,66	0,00			1		1		1				6,60	6,64
	05:00	20,77	15,14	5,64	0,00			1		1		1				6,70	6,70
	06:00	22,34	17,43	4,91	0,00			1		1		1				5,99	6,05
	07:00	24,35	20,28	4,08	0,00			1				1	1			5,54	8,15
	08:00	25,91	21,93	3,98	0,00			1				1	1			5,54	7,62
	09:00	26,75	23,38	3,37	0,00			1			1	1	1			5,54	8,30
	10:00	27,53	23,82	3,72	0,00			1			1	1	1			5,54	7,04
	11:00	27,35	24,74	2,61	0,00			1			1	1	1			6,30	8,83
	12:00	30,42	28,41	2,02	0,00			1			1	1	1		2	5,53	9,05
	13:00	31,88	30,46	1,43	0,00			1	1		1	1	1			5,53	7,67
	14:00	30,72	29,92	0,81	0,00			1	1		1	1	1			5,53	7,20
	15:00	28,98	27,68	1,30	0,00				1	1		1	1			5,53	8,42
	16:00	29,59	27,61	1,98	0,00				1	1		1	1			5,53	8,90
	17:00	33,14	31,08	2,07	0,00			1	1		1	1	1			5,60	9,39
	18:00	36,20	33,72	2,48	0,00			1	1		1	1	1			6,69	10,22
	19:00	37,30	34,77	2,53	0,00			1	1		1	1	1			5,50	11,24
20:00	38,59	35,23	3,36	0,00			1	1		1	1	1			5,50	12,62	
21:00	35,37	31,57	3,80	0,00			1	1		1	1	1			5,50	9,45	
22:00	31,02	26,34	4,69	0,00			1	1			1	1			6,73	9,44	
23:00	27,00	21,72	5,28	0,00			1	1			1	1			7,62	8,60	

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Στα διαστήματα 19:20 - 19:37 και 17:50 - 20:30 σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω βλαβών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	23,49	17,87	5,62	0,00			1			1	1				8,12	8,52
	01:00	21,27	16,23	5,04	0,00			1			1	1				7,27	7,26
	02:00	20,68	15,00	5,68	0,00						1	1				8,23	8,25
	03:00	20,32	14,78	5,54	0,00						1	1				8,12	8,13
	04:00	20,42	14,77	5,65	0,00						1	1				8,16	8,16
	05:00	21,17	15,33	5,85	0,00						1	1				8,44	8,46
	06:00	24,34	17,89	6,45	0,00			1			1	1				9,37	9,39
	07:00	28,53	20,78	7,75	0,00			1			1	1				11,36	11,39
	08:00	31,17	23,46	7,71	0,00			1		1	1	1				11,45	11,46
	09:00	32,03	24,17	7,87	0,00			1		1	1	1				11,58	11,56
	10:00	32,65	24,40	8,25	0,00			1		1	1	1				12,12	12,17
	11:00	31,98	24,10	7,87	0,00			1		1	1	1				11,55	11,53
	12:00	32,35	24,95	7,40	0,00			1		1	1	1				10,95	10,99
	13:00	32,61	24,53	8,08	0,00			1		1	1	1				11,93	11,92
	14:00	31,67	24,06	7,61	0,00			1		1	1	1				11,31	11,19
	15:00	31,33	28,01	3,32	0,00			1	1	1	1	1				5,06	6,37
	16:00	32,37	30,26	2,11	0,00			1	1	1	1	1				3,00	6,32
	17:00	35,09	31,78	3,31	0,00			1	1	1	1	1				4,18	9,03
	18:00	39,92	30,51	9,41	0,00			1	1	1	1	1				12,45	13,33
	19:00	41,60	32,66	8,94	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
20:00	40,88	34,69	6,19	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,71	
21:00	37,00	32,34	4,66	0,00			1	1	1	1	1				11,17	11,11	
22:00	32,44	27,27	5,17	0,00			1	1	1	1	1				9,45	9,70	
23:00	27,95	23,22	4,73	0,00			1	1			1	1				8,97	9,02

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 15:00 - 18:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	24,07	19,29	4,78	0,00			1			1	1				9,15	9,15
	01:00	21,66	16,58	5,08	0,00			1			1	1				7,03	6,93
	02:00	20,88	16,07	4,81	0,00			1			1	1				5,88	5,89
	03:00	20,54	14,53	6,00	0,00						1	1				7,35	7,45
	04:00	20,27	13,66	6,61	0,00						1	1				8,10	8,11
	05:00	21,05	14,20	6,85	0,00						1	1				8,39	8,41
	06:00	23,62	16,16	7,46	0,00			1			1	1				9,11	9,14
	07:00	27,62	18,63	8,99	0,00			1			1	1				10,97	11,00
	08:00	31,53	21,40	10,13	0,00			1			1	1				12,54	12,58
	09:00	33,03	22,46	10,57	0,00			1		1	1	1				13,17	13,16
	10:00	32,40	22,04	10,36	0,00			1		1	1	1				12,93	12,94
	11:00	33,89	23,05	10,84	0,00			1		1	1	1				13,47	13,47
	12:00	36,52	25,18	11,34	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	13:00	36,81	27,87	8,94	0,00			1		1	1	1		1		10,60	13,73
	14:00	36,79	28,44	8,35	0,00			1		1	1	1				9,85	13,73
	15:00	37,38	28,99	8,39	0,00			1		1	1	1				9,85	13,73
	16:00	37,66	29,37	8,29	0,00			1		1	1	1				9,85	13,31
	17:00	39,87	31,49	8,37	0,00			1	1	1	1	1				9,85	13,51
	18:00	42,54	34,16	8,38	0,00			1	1	1	1	1				9,85	13,73
	19:00	43,20	35,21	7,98	0,00			1	1	1	1	1				9,85	13,73
20:00	42,20	35,27	6,93	0,00			1	1	1	1	1				9,85	13,73	
21:00	38,45	31,34	7,11	0,00			1	1	1	1	1				9,85	12,41	
22:00	33,73	27,41	6,32	0,00			1		1	1	1				11,10	11,40	
23:00	28,92	22,25	6,67	0,00			1		1	1	1				9,53	9,59	

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,15	17,61	7,54	0,00			1			1	1				9,93	9,88
	01:00	22,84	15,90	6,93	0,00			1			1	1				8,22	8,21
	02:00	21,91	14,98	6,93	0,00						1	1				8,77	8,77
	03:00	21,30	14,75	6,55	0,00						1	1				8,52	8,52
	04:00	21,31	14,61	6,70	0,00						1	1				8,52	8,51
	05:00	22,36	15,82	6,54	0,00						1	1			1	8,91	8,92
	06:00	26,19	19,82	6,37	0,00						1	1			2	10,40	10,44
	07:00	32,65	27,34	5,31	0,00			1		1	1	1			2	12,66	12,71
	08:00	36,72	31,61	5,11	0,00			1		1	1	1			3	13,66	13,67
	09:00	39,56	32,75	6,80	0,00			1		1	1	1			3	13,49	13,48
	10:00	39,12	31,14	7,99	0,00			1	1	1	1	1				13,45	13,49
	11:00	40,41	32,15	8,26	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	41,19	35,48	5,71	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	40,41	37,26	3,16	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	39,07	38,62	0,45	0,00			1	1	1	1	1				13,03	12,99
	15:00	35,92	35,53	0,39	0,00			1	1	1	1	1				10,01	9,99
	16:00	35,50	35,28	0,22	0,00			1	1	1	1	1				9,43	9,46
	17:00	38,99	38,81	0,17	0,00			1	1	1	1	1			1	12,31	12,35
	18:00	45,08	44,93	0,15	0,00			1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	19:00	46,93	46,56	0,37	0,00			1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
20:00	46,25	45,86	0,38	0,00			1	1	1	1	1			7	13,73	13,73	
21:00	42,44	41,40	1,05	0,00			1	1	1	1	1			3	13,73	13,73	
22:00	37,16	35,78	1,38	0,00			1	1	1	1	1				11,34	11,26	
23:00	32,11	30,63	1,48	0,00			1	1	1	1	1				7,90	8,00	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,19	26,32	0,87	0,00				1	1	1	1				6,70	6,63
	01:00	24,30	23,18	1,12	0,00				1		1	1				7,07	7,43
	02:00	23,37	22,12	1,25	0,00				1		1	1				8,27	8,25
	03:00	22,94	21,63	1,32	0,00				1		1	1				7,79	7,77
	04:00	22,82	21,92	0,90	0,00				1		1	1				7,67	7,66
	05:00	23,71	23,43	0,29	0,00				1		1	1			1	8,38	8,42
	06:00	27,75	27,57	0,18	0,00				1	1	1	1			1	8,68	8,64
	07:00	33,30	33,24	0,06	0,00				1	1	1	1			2	11,79	11,89
	08:00	35,19	35,14	0,05	0,00				1	1	1	1			3	13,05	13,03
	09:00	34,11	34,07	0,04	0,00				1	1	1	1			3	11,99	11,97
	10:00	32,38	32,00	0,37	0,00				1	1	1	1			1	11,34	11,32
	11:00	30,89	29,73	1,16	0,00				1	1	1	1				10,28	10,26
	12:00	30,64	28,60	2,04	0,00				1	1	1	1				10,02	9,97
	13:00	30,56	28,18	2,39	0,00				1	1	1	1				8,65	8,58
	14:00	29,43	26,00	3,42	0,00				1	1	1	1				7,20	7,30
	15:00	28,88	25,23	3,65	0,00				1		1	1				8,31	8,34
	16:00	31,14	26,31	4,83	0,00				1		1	1				10,49	10,55
	17:00	36,37	31,34	5,03	0,00				1	1	1	1				12,07	12,00
	18:00	42,51	38,09	4,43	0,00				1	1	1	1			2	13,69	13,70
	19:00	44,44	39,56	4,87	0,00				1	1	1	1			3	13,73	13,73
20:00	43,74	35,29	8,46	0,00				1	1	1	1			1	13,73	13,73	
21:00	40,65	31,03	9,62	0,00				1	1	1	1				13,64	13,62	
22:00	35,95	25,13	10,82	0,00				1		1	1				13,59	13,62	
23:00	31,04	20,97	10,07	0,00				1		1	1				12,22	12,17	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 11:13 - 11:34.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,30	16,74	9,55	0,00			1		1		1				10,55	10,50
	01:00	23,57	14,75	8,82	0,00			1		1		1				9,43	9,41
	02:00	22,66	14,30	8,37	0,00					1		1				8,97	8,94
	03:00	21,96	13,77	8,18	0,00				1	1						8,78	8,79
	04:00	21,78	13,65	8,14	0,00				1	1						8,72	8,71
	05:00	22,84	14,32	8,52	0,00				1	1	0,00					9,10	9,12
	06:00	26,32	16,55	9,77	0,00				1	1					1	10,46	10,50
	07:00	32,19	20,32	11,87	0,00				1	1			1			12,79	12,84
	08:00	36,25	23,76	12,49	0,00				1	1			1		1	13,72	13,72
	09:00	37,39	24,85	12,53	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	10:00	35,44	22,82	12,62	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	11:00	33,31	23,36	9,96	0,00				1	1	1	1	1			10,91	12,68
	12:00	32,87	25,39	7,48	0,00				1	1	1	1	1			8,24	12,25
	13:00	33,00	25,02	7,98	0,00				1	1	1	1	1			8,24	12,26
	14:00	34,54	26,46	8,08	0,00				1	1	1	1	1			8,24	13,64
	15:00	33,69	25,60	8,09	0,00				1	1	1	1	1			8,24	13,05
	16:00	34,67	26,57	8,09	0,00				1	1	1	1	1			8,24	13,65
	17:00	37,92	29,83	8,09	0,00					1	1	1	1			8,24	13,73
	18:00	42,06	33,74	8,32	0,00				1	1	1	1	1			8,46	13,73
	19:00	42,87	29,76	13,11	0,00				1	1	1	1	1			13,68	13,73
20:00	41,19	28,63	12,56	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
21:00	38,19	26,18	12,01	0,00				1	1		1	1			13,73	13,73	
22:00	33,92	22,21	11,71	0,00				1	1		1	1			13,42	13,39	
23:00	29,53	18,69	10,84	0,00				1			1	1			11,86	11,84	

Το διάστημα 8:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,68	16,05	9,63	0,00			1			1	1				10,32	10,29
	01:00	23,35	14,69	8,66	0,00						1	1				9,38	9,34
	02:00	22,74	14,28	8,46	0,00						1	1				9,09	9,09
	03:00	22,05	14,48	7,56	0,00						1	1				8,97	8,98
	04:00	22,07	18,62	3,45	0,00			1			1	1				9,71	9,58
	05:00	22,82	15,94	6,87	0,00			1			1	1				8,20	8,26
	06:00	24,88	15,78	9,10	0,00			1			1	1				9,92	9,92
	07:00	28,39	18,64	9,75	0,00			1			1	1				11,29	11,36
	08:00	33,21	22,49	10,71	0,00			1	1		1	1				13,16	13,18
	09:00	38,26	28,05	10,21	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	10:00	40,57	30,19	10,37	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	11:00	42,99	34,10	8,89	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	45,07	39,77	5,29	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	13:00	44,94	43,71	1,23	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
	14:00	42,45	42,44	0,00	0,00			1	1	1	1	1			4	13,66	13,64
	15:00	40,15	39,99	0,16	0,00			1	1	1	1	1			2	13,12	13,12
	16:00	39,83	39,45	0,37	0,00			1	1	1	1	1			1	13,21	13,24
	17:00	41,48	41,12	0,37	0,00			1	1	1	1	1			3	13,69	13,69
	18:00	44,67	42,02	2,64	0,00			1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	19:00	45,75	41,37	4,39	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
20:00	44,03	38,45	5,58	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73	
21:00	39,88	38,23	1,65	0,00			1	1	1	1	1			1	13,59	13,55	
22:00	35,40	34,54	0,86	0,00			1	1	1	1	1				11,14	10,91	
23:00	30,79	29,97	0,82	0,00			1	1	1	1	1				7,91	8,20	

Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν κατά το διάστημα 3:39 με 5:51 προβλήματα επικοινωνίας. Το διάστημα 8:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,95	24,03	2,91	0,00			1	1			1	1			8,30	8,00
	01:00	24,20	18,68	5,52	0,00			1	1				1			7,50	7,23
	02:00	23,36	17,32	6,04	0,00			1	1				1			8,30	8,17
	03:00	22,72	16,10	6,62	0,00			1	1				1			8,12	8,17
	04:00	22,32	15,09	7,23	0,00			1	1				1			8,24	8,23
	05:00	22,39	15,29	7,10	0,00			1	1				1			8,36	8,38
	06:00	24,07	17,79	6,28	0,00			1	1				1			8,26	8,27
	07:00	27,27	23,50	3,77	0,00			1	1				1	1		9,41	9,25
	08:00	31,79	29,12	2,67	0,00			1	1	1			1			9,52	9,46
	09:00	34,31	32,14	2,16	0,00			1	1	1	1		1			8,24	8,26
	10:00	36,28	32,83	3,45	0,00			1	1	1	1		1	1		10,64	10,82
	11:00	37,69	32,87	4,82	0,00			1	1	1	1		1	1	1	11,97	12,11
	12:00	38,45	34,61	3,85	0,00			1	1	1	1		1			12,41	12,44
	13:00	35,53	31,14	4,40	0,00			1	1	1	1		1			9,69	9,61
	14:00	32,31	26,36	5,95	0,00			1			1	1	1			10,44	10,58
	15:00	30,70	24,41	6,29	0,00			1			1	1	1			10,17	10,19
	16:00	31,92	24,09	7,82	0,00			1			1	1	1			10,92	10,96
	17:00	36,53	25,23	11,31	0,00			1			1	1	1			13,12	13,57
	18:00	42,68	30,59	12,08	0,00			1	1	1	1	1	1			13,69	13,73
	19:00	44,67	32,95	11,72	0,00			1	1	1	1	1	1			13,71	13,73
20:00	44,05	31,59	12,46	0,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73	
21:00	40,79	28,36	12,43	0,00			1	1	1	1	1	1			13,64	13,63	
22:00	36,44	24,50	11,94	0,00			1			1	1	1			13,59	13,63	
23:00	32,06	22,28	9,78	0,00			1			1	1	1			13,29	13,13	

Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 9:30 με 11:40, 20:30 με 22:00 και από 23:40. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 15:40 με 19:25. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,81	18,36	9,44	0,00			1	1	1						11,31	11,28
	01:00	25,25	16,87	8,38	0,00			1	1	1						10,12	10,11
	02:00	24,06	16,22	7,84	0,00			1	1	1						9,63	9,63
	03:00	23,37	15,66	7,71	0,00			1	1	1						9,27	9,29
	04:00	23,21	15,61	7,60	0,00			1	1	1						9,17	9,14
	05:00	23,29	16,07	7,22	0,00			1	1	1						9,19	9,19
	06:00	25,07	18,25	6,82	0,00			1	1	1						9,56	9,61
	07:00	28,56	23,21	5,35	0,00			1	1	1					1	10,89	10,83
	08:00	32,28	28,72	3,56	0,00			1	1	1			1			10,41	10,39
	09:00	33,82	30,37	3,45	0,00			1	1	1	1	1				10,40	10,45
	10:00	33,02	27,80	5,22	0,00			1	1	1	1	1				10,23	10,08
	11:00	29,92	25,04	4,88	0,00				1	1	1	1	1			8,72	8,78
	12:00	27,59	23,06	4,52	0,00				1	1	1	1	1			8,00	7,93
	13:00	25,07	21,33	3,73	0,00				1	1			1			8,43	8,70
	14:00	22,58	18,09	4,50	0,00				1	1			1			7,11	7,04
	15:00	22,91	17,91	5,00	0,00				1	1			1			7,16	7,23
	16:00	25,60	20,43	5,17	0,00				1	1			1			9,78	9,83
	17:00	31,29	29,26	2,03	0,00				1	1	1	1	1			11,68	11,75
	18:00	39,07	37,71	1,36	0,00			1	1	1	1	1	1		1	12,79	12,82
	19:00	42,88	42,21	0,67	0,00			1	1	1	1	1	1		3	13,73	13,73
20:00	42,67	42,30	0,37	0,00			1	1	1	1	1	1		3	13,73	13,73	
21:00	39,98	39,63	0,35	0,00			1	1	1	1	1	1		2	13,30	13,24	
22:00	35,54	35,40	0,14	0,00			1	1	1	1	1	1			9,71	9,64	
23:00	30,87	30,86	0,01	0,00			1	1	1	1	1	1			7,71	7,82	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,76	26,76	0,00	0,00				1	1	1	1				6,19	6,13
	01:00	24,17	24,17	0,00	0,00				1	1	1	1				5,20	5,54
	02:00	23,35	23,34	0,01	0,00					1	1	1				8,19	8,20
	03:00	22,74	22,66	0,07	0,00					1	1	1				7,58	7,57
	04:00	22,69	22,31	0,39	0,00					1	1	1				7,52	7,55
	05:00	23,63	23,54	0,08	0,00					1	1	1				8,41	8,43
	06:00	27,40	27,26	0,14	0,00				1	1	1	1				7,98	7,73
	07:00	33,10	32,34	0,76	0,00				1	1	1	1				10,98	10,97
	08:00	34,47	32,00	2,47	0,00			1	1	1			1		2	11,19	11,31
	09:00	34,12	31,30	2,82	0,00			1	1	1	1	1			1	11,04	11,21
	10:00	33,06	30,84	2,22	0,00			1	1	1	1				1	12,01	11,98
	11:00	33,09	30,77	2,32	0,00			1	1	1	1	1			2	11,66	11,62
	12:00	31,13	27,08	4,05	0,00			1	1	1	1					10,66	10,65
	13:00	30,28	24,89	5,39	0,00			1	1	1	1					9,78	9,78
	14:00	30,99	25,26	5,73	0,00			1	1	1	1					10,46	10,48
	15:00	30,74	23,82	6,92	0,00			1	1	1	1					10,19	10,19
	16:00	33,76	24,00	9,77	0,00			1	1	1	1					13,10	13,10
	17:00	37,55	26,15	11,40	0,00			1	1	1	1					13,00	12,96
	18:00	43,20	32,32	10,88	0,00			1	1	1	1				3	13,73	13,73
	19:00	44,86	34,08	10,79	0,00			1	1	1	1				4	13,73	13,73
20:00	43,97	33,68	10,28	0,00			1	1	1	1				4	13,73	13,73	
21:00	40,77	30,12	10,65	0,00			1	1	1	1				1	13,73	13,73	
22:00	35,36	27,98	7,39	0,00			1	1	1	1					13,54	13,52	
23:00	30,48	27,33	3,16	0,00			1	1	1	1					10,60	10,55	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,84	25,08	0,76	0,00			1	1	1	1					7,12	7,03
	01:00	23,10	20,53	2,57	0,00				1	1	1					7,30	7,36
	02:00	22,62	16,17	6,45	0,00				1	1	1					8,05	8,09
	03:00	22,10	14,54	7,56	0,00			1	1		1					8,85	8,85
	04:00	22,04	14,17	7,87	0,00			1	1		1					8,82	8,82
	05:00	22,66	14,35	8,31	0,00			1	1		1					9,02	9,05
	06:00	26,03	17,07	8,96	0,00			1	1		1					10,36	10,37
	07:00	31,59	20,04	11,54	0,00			1	1		1					12,57	12,60
	08:00	32,67	21,82	10,84	0,00			1	1	1	1					13,01	13,00
	09:00	32,06	21,07	10,99	0,00			1	1	1	1					12,85	12,84
	10:00	30,74	20,51	10,23	0,00				1	1	1	1				12,33	12,32
	11:00	30,22	20,94	9,28	0,00				1	1	1	1	1			11,94	11,99
	12:00	30,53	23,08	7,45	0,00				1			1	1		1	12,19	12,20
	13:00	31,06	22,12	8,94	0,00				1			1	1			12,42	12,42
	14:00	30,67	20,76	9,92	0,00				1			1	1			12,28	12,28
	15:00	29,56	20,87	8,70	0,00				1			1	1			11,81	11,83
	16:00	30,94	24,08	6,87	0,00				1	1	1	1	1			11,36	11,38
	17:00	35,26	29,65	5,61	0,00				1	1	1	1	1			13,29	13,34
	18:00	41,89	37,55	4,34	0,00			1	1	1	1	1	1		1	13,73	13,73
	19:00	45,22	43,57	1,64	0,00			1	1	1	1	1	1		4	13,73	13,73
20:00	44,35	43,99	0,35	0,00			1	1	1	1	1	1		4	13,73	13,73	
21:00	41,03	40,80	0,23	0,00			1	1	1	1	1	1		3	13,41	13,41	
22:00	36,51	36,51	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1			10,77	10,73	
23:00	31,13	31,13	0,00	0,00				1	1	1	1	1			8,54	8,59	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,71	26,71	0,00	0,00				1	1	1	1				6,15	6,10
	01:00	23,97	23,96	0,01	0,00				1	1	1	1				3,92	4,08
	02:00	23,04	22,44	0,59	0,00				1	1		1				6,55	6,56
	03:00	22,45	20,36	2,09	0,00				1	1		1				5,95	5,94
	04:00	22,63	21,18	1,45	0,00				1	1		1				6,09	6,10
	05:00	23,76	17,70	6,06	0,00				1	1		1				7,16	7,22
	06:00	27,65	18,95	8,71	0,00				1	1		1				10,67	10,79
	07:00	32,84	21,52	11,32	0,00				1	1		1				13,09	13,12
	08:00	33,60	23,41	10,19	0,00				1	1		1				13,18	13,15
	09:00	33,30	23,12	10,18	0,00			1	1	1		1				11,53	11,49
	10:00	34,02	23,26	10,77	0,00			1	1	1		1				12,13	12,12
	11:00	34,08	22,91	11,17	0,00			1	1	1		1				12,19	12,23
	12:00	34,55	22,50	12,05	0,00			1	1	1		1				12,71	12,69
	13:00	34,03	22,09	11,94	0,00			1	1	1		1				12,65	12,63
	14:00	33,45	20,91	12,54	0,00				1	1		1				13,34	13,36
	15:00	33,72	21,58	12,14	0,00				1	1		1				13,40	13,41
	16:00	35,51	23,21	12,29	0,00			1	1	1		1			1	13,72	13,72
	17:00	40,35	29,70	10,66	0,00			1	1	1		1			2	13,73	13,73
	18:00	46,77	39,70	7,06	0,00			1	1	1		1			9	13,73	13,73
	19:00	49,22	44,77	4,45	0,00			1	1	1		1			9	3	13,73
20:00	48,09	41,52	6,56	0,00			1	1	1		1			8	1	13,73	13,73
21:00	44,33	39,46	4,88	0,00			1	1	1		1			7		13,73	13,73
22:00	38,95	34,53	4,42	0,00			1	1	1		1			4		13,60	13,61
23:00	33,47	27,10	6,37	0,00			1	1	1		1					10,80	10,81

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,51	25,73	2,78	0,00			1	1	1		1				6,91	6,68	
	01:00	25,27	22,15	3,11	0,00				1	1		1				6,89	7,01	
	02:00	24,38	22,22	2,16	0,00				1	1		1				8,03	8,05	
	03:00	23,88	22,07	1,81	0,00				1	1		1				7,41	7,39	
	04:00	23,97	21,19	2,78	0,00				1	1		1				7,44	7,44	
	05:00	24,75	20,29	4,46	0,00				1	1		1				8,22	8,23	
	06:00	28,85	23,42	5,43	0,00				1	1		1		1		11,20	11,24	
	07:00	34,74	29,71	5,03	0,00			1	1	1		1		1		12,74	12,79	
	08:00	36,01	30,69	5,32	0,00			1	1			1		1		13,72	13,73	
	09:00	35,54	28,71	6,83	0,00			1	1			1		7		12,90	12,68	
	10:00	33,87	24,83	9,04	0,00			1	1			1		3		11,49	11,50	
	11:00	32,48	24,02	8,46	0,00			1	1			1		1		11,13	11,09	
	12:00	32,27	25,99	6,29	0,00			1	1			1		1	2	10,50	10,47	
	13:00	31,94	27,03	4,92	0,00			1	1			1		1	3	9,79	9,83	
	14:00	30,95	25,76	5,19	0,00			1	1			1		1		9,53	9,51	
	15:00	31,52	26,44	5,08	0,00			1	1	1		1				9,50	9,46	
	16:00	33,77	29,06	4,72	0,00			1	1	1		1				11,70	11,75	
	17:00	38,81	35,00	3,81	0,00			1	1	1		1			5	13,57	13,59	
	18:00	45,20	40,66	4,54	0,00			1	1	1		1			10	1	13,73	13,73
	19:00	47,16	43,15	4,01	0,00			1	1	1	1		1		10	1	13,73	13,73
	20:00	46,37	42,31	4,07	0,00			1	1	1	1		1		10	1	13,73	13,73
	21:00	43,40	37,63	5,78	0,00			1	1	1	1		1		7		13,73	13,73
	22:00	38,79	32,93	5,86	0,00			1	1	1	1		1		1		13,53	13,49
23:00	33,62	30,34	3,28	0,00			1	1	1	1		1				10,53	10,45	

Διο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,92	23,14	5,78	0,00			1	1	1		1				7,48	7,80
	01:00	26,03	19,23	6,80	0,00				1	1		1				9,55	9,56
	02:00	24,90	20,30	4,59	0,00				1	1		1				8,76	8,73
	03:00	24,19	19,97	4,22	0,00				1	1		1				7,72	7,76
	04:00	24,21	18,90	5,31	0,00				1	1		1				7,53	7,47
	05:00	24,75	19,27	5,48	0,00				1	1		1				8,05	8,04
	06:00	27,51	21,72	5,80	0,00				1	1		1				9,85	9,85
	07:00	31,38	24,21	7,17	0,00			1	1	1		1				10,48	10,49
	08:00	34,42	29,55	4,87	0,00			1	1	1		1				12,39	12,42
	09:00	35,65	30,02	5,63	0,00			1	1	1		1		1		13,27	13,31
	10:00	35,95	28,80	7,15	0,00			1	1	1		1		1		13,46	13,49
	11:00	36,66	27,74	8,92	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	12:00	37,10	28,90	8,20	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	13:00	36,63	29,28	7,35	0,00			1	1	1		1		1		13,68	13,66
	14:00	34,98	25,73	9,26	0,00			1	1	1		1				13,11	13,11
	15:00	35,52	24,50	11,02	0,00			1	1	1		1				13,53	13,50
	16:00	37,37	25,54	11,83	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	41,56	29,59	11,97	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	18:00	46,47	35,08	11,39	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	19:00	48,18	37,50	10,68	0,00			1	1	1		1		6		13,73	13,73
20:00	46,57	38,17	8,40	0,00			1	1	1		1		7		13,73	13,73	
21:00	42,80	33,04	9,76	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73	
22:00	37,92	29,17	8,75	0,00			1	1	1		1		1		13,72	13,72	
23:00	33,07	26,75	6,32	0,00			1	1	1		1				11,34	11,25	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης