

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	4,62	4,28	0,34		1				1	1,80	
	01:00	4,11	3,62	0,49		1					1,56	
	02:00	3,96	3,51	0,45		1					0,60	
	03:00	3,83	3,43	0,40		1					0,60	
	04:00	4,03	3,58	0,45		1					0,60	
	05:00	4,44	4,10	0,34		1				1	0,60	
	06:00	4,65	4,26	0,40		1				1	0,67	
	07:00	4,88	3,95	0,94		1				1	1,20	
	08:00	5,25	4,20	1,05		1				1	1,20	
	09:00	5,94	4,79	1,16		1				1	1,20	
	10:00	6,49	5,33	1,16		1				2	1,20	
	11:00	7,94	5,87	2,06		1				3	1,73	
	12:00	6,25	5,55	0,70		1				3	1,48	
	13:00	5,36	4,28	1,08		1				2	1,20	
	14:00	5,35	4,74	0,61		1				2	0,67	
	15:00	5,56	5,56	0,00		1				2	0,00	
	16:00	5,49	5,49	0,00		1				2	0,00	
	17:00	5,51	5,51	0,00		1				2	0,00	
	18:00	5,56	5,56	0,00		1				2	0,00	
	19:00	5,69	5,69	0,00		1				2	0,00	
	20:00	5,87	5,87	0,00		1	1				0,00	
	21:00	5,57	5,57	0,00		1	1				0,00	
	22:00	5,25	5,25	0,00		1				1	0,00	
	23:00	4,95	4,95	0,00		1				2	0,00	

Το διάστημα 09:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μη διαθεσιμότητα του ΑΠ λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	00:00	4,47	4,47	0,00		1				1	0,00	
	01:00	4,40	4,40	0,00		1				1	0,00	
	02:00	4,11	4,11	0,00		1					0,00	
	03:00	4,03	4,03	0,00		1					0,00	
	04:00	3,93	3,93	0,00		1					0,00	
	05:00	4,08	4,08	0,00		1					0,00	
	06:00	4,39	4,39	0,00		1				1	0,00	
	07:00	4,50	4,50	0,00		1				1	0,00	
	08:00	4,74	4,74	0,00		1				1	0,00	
	09:00	4,91	4,91	0,00		1				2	0,00	
	10:00	4,95	4,95	0,00		1				2	0,00	
	11:00	5,40	5,40	0,00		1				3	0,00	
	12:00	5,31	5,31	0,00		1				3	0,00	
	13:00	5,38	5,38	0,00		1				3	0,00	
	14:00	5,37	5,37	0,00		1				3	0,00	
	15:00	5,44	5,44	0,00		1				2	0,00	
	16:00	5,67	5,67	0,00		1				2	0,00	
	17:00	5,84	5,84	0,00		1				3	0,00	
	18:00	6,34	6,34	0,00		1				3	0,00	
	19:00	6,49	5,91	0,59		1				3	0,72	
	20:00	7,04	5,96	1,08		1				3	1,20	
	21:00	6,73	5,45	1,28		1				3	1,74	
	22:00	6,21	3,88	2,34		1				1	2,65	
	23:00	5,69	3,10	2,59		1					2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μη διαθεσιμότητα του ΑΠ ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΡΑΧΗ στο διάστημα 00:00-22:00 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	5,10	2,50	2,60		1					2,65	
	01:00	4,82	3,15	1,67		1					2,06	
	02:00	4,59	3,16	1,43		1					1,80	
	03:00	4,38	2,96	1,42		1					1,80	
	04:00	4,20	3,24	0,96		1					1,20	
	05:00	4,17	3,33	0,83		1					1,00	
	06:00	4,34	3,52	0,82		1					1,00	
	07:00	4,60	3,79	0,81		1					1,00	
	08:00	4,93	4,20	0,73		1				1	1,00	
	09:00	4,88	3,76	1,12		1				1	1,34	
	10:00	5,25	3,82	1,43		1					1,60	
	11:00	5,45	4,02	1,43		1					1,60	
	12:00	5,84	4,34	1,51		1				1	1,78	
	13:00	6,15	4,15	2,01		1				1	2,05	
	14:00	5,82	3,81	2,01		1				1	2,05	
	15:00	5,81	3,64	2,17		1					2,29	
	16:00	5,83	3,45	2,38		1					2,65	
	17:00	5,91	3,36	2,55		1					2,65	
	18:00	5,86	3,32	2,53		1					2,65	
	19:00	6,29	3,88	2,41		1					2,65	
	20:00	6,76	4,44	2,32		1				1	2,65	
	21:00	6,33	4,08	2,26		1				1	2,65	
	22:00	5,68	4,35	1,33		1				1	2,46	
	23:00	5,16	4,71	0,45		1				2	0,80	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 4 Απριλίου 2026	00:00	4,62	4,20	0,43		1				1	0,80	
	01:00	4,37	4,01	0,37		1				1	0,80	
	02:00	4,13	3,66	0,47		1					0,91	
	03:00	4,14	3,67	0,47		1					1,00	
	04:00	3,96	3,26	0,70		1					1,00	
	05:00	4,12	3,60	0,52		1					1,00	
	06:00	4,22	3,94	0,28		1					1,00	
	07:00	4,49	4,28	0,21		1					1,00	
	08:00	4,70	4,62	0,08		1				1	1,00	
	09:00	5,24	5,24	0,00		1				2	1,00	
	10:00	5,20	5,09	0,11		1				2	1,00	
	11:00	5,37	4,94	0,43		1				2	1,00	
	12:00	5,34	4,68	0,66		1				2	1,00	
	13:00	4,93	4,26	0,67		1				2	1,00	
	14:00	4,87	4,25	0,62		1				1	1,00	
	15:00	4,89	4,29	0,60		1				1	1,00	
	16:00	4,90	4,48	0,43		1				1	1,00	
	17:00	5,08	4,73	0,35		1				1	1,00	
	18:00	5,42	5,11	0,31		1				2	1,00	
	19:00	5,92	5,48	0,44		1				2	1,00	
	20:00	6,74	6,40	0,34		1				3	1,00	
	21:00	6,35	6,06	0,30		1				3	1,00	
	22:00	5,73	5,54	0,19		1				3	1,00	
	23:00	5,35	5,00	0,35		1				3	1,00	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 5 Απριλίου 2026	00:00	4,93	4,38	0,55		1				1	1,00	
	01:00	4,64	3,95	0,69		1				1	1,09	
	02:00	4,56	4,20	0,36		1					1,04	
	03:00	4,28	3,84	0,44		1					0,80	
	04:00	3,96	3,41	0,55		1					0,80	
	05:00	4,08	3,53	0,55		1					0,80	
	06:00	4,04	3,46	0,58		1					0,80	
	07:00	4,20	3,70	0,50		1					0,80	
	08:00	2,27	2,01	0,26		1					0,80	
	09:00	3,91	3,91	0,00			1			2	0,80	
	10:00	4,78	3,95	0,83			1			1	1,05	
	11:00	5,10	3,93	1,16			1				1,20	
	12:00	5,32	4,12	1,20			1				1,25	
	13:00	5,09	3,48	1,61			1				1,80	
	14:00	4,75	3,09	1,66			1				1,80	
	15:00	4,75	3,07	1,68			1				1,80	
	16:00	4,74	3,09	1,64			1				1,80	
	17:00	4,74	3,06	1,68			1				1,80	
	18:00	4,87	3,26	1,61			1				1,80	
	19:00	5,33	3,63	1,69			1				2,03	
	20:00	6,11	3,63	2,48			1				2,65	
	21:00	6,16	3,62	2,54			1				2,65	
	22:00	6,30	4,00	2,31			1			1	2,65	
	23:00	6,22	4,26	1,96			1			1	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή στις 08:30 λόγω βλάβης στην μονάδα G4. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	6,04	3,95	2,09			1			1	2,65	
	01:00	5,83	3,65	2,19			1			1	2,65	
	02:00	5,68	3,58	2,10			1				2,65	
	03:00	5,48	4,24	1,23			1			1	1,93	
	04:00	5,15	4,03	1,13			1			1	1,24	
	05:00	5,30	4,17	1,14			1			1	1,20	
	06:00	5,36	4,37	0,99			1			1	1,20	
	07:00	5,59	4,58	1,01			1			1	1,25	
	08:00	5,92	4,71	1,20			1			2	1,46	
	09:00	6,16	4,77	1,39			1			2	1,80	
	10:00	5,89	4,55	1,35			1			2	1,80	
	11:00	5,64	4,17	1,47			1			1	1,80	
	12:00	5,66	4,11	1,54			1			1	1,80	
	13:00	5,89	4,34	1,56			1			2	1,80	
	14:00	5,92	4,53	1,39			1			2	2,13	
	15:00	5,98	4,88	1,09			1			2	2,65	
	16:00	6,04	4,97	1,08			1			2	2,65	
	17:00	6,28	5,43	0,85			1			2	2,65	
	18:00	6,50	5,70	0,79			1			2	2,65	
	19:00	6,88	6,60	0,28			1			4	2,65	
	20:00	7,46	7,20	0,26			1			4	2,65	
	21:00	7,58	7,32	0,27			1			4	2,65	
	22:00	6,99	6,66	0,33			1			4	2,65	
	23:00	6,62	6,49	0,13			1			4	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	6,25	6,23	0,01			1			4	2,65	
	01:00	6,17	5,99	0,18			1			3	2,65	
	02:00	6,01	5,70	0,31			1			3	2,65	
	03:00	5,97	5,73	0,24			1			3	2,65	
	04:00	6,08	5,79	0,29			1			2	2,65	
	05:00	6,11	5,99	0,12			1			3	2,65	
	06:00	6,34	6,29	0,05			1			3	2,65	
	07:00	6,61	6,60	0,00			1			3	2,65	
	08:00	6,50	6,50	0,00			1			3	2,65	
	09:00	6,34	6,34	0,00			1			3	2,65	
	10:00	6,17	6,17	0,00			1			3	2,65	
	11:00	6,08	6,08	0,00			1			3	2,65	
	12:00	5,95	5,95	0,00			1			3	2,65	
	13:00	6,00	6,00	0,00			1			3	2,65	
	14:00	5,85	5,85	0,00			1			3	2,65	
	15:00	5,73	5,73	0,00			1			3	2,65	
	16:00	5,67	5,67	0,00			1			3	2,65	
	17:00	5,58	5,58	0,00			1			2	2,65	
	18:00	6,04	6,04	0,00			1			3	2,65	
	19:00	6,50	6,25	0,26			1			3	2,65	
	20:00	7,28	6,31	0,97			1			3	2,65	
	21:00	7,34	6,06	1,28			1			3	2,65	
	22:00	6,86	5,71	1,15			1			3	2,65	
	23:00	6,71	5,70	1,01			1			3	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	6,47	5,07	1,40			1			3	2,65	
	01:00	6,14	5,14	1,00			1			2	2,65	
	02:00	6,07	4,51	1,56			1			1	2,65	
	03:00	6,04	4,44	1,60			1			1	2,65	
	04:00	6,05	4,95	1,10			1			2	2,65	
	05:00	5,85	5,45	0,40			1			2	2,65	
	06:00	5,93	5,83	0,10			1			2	2,65	
	07:00	6,26	5,42	0,84			1			3	2,65	
	08:00	6,46	6,16	0,30			1			3	2,65	
	09:00	6,36	6,15	0,21			1			4	2,65	
	10:00	6,45	5,94	0,50			1			4	2,65	
	11:00	5,64	4,99	0,66			1			3	1,86	
	12:00	6,20	6,02	0,18			1			3	0,46	
	13:00	6,43	6,00	0,42			1			3	0,60	
	14:00	6,25	5,89	0,36			1			3	0,60	
	15:00	6,15	5,74	0,41			1			3	1,15	
	16:00	6,15	6,13	0,02			1			3	1,20	
	17:00	6,40	6,40	0,00			1			3	1,20	
	18:00	6,63	6,63	0,00			1			4	1,20	
	19:00	6,86	6,86	0,00			1			4	1,20	
	20:00	7,52	7,51	0,00			1			5	1,20	
	21:00	7,56	7,56	0,00			1			5	1,20	
	22:00	7,18	7,17	0,01			1			5	1,20	
	23:00	6,72	6,61	0,11			1			4	1,20	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	6,68	6,46	0,22			1			4	1,20	
	01:00	6,12	5,86	0,26			1			3	1,20	
	02:00	5,97	5,93	0,04			1			3	1,20	
	03:00	6,07	5,89	0,17			1			3	1,20	
	04:00	5,99	5,86	0,13			1			2	2,41	
	05:00	5,86	5,84	0,02			1			2	2,65	
	06:00	5,79	5,79	0,00			1			2	2,65	
	07:00	6,01	6,01	0,00			1			3	2,65	
	08:00	6,35	6,35	0,00			1			3	2,65	
	09:00	6,29	6,29	0,00			1			4	2,65	
	10:00	6,38	6,38	0,00			1			4	2,65	
	11:00	6,57	6,52	0,05			1			3	2,65	
	12:00	6,43	5,99	0,44			1			4	2,65	
	13:00	6,44	5,91	0,53			1			4	2,65	
	14:00	6,10	5,05	1,05			1			2	2,65	
	15:00	6,38	4,75	1,63			1			2	2,65	
	16:00	6,54	5,23	1,31			1			2	2,65	
	17:00	6,76	6,38	0,38			1			3	2,65	
	18:00	6,54	6,47	0,07			1			4	2,65	
	19:00	5,95	5,76	0,19			1			3	2,65	
	20:00	6,26	6,22	0,05			1			3	2,65	
	21:00	6,32	6,32	0,00			1			3	2,65	
	22:00	6,08	6,08	0,00			1			3	2,65	
	23:00	5,75	5,75	0,00			1			3	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	5,40	5,40	0,00			1			2	2,65	
	01:00	5,00	5,00	0,00			1			2	2,65	
	02:00	4,69	4,69	0,00			1			2	2,65	
	03:00	4,39	4,39	0,00			1			1	2,65	
	04:00	4,02	4,02	0,00			1			1	2,65	
	05:00	3,94	3,94	0,00			1			1	2,65	
	06:00	3,58	3,58	0,00			1			1	2,65	
	07:00	3,44	3,44	0,00			1			1	2,65	
	08:00	3,77	3,77	0,00			1			1	2,65	
	09:00	4,07	4,07	0,00			1			1	2,65	
	10:00	4,25	4,25	0,00			1			1	2,65	
	11:00	4,20	4,20	0,00			1			2	2,65	
	12:00	4,40	4,40	0,00			1			2	2,65	
	13:00	4,20	4,20	0,00			1			2	2,65	
	14:00	4,07	4,06	0,00			1			1	2,65	
	15:00	4,16	4,16	0,00			1			2	2,65	
	16:00	3,97	3,97	0,00			1			2	2,65	
	17:00	4,07	4,07	0,00			1			2	2,65	
	18:00	4,17	4,09	0,09			1			1	2,65	
	19:00	4,62	4,35	0,27			1			1	2,65	
	20:00	5,13	4,92	0,20			1			2	2,65	
	21:00	4,97	4,84	0,12			1			2	2,65	
	22:00	4,82	4,74	0,07			1			2	2,65	
	23:00	4,74	4,74	0,00			1			1	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 11 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	4,46	4,46	0,00			1			2	2,65	
	01:00	4,30	4,30	0,00			1			2	2,65	
	02:00	4,22	4,22	0,00			1			2	2,65	
	03:00	4,16	4,08	0,08			1			1	2,65	
	04:00	3,54	3,39	0,15			1			1	2,65	
	05:00	3,50	3,33	0,17			1			1	2,65	
	06:00	3,58	3,33	0,25			1			1	2,65	
	07:00	4,14	3,96	0,18			1				2,65	
	08:00	4,65	4,62	0,03			1			1	2,65	
	09:00	5,16	5,16	0,00			1			2	2,65	
	10:00	5,36	5,35	0,01			1			3	2,65	
	11:00	5,54	5,44	0,10			1			3	2,65	
	12:00	5,64	5,45	0,20			1			3	2,65	
	13:00	5,86	5,69	0,17			1			3	2,65	
	14:00	6,11	5,98	0,13			1			3	2,65	
	15:00	5,98	5,93	0,05			1			3	2,65	
	16:00	5,80	5,79	0,01			1			3	2,65	
	17:00	5,85	5,84	0,01			1			3	2,65	
	18:00	6,00	5,95	0,05			1			3	2,65	
	19:00	5,90	5,64	0,26			1			3	2,65	
	20:00	6,35	6,10	0,25			1			3	2,65	
	21:00	6,21	5,89	0,32			1			3	2,65	
	22:00	5,91	5,84	0,07			1			3	2,65	
	23:00	5,09	5,09	0,00			1			3	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 12 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	4,63	4,63	0,00			1			2	2,65	
	01:00	4,44	4,44	0,00			1			2	2,65	
	02:00	4,35	4,35	0,00			1			1	2,65	
	03:00	4,38	4,38	0,00			1			1	2,65	
	04:00	3,92	3,92	0,00			1			1	2,65	
	05:00	3,61	3,61	0,00			1			1	2,65	
	06:00	3,85	3,85	0,00			1			1	2,65	
	07:00	3,91	3,88	0,03			1			1	2,65	
	08:00	4,09	4,09	0,00			1			1	2,65	
	09:00	4,08	4,07	0,01			1				2,65	
	10:00	4,29	4,25	0,03			1				2,65	
	11:00	4,39	4,38	0,01			1				2,65	
	12:00	4,57	4,57	0,00			1			1	2,65	
	13:00	4,42	4,42	0,00			1			1	2,65	
	14:00	4,08	4,07	0,01			1			1	2,65	
	15:00	4,01	4,01	0,00			1				2,65	
	16:00	3,91	3,91	0,00			1			1	2,65	
	17:00	3,73	3,73	0,00			1			1	2,65	
	18:00	3,94	3,91	0,03			1			1	2,65	
	19:00	4,15	4,13	0,02			1				2,65	
	20:00	4,93	4,93	0,00			1			2	2,65	
	21:00	5,10	5,10	0,00			1			1	2,65	
	22:00	4,85	4,85	0,00			1			1	2,65	
	23:00	4,41	4,40	0,02			1			1	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026	00:00	4,11	4,10	0,02			1			1	2,65	
	01:00	3,90	3,90	0,01			1				2,65	
	02:00	3,87	3,87	0,00			1			1	2,65	
	03:00	3,81	3,81	0,00			1			1	2,65	
	04:00	3,76	3,76	0,00			1			1	2,65	
	05:00	3,73	3,73	0,00			1			1	2,65	
	06:00	3,75	3,75	0,00			1			1	2,65	
	07:00	3,61	3,54	0,07			1			1	2,65	
	08:00	3,80	3,69	0,11			1			1	2,65	
	09:00	3,79	3,75	0,05			1				2,65	
	10:00	3,82	3,77	0,05			1				2,65	
	11:00	3,87	3,86	0,02			1				2,65	
	12:00	3,87	3,86	0,01			1				2,65	
	13:00	3,88	3,86	0,02			1				2,65	
	14:00	3,79	3,75	0,04			1				2,65	
	15:00	3,99	3,98	0,01			1				2,65	
	16:00	3,97	3,97	0,00			1				2,65	
	17:00	4,01	3,98	0,04			1				2,65	
	18:00	4,31	4,31	0,00			1				2,65	
	19:00	4,55	4,42	0,12			1			1	2,65	
	20:00	5,22	5,12	0,10			1			2	2,65	
	21:00	5,29	5,24	0,05			1			2	2,65	
	22:00	6,05	5,96	0,10			1			3	2,65	
	23:00	6,17	6,11	0,05			1			4	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 14 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 14 Απριλίου 2026	00:00	5,93	5,77	0,17			1			3	2,65	
	01:00	5,78	5,56	0,22			1			3	2,65	
	02:00	5,64	5,47	0,17			1			3	2,65	
	03:00	5,30	4,87	0,43			1			2	2,65	
	04:00	5,10	4,69	0,41			1			2	2,65	
	05:00	5,01	4,33	0,67			1			2	2,65	
	06:00	5,13	4,57	0,56			1			1	1,85	
	07:00	5,59	5,18	0,40			1			2	1,20	
	08:00	6,15	5,46	0,69			1			2	1,20	
	09:00	6,50	6,43	0,07			1			3	1,20	
	10:00	6,65	6,47	0,18			1			4	1,20	
	11:00	6,65	6,31	0,34			1			4	1,20	
	12:00	6,88	5,99	0,88			1			4	1,35	
	13:00	6,73	6,48	0,25			1			4	0,60	
	14:00	6,54	6,14	0,40			1			4	0,60	
	15:00	6,56	6,15	0,40			1			4	0,60	
	16:00	6,82	6,40	0,42			1			4	0,60	
	17:00	6,93	6,59	0,35			1			4	0,60	
	18:00	7,09	6,92	0,17			1			4	0,60	
	19:00	7,46	7,31	0,15			1			5	0,60	
	20:00	7,73	7,67	0,05			1			5	0,60	
	21:00	7,59	7,45	0,14			1			5	0,60	
	22:00	7,23	6,93	0,29			1			4	0,60	
	23:00	6,74	6,26	0,48			1			4	0,60	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	6,49	6,22	0,27			1			4	0,60	
	01:00	6,04	6,03	0,01			1			3	0,60	
	02:00	5,39	5,39	0,00			1			3	0,60	
	03:00	5,08	5,08	0,00			1			3	0,60	
	04:00	5,04	5,04	0,00			1			2	0,60	
	05:00	5,37	5,36	0,00			1			2	0,60	
	06:00	5,86	5,86	0,00			1			3	0,60	
	07:00	6,09	6,08	0,01			1			3	0,60	
	08:00	6,45	6,19	0,27			1			3	0,60	
	09:00	6,47	6,04	0,43		1				3	0,60	
	10:00	6,50	6,04	0,46		1				3	0,60	
	11:00	6,51	5,96	0,55		1				3	0,92	
	12:00	6,49	5,89	0,60		1				3	1,20	
	13:00	5,88	5,61	0,27		1				3	1,20	
	14:00	5,51	4,98	0,53		1				2	1,20	
	15:00	5,39	5,01	0,39		1				1	1,20	
	16:00	5,52	5,07	0,45		1				1	1,20	
	17:00	6,21	5,56	0,64		1				2	1,20	
	18:00	6,67	5,94	0,73		1				3	1,20	
	19:00	6,94	6,41	0,53		1				3	1,20	
	20:00	7,41	7,33	0,08		1				4	1,20	
	21:00	7,42	7,11	0,31		1				4	1,20	
	22:00	6,95	6,68	0,28		1				4	1,20	
	23:00	6,58	6,43	0,15		1				4	1,20	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026	00:00	6,26	5,67	0,59		1				3	1,20	
	01:00	6,02	5,21	0,81		1				2	1,20	
	02:00	5,81	5,17	0,65		1				2	1,20	
	03:00	5,70	5,05	0,65		1				2	1,20	
	04:00	5,28	4,48	0,80		1				2	1,20	
	05:00	5,00	4,25	0,75		1				2	1,20	
	06:00	4,99	3,60	1,38		1				1	1,81	
	07:00	4,99	3,95	1,04		1				1	1,57	
	08:00	5,51	5,21	0,29		1				2	0,60	
	09:00	5,59	5,32	0,28		1				2	0,60	
	10:00	5,89	5,48	0,41		1				3	0,60	
	11:00	6,09	5,65	0,43		1				3	0,60	
	12:00	6,63	6,21	0,42		1	1				0,60	
	13:00	6,79	6,32	0,47		1	1				0,60	
	14:00	6,88	6,40	0,49		1	1				0,60	
	15:00	6,79	6,46	0,33		1	1				0,60	
	16:00	6,90	6,58	0,32		1	1				0,60	
	17:00	6,82	6,46	0,36		1	1				0,60	
	18:00	7,40	7,02	0,39		1	1				0,60	
	19:00	7,62	7,19	0,43		1	1				0,60	
	20:00	8,10	7,75	0,35		1	1				0,60	
	21:00	8,14	7,79	0,35		1	1				0,60	
	22:00	7,69	7,33	0,36		1	1				0,60	
	23:00	7,32	6,99	0,33		1	1				0,60	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026	00:00	6,81	6,46	0,35		1	1				0,60	
	01:00	6,24	5,46	0,78		1	1				1,39	
	02:00	6,13	5,64	0,49		1	1				1,01	
	03:00	5,91	5,34	0,57		1	1				0,60	
	04:00	5,09	3,64	1,44		1					2,13	
	05:00	4,97	3,49	1,48		1					1,91	
	06:00	5,25	3,28	1,97		1					2,65	
	07:00	5,29	2,83	2,45		1					2,65	
	08:00	5,83	3,22	2,61		1					2,65	
	09:00	6,36	3,88	2,48		1					2,65	
	10:00	7,38	4,79	2,59		1				2	2,65	
	11:00	7,51	4,90	2,61		1				2	2,65	
	12:00	7,40	4,79	2,61		1				2	2,65	
	13:00	7,38	4,77	2,61		1				2	2,65	
	14:00	7,33	5,11	2,21		1				2	2,65	
	15:00	7,49	6,31	1,18		1	1			2	2,65	
	16:00	7,67	6,50	1,17		1	1				2,65	
	17:00	7,94	6,76	1,18		1	1				2,65	
	18:00	8,11	6,93	1,18		1	1				2,65	
	19:00	8,32	7,14	1,18		1	1				2,65	
	20:00	8,01	6,83	1,18		1	1				2,65	
	21:00	7,24	6,06	1,18		1	1				2,65	
	22:00	6,48	5,29	1,18		1	1				2,65	
	23:00	5,89	4,71	1,18		1	1				2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 18 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	5,36	4,18	1,18		1	1				2,65	
	01:00	4,95	3,76	1,18		1					2,65	
	02:00	4,77	3,59	1,18		1					2,65	
	03:00	4,62	3,44	1,18		1					2,65	
	04:00	4,47	3,29	1,18		1					2,65	
	05:00	4,47	3,29	1,18		1					2,65	
	06:00	4,20	3,02	1,18		1					2,65	
	07:00	4,24	3,06	1,18		1					2,65	
	08:00	4,90	3,71	1,18		1					2,65	
	09:00	5,30	4,11	1,18		1					2,65	
	10:00	5,55	4,37	1,18		1				1	2,65	
	11:00	5,37	4,19	1,18		1				1	2,65	
	12:00	5,59	4,41	1,18		1				1	2,65	
	13:00	5,41	4,23	1,18		1				1	2,65	
	14:00	5,40	4,22	1,18		1					2,65	
	15:00	5,57	4,39	1,18		1					2,65	
	16:00	5,21	4,03	1,18		1					2,65	
	17:00	5,16	3,98	1,18		1					2,65	
	18:00	5,33	4,15	1,18		1					2,65	
	19:00	5,64	4,28	1,36		1				1	2,65	
	20:00	6,68	4,13	2,55		1					2,65	
	21:00	6,55	4,26	2,30		1					2,65	
	22:00	6,15	3,85	2,30		1					2,65	
	23:00	5,75	3,60	2,15		1					2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 19 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	5,14	2,79	2,35		1					2,49	
	01:00	4,18	2,73	1,45		1					1,80	
	02:00	3,93	2,61	1,32		1					1,48	
	03:00	3,76	2,40	1,37		1					1,45	
	04:00	3,63	2,24	1,39		1					1,45	
	05:00	3,76	3,20	0,55		1					0,64	
	06:00	4,27	3,51	0,76		1					1,29	
	07:00	4,57	3,39	1,18		1					1,80	
	08:00	4,66	3,52	1,14		1					1,80	
	09:00	4,87	3,36	1,51		1					1,80	
	10:00	4,91	3,14	1,77		1					1,80	
	11:00	4,99	3,17	1,82		1					2,01	
	12:00	4,93	2,95	1,98		1					2,05	
	13:00	4,77	2,85	1,92		1					2,05	
	14:00	4,54	3,13	1,41		1					1,54	
	15:00	4,45	3,29	1,15		1					1,50	
	16:00	4,55	3,31	1,23		1					1,50	
	17:00	4,49	3,39	1,10		1					1,50	
	18:00	4,72	3,99	0,73		1					2,59	
	19:00	5,14	4,89	0,25		1				2	2,65	
	20:00	5,66	5,54	0,12		1				2	2,65	
	21:00	5,72	5,64	0,08		1				2	2,65	
	22:00	6,18	6,08	0,10		1				2	2,65	
	23:00	6,67	6,64	0,03		1	1				2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026	00:00	6,31	6,28	0,02		1	1				2,65	
	01:00	6,05	5,87	0,18		1	1				1,95	
	02:00	5,91	5,90	0,01		1	1				1,20	
	03:00	5,83	5,83	0,00		1	1				1,20	
	04:00	5,85	5,84	0,01		1	1				1,20	
	05:00	5,83	5,82	0,01		1	1				1,90	
	06:00	5,99	5,99	0,00		1	1			1	2,65	
	07:00	6,04	6,04	0,00			1			3	2,65	
	08:00	6,04	6,04	0,00			1			4	2,65	
	09:00	5,99	5,99	0,00			1			4	2,65	
	10:00	6,13	6,13	0,00			1			4	2,65	
	11:00	6,08	6,08	0,00			1			4	2,65	
	12:00	6,14	6,14	0,00			1			4	2,65	
	13:00	6,01	6,01	0,00			1			4	2,65	
	14:00	5,95	5,94	0,01			1			4	2,65	
	15:00	5,65	5,64	0,01			1			3	2,65	
	16:00	5,60	5,57	0,03			1			3	2,65	
	17:00	5,33	5,24	0,10			1			2	2,65	
	18:00	5,56	4,95	0,62			1			2	2,65	
	19:00	6,02	6,02	0,00			1			3	1,06	
	20:00	6,93	5,62	1,31			1			3	2,16	
	21:00	7,30	6,16	1,15			1			3	2,65	
	22:00	6,82	6,08	0,73			1			3	2,65	
	23:00	6,45	6,05	0,40			1			3	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 21 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	5,90	5,67	0,23			1			3	2,65	
	01:00	5,76	5,43	0,32			1			2	2,58	
	02:00	5,58	5,31	0,27			1			2	1,20	
	03:00	5,42	5,31	0,12			1			2	1,20	
	04:00	5,29	5,27	0,02			1			2	1,20	
	05:00	5,43	5,32	0,10			1			2	1,61	
	06:00	5,60	5,38	0,22			1			2	2,65	
	07:00	5,96	5,77	0,19			1			3	2,65	
	08:00	6,24	6,01	0,23			1			3	2,65	
	09:00	6,19	6,07	0,12			1			3	2,65	
	10:00	6,22	6,21	0,01			1			3	2,65	
	11:00	5,85	5,85	0,00			1			3	2,65	
	12:00	6,58	6,48	0,10			1			4	2,65	
	13:00	6,51	6,50	0,01			1			4	2,65	
	14:00	5,83	5,42	0,41			1			3	2,65	
	15:00	6,01	5,36	0,65			1			2	2,65	
	16:00	6,09	4,67	1,42			1			2	2,65	
	17:00	6,24	4,96	1,28			1			2	2,65	
	18:00	6,76	5,57	1,19			1			2	2,63	
	19:00	6,99	5,99	1,01			1			3	1,20	
	20:00	7,30	6,06	1,24			1			3	1,64	
	21:00	7,13	5,42	1,71			1			3	2,05	
	22:00	6,50	5,68	0,82			1			2	1,72	
	23:00	6,08	6,08	0,00			1			3	1,00	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	00:00	5,45	5,45	0,00			1			3	1,00	
	01:00	5,56	5,26	0,29			1			2	1,00	
	02:00	5,05	4,97	0,08			1			2	1,00	
	03:00	4,91	4,54	0,37			1			2	0,99	
	04:00	4,91	4,83	0,08			1			2	2,65	
	05:00	5,14	4,97	0,17			1			2	2,65	
	06:00	5,21	5,18	0,02			1			2	2,65	
	07:00	5,45	5,42	0,04			1			2	2,65	
	08:00	5,54	5,54	0,00			1			2	2,65	
	09:00	5,62	5,62	0,00			1			3	2,65	
	10:00	5,52	5,48	0,04			1			3	2,65	
	11:00	5,77	5,73	0,04			1			3	2,65	
	12:00	6,20	5,92	0,28			1			3	2,65	
	13:00	6,77	5,86	0,91			1			3	2,65	
	14:00	7,20	5,60	1,60			1			3	2,65	
	15:00	6,39	5,67	0,72			1			3	2,65	
	16:00	7,10	6,28	0,82			1			4	2,65	
	17:00	6,14	6,14	0,00			1			4	2,65	
	18:00	6,06	6,05	0,00			1			3	2,65	
	19:00	6,81	6,34	0,47			1			4	2,65	
	20:00	7,50	6,75	0,75			1			4	2,65	
	21:00	7,47	6,89	0,59			1			4	2,65	
	22:00	7,05	6,75	0,30			1			4	2,65	
	23:00	6,74	6,24	0,49			1			4	2,43	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	6,22	5,76	0,46			1			3	2,65	
	01:00	6,12	6,07	0,06			1			3	1,08	
	02:00	6,23	6,20	0,03			1			3	0,60	
	03:00	6,15	6,15	0,00			1			3	0,60	
	04:00	6,09	6,05	0,04			1			3	0,60	
	05:00	6,14	5,46	0,68			1			3	0,96	
	06:00	6,22	4,94	1,28			1			2	1,58	
	07:00	6,56	4,99	1,57			1			2	1,93	
	08:00	6,28	4,88	1,40			1			2	1,80	
	09:00	6,25	4,75	1,50			1			2	1,80	
	10:00	6,59	4,98	1,61			1			2	1,80	
	11:00	6,97	5,57	1,40			1			2	1,80	
	12:00	7,25	5,83	1,43		1				3	1,80	
	13:00	7,29	5,84	1,44		1				3	1,80	
	14:00	6,91	5,40	1,51		1				2	2,14	
	15:00	6,87	5,43	1,44		1				2	2,65	
	16:00	6,71	5,29	1,42		1				3	2,65	
	17:00	7,22	5,73	1,49		1				2	2,45	
	18:00	7,59	6,08	1,51		1				3	2,55	
	19:00	7,79	6,08	1,71		1				4	2,65	
	20:00	8,32	6,30	2,02		1				4	2,65	
	21:00	7,86	5,96	1,90		1				3	2,65	
	22:00	7,33	5,56	1,77		1				3	2,65	
	23:00	6,86	5,83	1,03		1				3	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	6,36	5,40	0,97		1				2	2,65	
	01:00	6,15	5,64	0,51		1				2	2,65	
	02:00	6,10	5,74	0,36		1				2	2,65	
	03:00	5,97	5,62	0,34		1				2	2,65	
	04:00	5,70	5,25	0,46		1				2	2,65	
	05:00	5,82	5,31	0,51		1				2	2,65	
	06:00	6,14	5,17	0,97		1				2	2,65	
	07:00	6,37	5,20	1,17		1				2	2,65	
	08:00	6,67	5,72	0,95		1				3	2,65	
	09:00	6,68	5,60	1,08		1				3	2,65	
	10:00	6,63	5,12	1,51		1				3	2,65	
	11:00	6,52	4,84	1,68		1				2	2,65	
	12:00	6,90	5,59	1,31		1				3	2,65	
	13:00	7,26	5,67	1,59		1				3	2,65	
	14:00	7,04	5,36	1,68		1				3	2,65	
	15:00	7,20	5,35	1,85		1				2	2,65	
	16:00	6,90	5,19	1,71		1				2	2,65	
	17:00	7,15	5,84	1,31		1				3	2,65	
	18:00	7,57	6,26	1,31		1				3	2,65	
	19:00	8,02	6,87	1,15		1				4	2,65	
	20:00	8,19	7,34	0,85		1				4	2,65	
	21:00	8,22	7,72	0,50		1				5	2,65	
	22:00	7,57	7,35	0,22		1				5	2,65	
	23:00	7,05	6,58	0,47		1				5	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 25 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	6,74	5,46	1,29		1				3	2,65	
	01:00	6,56	4,47	2,09		1				2	2,65	
	02:00	6,08	4,21	1,87		1					2,65	
	03:00	5,91	4,24	1,67		1				1	2,65	
	04:00	5,96	4,55	1,41		1				1	2,65	
	05:00	6,06	4,66	1,40		1				1	2,65	
	06:00	6,21	4,41	1,79		1				1	2,65	
	07:00	6,18	4,20	1,99		1				1	2,65	
	08:00	6,68	4,81	1,87		1				2	2,65	
	09:00	7,07	4,94	2,13		1				2	2,65	
	10:00	7,33	5,04	2,29		1				2	2,65	
	11:00	7,24	5,47	1,77		1				2	2,44	
	12:00	7,36	6,08	1,28		1				4	1,80	
	13:00	7,42	6,05	1,37		1				4	1,80	
	14:00	7,21	6,12	1,09		1				4	1,29	
	15:00	6,94	5,79	1,15		1				3	1,63	
	16:00	6,78	5,26	1,52		1				3	1,80	
	17:00	6,19	4,55	1,64		1				1	1,80	
	18:00	6,30	4,34	1,96		1				1	2,58	
	19:00	6,87	4,49	2,38		1				1	2,65	
	20:00	7,41	5,47	1,94		1				2	2,65	
	21:00	6,94	5,74	1,20		1				3	2,65	
	22:00	6,32	5,09	1,23		1				2	2,65	
	23:00	5,89	3,95	1,94		1				1	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 26 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	5,44	4,06	1,38		1					2,65	
	01:00	5,03	3,38	1,65		1					2,65	
	02:00	4,83	3,07	1,77		1					2,65	
	03:00	4,67	3,20	1,47		1					2,65	
	04:00	3,89	2,46	1,43		1					1,91	
	05:00	3,97	3,29	0,68		1					0,85	
	06:00	4,12	3,44	0,67		1					0,85	
	07:00	4,14	3,46	0,68		1					0,85	
	08:00	4,66	3,86	0,80		1					1,08	
	09:00	5,00	4,01	0,99		1				1	1,20	
	10:00	5,27	4,26	1,01		1				1	1,20	
	11:00	5,42	4,47	0,95		1				1	1,20	
	12:00	5,36	4,46	0,90		1				1	1,20	
	13:00	5,35	4,42	0,93		1				1	1,20	
	14:00	5,10	4,46	0,64		1				1	1,20	
	15:00	4,88	4,57	0,31		1				1	1,85	
	16:00	4,90	4,82	0,08		1				1	2,65	
	17:00	5,00	5,00	0,00		1				1	2,65	
	18:00	5,19	5,19	0,00		1				2	2,65	
	19:00	5,54	5,54	0,00		1				2	2,65	
	20:00	5,94	5,94	0,00		1				3	2,65	
	21:00	6,10	6,10	0,00		1				3	2,65	
	22:00	6,72	6,71	0,00		1				4	2,65	
	23:00	6,51	6,51	0,00		1				4	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	6,17	6,17	0,00		1				4	2,65	
	01:00	6,03	6,03	0,00		1				4	2,65	
	02:00	5,87	5,87	0,00		1				3	2,65	
	03:00	5,31	5,31	0,00		1				3	2,65	
	04:00	4,94	4,94	0,01		1				2	2,65	
	05:00	4,91	4,90	0,00		1				2	2,65	
	06:00	5,76	5,72	0,04		1				3	2,65	
	07:00	6,19	5,90	0,30		1				3	2,65	
	08:00	5,98	5,66	0,32		1				3	2,65	
	09:00	6,15	6,12	0,02		1				3	2,65	
	10:00	6,06	6,06	0,00		1				4	2,65	
	11:00	6,29	6,09	0,20		1				4	2,65	
	12:00	6,41	6,13	0,28		1				4	2,65	
	13:00	6,42	6,11	0,32		1				4	2,65	
	14:00	6,27	5,97	0,30		1				3	2,65	
	15:00	6,30	6,04	0,26		1				3	2,65	
	16:00	6,18	5,53	0,65		1				3	2,65	
	17:00	6,25	5,88	0,37		1				3	2,65	
	18:00	6,60	6,09	0,51		1				3	2,65	
	19:00	6,88	6,25	0,63		1				3	2,65	
	20:00	6,79	6,26	0,53		1				4	2,65	
	21:00	7,18	6,69	0,49		1				4	2,65	
	22:00	7,07	6,97	0,10		1				4	2,65	
	23:00	6,67	6,63	0,04		1				4	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 28 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	6,14	6,12	0,02		1				4	2,65	
	01:00	5,20	5,19	0,01		1				3	2,65	
	02:00	4,83	4,20	0,62		1				1	2,65	
	03:00	4,91	4,43	0,48		1				1	2,65	
	04:00	5,27	4,74	0,53		1				2	2,65	
	05:00	5,79	5,05	0,75		1				2	2,65	
	06:00	5,97	5,08	0,89		1				2	2,65	
	07:00	6,08	4,32	1,77		1				2	2,65	
	08:00	6,22	4,06	2,16		1				2	2,65	
	09:00	6,20	4,02	2,17		1				1	2,65	
	10:00	5,95	3,89	2,06		1				1	2,65	
	11:00	6,06	4,31	1,75		1				1	2,65	
	12:00	6,44	5,18	1,26		1				2	2,65	
	13:00	6,29	5,21	1,08		1				2	2,65	
	14:00	6,23	5,10	1,13		1				2	2,65	
	15:00	6,30	5,46	0,85		1				2	2,65	
	16:00	6,30	5,72	0,57		1				2	2,65	
	17:00	6,50	6,19	0,32		1				3	2,65	
	18:00	6,70	6,28	0,42		1				3	2,65	
	19:00	7,22	7,01	0,21		1				3	2,65	
	20:00	7,92	7,90	0,01		1	1					2,65
	21:00	8,04	8,03	0,01		1	1					2,65
	22:00	7,40	7,23	0,17		1	1					2,65
	23:00	6,66	6,50	0,16		1	1					2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	5,89	5,71	0,18		1				2	2,65	
	01:00	5,30	4,68	0,62		1				2	2,65	
	02:00	4,90	4,16	0,75		1				2	2,65	
	03:00	4,93	4,10	0,83		1				2	2,65	
	04:00	4,93	4,12	0,81		1				2	2,65	
	05:00	5,31	4,47	0,84		1				2	2,65	
	06:00	5,55	4,62	0,93		1				1	2,65	
	07:00	6,01	5,50	0,51		1				2	2,65	
	08:00	6,08	5,65	0,42		1				3	2,65	
	09:00	6,10	5,88	0,22		1				3	2,65	
	10:00	5,95	5,91	0,03		1				3	2,65	
	11:00	5,87	5,87	0,00		1				3	2,65	
	12:00	6,08	6,08	0,00		1				3	2,65	
	13:00	6,22	6,22	0,00		1				4	2,65	
	14:00	6,05	6,05	0,00		1				3	2,65	
	15:00	6,11	6,11	0,00		1				3	2,65	
	16:00	6,33	6,33	0,00		1				3	2,65	
	17:00	6,85	6,85	0,00		1				4	2,65	
	18:00	6,85	6,85	0,00		1				4	2,65	
	19:00	7,14	7,14	0,00		1	1				2,65	
	20:00	7,69	7,69	0,00		1	1				2,65	
	21:00	7,75	7,75	0,00		1	1				2,65	
	22:00	7,10	7,10	0,00		1	1				2,65	
	23:00	6,83	6,80	0,03		1	1				2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	6,29	6,29	0,00		1	1				2,65	
	01:00	6,12	6,12	0,00		1	1				2,65	
	02:00	5,94	5,94	0,00		1	1			2	2,65	
	03:00	5,68	5,68	0,00		1				3	2,65	
	04:00	5,39	5,39	0,00		1				3	2,65	
	05:00	5,72	5,72	0,00		1				3	2,65	
	06:00	5,92	5,92	0,00		1				3	2,65	
	07:00	6,01	6,01	0,00		1				3	2,65	
	08:00	5,70	5,70	0,00		1				3	2,65	
	09:00	6,01	6,01	0,00		1				3	2,65	
	10:00	6,72	6,72	0,00		1				4	2,65	
	11:00	6,68	6,68	0,00		1				4	2,65	
	12:00	6,85	6,85	0,00		1				4	2,65	
	13:00	6,69	6,69	0,00		1				4	2,65	
	14:00	6,39	6,39	0,00		1				4	2,65	
	15:00	6,58	6,58	0,00		1				4	2,65	
	16:00	6,29	6,29	0,00		1				4	2,65	
	17:00	6,48	6,39	0,09		1				4	2,65	
	18:00	6,74	6,66	0,08		1				4	2,65	
	19:00	7,01	6,27	0,74		1				4	2,65	
	20:00	6,99	4,74	2,25		1				2	2,65	
	21:00	5,87	3,84	2,02		1				1	2,65	
	22:00	4,67	3,34	1,33		1					1,86	
	23:00	4,24	4,10	0,14		1					1,80	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης