

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,54	3,54	0,00		1					0,00	
	01:00	3,43	3,43	0,00		1					0,00	
	02:00	3,31	3,31	0,00		1					0,00	
	03:00	3,20	3,20	0,00		1					0,00	
	04:00	3,14	3,14	0,00		1					0,00	
	05:00	3,10	3,10	0,00		1					0,00	
	06:00	3,21	3,21	0,00		1					0,00	
	07:00	3,18	3,18	0,00		1					0,00	
	08:00	2,92	2,92	0,00		1					0,00	
	09:00	3,00	3,00	0,00		1					0,00	
	10:00	3,10	3,10	0,00		1					0,00	
	11:00	3,32	3,32	0,00		1					0,00	
	12:00	3,49	3,49	0,00		1					0,00	
	13:00	3,60	3,17	0,42		1					0,46	
	14:00	3,29	2,72	0,58		1					0,60	
	15:00	3,36	2,83	0,53		1					0,60	
	16:00	3,58	3,09	0,49		1					0,60	
	17:00	3,88	3,50	0,38		1					0,60	
	18:00	4,38	3,77	0,62		1					1,09	
	19:00	4,52	4,06	0,46		1					2,09	
	20:00	4,27	4,12	0,14		1					2,65	
	21:00	4,17	4,10	0,07		1					2,65	
	22:00	5,82	5,15	0,67		1				1	2,65	
	23:00	5,46	5,46	0,00		1				2	2,65	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,42	5,42	0,00		1				2	2,65	
	01:00	5,12	5,12	0,00		1				2	2,65	
	02:00	4,83	4,83	0,00		1				2	2,65	
	03:00	4,75	4,75	0,00		1				1	2,65	
	04:00	4,81	4,81	0,00		1				1	2,65	
	05:00	4,89	4,89	0,00		1				1	2,65	
	06:00	5,06	5,06	0,00		1				2	2,65	
	07:00	5,28	5,19	0,09		1				2	2,65	
	08:00	5,23	5,16	0,07		1				2	2,65	
	09:00	5,39	4,81	0,58		1				2	2,65	
	10:00	4,94	4,34	0,60		1				1	2,65	
	11:00	4,92	4,19	0,73		1				1	2,65	
	12:00	5,27	4,21	1,06		1				1	2,65	
	13:00	5,84	4,72	1,12		1				2	2,65	
	14:00	5,83	4,97	0,86		1				2	1,56	
	15:00	5,80	4,97	0,84		1				2	1,20	
	16:00	5,97	5,06	0,92		1				2	1,20	
	17:00	6,44	5,56	0,88		1				2	1,20	
	18:00	6,72	5,87	0,85		1				3	1,20	
	19:00	6,73	5,68	1,05		1				3	1,20	
	20:00	6,40	5,42	0,98		1				3	1,20	
	21:00	4,94	3,93	1,01		1				1	1,20	
	22:00	4,46	3,34	1,12		1					1,20	
	23:00	4,11	3,20	0,91		1					0,96	

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	4,10	3,52	0,59		1					0,60	
	01:00	4,13	3,55	0,59		1					1,09	
	02:00	4,03	3,44	0,59		1					1,20	
	03:00	3,98	3,39	0,59		1					1,20	
	04:00	3,93	3,34	0,59		1					1,20	
	05:00	3,96	3,37	0,59		1					1,20	
	06:00	3,91	3,33	0,59		1					1,20	
	07:00	3,57	2,98	0,59		1					1,20	
	08:00	3,70	3,11	0,59		1					1,20	
	09:00	3,97	3,37	0,59		1					1,20	
	10:00	4,19	3,62	0,57		1					1,20	
	11:00	4,35	3,78	0,58		1					1,20	
	12:00	4,85	4,27	0,58		1					1,20	
	13:00	5,00	4,42	0,58		1				1	1,20	
	14:00	4,82	3,88	0,94		1				1	1,20	
	15:00	4,60	3,42	1,18		1					1,20	
	16:00	4,77	3,63	1,14		1					1,20	
	17:00	5,13	3,90	1,22		1					1,31	
	18:00	5,46	3,77	1,69		1					1,80	
	19:00	5,47	4,24	1,23		1				1	1,80	
	20:00	5,14	3,36	1,78		1					1,80	
	21:00	4,59	2,81	1,78		1					1,80	
	22:00	4,25	2,78	1,46		1					1,48	
	23:00	4,06	2,88	1,18		1					1,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,77	3,03	0,74		1					0,76	
	01:00	3,96	3,38	0,58		1					0,60	
	02:00	3,95	3,37	0,59		1					0,60	
	03:00	3,88	3,30	0,59		1					0,60	
	04:00	3,88	3,30	0,59		1					0,60	
	05:00	3,89	3,31	0,59		1					0,60	
	06:00	3,96	3,38	0,58		1					0,60	
	07:00	3,97	3,38	0,59		1					0,60	
	08:00	3,84	3,25	0,59		1					0,60	
	09:00	3,64	3,05	0,59		1					0,60	
	10:00	3,65	3,06	0,58		1					0,60	
	11:00	3,73	3,14	0,59		1					0,60	
	12:00	3,71	3,14	0,58		1					0,60	
	13:00	3,96	3,39	0,56		1					0,60	
	14:00	3,94	3,40	0,54		1					0,60	
	15:00	3,94	3,38	0,57		1					0,60	
	16:00	4,22	3,63	0,59		1					0,60	
	17:00	4,67	3,86	0,81		1					0,91	
	18:00	5,02	3,95	1,07		1					1,20	
	19:00	5,16	3,97	1,19		1					1,55	
	20:00	5,09	3,88	1,21		1					2,06	
	21:00	4,79	3,88	0,91		1					2,65	
	22:00	5,40	4,23	1,18		1				1	2,65	
	23:00	4,97	3,47	1,50		1				1	2,65	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	4,67	2,76	1,91		1					2,08	
	01:00	4,56	3,44	1,13		1					1,20	
	02:00	4,92	3,87	1,04		1					1,20	
	03:00	4,92	3,86	1,06		1					1,32	
	04:00	4,99	3,20	1,79		1					2,65	
	05:00	5,02	3,30	1,72		1					2,65	
	06:00	5,23	4,13	1,10		1				1	2,38	
	07:00	5,03	4,46	0,57		1				1	1,20	
	08:00	4,62	3,64	0,98		1				1	1,20	
	09:00	4,60	3,51	1,09		1					1,20	
	10:00	4,86	3,88	0,98		1					1,20	
	11:00	4,93	3,88	1,04		1					1,20	
	12:00	5,12	4,06	1,06		1					1,20	
	13:00	5,77	5,08	0,69		1				2	1,20	
	14:00	5,67	4,72	0,94		1				2	1,31	
	15:00	5,63	5,07	0,56		1				1	1,60	
	16:00	5,79	5,34	0,45		1				2	1,60	
	17:00	6,12	5,34	0,79		1				2	1,60	
	18:00	6,46	5,46	1,00		1				2	1,60	
	19:00	6,58	5,37	1,21		1				3	1,60	
	20:00	6,21	5,00	1,21		1				2	1,60	
	21:00	5,02	3,92	1,10		1				1	1,60	
	22:00	3,92	2,90	1,02		1					1,45	
	23:00	3,23	2,77	0,47		1					0,60	

Καθόλη τη διάρκεια επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,04	2,90	0,14		1					0,15	
	01:00	2,98	2,98	0,00		1					0,00	
	02:00	3,26	3,26	0,00		1					0,00	
	03:00	3,20	3,20	0,00		1					0,00	
	04:00	3,14	3,14	0,00		1					0,00	
	05:00	3,14	3,14	0,00		1					0,00	
	06:00	3,19	3,19	0,00		1					0,00	
	07:00	3,18	3,18	0,00		1					0,00	
	08:00	3,18	3,18	0,00		1					0,00	
	09:00	3,18	3,18	0,00		1					0,00	
	10:00	3,18	3,18	0,00		1					0,00	
	11:00	3,03	3,03	0,00		1					0,00	
	12:00	3,10	3,10	0,00		1					0,00	
	13:00	2,95	2,95	0,00		1					0,00	
	14:00	3,20	3,20	0,00		1					0,00	
	15:00	3,28	3,28	0,00		1					0,00	
	16:00	3,48	3,43	0,05		1					0,04	
	17:00	3,82	3,46	0,36		1					0,60	
	18:00	4,18	3,59	0,59		1					1,15	
	19:00	4,20	3,34	0,85		1					1,80	
	20:00	4,13	2,79	1,34		1					1,65	
	21:00	4,01	3,13	0,89		1					1,20	
	22:00	4,27	3,50	0,76		1					2,51	
	23:00	5,41	3,27	2,14		1					2,65	

Καθόλη τη διάρκεια επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,14	3,21	1,93		1					2,65	
	01:00	5,07	3,25	1,83		1					2,65	
	02:00	4,86	3,90	0,96		1					2,65	
	03:00	4,81	3,71	1,10		1					2,65	
	04:00	4,86	3,88	0,99		1					2,65	
	05:00	4,93	4,50	0,42		1				1	2,65	
	06:00	4,94	4,32	0,62		1				1	2,65	
	07:00	4,73	3,84	0,89		1				1	2,65	
	08:00	4,73	3,24	1,49		1					2,65	
	09:00	4,82	3,90	0,92		1					2,65	
	10:00	4,82	4,71	0,11		1				1	2,65	
	11:00	4,90	4,41	0,49		1				1	2,65	
	12:00	5,41	4,67	0,74		1				1	2,65	
	13:00	5,60	4,74	0,86		1				1	2,65	
	14:00	5,62	4,63	1,00		1				1	2,19	
	15:00	5,57	4,84	0,73		1				2	1,20	
	16:00	5,58	5,21	0,37		1				2	1,20	
	17:00	5,95	5,46	0,49		1				2	1,20	
	18:00	6,29	5,56	0,73		1				2	1,20	
	19:00	6,32	5,54	0,78		1				3	1,20	
	20:00	6,28	5,46	0,83		1				3	1,20	
	21:00	5,98	5,05	0,93		1				2	1,20	
	22:00	5,47	4,69	0,78		1				2	1,20	
	23:00	4,86	4,16	0,70		1				2	1,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	4,75	3,97	0,78		1				1	1,20	
	01:00	5,01	4,38	0,64		1				1	1,20	
	02:00	4,99	4,53	0,46		1				1	1,20	
	03:00	4,98	4,55	0,42		1				1	1,20	
	04:00	5,00	4,54	0,46		1				1	1,20	
	05:00	5,87	4,68	1,19		1				1	1,20	
	06:00	4,89	4,46	0,43		1				1	1,20	
	07:00	4,86	4,33	0,53		1				1	1,20	
	08:00	4,92	4,40	0,52		1				1	1,20	
	09:00	4,85	4,39	0,46		1				1	1,20	
	10:00	4,72	4,40	0,33		1				1	1,20	
	11:00	5,16	3,89	1,27		1				1	0,78	
	12:00	4,84	4,40	0,44		1				1	0,60	
	13:00	5,93	5,10	0,83		1				2	0,60	
	14:00	5,68	5,06	0,62		1				2	0,60	
	15:00	5,96	5,11	0,86		1				2	0,60	
	16:00	5,97	5,48	0,49		1				2	0,60	
	17:00	6,37	5,97	0,40		1				3	0,60	
	18:00	6,72	6,35	0,37		1				3	0,60	
	19:00	6,37	5,96	0,41		1				3	0,60	
	20:00	6,31	5,90	0,40		1				3	0,60	
	21:00	6,06	5,74	0,32		1				3	0,60	
	22:00	5,73	4,92	0,81		1				2	1,13	
	23:00	5,76	4,93	0,83		1				2	1,20	

Καθόλη τη διάρκεια επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,68	4,68	1,01		1				2	1,20	
	01:00	5,59	4,77	0,82		1				1	1,20	
	02:00	5,49	4,64	0,85		1				1	1,20	
	03:00	5,35	4,42	0,93		1				1	1,20	
	04:00	5,41	4,60	0,81		1				1	1,20	
	05:00	5,51	4,51	1,01		1				1	1,20	
	06:00	5,66	4,77	0,89		1				1	1,16	
	07:00	5,74	5,41	0,33		1				2	1,33	
	08:00	5,52	5,10	0,43		1				2	1,80	
	09:00	5,27	4,67	0,60		1				2	1,80	
	10:00	5,63	5,36	0,26		1				2	1,71	
	11:00	5,75	5,59	0,16		1				2	1,80	
	12:00	5,87	5,47	0,41		1				3	1,80	
	13:00	5,83	5,42	0,40		1				3	1,80	
	14:00	5,66	4,63	1,03		1				2	1,77	
	15:00	5,67	4,94	0,73		1				2	1,74	
	16:00	6,21	5,00	1,21		1				2	1,70	
	17:00	6,37	5,25	1,13		1				2	1,20	
	18:00	7,11	6,02	1,10		1				3	1,20	
	19:00	7,15	6,08	1,06		1				3	1,14	
	20:00	6,51	5,46	1,05		1				2	1,20	
	21:00	5,48	4,49	1,00		1				2	1,20	
	22:00	4,80	3,68	1,12		1					1,20	
	23:00	4,81	3,75	1,06		1					1,16	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	4,52	3,70	0,82		1					1,20	
	01:00	4,44	3,95	0,49		1					1,20	
	02:00	4,19	3,66	0,53		1					1,20	
	03:00	4,08	3,50	0,58		1					1,20	
	04:00	4,08	3,55	0,53		1					1,20	
	05:00	3,78	3,23	0,55		1					1,20	
	06:00	3,83	3,27	0,56		1					1,20	
	07:00	3,72	3,14	0,58		1					1,20	
	08:00	3,82	3,81	0,01		1					1,16	
	09:00	3,86	3,86	0,00		1					1,20	
	10:00	4,24	4,24	0,00		1					1,20	
	11:00	4,66	4,66	0,00		1				1	1,20	
	12:00	4,94	4,94	0,00		1				1	1,20	
	13:00	4,93	4,93	0,00		1				1	1,14	
	14:00	4,87	4,87	0,00		1				1	1,20	
	15:00	4,75	4,75	0,00		1				1	1,20	
	16:00	4,82	4,82	0,00		1				1	1,20	
	17:00	5,19	5,19	0,00		1				1	1,14	
	18:00	5,58	5,58	0,00		1				2	1,20	
	19:00	5,60	5,60	0,00		1				3	1,20	
	20:00	5,64	5,64	0,00		1				3	1,20	
	21:00	5,40	5,40	0,00		1				2	1,16	
	22:00	5,13	5,13	0,00		1				2	1,18	
	23:00	4,73	4,73	0,00		1				1	1,20	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	4,44	4,44	0,00		1				1	1,20	
	01:00	4,21	4,21	0,00		1					1,20	
	02:00	3,74	3,74	0,00		1					1,20	
	03:00	3,57	3,57	0,00		1					1,20	
	04:00	3,62	3,62	0,00		1					1,20	
	05:00	3,76	3,76	0,00		1					1,20	
	06:00	3,76	3,76	0,00		1					1,20	
	07:00	3,76	3,76	0,00		1					1,20	
	08:00	3,77	3,77	0,00		1					1,20	
	09:00	4,41	4,41	0,00			1			1	1,20	
	10:00	4,65	4,65	0,00			1			1	1,20	
	11:00	4,90	4,39	0,51			1			1	1,50	
	12:00	5,08	4,27	0,81			1			1	1,80	
	13:00	5,40	4,42	0,97			1			1	1,80	
	14:00	5,22	4,36	0,86			1			1	1,34	
	15:00	4,78	4,29	0,50			1			1	0,90	
	16:00	4,91	4,36	0,55			1			1	0,90	
	17:00	5,29	4,79	0,50			1			1	1,12	
	18:00	5,71	4,94	0,77			1			2	1,20	
	19:00	5,92	5,02	0,89			1			2	1,20	
	20:00	5,89	5,07	0,82			1			2	1,20	
	21:00	5,65	4,89	0,76			1			2	1,20	
	22:00	6,15	5,17	0,98			1			2	1,20	
	23:00	6,11	5,18	0,93			1			2	1,20	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,89	4,88	1,00			1			2	1,20	
	01:00	5,66	4,68	0,98			1			1	1,20	
	02:00	5,52	4,56	0,97			1			1	1,20	
	03:00	5,14	4,10	1,04			1			1	1,20	
	04:00	5,25	4,10	1,15			1			1	1,20	
	05:00	5,41	4,24	1,17			1			1	1,20	
	06:00	5,42	4,26	1,16			1			1	1,20	
	07:00	5,57	4,41	1,16			1			1	1,20	
	08:00	5,95	4,73	1,23			1			1	1,36	
	09:00	6,25	4,79	1,46			1			2	1,80	
	10:00	6,54	5,00	1,53			1			2	1,80	
	11:00	6,78	5,22	1,57			1			2	1,80	
	12:00	7,09	5,52	1,57			1			2	1,80	
	13:00	7,05	5,28	1,77			1			2	1,80	
	14:00	6,90	5,13	1,77			1			2	1,80	
	15:00	6,96	5,18	1,78			1			2	1,80	
	16:00	7,14	5,36	1,78			1			2	1,80	
	17:00	7,64	5,87	1,78			1			2	1,80	
	18:00	8,08	6,31	1,77			1			3	1,80	
	19:00	8,18	6,41	1,77			1			3	1,80	
	20:00	8,16	6,42	1,75			1			3	1,80	
	21:00	7,94	6,19	1,75			1			3	1,80	
	22:00	7,39	5,63	1,77			1			2	2,58	
	23:00	6,73	5,06	1,67			1			2	2,65	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,11	4,51	1,60			1			1	2,65	
	01:00	5,95	4,37	1,58			1				2,65	
	02:00	5,79	4,05	1,73			1				2,65	
	03:00	5,47	3,77	1,70			1				2,65	
	04:00	5,80	4,03	1,76			1				2,65	
	05:00	5,64	3,89	1,75			1				2,65	
	06:00	5,89	4,14	1,75			1				2,65	
	07:00	6,26	4,49	1,77			1			1	2,65	
	08:00	6,42	4,66	1,76			1			1	2,65	
	09:00	6,19	4,51	1,68			1			1	2,65	
	10:00	6,25	4,57	1,68			1			1	2,65	
	11:00	6,69	5,27	1,42			1			2	2,65	
	12:00	6,63	5,71	0,91			1			2	2,65	
	13:00	6,29	5,87	0,42			1			3	2,65	
	14:00	6,34	5,96	0,38			1			3	2,65	
	15:00	6,49	6,27	0,21			1			3	2,65	
	16:00	6,86	6,62	0,23			1			3	2,65	
	17:00	7,46	7,46	0,00			1			4	2,65	
	18:00	8,35	8,35	0,00			1			5	2,65	
	19:00	8,64	8,50	0,13			1			5	2,65	
	20:00	8,48	8,18	0,30			1			5	2,65	
	21:00	7,72	7,23	0,48			1			4	2,65	
	22:00	7,01	6,42	0,59			1			3	2,65	
	23:00	6,45	6,20	0,25			1			3	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,00	5,94	0,06			1			3	2,65	
	01:00	5,98	5,95	0,03			1			3	2,65	
	02:00	6,34	6,21	0,13			1			3	2,65	
	03:00	6,12	6,12	0,00			1			3	2,65	
	04:00	6,15	6,15	0,00			1			3	2,65	
	05:00	6,26	6,26	0,00			1			3	2,65	
	06:00	6,37	6,36	0,01			1			3	2,65	
	07:00	6,54	6,36	0,18			1			3	2,65	
	08:00	5,95	5,95	0,00			1			3	2,65	
	09:00	5,91	5,91	0,00			1			3	2,65	
	10:00	5,73	5,73	0,00			1			3	2,65	
	11:00	5,75	5,52	0,22			1			3	2,65	
	12:00	6,01	5,71	0,30			1			3	2,65	
	13:00	6,48	6,13	0,35			1			3	2,65	
	14:00	6,16	6,08	0,09			1			3	2,65	
	15:00	6,91	6,85	0,06			1			3	2,65	
	16:00	7,31	7,30	0,02			1			4	2,65	
	17:00	8,07	8,07	0,00			1			5	2,65	
	18:00	8,90	8,90	0,00			1			5	2,65	
	19:00	8,54	8,54	0,00		1	1			3	2,65	
	20:00	8,02	8,02	0,00		1	1			2	2,65	
	21:00	7,76	7,76	0,00		1	1				2,65	
	22:00	7,61	7,61	0,00		1	1				2,65	
	23:00	7,36	7,36	0,00		1	1				2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,85	6,85	0,00		1	1				2,65	
	01:00	6,77	6,77	0,00		1	1				2,65	
	02:00	6,27	6,27	0,00		1	1				2,65	
	03:00	5,84	5,84	0,00		1	1				2,65	
	04:00	5,80	5,80	0,00		1	1				2,65	
	05:00	5,86	5,86	0,00		1	1				2,65	
	06:00	6,23	6,23	0,00			1			3	2,65	
	07:00	6,23	6,23	0,00			1			3	2,65	
	08:00	6,60	6,60	0,00			1			4	2,47	
	09:00	6,78	6,78	0,00			1			4	2,65	
	10:00	6,61	6,61	0,00			1			4	2,65	
	11:00	6,54	6,54	0,00			1			4	2,65	
	12:00	6,44	6,44	0,00			1			3	2,52	
	13:00	6,51	6,51	0,00			1			4	2,65	
	14:00	6,51	6,51	0,00			1			4	2,65	
	15:00	6,32	6,32	0,00			1			3	2,65	
	16:00	6,36	6,36	0,00			1			3	2,56	
	17:00	6,84	6,84	0,00			1			3	2,61	
	18:00	7,78	7,78	0,00			1			3	2,65	
	19:00	8,78	8,78	0,00		1	1				2,65	
	20:00	8,69	8,69	0,00		1	1				2,65	
	21:00	8,21	8,21	0,00		1	1				2,47	
	22:00	7,54	7,54	0,00		1	1				2,65	
	23:00	7,17	7,17	0,00		1	1				2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,75	6,75	0,00		1	1				2,65	
	01:00	6,04	6,04	0,00		1	1				2,65	
	02:00	6,02	6,02	0,00		1	1				2,65	
	03:00	5,86	5,86	0,00			1			2	2,65	
	04:00	5,71	5,71	0,00			1			2	2,65	
	05:00	5,61	5,61	0,00			1			2	2,65	
	06:00	6,17	6,17	0,00			1			2	2,65	
	07:00	6,74	6,74	0,00			1			3	2,65	
	08:00	6,76	6,76	0,00			1			3	2,65	
	09:00	6,71	6,71	0,00			1			3	2,65	
	10:00	6,74	6,74	0,00			1			3	2,65	
	11:00	6,50	6,50	0,00			1			3	2,65	
	12:00	6,14	6,10	0,05			1			3	2,65	
	13:00	6,44	6,36	0,08			1			3	2,65	
	14:00	6,83	6,75	0,08			1			3	2,65	
	15:00	7,31	7,30	0,01			1			4	2,65	
	16:00	7,65	7,65	0,00			1			4	2,65	
	17:00	8,13	8,13	0,00		1	1			1	2,65	
	18:00	8,52	8,52	0,00		1	1				2,65	
	19:00	8,52	8,52	0,00		1	1				2,65	
	20:00	8,10	8,09	0,00		1	1				2,65	
	21:00	7,30	7,30	0,00		1	1				2,65	
	22:00	6,31	6,31	0,00		1	1				2,65	
	23:00	6,02	5,96	0,07		1	1				2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,34	5,18	0,16		1	1				2,65	
	01:00	4,94	4,85	0,09			1			1	2,65	
	02:00	4,73	4,60	0,13			1			1	2,65	
	03:00	4,81	4,64	0,16			1			1	2,65	
	04:00	4,64	4,56	0,08			1			1	2,65	
	05:00	4,73	4,14	0,58			1			1	2,65	
	06:00	4,85	4,52	0,33			1			1	2,65	
	07:00	4,96	3,99	0,97			1			1	2,65	
	08:00	5,32	3,55	1,77			1				2,65	
	09:00	5,03	2,84	2,18			1				2,65	
	10:00	4,97	3,32	1,65			1				1,90	
	11:00	5,56	4,08	1,48			1				1,80	
	12:00	5,86	3,95	1,91			1				2,35	
	13:00	6,03	3,42	2,61			1				2,65	
	14:00	6,50	3,89	2,61			1				2,65	
	15:00	6,66	4,05	2,61			1				2,65	
	16:00	6,99	4,37	2,61			1			1	2,65	
	17:00	7,25	4,64	2,61			1			1	2,65	
	18:00	7,48	4,87	2,61			1			1	2,65	
	19:00	7,31	4,70	2,61			1			2	2,65	
	20:00	7,22	4,61	2,61			1			2	2,65	
	21:00	6,99	4,38	2,61			1			1	2,65	
	22:00	6,53	3,92	2,61			1			1	2,65	
	23:00	6,08	3,47	2,61			1				2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,70	3,09	2,61			1				2,65	
	01:00	5,30	3,16	2,15			1				2,15	
	02:00	5,11	3,68	1,43			1				1,45	
	03:00	5,10	3,67	1,43			1				1,45	
	04:00	5,05	3,62	1,43			1				1,45	
	05:00	4,77	3,34	1,43			1				1,45	
	06:00	4,90	3,47	1,43			1				1,45	
	07:00	5,02	3,60	1,43			1				1,45	
	08:00	5,57	3,75	1,82			1				1,95	
	09:00	5,83	3,25	2,59			1				2,64	
	10:00	5,65	3,04	2,61			1				2,65	
	11:00	6,01	3,40	2,61			1				2,65	
	12:00	6,32	3,71	2,61			1				2,65	
	13:00	6,39	3,78	2,61			1				2,65	
	14:00	6,52	3,91	2,61			1				2,65	
	15:00	6,45	3,84	2,61			1				2,65	
	16:00	6,55	3,94	2,61			1				2,65	
	17:00	6,55	3,94	2,61			1				2,65	
	18:00	6,85	4,24	2,61			1			1	2,65	
	19:00	7,11	4,50	2,61			1			1	2,65	
	20:00	7,33	4,74	2,59			1			1	2,65	
	21:00	6,90	4,30	2,60			1			1	2,65	
	22:00	7,20	4,60	2,60			1			1	2,65	
	23:00	7,02	4,49	2,54			1			1	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,51	3,98	2,53			1			1	2,65	
	01:00	6,19	3,59	2,59			1				2,65	
	02:00	5,88	3,28	2,60			1				2,65	
	03:00	5,86	3,26	2,60			1				2,65	
	04:00	5,89	3,41	2,49			1				2,65	
	05:00	6,15	3,56	2,58			1				2,65	
	06:00	6,21	3,60	2,61			1				2,65	
	07:00	6,20	3,63	2,57			1				2,65	
	08:00	6,55	4,13	2,42			1			1	2,65	
	09:00	6,90	4,43	2,47			1			2	2,65	
	10:00	6,96	4,87	2,09			1			2	2,65	
	11:00	6,96	4,57	2,39			1			2	2,65	
	12:00	7,47	4,88	2,60			1			2	2,65	
	13:00	7,48	4,89	2,59			1			2	2,65	
	14:00	7,69	5,12	2,57			1			2	2,65	
	15:00	7,83	5,22	2,61			1			2	2,65	
	16:00	8,28	5,67	2,61			1			2	2,65	
	17:00	8,36	5,76	2,61			1			3	2,65	
	18:00	8,24	5,63	2,61			1			3	2,65	
	19:00	8,17	5,56	2,61			1			3	2,65	
	20:00	7,96	5,35	2,61			1			2	2,65	
	21:00	7,53	4,92	2,61			1			2	2,65	
	22:00	7,01	4,42	2,60			1			2	2,65	
	23:00	6,59	4,16	2,43			1			1	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,31	4,00	2,32			1			1	2,65	
	01:00	5,85	3,40	2,45			1				2,65	
	02:00	5,72	3,31	2,40			1				2,65	
	03:00	5,62	3,10	2,52			1				2,65	
	04:00	5,71	3,22	2,49			1				2,65	
	05:00	5,79	3,45	2,34			1				2,65	
	06:00	5,87	3,50	2,37			1				2,65	
	07:00	6,12	3,79	2,34			1			1	2,65	
	08:00	6,55	3,97	2,59			1			1	2,65	
	09:00	6,98	4,40	2,58			1			1	2,65	
	10:00	7,11	4,56	2,55			1			1	2,65	
	11:00	6,99	4,65	2,34			1			1	2,65	
	12:00	6,83	4,78	2,05			1			2	2,65	
	13:00	6,97	5,06	1,91			1			2	2,65	
	14:00	7,04	5,29	1,75			1			3	2,65	
	15:00	7,21	5,30	1,91			1			3	2,65	
	16:00	7,43	5,70	1,73			1			3	2,65	
	17:00	8,02	6,74	1,28			1			4	2,65	
	18:00	8,57	7,67	0,90		1	1			3	2,65	
	19:00	9,10	8,08	1,02		1	1				2,65	
	20:00	9,09	8,07	1,02		1	1				2,65	
	21:00	8,69	7,86	0,83		1	1				2,65	
	22:00	8,08	7,15	0,93		1	1				2,65	
	23:00	7,67	6,53	1,14		1	1				2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,96	6,30	0,65		1	1				1,66	
	01:00	6,49	5,95	0,55		1	1				0,60	
	02:00	6,39	5,79	0,60		1	1				0,60	
	03:00	6,33	5,76	0,56		1	1				0,60	
	04:00	6,39	5,83	0,57		1	1				0,60	
	05:00	6,42	5,86	0,56		1	1				0,60	
	06:00	6,67	6,11	0,55		1	1				0,60	
	07:00	6,73	6,24	0,49		1	1				0,60	
	08:00	6,21	6,21	0,00		1	1				0,60	
	09:00	7,48	7,48	0,00		1	1				0,60	
	10:00	7,90	7,90	0,00		1	1				0,60	
	11:00	8,11	8,11	0,00		1	1				0,60	
	12:00	8,21	8,21	0,00		1	1				0,60	
	13:00	8,03	8,03	0,00		1	1				0,60	
	14:00	7,64	7,64	0,00		1	1				0,60	
	15:00	7,57	7,57	0,00		1	1				0,60	
	16:00	7,79	7,79	0,00		1	1				0,60	
	17:00	7,99	7,99	0,00		1	1				0,60	
	18:00	8,45	8,45	0,00		1	1				0,60	
	19:00	8,64	8,64	0,00		1	1				0,60	
	20:00	8,56	8,56	0,00		1	1				0,60	
	21:00	8,27	8,27	0,00		1	1				0,60	
	22:00	7,67	7,67	0,00		1	1				0,60	
	23:00	7,02	7,02	0,00		1	1				0,60	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,55	6,55	0,00		1	1				0,60	
	01:00	6,27	6,27	0,00		1	1				0,60	
	02:00	6,14	6,14	0,00		1	1				0,60	
	03:00	6,11	6,11	0,00		1	1				0,60	
	04:00	6,13	6,13	0,00		1	1				0,60	
	05:00	6,03	6,03	0,00			1			2	0,60	
	06:00	6,16	6,16	0,00			1			3	0,60	
	07:00	6,53	6,53	0,00			1			3	0,60	
	08:00	6,77	6,33	0,44			1			3	1,07	
	09:00	6,55	5,59	0,96			1			3	2,18	
	10:00	6,41	5,35	1,07			1			2	2,65	
	11:00	5,32	4,22	1,10			1			2	1,88	
	12:00	5,04	4,09	0,95			1			1	1,20	
	13:00	5,38	4,58	0,80			1			1	1,20	
	14:00	6,15	5,33	0,82			1			2	1,20	
	15:00	6,80	6,14	0,66			1			3	1,20	
	16:00	7,07	6,56	0,52			1			3	1,20	
	17:00	7,57	6,73	0,84			1			3	1,20	
	18:00	8,09	7,29	0,80			1			4	1,20	
	19:00	8,14	7,11	1,03			1			4	1,57	
	20:00	7,89	5,68	2,21			1			3	2,65	
	21:00	7,39	5,51	1,88			1			3	2,65	
	22:00	6,85	5,43	1,42			1			3	2,65	
	23:00	6,44	5,10	1,34			1			2	2,65	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,95	4,87	1,09			1			2	2,65	
	01:00	5,66	5,22	0,43			1			2	2,65	
	02:00	5,35	5,34	0,01			1			2	2,65	
	03:00	5,57	5,44	0,13			1			2	2,65	
	04:00	5,47	5,02	0,45			1			2	2,65	
	05:00	5,51	4,94	0,57			1			2	2,65	
	06:00	5,47	4,89	0,58			1			2	2,65	
	07:00	5,80	5,13	0,68			1			2	2,65	
	08:00	6,08	5,67	0,41			1			2	2,65	
	09:00	6,08	6,08	0,00		1	1				0,00	
	10:00	6,02	6,02	0,00		1	1				0,00	
	11:00	5,78	5,78	0,00		1	1				0,00	
	12:00	6,27	6,27	0,00		1	1				0,00	
	13:00	6,79	6,79	0,00		1	1				0,00	
	14:00	6,81	6,81	0,00		1	1				0,00	
	15:00	6,81	6,81	0,00		1	1				0,00	
	16:00	6,88	6,88	0,00		1	1				0,00	
	17:00	7,18	6,88	0,30		1	1				0,55	
	18:00	7,96	7,61	0,35		1	1				0,60	
	19:00	8,24	7,89	0,35		1	1				0,60	
	20:00	7,60	7,24	0,35		1	1				0,60	
	21:00	6,73	6,42	0,31		1	1				0,60	
	22:00	5,99	5,65	0,34		1	1				0,60	
	23:00	5,53	5,19	0,34		1	1				0,60	

Κατά το διάστημα 09:00-17:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,10	4,79	0,31			1			1	2,45
	01:00	4,76	4,15	0,61			1			1	2,65
	02:00	4,57	3,97	0,60			1				2,65
	03:00	4,61	4,37	0,23			1				2,65
	04:00	4,43	4,41	0,02			1				2,65
	05:00	4,54	4,50	0,04			1				2,65
	06:00	4,64	4,64	0,00			1			1	2,65
	07:00	4,73	4,73	0,00			1			1	2,65
	08:00	4,85	4,85	0,00			1			1	2,65
	09:00	4,99	4,99	0,00			1			1	2,65
	10:00	4,96	4,96	0,00			1			1	2,65
	11:00	4,94	4,91	0,03			1			1	2,65
	12:00	4,94	4,59	0,35			1			1	2,65
	13:00	5,07	4,62	0,45			1			1	2,65
	14:00	5,15	4,96	0,20			1			1	2,65
	15:00	5,05	5,05	0,00			1			1	2,65
	16:00	5,26	5,19	0,07			1			1	2,65
	17:00	5,66	5,37	0,29			1			2	2,65
	18:00	6,40	6,18	0,22			1			3	2,65
	19:00	6,51	6,19	0,32			1			3	2,65
	20:00	6,34	5,86	0,48			1			3	2,65
	21:00	5,62	5,11	0,51			1			2	2,65
	22:00	5,22	3,56	1,66			1			1	2,65
	23:00	5,02	4,04	0,98			1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	4,96	4,36	0,60			1			1	2,65	
	01:00	4,76	4,28	0,47			1			1	2,65	
	02:00	4,60	4,22	0,37			1				2,65	
	03:00	4,57	3,99	0,58			1				2,65	
	04:00	4,23	3,59	0,64			1				2,65	
	05:00	4,02	3,43	0,59			1				2,65	
	06:00	4,20	3,54	0,66			1				2,65	
	07:00	4,11	3,55	0,56			1				2,65	
	08:00	4,18	3,65	0,53			1				2,65	
	09:00	4,18	3,55	0,63			1				2,65	
	10:00	4,81	3,92	0,89			1				2,65	
	11:00	5,08	4,47	0,61			1			1	2,65	
	12:00	5,15	4,68	0,47			1			1	2,65	
	13:00	5,04	4,54	0,49			1			1	2,65	
	14:00	4,64	4,04	0,60			1			1	2,65	
	15:00	4,83	3,94	0,90			1				2,65	
	16:00	5,10	4,04	1,06			1				2,65	
	17:00	5,34	4,25	1,09			1				2,65	
	18:00	6,03	5,06	0,97			1			2	2,65	
	19:00	5,92	4,30	1,63			1			2	2,65	
	20:00	5,64	3,30	2,34			1				2,65	
	21:00	5,60	3,16	2,44			1				2,65	
	22:00	6,54	4,92	1,63			1			2	2,65	
	23:00	6,35	3,99	2,36			1			1	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,04	3,72	2,32			1				2,65	
	01:00	5,93	3,46	2,46			1				2,65	
	02:00	5,64	3,23	2,42			1				2,54	
	03:00	5,13	3,61	1,53			1				1,80	
	04:00	5,14	3,69	1,44			1				1,80	
	05:00	5,24	3,88	1,36			1				1,80	
	06:00	5,45	4,02	1,43			1			1	1,80	
	07:00	5,60	4,18	1,42			1			1	1,80	
	08:00	6,07	4,65	1,42			1			1	1,80	
	09:00	6,34	5,05	1,29			1			2	1,89	
	10:00	7,16	6,30	0,86			1			3	2,05	
	11:00	6,75	6,75	0,00		1	1			1	2,05	
	12:00	6,68	6,68	0,00		1	1				2,05	
	13:00	6,32	6,32	0,00		1	1				2,05	
	14:00	6,46	6,46	0,00		1	1				2,05	
	15:00	6,74	6,74	0,00		1	1				2,05	
	16:00	7,35	7,35	0,00		1	1				2,05	
	17:00	7,70	7,70	0,00		1	1				2,05	
	18:00	8,24	8,24	0,00		1	1				2,05	
	19:00	8,34	8,34	0,00		1	1				2,05	
	20:00	8,27	8,27	0,00		1	1				2,05	
	21:00	7,92	7,92	0,00		1	1				2,05	
	22:00	7,44	7,28	0,16		1	1				1,78	
	23:00	6,82	6,17	0,65		1	1				0,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,39	4,03	2,35			1				2,65	
	01:00	6,15	3,62	2,53			1				2,65	
	02:00	5,98	3,40	2,58			1				2,65	
	03:00	5,89	3,29	2,61			1				2,65	
	04:00	5,88	3,29	2,59			1				2,65	
	05:00	5,70	3,32	2,39			1				2,65	
	06:00	5,61	4,40	1,21			1			1	2,65	
	07:00	5,71	5,21	0,50			1			2	2,65	
	08:00	5,91	5,61	0,30			1			2	2,65	
	09:00	6,11	5,64	0,48			1			2	2,65	
	10:00	6,44	5,96	0,48			1			3	2,65	
	11:00	7,51	7,11	0,40			1			3	2,65	
	12:00	6,92	6,61	0,31			1			3	2,65	
	13:00	6,69	6,44	0,25			1			3	2,65	
	14:00	6,32	6,21	0,12			1			3	2,65	
	15:00	5,88	5,24	0,64			1			2	2,65	
	16:00	5,79	5,47	0,32			1			3	2,65	
	17:00	5,85	5,55	0,30			1			3	2,65	
	18:00	6,41	6,30	0,11			1			3	2,65	
	19:00	7,01	6,76	0,26			1			4	2,65	
	20:00	7,95	7,86	0,09			1			4	2,65	
	21:00	7,56	7,40	0,16			1			4	2,65	
	22:00	7,15	7,14	0,02			1			4	2,65	
	23:00	6,64	6,54	0,11			1			3	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,43	6,43	0,00			1			3	2,65	
	01:00	5,61	5,59	0,02			1			2	2,65	
	02:00	5,51	5,39	0,12			1			2	2,65	
	03:00	5,40	5,30	0,11			1			2	2,65	
	04:00	5,25	5,09	0,16			1			2	2,65	
	05:00	5,48	5,44	0,04			1			2	2,65	
	06:00	5,97	5,90	0,07			1			3	2,65	
	07:00	6,09	5,68	0,41			1			2	2,65	
	08:00	5,94	5,63	0,32			1			3	2,65	
	09:00	6,01	5,65	0,36			1			3	2,65	
	10:00	5,84	5,28	0,56			1			3	2,65	
	11:00	5,76	5,20	0,56			1			2	1,79	
	12:00	5,80	5,28	0,52			1			2	0,60	
	13:00	6,02	5,45	0,57			1			3	0,60	
	14:00	5,40	4,48	0,92			1			1	1,24	
	15:00	5,90	4,84	1,07			1			2	1,44	
	16:00	6,21	5,49	0,72			1			3	0,85	
	17:00	6,67	5,86	0,81			1			3	0,85	
	18:00	7,80	6,07	1,73			1			3	1,96	
	19:00	7,99	5,41	2,58			1			3	2,65	
	20:00	7,87	5,53	2,34			1			3	2,65	
	21:00	7,55	4,98	2,57			1			2	2,65	
	22:00	6,83	4,39	2,44			1			2	2,65	
	23:00	6,00	3,50	2,50			1				2,65	

Από τις πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,58	3,28	2,30			1				2,65	
	01:00	5,27	2,94	2,33			1				2,65	
	02:00	5,02	3,11	1,91			1				2,10	
	03:00	4,99	3,03	1,97			1				2,05	
	04:00	5,40	3,55	1,84			1				2,05	
	05:00	5,59	3,71	1,88			1				2,05	
	06:00	5,55	3,62	1,93			1				2,05	
	07:00	5,89	4,24	1,65			1			1	2,17	
	08:00	5,98	4,72	1,25			1			2	1,45	
	09:00	6,14	4,95	1,20			1			2	1,45	
	10:00	5,83	4,66	1,17			1			2	1,45	
	11:00	5,31	4,16	1,15			1			2	1,45	
	12:00	5,28	4,11	1,16			1			1	1,45	
	13:00	5,51	4,34	1,17			1			1	1,47	
	14:00	5,65	5,07	0,58			1			2	1,80	
	15:00	5,62	5,05	0,57			1			2	1,80	
	16:00	6,38	5,91	0,47			1			2	1,80	
	17:00	6,86	6,28	0,58			1			3	1,80	
	18:00	7,50	6,93	0,57			1			3	1,80	
	19:00	7,61	7,04	0,58			1			3	1,80	
	20:00	7,61	7,04	0,57			1			3	1,80	
	21:00	6,89	6,37	0,53			1			3	1,80	
	22:00	6,00	5,43	0,57			1			3	1,80	
	23:00	5,70	5,15	0,55			1			2	1,80	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,25	4,70	0,54			1			2	1,80	
	01:00	5,08	4,58	0,49			1			1	1,80	
	02:00	5,09	4,70	0,38			1			1	1,80	
	03:00	5,56	5,20	0,35			1			2	0,98	
	04:00	5,95	5,31	0,64			1			2	0,60	
	05:00	5,62	5,34	0,29			1			2	0,60	
	06:00	5,69	5,45	0,25			1			2	0,60	
	07:00	5,95	5,74	0,21			1			2	0,60	
	08:00	5,49	5,19	0,30			1			2	0,76	
	09:00	5,05	4,57	0,48			1			2	0,70	
	10:00	4,90	4,38	0,52			1			2	0,60	
	11:00	4,94	4,48	0,46			1			2	0,60	
	12:00	4,90	4,52	0,38			1			2	0,60	
	13:00	5,02	4,46	0,57			1			2	0,60	
	14:00	5,64	4,98	0,66			1			2	1,40	
	15:00	5,52	3,97	1,56			1			1	1,80	
	16:00	5,86	4,19	1,67			1				2,14	
	17:00	6,35	4,57	1,78			1			1	2,65	
	18:00	6,82	4,83	1,99			1			2	2,65	
	19:00	7,10	5,22	1,88			1			2	2,65	
	20:00	6,68	4,98	1,69			1			2	2,65	
	21:00	5,76	3,85	1,92			1			1	2,65	
	22:00	5,00	3,87	1,14			1				2,65	
	23:00	4,60	3,39	1,21			1				2,65	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	4,26	3,46	0,80			1				2,65	
	01:00	4,32	3,03	1,28			1				1,75	
	02:00	4,56	3,47	1,10			1				1,45	
	03:00	4,54	3,41	1,14			1				1,45	
	04:00	4,51	3,47	1,04			1				1,45	
	05:00	4,39	3,09	1,30			1				1,45	
	06:00	4,26	2,94	1,32			1				1,45	
	07:00	4,28	2,99	1,29			1				1,45	
	08:00	4,41	3,42	0,99			1				1,45	
	09:00	4,31	3,78	0,53			1				0,81	
	10:00	4,32	3,86	0,46			1				0,60	
	11:00	4,59	4,04	0,55			1				0,60	
	12:00	5,01	4,51	0,50			1			1	0,60	
	13:00	5,06	4,48	0,58			1			1	0,60	
	14:00	4,86	4,30	0,56			1			1	0,60	
	15:00	5,01	4,29	0,72			1				1,13	
	16:00	5,19	4,52	0,67			1				1,20	
	17:00	5,58	4,61	0,98			1			1	1,20	
	18:00	6,07	5,19	0,87			1			2	1,20	
	19:00	5,66	5,05	0,62			1			2	0,62	
	20:00	5,52	4,99	0,53			1			2	0,60	
	21:00	5,29	4,79	0,50			1			2	0,60	
	22:00	4,97	4,51	0,45			1			2	0,60	
	23:00	5,23	4,86	0,37			1			2	0,60	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης