

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	4,96	3,53	1,43			1				1,80
	01:00	4,72	3,30	1,43			1				1,80
	02:00	4,62	3,19	1,43			1				1,80
	03:00	4,13	3,18	0,95			1				1,31
	04:00	3,83	3,00	0,83			1				1,20
	05:00	3,76	2,92	0,83			1				1,20
	06:00	3,86	3,03	0,83			1				1,20
	07:00	3,78	2,95	0,83			1				1,20
	08:00	4,14	3,31	0,84			1				1,29
	09:00	5,23	3,34	1,89			1				2,37
	10:00	5,59	2,98	2,61			1				2,65
	11:00	5,66	3,05	2,61			1				2,65
	12:00	5,67	3,06	2,61			1				2,65
	13:00	5,84	3,23	2,61			1				2,65
	14:00	5,76	3,15	2,61			1				2,65
	15:00	5,85	3,24	2,61			1				2,65
	16:00	5,84	3,23	2,61			1				2,65
	17:00	6,03	3,42	2,61			1				2,65
	18:00	6,36	3,75	2,61			1				2,65
	19:00	6,22	3,61	2,61			1				2,65
	20:00	5,78	3,18	2,60			1				2,65
	21:00	5,74	3,13	2,61			1				2,65
	22:00	6,49	3,89	2,59			1			1	2,65
	23:00	6,32	3,77	2,54			1			1	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	5,95	3,46	2,49			1				2,65	
	01:00	5,53	3,09	2,45			1				2,65	
	02:00	5,28	2,86	2,42			1				2,65	
	03:00	4,78	3,16	1,63			1				1,98	
	04:00	4,56	3,28	1,28			1				1,40	
	05:00	4,53	3,35	1,18			1				1,40	
	06:00	4,95	3,41	1,54			1				1,85	
	07:00	5,21	3,49	1,72			1				2,20	
	08:00	5,09	3,33	1,76			1				2,20	
	09:00	5,17	3,39	1,77			1				2,20	
	10:00	5,18	3,65	1,53			1				2,52	
	11:00	5,35	3,61	1,74			1				2,65	
	12:00	5,56	3,92	1,64			1				2,65	
	13:00	5,35	3,99	1,36			1			1	2,65	
	14:00	5,36	4,39	0,98			1			1	2,65	
	15:00	5,58	5,33	0,25			1			2	2,65	
	16:00	5,86	5,61	0,24			1			3	2,65	
	17:00	6,09	6,08	0,00			1			3	2,65	
	18:00	6,96	6,96	0,00			1			4	2,65	
	19:00	7,79	7,79	0,00			1			4	2,65	
	20:00	7,78	7,78	0,00		1	1				2,65	
	21:00	7,76	7,76	0,00		1	1				2,65	
	22:00	7,20	7,18	0,02		1	1				2,65	
	23:00	6,13	5,93	0,20		1	1				2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	5,63	5,33	0,29		1	1				2,65	
	01:00	5,29	5,24	0,05		1	1				2,65	
	02:00	4,96	4,96	0,00			1			2	2,65	
	03:00	4,94	4,94	0,00			1			2	2,65	
	04:00	5,00	5,00	0,00			1			2	2,65	
	05:00	5,59	5,59	0,00			1			2	2,65	
	06:00	5,67	5,67	0,00			1			3	2,65	
	07:00	5,90	5,90	0,00			1			3	2,65	
	08:00	5,66	5,66	0,00			1			3	2,65	
	09:00	5,41	5,40	0,00			1			3	2,65	
	10:00	5,07	5,07	0,00			1			3	2,65	
	11:00	5,31	5,30	0,00			1			3	2,65	
	12:00	5,19	5,12	0,07			1			2	2,65	
	13:00	5,61	5,61	0,00			1			3	2,65	
	14:00	5,72	5,72	0,00			1			3	2,65	
	15:00	5,42	5,42	0,00			1			3	2,65	
	16:00	4,93	4,93	0,00			1			2	2,65	
	17:00	5,50	5,50	0,00			1			2	2,65	
	18:00	6,44	6,44	0,00			1			4	2,65	
	19:00	7,24	7,24	0,00			1			5	2,65	
	20:00	7,82	7,82	0,00		1	1			2	2,65	
	21:00	7,62	7,62	0,00		1	1				2,65	
	22:00	6,83	6,83	0,00		1	1				2,65	
	23:00	6,29	6,29	0,00		1	1				2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	5,96	5,83	0,12		1	1				2,65	
	01:00	5,65	5,43	0,23		1	1				2,65	
	02:00	5,48	5,27	0,21		1	1				2,65	
	03:00	4,71	4,27	0,43			1			1	2,65	
	04:00	4,72	4,28	0,44			1			1	2,65	
	05:00	4,87	3,81	1,07			1			1	2,65	
	06:00	4,94	3,89	1,05			1			1	2,65	
	07:00	5,01	4,41	0,60			1			1	2,65	
	08:00	5,40	4,43	0,97			1			2	2,65	
	09:00	5,51	4,09	1,43			1			2	2,65	
	10:00	5,40	4,24	1,16			1			2	2,65	
	11:00	5,35	4,08	1,27			1			2	2,65	
	12:00	5,35	4,17	1,18			1			2	2,65	
	13:00	5,59	4,50	1,10			1			2	2,65	
	14:00	5,70	4,60	1,10			1			2	2,65	
	15:00	5,66	4,42	1,24			1			1	2,65	
	16:00	5,92	4,36	1,57			1			2	2,65	
	17:00	6,43	5,06	1,37			1			2	2,65	
	18:00	7,14	5,60	1,54			1			3	2,65	
	19:00	7,59	6,12	1,47			1			3	2,65	
	20:00	7,55	6,43	1,11			1			4	2,65	
	21:00	7,27	6,52	0,75			1			4	2,65	
	22:00	6,87	6,31	0,56			1			4	2,65	
	23:00	6,38	5,89	0,48			1			3	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	6,03	5,63	0,40			1			3	2,65	
	01:00	5,95	5,81	0,14			1			3	2,65	
	02:00	5,52	5,12	0,40			1			2	2,65	
	03:00	5,05	4,82	0,23			1			2	2,65	
	04:00	5,12	4,95	0,17			1			2	2,65	
	05:00	5,13	5,03	0,11			1			2	2,65	
	06:00	5,08	5,04	0,04			1			2	2,65	
	07:00	5,24	5,22	0,02			1			2	2,65	
	08:00	5,86	5,85	0,01			1			3	2,65	
	09:00	5,80	5,80	0,00			1			3	2,65	
	10:00	5,89	5,89	0,00			1			3	2,65	
	11:00	5,71	5,71	0,00			1			3	2,65	
	12:00	5,57	5,57	0,00			1			3	2,65	
	13:00	5,33	5,33	0,00			1			3	2,65	
	14:00	5,34	5,34	0,00			1			3	2,65	
	15:00	5,42	5,42	0,00			1			3	2,65	
	16:00	5,47	5,47	0,00			1			3	2,65	
	17:00	6,09	6,09	0,00			1			3	2,65	
	18:00	6,88	6,88	0,00		1	1				2,65	
	19:00	7,16	7,07	0,09		1	1				2,65	
	20:00	7,16	6,83	0,33		1	1				2,65	
	21:00	6,86	6,69	0,17		1	1				2,65	
	22:00	6,62	6,49	0,13		1	1				2,65	
	23:00	6,41	6,20	0,21		1	1				2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	6,09	6,01	0,09		1	1				2,65	
	01:00	5,30	5,30	0,00		1	1				2,65	
	02:00	4,77	4,77	0,00		1	1				2,65	
	03:00	4,84	4,63	0,21			1			1	2,65	
	04:00	4,97	4,52	0,46			1			1	2,65	
	05:00	4,99	4,48	0,51			1			1	2,65	
	06:00	5,26	4,77	0,49			1			2	2,65	
	07:00	5,85	5,17	0,68			1			3	2,65	
	08:00	5,75	4,65	1,10			1			2	2,65	
	09:00	5,75	5,37	0,39			1			3	2,65	
	10:00	5,85	4,55	1,31			1			2	2,65	
	11:00	6,14	4,45	1,70			1			2	2,65	
	12:00	6,22	4,84	1,38			1			2	2,65	
	13:00	5,87	4,82	1,05			1			2	2,65	
	14:00	6,15	5,03	1,12			1			2	2,65	
	15:00	6,02	4,51	1,51			1			2	2,65	
	16:00	6,20	5,06	1,14			1			2	2,65	
	17:00	6,28	5,34	0,94			1			3	2,65	
	18:00	6,89	5,87	1,02			1			2	2,65	
	19:00	7,63	6,58	1,06		1	1				2,65	
	20:00	7,13	5,99	1,13		1	1				2,65	
	21:00	6,08	4,95	1,13		1	1				2,38	
	22:00	5,41	4,66	0,75		1	1				1,96	
	23:00	4,75	3,56	1,20		1					2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	3,99	3,04	0,96		1					2,65	
	01:00	3,72	2,78	0,94		1					2,65	
	02:00	3,49	2,66	0,83		1					2,65	
	03:00	3,90	2,98	0,91		1					2,65	
	04:00	4,22	3,01	1,21		1					2,65	
	05:00	4,21	2,65	1,56		1					1,50	
	06:00	3,96	2,94	1,02		1					1,27	
	07:00	4,27	3,32	0,95		1					1,20	
	08:00	4,36	3,19	1,17		1					1,38	
	09:00	4,36	3,21	1,16		1					1,45	
	10:00	4,00	2,90	1,10		1					1,45	
	11:00	3,68	2,81	0,87		1					1,23	
	12:00	3,59	2,50	1,08		1					1,47	
	13:00	3,72	2,67	1,05		1					1,20	
	14:00	3,89	3,00	0,88		1					1,20	
	15:00	4,02	3,21	0,81		1					0,90	
	16:00	4,42	3,36	1,07		1					1,36	
	17:00	4,80	3,56	1,24		1					1,45	
	18:00	5,45	3,60	1,86		1					2,41	
	19:00	6,02	3,43	2,59		1					2,65	
	20:00	6,07	3,47	2,60		1					2,65	
	21:00	5,50	3,22	2,28		1					2,33	
	22:00	5,09	3,08	2,01		1					2,05	
	23:00	4,42	2,42	2,00		1					2,05	

καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	3,79	2,57	1,22		1					1,60
	01:00	3,52	2,70	0,83		1					1,20
	02:00	3,31	2,48	0,83		1					1,20
	03:00	3,62	2,79	0,83		1					1,20
	04:00	3,78	2,95	0,83		1					1,20
	05:00	3,89	3,06	0,83		1					1,20
	06:00	3,78	2,95	0,83		1					1,20
	07:00	3,77	2,97	0,80		1					1,20
	08:00	3,84	3,02	0,82		1					1,20
	09:00	3,23	2,58	0,65		1					0,90
	10:00	3,27	2,70	0,58		1					0,60
	11:00	3,35	2,82	0,54		1					0,60
	12:00	3,25	2,68	0,57		1					0,60
	13:00	3,44	2,86	0,58		1					0,00
	14:00	3,71	3,13	0,58		1					0,60
	15:00	3,99	3,41	0,58		1					0,60
	16:00	4,08	3,50	0,58		1					0,60
	17:00	4,35	3,53	0,82		1					1,31
	18:00	5,11	3,75	1,35		1					0,00
	19:00	5,68	3,99	1,69		1					2,65
	20:00	5,70	4,08	1,62		1					2,65
	21:00	5,36	3,77	1,59		1					2,65
	22:00	5,67	4,01	1,66		1					2,65
	23:00	5,50	3,76	1,73		1					2,65

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	5,18	3,42	1,76		1					2,65	
	01:00	4,97	3,21	1,76		1					2,65	
	02:00	4,96	3,19	1,77		1					2,65	
	03:00	5,15	3,39	1,76		1					2,65	
	04:00	5,13	3,43	1,70		1					2,65	
	05:00	5,18	3,42	1,76		1					2,65	
	06:00	5,17	3,41	1,77		1					2,65	
	07:00	5,31	3,55	1,76		1					2,65	
	08:00	5,68	3,91	1,76		1					2,65	
	09:00	5,69	3,94	1,75		1					2,65	
	10:00	5,59	3,81	1,79		1					2,65	
	11:00	5,27	3,21	2,06		1					2,30	
	12:00	5,35	3,94	1,41		1					1,80	
	13:00	5,45	4,03	1,42		1					1,80	
	14:00	5,11	3,69	1,41		1					1,83	
	15:00	5,27	3,53	1,74		1					2,05	
	16:00	5,61	3,60	2,01		1					2,05	
	17:00	5,82	3,77	2,05		1					2,20	
	18:00	6,16	3,57	2,59		1					2,65	
	19:00	6,24	3,70	2,55		1					2,65	
	20:00	6,31	3,90	2,41		1					2,65	
	21:00	5,94	3,68	2,26		1					2,65	
	22:00	5,50	3,27	2,23		1					2,65	
	23:00	5,39	3,06	2,33		1					2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	5,48	3,17	2,30		1					2,65	
	01:00	5,00	2,94	2,06		1					2,65	
	02:00	4,99	3,12	1,87		1					2,65	
	03:00	4,84	3,26	1,59		1					2,65	
	04:00	4,94	3,36	1,58		1					2,65	
	05:00	4,58	3,16	1,42		1					2,65	
	06:00	4,54	2,98	1,56		1					2,15	
	07:00	4,60	3,19	1,40		1					1,80	
	08:00	4,50	3,45	1,04		1					1,80	
	09:00	4,45	3,51	0,94			1				1,80	
	10:00	4,94	3,97	0,97			1			1	1,69	
	11:00	4,74	3,68	1,05			1			1	1,40	
	12:00	4,78	4,78	0,00		1				2	1,40	
	13:00	5,24	5,22	0,01		1				2	1,40	
	14:00	4,32	3,32	1,00		1					1,73	
	15:00	2,66	2,66	0,00			1			2	1,46	
	16:00	5,31	5,31	0,00			1			3	0,00	
	17:00	5,89	5,89	0,00			1			3	0,00	
	18:00	6,13	6,13	0,00		1				3	0,00	
	19:00	6,65	6,65	0,00		1				3	0,00	
	20:00	6,95	6,90	0,05		1				3	0,33	
	21:00	6,59	6,26	0,34		1				3	2,65	
	22:00	6,39	6,13	0,26		1				3	2,65	
	23:00	4,94	4,72	0,23		1				2	2,65	

Μερική διακοπή στις 11:50 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Γενική διακοπή στις 14:48 λόγω βλάβης στην μονάδα G4. Γενική διακοπή στις 15:06 λόγω βλάβης στην μονάδα G5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	4,31	4,13	0,18		1					2,65	
	01:00	4,42	4,27	0,15		1					2,65	
	02:00	4,72	4,65	0,07		1					2,65	
	03:00	4,53	4,50	0,04		1				1	2,65	
	04:00	4,48	4,48	0,01		1				1	2,65	
	05:00	4,61	4,55	0,06		1				1	2,65	
	06:00	4,61	4,50	0,12		1				1	2,65	
	07:00	4,78	4,72	0,06		1				1	2,65	
	08:00	4,45	4,36	0,09		1				1	2,65	
	09:00	4,38	4,21	0,17		1				1	2,65	
	10:00	4,28	4,12	0,16		1				1	2,65	
	11:00	4,79	4,36	0,43		1				1	2,65	
	12:00	5,55	5,20	0,35		1				2	2,65	
	13:00	5,37	4,95	0,42		1				2	2,65	
	14:00	5,23	4,87	0,37		1				2	2,65	
	15:00	5,18	4,85	0,33		1				2	2,65	
	16:00	5,60	5,33	0,27		1				2	2,65	
	17:00	5,79	5,71	0,09		1				2	2,65	
	18:00	6,48	6,47	0,00		1				3	2,65	
	19:00	7,01	7,01	0,00		1				4	2,65	
	20:00	7,24	7,24	0,00		1				4	2,65	
	21:00	7,15	7,15	0,00		1				3	2,65	
	22:00	6,72	6,72	0,00		1				3	2,65	
	23:00	6,32	6,31	0,00		1				3	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ΑΡΧΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	5,90	5,88	0,02		1				3	2,65	
	01:00	5,59	5,53	0,06		1				2	2,65	
	02:00	5,50	5,44	0,06		1				2	2,65	
	03:00	5,16	5,02	0,14		1				2	2,65	
	04:00	5,02	4,80	0,22		1				1	2,65	
	05:00	4,60	4,53	0,07		1				1	2,65	
	06:00	4,73	4,59	0,13		1				1	2,65	
	07:00	4,79	4,64	0,15		1				1	2,65	
	08:00	4,73	4,27	0,46		1				1	2,65	
	09:00	4,83	4,44	0,40		1				1	2,65	
	10:00	5,07	4,88	0,19		1				2	2,65	
	11:00	4,77	4,57	0,20		1				2	2,65	
	12:00	5,26	5,00	0,26		1				2	2,65	
	13:00	5,29	4,96	0,33		1				2	2,65	
	14:00	5,25	4,81	0,44		1				2	2,65	
	15:00	5,43	5,07	0,36		1				2	2,65	
	16:00	5,77	5,52	0,25		1				2	2,65	
	17:00	5,98	5,61	0,38		1				2	2,65	
	18:00	6,71	6,52	0,18		1				3	2,65	
	19:00	7,07	7,03	0,04		1				4	2,65	
	20:00	7,26	7,25	0,01		1				5	2,65	
	21:00	6,77	6,76	0,01		1				4	2,65	
	22:00	5,97	5,97	0,00		1				4	2,65	
	23:00	6,14	6,14	0,00		1				3	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	6,08	5,98	0,10		1				3	2,65	
	01:00	5,71	5,41	0,30		1				3	2,65	
	02:00	5,68	5,22	0,46		1				2	2,65	
	03:00	5,33	4,68	0,65		1				2	2,65	
	04:00	4,76	4,25	0,51		1				2	2,65	
	05:00	4,57	4,10	0,47		1				1	2,65	
	06:00	4,97	3,61	1,36		1				1	2,65	
	07:00	5,15	3,47	1,67		1				1	2,47	
	08:00	4,70	3,11	1,59		1					2,21	
	09:00	4,72	3,31	1,41		1					1,80	
	10:00	4,98	3,37	1,61		1					1,80	
	11:00	5,34	3,82	1,52		1				1	1,80	
	12:00	5,43	4,11	1,33		1				2	1,77	
	13:00	5,70	4,54	1,17		1				2	1,40	
	14:00	5,56	4,28	1,28		1				2	1,67	
	15:00	5,66	4,15	1,52		1				1	2,63	
	16:00	5,89	4,75	1,14		1				1	2,65	
	17:00	6,24	5,01	1,22		1				1	2,65	
	18:00	6,87	5,93	0,94		1				3	2,65	
	19:00	7,21	6,65	0,56		1				3	2,65	
	20:00	6,82	6,25	0,57		1				4	2,65	
	21:00	5,87	5,37	0,50		1				3	2,65	
	22:00	5,34	4,72	0,63		1				2	2,65	
	23:00	4,91	4,23	0,68		1				1	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	3,94	3,09	0,85		1					1,70	
	01:00	3,82	3,35	0,47		1					0,60	
	02:00	3,71	3,28	0,43		1					0,60	
	03:00	3,84	3,41	0,43		1					0,60	
	04:00	4,26	3,84	0,42		1					0,60	
	05:00	4,29	3,85	0,44		1					0,60	
	06:00	4,22	3,76	0,46		1					0,60	
	07:00	4,20	3,84	0,35		1				1	0,60	
	08:00	3,33	3,03	0,30		1				1	0,29	
	09:00	2,79	2,79	0,00		1					0,00	
	10:00	3,56	3,42	0,13		1				1	0,20	
	11:00	4,12	3,77	0,35		1				1	0,60	
	12:00	4,01	3,65	0,36		1				1	0,60	
	13:00	4,18	3,75	0,43		1				1	0,60	
	14:00	4,20	3,81	0,39		1				1	0,60	
	15:00	4,39	3,78	0,60		1					0,87	
	16:00	4,53	3,76	0,77		1					1,20	
	17:00	4,62	3,85	0,77		1					1,43	
	18:00	5,48	4,44	1,04		1				1	2,65	
	19:00	6,13	5,10	1,03		1				2	2,65	
	20:00	6,03	4,53	1,49		1				2	2,65	
	21:00	5,81	4,75	1,06		1				2	2,65	
	22:00	5,50	4,70	0,80		1				2	2,65	
	23:00	5,24	4,20	1,03		1				1	2,65	

Μερική διακοπή στο διάστημα 8:26 με 10:33 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	4,75	3,84	0,91		1					2,65	
	01:00	4,57	3,61	0,96		1					2,65	
	02:00	4,45	3,39	1,05		1					2,65	
	03:00	4,28	3,45	0,83		1					1,41	
	04:00	3,65	2,99	0,66		1					1,00	
	05:00	3,63	3,04	0,59		1					1,00	
	06:00	3,65	3,16	0,49		1					0,73	
	07:00	3,35	2,87	0,47		1					0,60	
	08:00	3,95	3,52	0,43		1				1	0,60	
	09:00	4,31	3,88	0,44		1				1	0,60	
	10:00	4,17	3,80	0,37		1				1	0,60	
	11:00	4,35	3,93	0,42		1				1	0,60	
	12:00	4,43	4,05	0,38		1				1	0,60	
	13:00	4,38	4,06	0,33		1				1	0,60	
	14:00	4,44	4,00	0,44		1				1	1,01	
	15:00	4,35	3,75	0,60		1					2,65	
	16:00	4,26	3,85	0,42		1					2,65	
	17:00	4,67	4,39	0,28		1				1	2,65	
	18:00	5,03	4,89	0,13		1				2	2,65	
	19:00	5,49	5,49	0,01		1				3	2,65	
	20:00	5,19	5,17	0,01		1				2	2,65	
	21:00	4,96	4,93	0,03		1				2	2,65	
	22:00	5,31	5,31	0,00		1				2	2,65	
	23:00	5,19	5,10	0,08		1				3	2,65	

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	5,02	4,86	0,16		1				2	2,65	
	01:00	4,85	4,71	0,14		1				2	2,65	
	02:00	4,81	4,47	0,34		1				2	2,17	
	03:00	4,76	4,13	0,63		1				2	1,17	
	04:00	4,78	4,34	0,44		1				2	0,80	
	05:00	4,72	4,18	0,54		1				2	1,69	
	06:00	4,59	3,69	0,89		1				1	2,65	
	07:00	4,72	2,99	1,73		1					2,65	
	08:00	4,46	2,72	1,74		1					2,31	
	09:00	4,63	3,18	1,45		1					2,38	
	10:00	5,00	3,39	1,61		1					2,65	
	11:00	5,32	4,45	0,87		1				1	2,65	
	12:00	5,46	4,82	0,63		1				2	2,65	
	13:00	5,14	4,50	0,65		1				2	2,65	
	14:00	4,92	4,56	0,36		1				2	2,65	
	15:00	5,00	4,75	0,25		1				2	2,65	
	16:00	5,14	4,75	0,39		1				2	2,65	
	17:00	5,66	5,30	0,35		1				2	2,65	
	18:00	6,21	6,01	0,21		1				3	2,65	
	19:00	6,58	6,31	0,26		1				3	2,65	
	20:00	6,36	5,93	0,42		1				3	2,65	
	21:00	6,50	6,28	0,23		1				3	2,65	
	22:00	6,25	6,02	0,23		1				3	2,65	
	23:00	6,08	5,79	0,29		1				3	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	5,44	5,01	0,43		1				2	2,65	
	01:00	5,43	5,02	0,41		1				2	2,65	
	02:00	5,14	4,86	0,29		1				2	2,65	
	03:00	4,32	3,51	0,81		1				1	1,84	
	04:00	4,40	3,71	0,69		1				1	0,85	
	05:00	4,44	3,75	0,68		1				1	1,23	
	06:00	4,55	3,29	1,26		1					2,65	
	07:00	4,53	3,25	1,28		1					2,00	
	08:00	4,87	4,22	0,65		1				1	2,65	
	09:00	5,63	4,66	0,97		1				2	2,65	
	10:00	5,65	5,21	0,44		1				2	2,65	
	11:00	5,78	5,33	0,45		1				2	2,65	
	12:00	5,92	5,17	0,74		1				2	2,65	
	13:00	6,34	4,98	1,35		1				2	2,65	
	14:00	6,43	4,58	1,85		1				2	2,65	
	15:00	6,53	5,94	0,60		1				3	2,65	
	16:00	6,70	6,17	0,53		1				3	2,65	
	17:00	7,06	6,22	0,85		1				3	2,65	
	18:00	7,74	6,78	0,96		1				3	2,65	
	19:00	7,75	6,87	0,88		1				4	2,65	
	20:00	7,68	6,69	0,99		1				3	2,65	
	21:00	7,12	6,30	0,81		1				3	2,65	
	22:00	6,11	5,76	0,35		1				3	2,65	
	23:00	5,59	5,11	0,48		1				2	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	5,03	4,52	0,51		1				1	2,65	
	01:00	4,65	4,15	0,51		1				1	1,54	
	02:00	4,68	4,18	0,50		1				1	1,20	
	03:00	4,60	4,34	0,26		1				1	1,20	
	04:00	4,63	4,22	0,41		1				1	1,20	
	05:00	5,19	4,38	0,81		1				1	1,66	
	06:00	5,30	4,46	0,84		1				2	2,65	
	07:00	5,57	4,68	0,89		1				2	2,65	
	08:00	5,94	4,96	0,98		1				2	2,04	
	09:00	6,21	5,15	1,06		1				2	1,80	
	10:00	6,30	5,63	0,67		1				3	1,80	
	11:00	6,34	5,47	0,87		1				3	1,42	
	12:00	6,28	5,30	0,99		1				3	1,20	
	13:00	6,36	5,52	0,85		1				3	1,20	
	14:00	6,24	5,40	0,84		1				3	1,20	
	15:00	5,67	4,22	1,46		1				1	2,42	
	16:00	5,71	3,66	2,05		1					2,65	
	17:00	6,07	3,71	2,36		1					2,65	
	18:00	6,88	4,45	2,42		1				1	2,65	
	19:00	7,46	5,76	1,69		1				3	2,65	
	20:00	7,22	6,48	0,74		1				3	2,65	
	21:00	7,00	5,96	1,04		1				3	2,13	
	22:00	6,59	4,95	1,65		1				2	1,82	
	23:00	6,14	3,76	2,38		1				1	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	5,36	2,90	2,46		1					2,65	
	01:00	5,11	2,91	2,20		1					2,25	
	02:00	4,92	2,90	2,02		1					2,05	
	03:00	4,65	2,81	1,84		1					1,87	
	04:00	4,45	3,02	1,43		1					1,45	
	05:00	4,73	3,28	1,45		1					1,53	
	06:00	5,12	3,10	2,02		1					2,05	
	07:00	5,45	3,42	2,02		1					2,05	
	08:00	5,75	5,60	0,16		1				2	0,16	
	09:00	6,15	6,15	0,00		1				3	0,00	
	10:00	6,44	6,44	0,00		1				3	0,00	
	11:00	6,31	6,31	0,00		1				3	0,00	
	12:00	6,36	6,36	0,00		1				3	0,00	
	13:00	6,42	6,42	0,00		1				3	0,00	
	14:00	6,32	6,32	0,00		1				3	0,00	
	15:00	6,23	6,23	0,00		1				3	0,00	
	16:00	6,14	6,14	0,00		1				3	0,00	
	17:00	6,33	6,33	0,00		1				3	0,00	
	18:00	6,60	6,13	0,46		1				3	0,66	
	19:00	6,93	4,35	2,58		1				1	2,65	
	20:00	6,66	4,05	2,61		1				1	2,65	
	21:00	6,19	3,58	2,61		1					2,65	
	22:00	5,51	2,89	2,61		1					2,65	
	23:00	5,13	2,89	2,23		1					2,27	

Κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	4,67	3,08	1,59		1					1,63
	01:00	4,37	3,02	1,36		1					1,37
	02:00	4,04	3,22	0,83		1					0,85
	03:00	3,93	3,10	0,83		1					0,85
	04:00	3,89	3,06	0,83		1					0,85
	05:00	4,00	3,18	0,82		1					0,85
	06:00	3,93	3,10	0,83		1					0,85
	07:00	4,25	3,41	0,83		1					0,85
	08:00	4,51	3,32	1,18		1					1,34
	09:00	4,68	3,25	1,43		1					1,50
	10:00	5,27	3,45	1,82		1					2,03
	11:00	5,61	3,59	2,02		1					2,15
	12:00	5,47	3,33	2,14		1					2,24
	13:00	5,61	3,40	2,21		1					2,36
	14:00	5,85	3,24	2,61		1					2,65
	15:00	6,03	3,41	2,61		1					2,65
	16:00	6,13	3,52	2,61		1					2,65
	17:00	6,32	3,71	2,61		1					2,65
	18:00	6,74	4,12	2,61		1					2,65
	19:00	7,14	4,53	2,61		1				1	2,65
	20:00	6,96	4,35	2,61		1				1	2,65
	21:00	6,62	4,01	2,61		1					2,65
	22:00	5,90	3,29	2,61		1					2,65
	23:00	5,51	2,99	2,52		1					2,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	4,41	2,86	1,54		1					1,57	
	01:00	4,03	3,22	0,81		1					0,87	
	02:00	3,88	3,09	0,79		1					0,85	
	03:00	4,24	3,43	0,81		1					0,85	
	04:00	4,29	3,47	0,82		1					0,85	
	05:00	4,38	3,46	0,92		1					0,99	
	06:00	4,39	3,12	1,27		1					1,45	
	07:00	4,54	3,23	1,31		1					1,45	
	08:00	4,96	3,60	1,36		1					1,45	
	09:00	5,14	3,77	1,37		1					1,45	
	10:00	4,76	3,37	1,39		1					1,45	
	11:00	5,11	3,76	1,35		1					1,45	
	12:00	5,02	3,74	1,28		1				1	1,45	
	13:00	5,03	3,72	1,31		1				1	1,45	
	14:00	5,41	4,01	1,40		1				1	1,50	
	15:00	5,55	3,60	1,95		1					1,99	
	16:00	5,62	3,60	2,02		1					2,00	
	17:00	5,92	3,76	2,16		1					2,26	
	18:00	6,52	4,62	1,90		1				1	2,65	
	19:00	7,10	4,73	2,37		1				2	2,65	
	20:00	7,14	4,56	2,58		1				2	2,65	
	21:00	6,73	4,31	2,42		1				1	2,65	
	22:00	6,09	4,17	1,91		1				1	2,65	
	23:00	5,70	3,81	1,89		1				1	2,65	

Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	4,65	2,90	1,75		1					2,10	
	01:00	4,22	2,83	1,39		1					1,45	
	02:00	4,11	2,76	1,35		1					1,45	
	03:00	4,62	3,21	1,42		1					1,45	
	04:00	4,65	3,22	1,43		1					1,45	
	05:00	4,81	3,40	1,42		1					1,45	
	06:00	4,99	3,41	1,58		1					1,79	
	07:00	5,56	3,41	2,15		1					2,57	
	08:00	5,44	3,20	2,24		1					2,65	
	09:00	5,62	3,82	1,80		1				1	2,44	
	10:00	5,93	4,19	1,74		1				1	1,80	
	11:00	5,64	3,96	1,68		1				1	1,80	
	12:00	6,11	4,69	1,42		1				1	1,80	
	13:00	5,96	4,39	1,57		1				1	1,80	
	14:00	6,04	4,61	1,44		1				1	1,80	
	15:00	5,85	4,46	1,39		1				1	1,80	
	16:00	5,98	4,50	1,48		1				1	1,80	
	17:00	6,40	4,95	1,45		1				2	1,80	
	18:00	6,75	5,58	1,17		1				2	1,80	
	19:00	7,11	6,26	0,85		1				3	1,80	
	20:00	7,04	5,81	1,23		1				3	1,83	
	21:00	6,97	5,60	1,37		1				3	2,65	
	22:00	6,45	5,51	0,95		1				3	2,65	
	23:00	6,09	5,19	0,90		1				2	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	5,70	4,62	1,08		1				2	2,65	
	01:00	5,16	3,58	1,58		1					2,65	
	02:00	4,95	3,59	1,36		1					2,65	
	03:00	4,83	3,59	1,24		1					2,65	
	04:00	4,86	3,65	1,21		1					2,65	
	05:00	5,00	3,84	1,17		1					2,65	
	06:00	5,03	3,63	1,41		1					2,47	
	07:00	4,91	3,76	1,15		1					1,45	
	08:00	5,20	3,91	1,28		1					1,45	
	09:00	5,03	3,84	1,20		1				1	1,45	
	10:00	5,10	3,89	1,21		1				1	1,45	
	11:00	5,34	4,77	0,57		1				1	1,34	
	12:00	6,05	5,58	0,47		1				3	0,60	
	13:00	5,93	5,36	0,57		1				3	0,60	
	14:00	6,14	5,32	0,82		1				2	1,23	
	15:00	6,63	4,76	1,87		1				1	2,34	
	16:00	6,85	4,75	2,10		1				1	2,65	
	17:00	6,94	4,40	2,54		1				1	2,65	
	18:00	7,13	4,90	2,22		1				1	2,65	
	19:00	7,44	4,87	2,56		1				2	2,65	
	20:00	7,17	4,58	2,59		1				1	2,65	
	21:00	6,16	3,55	2,61		1					2,65	
	22:00	5,49	3,12	2,37		1					2,42	
	23:00	5,00	3,16	1,84		1					1,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	4,61	3,18	1,43		1					1,45	
	01:00	4,74	3,32	1,42		1					1,43	
	02:00	4,48	3,65	0,83		1					0,85	
	03:00	4,31	3,48	0,83		1					0,85	
	04:00	4,28	3,45	0,83		1					0,85	
	05:00	4,29	3,46	0,83		1					0,85	
	06:00	3,81	2,98	0,83		1					0,85	
	07:00	4,01	3,18	0,83		1					0,85	
	08:00	4,52	3,69	0,83		1					1,47	
	09:00	5,22	3,68	1,53		1					1,95	
	10:00	6,04	4,44	1,60		1				1	1,71	
	11:00	6,38	6,38	0,00		1				4	0,00	
	12:00	6,37	6,37	0,00		1				4	0,00	
	13:00	6,65	6,65	0,00		1				4	0,00	
	14:00	6,22	6,22	0,00		1				3	0,00	
	15:00	6,02	6,02	0,00		1				3	0,00	
	16:00	5,89	5,89	0,00		1				3	0,00	
	17:00	6,06	6,06	0,00		1				3	0,00	
	18:00	6,18	6,18	0,00		1				3	0,00	
	19:00	6,75	6,75	0,00		1				4	0,00	
	20:00	6,64	6,64	0,00		1				4	0,00	
	21:00	6,29	4,93	1,35		1				2	1,71	
	22:00	6,08	3,47	2,61		1					2,65	
	23:00	5,66	3,27	2,39		1					2,42	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	5,27	3,24	2,02		1					2,00	
	01:00	4,98	3,40	1,58		1					1,57	
	02:00	4,81	3,40	1,42		1					1,40	
	03:00	4,77	3,39	1,38		1					1,40	
	04:00	4,71	3,42	1,29		1					1,40	
	05:00	4,88	3,41	1,47		1					1,79	
	06:00	4,77	3,21	1,56		1					2,00	
	07:00	4,94	3,66	1,27		1					2,38	
	08:00	4,75	3,75	1,00		1					2,65	
	09:00	4,41	3,78	0,63		1					2,65	
	10:00	4,57	4,17	0,41		1				1	2,65	
	11:00	4,56	4,37	0,20		1				1	2,65	
	12:00	4,62	4,37	0,24		1				1	2,65	
	13:00	4,73	4,60	0,13		1				1	2,65	
	14:00	4,74	4,65	0,10		1				1	2,65	
	15:00	4,64	3,86	0,78		1				1	2,65	
	16:00	4,83	3,84	0,99		1					2,65	
	17:00	5,20	3,64	1,56		1					2,65	
	18:00	5,60	4,54	1,07		1				1	1,93	
	19:00	6,40	5,57	0,84		1				2	1,20	
	20:00	6,31	5,41	0,90		1				3	1,20	
	21:00	6,24	5,29	0,95		1				3	1,20	
	22:00	5,84	4,97	0,87		1				2	1,20	
	23:00	5,32	4,71	0,62		1				2	0,79	

Ένα Φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	5,07	4,53	0,54		1				2	0,60	
	01:00	4,63	4,18	0,45		1				1	0,60	
	02:00	4,46	3,97	0,48		1				1	0,60	
	03:00	4,37	3,89	0,48		1				1	0,60	
	04:00	4,04	3,46	0,58		1				1	0,60	
	05:00	4,03	3,51	0,52		1					0,60	
	06:00	4,27	3,75	0,52		1					0,60	
	07:00	4,47	3,92	0,55		1					0,61	
	08:00	5,05	3,97	1,08		1					1,20	
	09:00	5,27	4,11	1,16		1					1,20	
	10:00	5,64	4,17	1,46		1				1	1,20	
	11:00	5,70	4,69	1,02		1				1	1,20	
	12:00	5,66	4,60	1,06		1				2	1,20	
	13:00	5,66	4,49	1,17		1				2	1,20	
	14:00	5,35	4,22	1,13		1				2	1,41	
	15:00	6,05	4,87	1,17		1				2	1,80	
	16:00	6,46	5,47	0,99		1				2	1,61	
	17:00	6,68	5,94	0,74		1				3	1,20	
	18:00	6,89	6,38	0,51		1				3	1,20	
	19:00	7,03	6,53	0,50		1				3	1,20	
	20:00	6,59	5,67	0,92		1				3	1,20	
	21:00	6,27	5,46	0,82		1				3	1,20	
	22:00	5,71	5,16	0,55		1				3	1,02	
	23:00	5,10	4,71	0,39		1				2	0,60	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	4,64	4,17	0,47		1				1	0,60	
	01:00	4,52	4,23	0,29		1				1	0,60	
	02:00	4,45	4,06	0,38		1				1	0,60	
	03:00	3,77	3,38	0,40		1				1	0,60	
	04:00	3,55	3,16	0,39		1					0,60	
	05:00	3,59	3,21	0,38		1					0,60	
	06:00	3,65	3,22	0,43		1					0,60	
	07:00	3,99	3,59	0,41		1					0,60	
	08:00	4,34	3,91	0,42		1					0,71	
	09:00	5,18	4,40	0,79		1				1	1,20	
	10:00	5,45	4,69	0,76		1				1	1,20	
	11:00	5,40	4,98	0,42		1				2	1,20	
	12:00	5,50	5,14	0,37		1				2	1,02	
	13:00	5,40	4,91	0,49		1				2	1,00	
	14:00	5,51	5,03	0,48		1				2	1,00	
	15:00	5,17	4,57	0,60		1				2	1,61	
	16:00	5,36	4,30	1,06		1				1	2,65	
	17:00	5,84	5,44	0,39		1				2	2,65	
	18:00	5,95	5,50	0,44		1				2	2,65	
	19:00	6,60	5,70	0,91		1				3	2,65	
	20:00	6,54	5,28	1,26		1				3	2,64	
	21:00	6,35	5,02	1,33		1				2	1,80	
	22:00	5,84	5,11	0,73		1				2	1,20	
	23:00	5,25	4,80	0,45		1				2	1,20	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	4,38	3,84	0,54		1				1	1,20
	01:00	3,95	3,44	0,51		1					1,17
	02:00	3,71	3,40	0,30		1				1	0,60
	03:00										
	04:00	3,68	3,35	0,33		1				1	0,60
	05:00	3,95	3,64	0,32		1				1	0,60
	06:00	4,21	3,75	0,46		1					0,60
	07:00	4,30	4,06	0,24		1					0,82
	08:00	4,32	4,14	0,18		1					1,80
	09:00	4,47	4,32	0,14		1					2,18
	10:00	4,52	4,40	0,12		1				1	2,65
	11:00	4,45	4,18	0,27		1				1	2,65
	11:59	4,42	4,11	0,31		1				1	2,65
	12:59	4,36	4,19	0,17		1				1	2,65
	13:59	4,03	3,97	0,05		1				1	2,65
	14:59	4,02	4,01	0,01		1				1	2,65
	15:59	4,39	4,38	0,01		1				1	2,65
	16:59	4,50	4,49	0,00		1				1	2,65
	17:59	4,65	4,47	0,18		1				1	2,65
	18:59	5,30	5,18	0,11		1				1	2,65
19:59	5,72	5,63	0,09		1				2	2,65	
20:59	6,01	6,01	0,00		1				3	2,65	
21:59	5,97	5,97	0,00		1				3	2,65	
22:59	6,32	5,81	0,51		1				3	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	5,30	5,30	0,00		1				3	2,65	
	01:00	5,05	5,05	0,00		1				2	2,65	
	02:00	4,51	4,51	0,00		1				2	2,65	
	03:00	4,19	4,19	0,00		1				1	2,65	
	04:00	4,27	4,27	0,00		1				1	2,65	
	05:00	4,23	4,23	0,00		1				1	2,65	
	06:00	4,57	4,57	0,00		1				1	2,65	
	07:00	4,81	4,80	0,00		1				1	2,65	
	08:00	5,30	5,30	0,00		1				2	2,65	
	09:00	5,12	5,12	0,00		1				2	2,65	
	10:00	5,08	5,07	0,00		1				2	2,65	
	11:00	4,92	4,92	0,00		1				2	2,65	
	12:00	5,01	5,01	0,00		1				2	2,65	
	13:00	4,74	4,74	0,00		1				2	2,65	
	14:00	4,58	4,58	0,00		1				2	2,65	
	15:00	4,47	4,32	0,15		1				1	2,65	
	16:00	4,17	3,64	0,53		1					2,65	
	17:00	4,15	3,42	0,73		1					1,25	
	18:00	4,51	3,82	0,69		1					1,17	
	19:00	5,02	3,94	1,07		1					2,43	
	20:00	5,69	3,87	1,82		1					2,65	
	21:00	5,92	3,88	2,03		1					2,65	
	22:00	5,88	3,84	2,04		1					2,65	
	23:00	5,53	3,50	2,02		1					2,60	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	5,08	3,39	1,69		1					2,05	
	01:00	4,79	3,35	1,44		1					1,67	
	02:00	4,29	3,49	0,79		1					1,03	
	03:00	3,96	3,31	0,65		1					0,85	
	04:00	3,97	3,42	0,55		1					0,85	
	05:00	3,98	3,55	0,43		1					0,85	
	06:00	4,18	3,58	0,60		1					0,85	
	07:00	4,31	3,71	0,61		1					0,85	
	08:00	4,91	4,33	0,58		1				1	0,85	
	09:00	5,44	4,50	0,93		1				1	1,63	
	10:00	5,59	4,72	0,87		1				1	1,80	
	11:00	5,66	4,70	0,96		1				1	1,80	
	12:00	5,19	4,34	0,85		1				1	1,80	
	13:00	4,62	3,63	0,99		1				1	1,80	
	14:00	4,68	3,26	1,43		1					1,80	
	15:00	4,62	3,29	1,33		1					1,80	
	16:00	4,48	3,35	1,14		1					1,80	
	17:00	4,51	3,55	0,96		1					1,80	
	18:00	4,91	3,61	1,30		1					1,80	
	19:00	5,21	4,38	0,83		1				1	1,80	
	20:00	5,65	4,78	0,86		1				1	1,80	
	21:00	5,81	5,08	0,73		1				2	1,80	
	22:00	5,63	4,81	0,82		1				2	1,80	
	23:00	5,34	4,82	0,51		1				2	1,80	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης