

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,96	4,56	0,40			1			2	0,60	
	01:00	4,75	4,28	0,47			1			1	0,60	
	02:00	4,60	3,77	0,83			1			1	1,20	
	03:00	4,54	3,63	0,91			1				1,20	
	04:00	4,46	3,70	0,76			1				1,20	
	05:00	3,97	3,19	0,78			1				1,20	
	06:00	4,03	3,22	0,82			1				1,11	
	07:00	4,08	3,32	0,76			1				0,85	
	08:00	4,40	3,82	0,58			1				0,85	
	09:00	4,69	4,34	0,36			1			1	0,85	
	10:00	4,75	4,15	0,60			1			1	0,85	
	11:00	5,25	4,68	0,57			1			1	0,85	
	12:00	5,58	4,99	0,59			1			2	0,85	
	13:00	5,47	4,89	0,58			1			2	0,85	
	14:00	5,23	4,64	0,59			1			2	0,85	
	15:00	5,17	4,54	0,62			1			1	1,31	
	16:00	5,39	4,31	1,08			1				1,50	
	17:00	5,69	4,56	1,13			1			1	1,50	
	18:00	6,05	4,89	1,16			1			1	1,50	
	19:00	5,72	4,55	1,17			1			1	1,50	
	20:00	5,64	4,46	1,18			1			1	1,50	
	21:00	5,49	4,31	1,18			1			1	1,50	
	22:00	6,16	5,03	1,13			1			2	1,93	
	23:00	6,23	3,74	2,49			1			1	2,65	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,68	3,09	2,59			1				2,65	
	01:00	5,67	3,28	2,39			1				2,65	
	02:00	5,52	4,14	1,39			1			1	1,69	
	03:00	4,89	4,47	0,42			1			2	0,60	
	04:00	4,90	4,34	0,57			1			2	0,60	
	05:00	5,01	4,47	0,54			1			2	0,60	
	06:00	5,24	4,83	0,41			1			2	0,60	
	07:00	5,43	5,05	0,38			1			2	0,60	
	08:00	5,91	5,39	0,52			1			2	1,10	
	09:00	5,82	5,31	0,50			1			3	0,81	
	10:00	5,80	5,48	0,32			1			3	0,60	
	11:00	6,04	5,85	0,19			1			3	0,60	
	12:00	5,98	5,80	0,18			1			3	0,60	
	13:00	6,03	5,69	0,34			1			3	0,60	
	14:00	5,94	5,67	0,28			1			2	0,60	
	15:00	6,18	5,69	0,49			1			2	0,60	
	16:00	5,82	5,65	0,17			1			2	0,60	
	17:00	5,82	5,46	0,36			1			2	0,60	
	18:00	6,49	6,18	0,30			1			3	0,60	
	19:00	6,87	6,58	0,29			1			3	0,60	
	20:00	7,36	7,01	0,35			1			3	0,60	
	21:00	7,04	6,50	0,53			1			3	0,60	
	22:00	6,59	6,16	0,43			1			3	0,60	
	23:00	6,11	5,72	0,39			1			3	0,60	

Τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,70	5,32	0,38			1			2	0,60	
	01:00	5,07	4,62	0,44			1			2	0,60	
	02:00	4,80	4,44	0,35			1			1	0,60	
	03:00	4,80	4,80	0,00			1			1	0,60	
	04:00	4,75	4,75	0,00			1			1	0,60	
	05:00	4,87	4,87	0,00			1			1	0,60	
	06:00	5,20	5,20	0,00			1			2	0,60	
	07:00	5,56	5,56	0,00			1			2	0,60	
	08:00	5,97	5,97	0,00			1			3	0,70	
	09:00	6,36	6,36	0,00			1			3	2,65	
	10:00	6,29	6,29	0,00			1			3	2,65	
	11:00	5,50	5,33	0,16			1			3	2,65	
	12:00	6,49	6,12	0,37			1			3	2,65	
	13:00	6,55	6,24	0,30			1			3	2,65	
	14:00	6,07	5,94	0,13			1			2	2,65	
	15:00	5,74	5,53	0,21			1			2	2,65	
	16:00	6,29	6,23	0,06			1			3	2,65	
	17:00	6,81	6,75	0,06			1			3	2,65	
	18:00	7,77	7,76	0,02			1			4	2,65	
	19:00	8,07	8,05	0,03		1	1			2	2,65	
	20:00	7,58	7,49	0,08		1	1				2,65	
	21:00	7,04	6,58	0,46		1	1				2,65	
	22:00	6,74	6,16	0,58		1	1				2,65	
	23:00	6,36	5,82	0,53		1	1				2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,95	5,78	0,18		1	1				1,85	
	01:00	5,98	5,78	0,20		1	1				1,20	
	02:00	6,24	6,12	0,12		1	1				1,20	
	03:00	6,20	6,07	0,13		1	1				1,20	
	04:00	6,21	5,81	0,40		1	1				1,20	
	05:00	6,13	5,83	0,30		1	1			1	1,20	
	06:00	5,83	5,17	0,66		1				2	1,20	
	07:00	5,83	4,88	0,94		1				2	1,20	
	08:00	5,66	4,83	0,83		1				2	1,20	
	09:00	5,63	4,65	0,98		1				2	1,20	
	10:00	5,26	4,27	0,99		1				2	1,26	
	11:00	5,40	3,97	1,43		1				1	1,80	
	12:00	5,46	4,10	1,36		1				1	1,80	
	13:00	5,25	4,11	1,14		1				1	1,80	
	14:00	5,18	4,01	1,18		1				1	1,80	
	15:00	5,67	4,23	1,44		1				1	1,80	
	16:00	6,21	5,10	1,11		1				2	1,80	
	17:00	6,64	5,77	0,87		1				3	1,80	
	18:00	7,27	5,77	1,49		1				3	1,80	
	19:00	7,66	6,36	1,30		1				3	1,80	
	20:00	7,69	6,31	1,38		1				3	1,80	
	21:00	7,38	5,94	1,43		1				3	1,80	
	22:00	6,84	5,34	1,50		1				3	1,81	
	23:00	6,42	5,22	1,20		1				2	1,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,95	5,33	0,62		1				2	0,80	
	01:00	5,54	4,98	0,56		1				2	0,60	
	02:00	5,22	4,75	0,47		1				2	0,60	
	03:00	5,17	4,62	0,55		1				2	0,60	
	04:00	5,35	4,81	0,54		1				2	0,60	
	05:00	5,71	5,14	0,58		1				2	0,60	
	06:00	5,71	4,99	0,72		1				2	1,26	
	07:00	6,20	4,63	1,57		1				2	2,17	
	08:00	6,40	3,79	2,61		1				1	2,65	
	09:00	6,61	4,01	2,60		1				1	2,65	
	10:00	6,80	4,20	2,60		1				1	2,65	
	11:00	6,28	3,87	2,42		1				1	2,65	
	12:00	6,26	4,36	1,90		1				1	2,65	
	13:00	6,32	4,91	1,41		1				1	2,65	
	14:00	6,37	5,66	0,70		1				3	2,65	
	15:00	6,47	5,89	0,58		1				3	2,65	
	16:00	6,53	5,99	0,54		1				3	2,65	
	17:00	6,70	6,15	0,55		1				3	2,65	
	18:00	7,20	6,67	0,53		1				3	2,65	
	19:00	7,73	7,17	0,56		1				4	2,65	
	20:00	7,33	6,65	0,68		1				4	2,34	
	21:00	7,22	5,98	1,24		1				3	1,97	
	22:00	6,48	5,54	0,94		1				3	1,20	
	23:00	5,69	5,21	0,48		1				2	0,84	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,25	4,77	0,49		1				2	0,80	
	01:00	5,23	4,83	0,39		1				1	0,80	
	02:00	5,37	4,84	0,54		1				1	0,80	
	03:00	5,43	4,96	0,47		1				1	0,80	
	04:00	5,41	5,02	0,40		1				1	0,80	
	05:00	5,45	5,04	0,42		1				1	0,80	
	06:00	5,32	4,97	0,35		1				2	0,73	
	07:00	5,59	5,30	0,29		1				2	0,60	
	08:00	5,53	5,11	0,42		1				2	0,60	
	09:00	5,48	5,06	0,42		1				2	0,60	
	10:00	5,72	5,24	0,49		1				2	0,60	
	11:00	5,71	5,18	0,52		1				3	0,60	
	12:00	5,54	4,97	0,57		1				2	0,60	
	13:00	5,39	4,81	0,58		1				2	0,60	
	14:00	5,46	4,89	0,57		1				2	0,60	
	15:00	5,63	5,07	0,55		1				2	0,60	
	16:00	5,76	5,24	0,53		1				2	0,60	
	17:00	6,19	5,72	0,47		1				2	0,60	
	18:00	6,91	6,46	0,45		1				3	0,60	
	19:00	7,14	6,67	0,47		1				3	0,60	
	20:00	6,48	6,02	0,46		1				3	0,60	
	21:00	5,51	5,16	0,36		1				2	0,60	
	22:00	4,91	4,58	0,33		1				1	0,60	
	23:00	4,59	4,20	0,39		1				1	0,60	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,66	4,16	0,50		1				1	1,10	
	01:00	4,42	3,59	0,83		1					1,60	
	02:00	4,21	3,75	0,47		1					0,80	
	03:00	4,17	3,72	0,45		1					0,80	
	04:00	4,95	3,80	1,14		1					0,80	
	05:00	3,78	3,40	0,38		1					0,73	
	06:00	3,81	3,37	0,45		1					0,60	
	07:00	3,82	3,37	0,45		1					0,60	
	08:00	3,94	3,53	0,41		1					0,60	
	09:00	3,94	3,47	0,47		1					0,60	
	10:00	4,17	3,79	0,38		1					0,62	
	11:00	4,67	3,87	0,80		1					1,80	
	12:00	4,71	4,15	0,57		1					1,80	
	13:00	4,74	4,33	0,41		1					1,80	
	14:00	4,78	4,39	0,39		1				1	2,58	
	15:00	4,52	3,73	0,79		1					2,65	
	16:00	4,63	3,23	1,40		1					2,27	
	17:00	5,01	3,54	1,47		1					1,80	
	18:00	5,60	4,18	1,43		1				1	1,80	
	19:00	5,87	4,46	1,41		1				1	1,80	
	20:00	5,48	4,06	1,42		1				1	1,80	
	21:00	5,11	3,55	1,56		1					1,80	
	22:00	5,21	3,75	1,46		1					1,80	
	23:00	5,06	3,51	1,55		1					1,72	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,76	3,82	0,95		1					1,45	
	01:00	4,59	4,08	0,51		1					0,87	
	02:00	4,36	3,83	0,53		1					0,80	
	03:00	3,82	3,29	0,53		1					0,80	
	04:00	3,69	3,10	0,58		1					0,80	
	05:00	3,88	3,31	0,58		1					0,80	
	06:00	4,03	3,48	0,56		1					0,80	
	07:00	3,91	3,38	0,53		1					0,80	
	08:00	4,07	3,56	0,51		1					0,80	
	09:00	4,63	4,09	0,53		1					0,80	
	10:00	4,68	4,24	0,44		1					0,80	
	11:00	4,69	4,17	0,51		1				1	1,66	
	12:00	4,63	3,48	1,15		1					1,71	
	13:00	4,56	3,61	0,96		1					1,20	
	14:00	4,46	3,67	0,79		1					1,20	
	15:00	4,41	3,62	0,79		1					1,20	
	16:00	4,56	3,73	0,83		1					1,20	
	17:00	4,89	3,91	0,98		1					1,20	
	18:00	5,11	4,23	0,88		1				1	1,20	
	19:00	5,23	4,98	0,25		1				2	1,20	
	20:00	5,55	5,22	0,33		1				2	1,20	
	21:00	5,46	5,36	0,10		1				2	1,20	
	22:00	5,42	5,42	0,01		1				2	1,20	
	23:00	5,32	5,32	0,00		1				2	1,20	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,09	5,09	0,00		1				2	1,20	
	01:00	4,90	4,90	0,00		1				2	1,20	
	02:00	4,63	4,57	0,06		1				1	1,20	
	03:00	4,65	4,52	0,13		1				1	1,20	
	04:00	4,19	4,18	0,02		1				1	1,20	
	05:00	4,18	4,18	0,00		1				1	1,20	
	06:00	4,49	4,48	0,01		1				1	1,20	
	07:00	4,60	4,57	0,04		1				1	1,20	
	08:00	4,94	4,94	0,00		1				1	1,20	
	09:00	5,26	5,26	0,00		1				2	1,20	
	10:00	5,40	5,27	0,13		1				2	1,20	
	11:00	5,62	5,28	0,34		1				2	1,20	
	12:00	5,92	5,14	0,78		1				2	1,20	
	13:00	5,87	5,03	0,84		1				2	1,20	
	14:00	5,77	4,84	0,93		1				2	1,20	
	15:00	5,75	4,94	0,81		1				2	1,20	
	16:00	5,57	4,65	0,91		1				2	1,20	
	17:00	5,64	4,77	0,87		1				2	1,20	
	18:00	6,47	5,61	0,86		1				2	1,20	
	19:00	7,13	6,26	0,87		1				3	1,20	
	20:00	7,02	6,11	0,90		1				3	1,20	
	21:00	6,94	6,07	0,86		1				3	1,20	
	22:00	6,60	5,90	0,71		1				3	1,20	
	23:00	6,13	5,26	0,87		1				2	1,20	

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,80	4,62	1,18		1				2	1,40	
	01:00	5,11	4,18	0,92		1				1	1,21	
	02:00	4,91	4,24	0,67		1				1	1,20	
	03:00	4,89	4,37	0,52		1				1	0,75	
	04:00	4,73	4,31	0,42		1				1	0,60	
	05:00	4,69	4,23	0,46		1				1	0,60	
	06:00	4,90	4,46	0,44		1				1	0,60	
	07:00	5,47	5,09	0,38		1				1	1,39	
	08:00	5,52	5,38	0,14		1				2	1,45	
	09:00	5,72	5,57	0,15		1				2	1,45	
	10:00	5,58	5,12	0,46		1				2	1,45	
	11:00	5,63	4,75	0,88		1				2	1,45	
	12:00	5,75	4,97	0,78		1				2	2,18	
	13:00	5,32	4,20	1,12		1				1	2,65	
	14:00	5,34	4,18	1,16		1				1	2,65	
	15:00	5,72	4,98	0,74		1				1	2,65	
	16:00	6,14	5,60	0,54		1				2	2,65	
	17:00	6,76	6,43	0,34		1				3	2,65	
	18:00	7,51	7,39	0,13		1				4	2,65	
	19:00	7,85	7,77	0,08		1				4	2,65	
	20:00	7,90	7,83	0,06		1				4	2,65	
	21:00	7,63	7,57	0,06		1				4	2,65	
	22:00	7,26	7,10	0,16		1				4	2,65	
	23:00	6,69	6,69	0,00		1				3	2,65	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	6,09	6,09	0,00		1				3	2,65	
	01:00	5,70	5,70	0,00		1				3	2,65	
	02:00	5,41	5,41	0,00		1				2	2,65	
	03:00	5,15	5,15	0,00		1				2	2,65	
	04:00	4,71	4,69	0,02		1				1	2,65	
	05:00	4,93	4,84	0,09		1				1	2,65	
	06:00	5,21	5,06	0,15		1				2	2,65	
	07:00	5,31	4,95	0,36		1				2	2,65	
	08:00	4,68	4,04	0,64		1				2	2,65	
	09:00	4,92	4,44	0,48		1				1	2,65	
	10:00	4,85	4,02	0,83		1				1	2,65	
	11:00	4,77	4,00	0,76		1					2,65	
	12:00	4,86	4,01	0,85		1				1	2,65	
	13:00	4,70	3,61	1,09		1				1	2,65	
	14:00	4,61	3,48	1,13		1				1	2,15	
	15:00	3,74	3,16	0,58		1					1,80	
	16:00	5,30	5,07	0,23		1				2	1,80	
	17:00	5,82	4,51	1,31		1				2	1,80	
	18:00	6,37	5,13	1,25		1				2	1,80	
	19:00	6,72	5,34	1,38		1				2	1,80	
	20:00	6,75	5,07	1,68		1				2	1,80	
	21:00	6,55	4,87	1,68		1				2	1,80	
	22:00	5,78	4,04	1,74		1				1	1,80	
	23:00	5,24	3,52	1,72		1					1,80	

Κατά το διάστημα 08:20-08:40 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις νυχτερινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,95	3,58	1,38		1				1	1,80	
	01:00	4,47	3,97	0,50		1				1	1,80	
	02:00	4,20	3,70	0,50		1					1,80	
	03:00	4,11	3,56	0,55		1					1,80	
	04:00	4,30	3,68	0,62		1					1,80	
	05:00	4,09	3,55	0,55		1					1,80	
	06:00	4,57	4,00	0,57		1					1,80	
	07:00	4,87	4,31	0,56		1				1	1,80	
	08:00	4,95	4,48	0,47		1				2	1,80	
	09:00	4,73	4,17	0,56		1				1	0,70	
	10:00	4,58	4,00	0,59		1				1	0,60	
	11:00	4,58	4,00	0,59		1				1	0,60	
	12:00	4,94	4,37	0,57		1				1	0,60	
	13:00	5,30	4,73	0,58		1				1	0,60	
	14:00	5,63	5,05	0,58		1				2	0,60	
	15:00	5,68	5,10	0,58		1				2	0,74	
	16:00	5,92	5,37	0,55		1				2	1,20	
	17:00	6,23	5,43	0,80		1				2	1,20	
	18:00	6,61	5,44	1,16		1				2	1,20	
	19:00	6,66	6,00	0,67		1				3	1,20	
	20:00	6,25	6,25	0,00		1				3	1,20	
	21:00	6,07	6,07	0,00		1				3	1,20	
	22:00	5,69	5,69	0,00		1				3	1,20	
	23:00	5,06	5,06	0,00		1				2	1,20	

Καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,76	4,76	0,00		1				2	1,20	
	01:00	4,49	4,49	0,00		1				1	1,20	
	02:00	4,34	4,34	0,00		1				1	1,20	
	03:00	4,35	4,35	0,00		1				1	1,20	
	04:00	4,29	4,29	0,00		1				1	1,20	
	05:00	4,40	4,40	0,00		1				1	1,20	
	06:00	4,98	4,98	0,00		1				2	1,20	
	07:00	5,30	5,04	0,26		1				2	1,04	
	08:00	5,43	4,99	0,45		1				2	0,60	
	09:00	5,63	5,14	0,49		1				2	0,60	
	10:00	5,60	5,03	0,57		1				2	0,60	
	11:00	5,47	5,03	0,44		1				2	0,60	
	12:00	5,56	5,11	0,44		1				2	0,67	
	13:00	5,29	4,64	0,65		1				1	1,20	
	14:00	5,18	4,48	0,70		1				1	1,20	
	15:00	5,27	4,57	0,70		1				1	1,20	
	16:00	5,44	4,74	0,70		1				1	1,20	
	17:00	5,75	4,95	0,80		1				2	1,20	
	18:00	6,31	5,58	0,73		1				2	1,20	
	19:00	6,51	5,63	0,89		1				3	1,20	
	20:00	6,42	5,63	0,79		1				3	1,20	
	21:00	5,99	5,32	0,67		1				2	1,20	
	22:00	5,15	4,38	0,78		1				2	1,02	
	23:00	4,67	4,12	0,55		1				1	0,79	

καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,28	3,90	0,38		1				1	0,70	
	01:00	4,05	3,72	0,34		1					0,70	
	02:00	3,91	3,57	0,33		1					0,70	
	03:00	3,86	3,42	0,44		1					0,70	
	04:00	3,90	3,49	0,41		1					0,70	
	05:00	3,92	3,47	0,45		1					0,70	
	06:00	4,20	3,85	0,35		1					0,70	
	07:00	4,52	4,15	0,37		1				1	0,70	
	08:00	4,57	4,12	0,45		1				1	0,70	
	09:00	4,60	4,13	0,47		1				1	0,70	
	10:00	4,53	4,16	0,37		1				1	0,70	
	11:00	4,54	4,13	0,41		1				1	0,70	
	12:00	4,57	4,19	0,38		1				1	0,70	
	13:00	4,59	4,16	0,43		1				1	0,70	
	14:00	4,43	3,91	0,52		1				1	0,73	
	15:00	4,35	3,65	0,70		1					1,20	
	16:00	4,55	3,74	0,81		1					1,20	
	17:00	4,86	3,82	1,04		1					1,20	
	18:00	5,37	4,46	0,91		1					1,20	
	19:00	5,40	4,11	1,29		1				1	1,78	
	20:00	5,52	3,98	1,53		1				1	1,80	
	21:00	5,36	3,79	1,57		1				1	1,80	
	22:00	5,01	3,56	1,45		1					1,65	
	23:00	4,67	3,52	1,15		1					1,40	

καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,48	3,55	0,93		1					1,17	
	01:00	4,45	3,80	0,65		1					1,00	
	02:00	4,29	3,71	0,58		1					1,00	
	03:00	4,23	3,53	0,69		1					1,00	
	04:00	4,18	3,38	0,80		1					1,00	
	05:00	4,21	3,39	0,82		1					1,00	
	06:00	4,23	3,44	0,79		1					1,00	
	07:00	4,35	3,65	0,70		1					1,00	
	08:00	4,44	3,68	0,76		1					1,00	
	09:00	4,55	3,76	0,79		1					1,00	
	10:00	4,73	3,92	0,80		1					1,00	
	11:00	4,85	4,03	0,81		1					1,00	
	12:00	4,99	4,16	0,83		1					1,44	
	13:00	5,00	3,84	1,16		1					1,50	
	14:00	4,76	3,47	1,30		1					1,50	
	15:00	4,76	4,04	0,71		1					1,22	
	16:00	5,02	4,20	0,82		1				1	1,00	
	17:00	4,89	4,21	0,68		1				1	0,90	
	18:00	5,39	4,78	0,61		1				1	0,90	
	19:00	5,67	5,07	0,60		1				2	0,90	
	20:00	5,73	5,14	0,59		1				2	0,90	
	21:00	5,46	4,89	0,57		1				2	0,90	
	22:00	5,50	4,58	0,92		1				2	1,33	
	23:00	5,19	4,12	1,07		1				1	1,40	

καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,92	3,94	0,99		1				1	1,40	
	01:00	4,74	3,67	1,08		1					1,40	
	02:00	4,60	3,48	1,11		1					1,40	
	03:00	4,58	3,45	1,13		1					1,40	
	04:00	4,55	3,22	1,33		1					1,40	
	05:00	4,38	3,04	1,34		1					1,40	
	06:00	4,13	2,89	1,24		1					1,40	
	07:00	4,22	2,93	1,28		1					1,40	
	08:00	4,20	2,79	1,41		1					1,40	
	09:00	4,32	2,89	1,43		1					1,40	
	10:00	4,44	3,01	1,42		1					1,40	
	11:00	4,48	3,06	1,42		1					1,40	
	12:00	4,84	3,44	1,39		1					1,40	
	13:00	4,36	2,98	1,38		1					1,40	
	14:00	4,25	2,85	1,40		1					1,47	
	15:00	4,34	3,00	1,34		1					1,50	
	16:00	4,42	3,19	1,23		1					1,50	
	17:00	4,62	3,46	1,16		1					1,50	
	18:00	5,35	4,19	1,17		1				1	1,50	
	19:00	5,66	4,47	1,19		1				1	1,50	
	20:00	5,66	4,57	1,09		1				2	1,50	
	21:00	5,48	4,38	1,10		1				2	1,50	
	22:00	5,04	4,16	0,88		1				1	1,18	
	23:00	4,73	4,06	0,66		1				1	1,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,43	3,68	0,75		1					1,00	
	01:00	4,23	3,53	0,70		1					1,00	
	02:00	4,15	3,47	0,69		1					1,00	
	03:00	4,08	3,36	0,71		1					1,00	
	04:00	3,99	3,37	0,62		1					1,00	
	05:00	4,02	3,32	0,70		1					1,00	
	06:00	4,26	3,54	0,72		1					1,00	
	07:00	4,38	3,57	0,81		1					1,00	
	08:00	4,44	3,61	0,83		1					1,00	
	09:00	4,66	3,83	0,83		1					1,00	
	10:00	5,07	3,98	1,09		1					1,76	
	11:00	5,13	4,12	1,02		1					2,05	
	12:00	5,44	5,30	0,13		1				2	2,05	
	13:00	5,48	5,48	0,00		1				2	2,05	
	14:00	5,71	5,71	0,00		1				2	1,61	
	15:00	5,84	5,84	0,00		1	1				0,00	
	16:00	5,87	5,87	0,00		1	1				0,00	
	17:00	5,86	5,86	0,00		1	1				0,00	
	18:00	5,97	5,97	0,00		1	1				0,00	
	19:00	6,27	6,27	0,00		1	1				0,00	
	20:00	6,21	6,21	0,00		1	1				0,00	
	21:00	5,83	5,83	0,00		1	1				0,00	
	22:00	5,32	5,32	0,00		1	1			1	0,00	
	23:00	4,79	4,79	0,00		1				2	0,00	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,36	4,36	0,00		1				1	0,00	
	01:00	4,14	4,14	0,00		1				1	0,00	
	02:00	4,01	4,01	0,00		1					0,00	
	03:00	3,94	3,94	0,00		1					0,00	
	04:00	3,21	3,21	0,00		1					0,00	
	05:00	3,36	3,36	0,00		1					0,00	
	06:00	3,70	3,70	0,00		1					0,00	
	07:00	3,95	3,95	0,00		1				1	0,00	
	08:00	4,01	4,01	0,00		1				1	0,01	
	09:00	4,35	3,41	0,94		1				1	1,65	
	10:00	4,27	3,37	0,90		1					1,23	
	11:00	4,70	3,72	0,98		1				1	1,20	
	12:00	4,82	3,93	0,90		1				1	1,20	
	13:00	4,89	3,95	0,94		1				1	1,20	
	14:00	4,92	3,94	0,98		1				1	1,33	
	15:00	4,81	3,71	1,10		1					2,00	
	16:00	4,67	4,21	0,46		1					2,00	
	17:00	4,97	4,73	0,23		1				2	2,00	
	18:00	5,92	5,69	0,22		1				3	2,00	
	19:00	6,45	6,43	0,02		1				4	2,00	
	20:00	6,60	6,60	0,00		1				4	2,00	
	21:00	6,40	6,40	0,00		1				4	2,00	
	22:00	5,94	5,94	0,00		1				4	2,00	
	23:00	4,96	4,96	0,00		1				2	2,00	

Μέχρι τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,37	4,36	0,01		1				2	2,00	
	01:00	4,19	4,11	0,09		1				1	2,00	
	02:00	4,04	3,80	0,24		1				1	2,00	
	03:00	3,99	3,87	0,12		1				1	2,00	
	04:00	3,95	3,93	0,02		1				1	2,00	
	05:00	4,01	4,00	0,01		1				1	2,00	
	06:00	4,36	4,36	0,00		1				1	2,00	
	07:00	4,38	4,38	0,00		1				2	2,00	
	08:00	4,36	4,36	0,00		1				2	2,00	
	09:00	4,42	4,42	0,00		1				2	2,00	
	10:00	4,31	4,23	0,07		1				2	2,00	
	11:00	4,21	3,98	0,22		1				2	2,00	
	12:00	4,57	4,29	0,28		1				2	2,00	
	13:00	4,48	4,11	0,36		1				2	1,87	
	14:00	4,60	4,00	0,60			1				1,20	
	15:00	3,95	3,24	0,72			1				1,20	
	16:00	3,96	3,56	0,40			1				1,20	
	17:00	4,47	4,24	0,23			1				1,20	
	18:00	5,32	4,92	0,40			1			1	1,20	
	19:00	6,18	5,74	0,43			1			2	1,20	
	20:00	6,32	5,67	0,65			1			3	1,20	
	21:00	6,19	5,38	0,80			1			2	1,20	
	22:00	5,66	4,78	0,88			1			1	1,20	
	23:00	5,25	4,34	0,91			1			1	1,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,33	3,60	0,73			1			1	0,83	
	01:00	4,01	3,43	0,57			1				0,60	
	02:00	3,90	3,35	0,55			1				0,60	
	03:00	3,84	3,29	0,55			1				0,60	
	04:00	3,80	3,30	0,50			1				0,60	
	05:00	3,83	3,37	0,46			1				0,60	
	06:00	3,74	3,28	0,46			1				0,60	
	07:00	4,41	3,94	0,47			1				0,75	
	08:00	4,48	3,55	0,93			1				1,20	
	09:00	4,11	3,24	0,87			1				1,20	
	10:00	4,24	3,41	0,82			1				1,20	
	11:00	4,13	3,35	0,78			1				1,20	
	12:00	3,91	3,12	0,78			1				1,20	
	13:00	4,28	3,45	0,83			1				1,20	
	14:00	4,42	3,59	0,83			1				1,20	
	15:00	4,35	3,51	0,83			1				1,20	
	16:00	4,11	3,32	0,79			1				1,20	
	17:00	4,46	3,59	0,87			1				1,20	
	18:00	5,37	4,44	0,93			1			1	1,20	
	19:00	6,05	5,15	0,90			1			2	1,20	
	20:00	5,96	5,13	0,83			1			2	1,20	
	21:00	5,53	4,77	0,76			1			1	1,20	
	22:00	5,13	4,60	0,53			1			1	0,84	
	23:00	4,89	4,35	0,54			1			1	0,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,09	3,53	0,56			1				0,60	
	01:00	3,56	2,99	0,57			1				0,60	
	02:00	3,22	2,79	0,43			1				0,60	
	03:00	3,03	3,03	0,00			1				0,60	
	04:00	3,14	3,14	0,00			1				0,60	
	05:00	3,20	3,20	0,00			1				0,60	
	06:00	3,43	3,43	0,00			1				0,60	
	07:00	3,84	3,84	0,00			1				0,60	
	08:00	3,94	3,94	0,00			1				0,60	
	09:00	4,00	3,99	0,01			1				0,69	
	10:00	4,25	4,17	0,08			1			1	1,45	
	11:00	4,11	3,96	0,16			1			1	1,45	
	12:00	4,04	3,96	0,07			1			1	1,45	
	13:00	4,04	3,92	0,12			1			1	1,45	
	14:00	4,07	3,96	0,11			1				1,45	
	15:00	3,34	3,28	0,06			1				1,45	
	16:00	3,38	3,30	0,08			1				1,45	
	17:00	4,24	4,12	0,12			1				1,45	
	18:00	4,95	4,67	0,28			1			1	1,45	
	19:00	5,48	5,08	0,39			1			2	1,45	
	20:00	5,59	5,17	0,42			1			2	1,45	
	21:00	5,36	4,76	0,60			1			2	1,45	
	22:00	5,00	4,85	0,14			1			1	1,45	
	23:00	4,89	4,69	0,20			1			1	1,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,33	4,07	0,25			1				1,45	
	01:00	3,58	3,28	0,30			1				1,45	
	02:00	3,50	3,45	0,05			1				1,45	
	03:00	3,41	3,27	0,14			1				1,45	
	04:00	3,36	3,21	0,15			1				1,45	
	05:00	3,80	3,59	0,22			1				1,45	
	06:00	3,66	3,40	0,26			1				1,28	
	07:00	3,89	3,76	0,13			1				1,00	
	08:00	4,05	3,74	0,31			1				1,00	
	09:00	4,26	3,67	0,59			1				1,00	
	10:00	4,74	4,04	0,70			1				1,19	
	11:00	4,92	3,69	1,23			1			1	1,45	
	12:00	5,06	3,68	1,38			1			1	1,45	
	13:00	4,68	3,26	1,42			1				1,45	
	14:00	4,45	3,02	1,43			1				1,45	
	15:00	4,43	3,00	1,43			1				1,45	
	16:00	4,72	3,29	1,43			1				1,45	
	17:00	4,93	3,50	1,43			1				1,45	
	18:00	5,47	3,67	1,80			1				2,05	
	19:00	5,99	3,38	2,61			1				2,65	
	20:00	5,85	3,62	2,24			1				2,65	
	21:00	5,49	5,49	0,00			1			2	2,65	
	22:00	5,08	5,08	0,00			1			2	2,65	
	23:00	4,63	3,86	0,77			1			1	2,02	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,27	3,40	0,87			1				0,94	
	01:00	3,94	3,36	0,59			1				0,65	
	02:00	3,54	3,10	0,43			1				0,49	
	03:00	3,08	3,08	0,00			1				0,00	
	04:00	3,01	3,01	0,00			1				0,00	
	05:00	3,13	3,13	0,00			1				0,00	
	06:00	3,47	3,01	0,47			1				0,54	
	07:00	3,61	3,02	0,59			1				0,60	
	08:00	3,91	3,33	0,59			1				0,69	
	09:00	4,27	3,10	1,17			1				1,20	
	10:00	4,27	3,10	1,17			1				1,20	
	11:00	4,40	3,23	1,17			1				1,20	
	12:00	4,01	2,89	1,12			1				1,20	
	13:00	4,20	3,17	1,03			1				1,20	
	14:00	3,75	2,88	0,87			1				1,20	
	15:00	3,51	2,66	0,85			1				1,20	
	16:00	3,66	2,76	0,90			1				1,20	
	17:00	3,87	3,09	0,78			1				1,20	
	18:00	4,42	4,01	0,41			1				1,20	
	19:00	4,95	4,66	0,28			1			1	1,20	
	20:00	5,04	5,00	0,04			1			1	1,20	
	21:00	4,93	4,93	0,01			1			1	1,20	
	22:00	5,32	5,12	0,20			1			2	1,97	
	23:00	5,74	4,99	0,75			1			2	2,65	

Μέχρι τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,11	3,87	0,24			1				2,65	
	01:00	3,57	3,24	0,33			1				2,65	
	02:00	3,64	3,38	0,26			1				2,65	
	03:00	3,53	3,37	0,16			1				2,65	
	04:00	3,56	3,44	0,12			1				2,65	
	05:00	4,00	4,00	0,00			1				2,65	
	06:00	4,10	4,10	0,00			1				2,65	
	07:00	4,50	4,50	0,00			1			1	2,65	
	08:00	4,45	4,45	0,00			1			2	2,65	
	09:00	4,28	4,28	0,00			1			1	2,65	
	10:00	4,20	4,19	0,01			1			1	2,65	
	11:00	4,17	4,16	0,01			1			1	2,65	
	12:00	4,17	3,98	0,19			1			1	2,65	
	13:00	4,48	4,26	0,22			1			1	2,65	
	14:00	4,56	4,14	0,42			1			1	2,65	
	15:00	4,43	3,64	0,79			1				2,17	
	16:00	4,56	3,54	1,02			1				1,20	
	17:00	4,95	3,80	1,15			1				1,20	
	18:00	5,83	3,91	1,92			1				2,15	
	19:00	5,96	3,56	2,40			1				2,65	
	20:00	5,92	3,36	2,56			1				2,65	
	21:00	5,52	3,28	2,24			1				2,65	
	22:00	4,93	3,35	1,58			1				1,91	
	23:00	4,79	3,47	1,31			1				1,80	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,38	3,27	1,10			1				1,45	
	01:00	4,48	3,84	0,63			1				1,20	
	02:00	4,67	4,24	0,42			1				1,20	
	03:00	4,65	4,19	0,46			1				1,20	
	04:00	4,47	3,51	0,96			1				1,20	
	05:00	4,36	3,42	0,95			1				1,20	
	06:00	4,46	3,46	1,00			1				1,20	
	07:00	4,97	3,85	1,12			1				1,77	
	08:00	5,63	3,49	2,14			1				2,46	
	09:00	5,49	3,49	1,99			1				2,05	
	10:00	4,31	2,89	1,42			1				1,45	
	11:00	4,49	2,88	1,60			1				1,74	
	12:00	4,53	2,55	1,98			1				2,05	
	13:00	5,10	3,12	1,99			1				2,05	
	14:00	5,18	3,33	1,85			1				2,05	
	15:00	5,29	3,72	1,57			1				2,05	
	16:00	5,24	4,07	1,17			1			1	2,05	
	17:00	5,45	4,41	1,04			1			1	2,05	
	18:00	6,05	5,34	0,71			1			2	2,05	
	19:00	7,06	6,66	0,40			1			3	2,05	
	20:00	6,99	6,80	0,20			1			4	2,05	
	21:00	6,29	6,24	0,05			1			3	2,05	
	22:00	5,38	5,27	0,11			1			2	2,05	
	23:00	4,75	4,58	0,18			1			2	2,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,51	4,29	0,22			1			1	2,05	
	01:00	4,20	4,13	0,06			1			1	2,05	
	02:00	4,19	4,19	0,00			1			1	2,05	
	03:00	4,37	4,36	0,01			1			1	2,05	
	04:00	4,56	4,51	0,04			1			1	2,05	
	05:00	4,67	4,67	0,00			1			1	2,05	
	06:00	4,68	4,63	0,05			1			1	2,05	
	07:00	5,15	4,93	0,22			1			2	2,05	
	08:00	4,75	4,42	0,32			1			1	2,05	
	09:00	4,61	4,05	0,56			1			1	2,05	
	10:00	4,82	3,41	1,41			1			1	2,05	
	11:00	5,02	3,08	1,94			1				2,05	
	12:00	5,03	3,03	2,00			1				2,05	
	13:00	5,00	3,20	1,80			1				2,05	
	14:00	5,03	3,05	1,98			1				2,05	
	15:00	5,10	3,10	2,00			1				2,05	
	16:00	5,35	3,33	2,02			1				2,05	
	17:00	5,79	3,67	2,12			1				2,20	
	18:00	6,44	3,86	2,58			1				2,65	
	19:00	7,22	4,66	2,57			1			1	2,65	
	20:00	7,29	4,72	2,58			1			1	2,65	
	21:00	7,07	4,48	2,59			1			1	2,65	
	22:00	6,89	4,36	2,53			1			1	2,65	
	23:00	6,47	3,96	2,52			1			1	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	6,01	3,53	2,48			1				2,65	
	01:00	5,79	3,39	2,40			1				2,65	
	02:00	5,65	3,16	2,49			1				2,65	
	03:00	5,63	3,06	2,57			1				2,65	
	04:00	5,68	3,15	2,52			1				2,65	
	05:00	5,29	2,76	2,53			1				2,65	
	06:00	5,38	2,90	2,49			1				2,65	
	07:00	5,67	3,09	2,58			1				2,65	
	08:00	5,65	3,09	2,56			1				2,65	
	09:00	5,53	2,96	2,58			1				2,65	
	10:00	5,92	3,35	2,57			1				2,65	
	11:00	5,95	3,39	2,56			1				2,65	
	12:00	5,42	2,85	2,57			1				2,65	
	13:00	5,58	3,04	2,55			1				2,65	
	14:00	5,79	3,24	2,55			1				2,65	
	15:00	5,94	3,33	2,61			1				2,65	
	16:00	6,45	3,85	2,61			1				2,65	
	17:00	6,85	4,26	2,59			1				2,65	
	18:00	7,67	5,13	2,54			1			2	2,65	
	19:00	8,07	5,51	2,56			1			2	2,65	
	20:00	7,66	5,26	2,40			1			3	2,65	
	21:00	7,28	5,24	2,04			1			3	2,65	
	22:00	6,62	4,60	2,02			1			2	2,65	
	23:00	6,07	4,02	2,05			1			1	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,58	3,46	2,12			1				2,65	
	01:00	5,12	2,86	2,26			1				2,65	
	02:00	4,67	3,18	1,49			1				1,95	
	03:00	4,57	2,94	1,63			1				1,80	
	04:00	4,65	3,13	1,52			1				1,80	
	05:00	4,66	3,24	1,42			1				1,80	
	06:00	4,71	3,30	1,41			1				1,80	
	07:00	4,92	3,44	1,48			1				1,95	
	08:00	5,45	3,43	2,02			1				2,05	
	09:00	5,72	3,70	2,02			1				2,05	
	10:00	5,39	2,89	2,50			1				2,64	
	11:00	5,08	2,65	2,42			1				2,46	
	12:00	4,98	2,96	2,02			1				2,05	
	13:00	5,52	3,32	2,20			1				2,26	
	14:00	5,75	3,14	2,61			1				2,65	
	15:00	5,75	3,14	2,61			1				2,65	
	16:00	5,93	3,32	2,61			1				2,65	
	17:00	6,37	3,76	2,61			1				2,65	
	18:00	7,01	4,40	2,61			1			1	2,65	
	19:00	7,42	4,81	2,61			1			1	2,65	
	20:00	7,16	4,55	2,61			1			1	2,65	
	21:00	6,21	3,60	2,61			1				2,65	
	22:00	5,72	3,11	2,61			1				2,65	
	23:00	5,24	2,93	2,31			1				2,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης