

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 31,42 | 29,09 | 2,32 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 6,71 | 6,56 |
| | 01:00 | 26,17 | 24,18 | 1,98 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,42 | 5,42 |
| | 02:00 | 27,68 | 25,54 | 2,09 | 0,04 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,66 | 5,72 |
| | 03:00 | 26,57 | 24,28 | 2,29 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,59 | 4,62 |
| | 04:00 | 26,31 | 24,22 | 2,09 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,31 | 4,36 |
| | 05:00 | 26,25 | 24,55 | 1,69 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,26 | 4,29 |
| | 06:00 | 27,22 | 25,80 | 1,42 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,14 | 5,27 |
| | 07:00 | 28,17 | 25,64 | 2,53 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 6,12 | 6,22 |
| | 08:00 | 27,18 | 25,19 | 1,94 | 0,05 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,26 | 5,22 |
| | 09:00 | 25,03 | 23,90 | 1,08 | 0,05 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,01 | 4,01 |
| | 10:00 | 24,17 | 22,25 | 1,88 | 0,04 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 4,93 | 4,93 |
| | 11:00 | 23,49 | 20,93 | 2,16 | 0,40 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,25 | 4,33 |
| | 12:00 | 24,33 | 21,63 | 2,36 | 0,34 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5,08 | 5,17 |
| | 13:00 | 24,27 | 22,92 | 1,16 | 0,19 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,07 | 3,07 |
| | 14:00 | 23,93 | 23,79 | 0,00 | 0,14 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 |
| | 15:00 | 24,65 | 24,02 | 0,60 | 0,04 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,47 | 1,47 |
| | 16:00 | 27,44 | 24,80 | 2,60 | 0,04 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,24 | 5,49 |
| | 17:00 | 32,61 | 28,76 | 3,85 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 8,08 | 7,76 |
| | 18:00 | 40,30 | 36,43 | 3,83 | 0,04 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 11,64 | 11,32 |
| | 19:00 | 43,77 | 40,61 | 3,12 | 0,04 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 14,57 | 14,79 |
| | 20:00 | 44,25 | 41,29 | 2,95 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 15,21 | 15,27 |
| | 21:00 | 42,49 | 38,92 | 3,56 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 13,54 | 13,54 |
| | 22:00 | 38,52 | 34,46 | 3,93 | 0,13 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 11,75 | 11,75 |
| 23:00 | 33,52 | 30,26 | 3,26 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 7,57 | 7,57 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | |
| Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 29,03 | 26,58 | 2,44 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 6,66 | 6,66 |
| | 01:00 | 26,08 | 24,21 | 1,87 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 6,71 | 6,71 |
| | 02:00 | 25,82 | 24,54 | 1,28 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 6,39 | 6,39 |
| | 03:00 | 24,87 | 23,66 | 1,21 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 5,47 | 5,47 |
| | 04:00 | 24,75 | 23,90 | 0,84 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 5,28 | 5,28 |
| | 05:00 | 25,16 | 23,79 | 1,37 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 5,67 | 5,67 |
| | 06:00 | 27,32 | 25,70 | 1,61 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 6,23 | 6,23 |
| | 07:00 | 30,22 | 28,14 | 2,07 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 6,67 | 6,67 |
| | 08:00 | 28,42 | 26,42 | 1,99 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 7,02 | 7,02 |
| | 09:00 | 27,20 | 25,23 | 1,96 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 6,56 | 6,56 |
| | 10:00 | 26,10 | 23,62 | 2,47 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 5,50 | 5,50 |
| | 11:00 | 23,87 | 21,84 | 1,86 | 0,17 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 6,92 | 6,92 |
| | 12:00 | 25,91 | 23,73 | 2,05 | 0,14 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 8,88 | 8,88 |
| | 13:00 | 25,76 | 22,92 | 2,65 | 0,19 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 8,86 | 8,86 |
| | 14:00 | 25,79 | 23,52 | 2,26 | 0,01 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 4,16 | 5,06 |
| | 15:00 | 26,81 | 25,20 | 1,61 | 0,01 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1,95 | 6,08 |
| | 16:00 | 29,29 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | 17:00 | 33,64 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | 18:00 | 39,94 | 39,59 | 0,34 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 0,87 | 0,96 |
| | 19:00 | 42,96 | 42,21 | 0,75 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2,00 | 3,98 |
| | 20:00 | 43,94 | 43,10 | 0,84 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 9,66 | 9,66 |
| | 21:00 | 41,98 | 41,11 | 0,87 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 13,18 | 13,18 |
| | 22:00 | 38,33 | 37,58 | 0,75 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 9,91 | 9,91 |
| 23:00 | 33,54 | 33,04 | 0,50 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 8,91 | 8,91 | |

Το διάστημα 07:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ. Μερική διακοπή στις 11:12 με 11:38 και στις 11:57 με 12:09. Το διάστημα 14:20 με 20:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 29,17 | 28,75 | 0,42 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 6,04 | 6,04 |
| | 01:00 | 26,24 | 25,95 | 0,29 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 4,33 | 4,33 |
| | 02:00 | 25,97 | 25,60 | 0,37 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 3,89 | 3,89 |
| | 03:00 | 25,35 | 25,07 | 0,27 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 3,21 | 3,21 |
| | 04:00 | 25,00 | 24,72 | 0,27 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 2,99 | 2,99 |
| | 05:00 | 25,28 | 25,18 | 0,10 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 3,24 | 3,24 |
| | 06:00 | 27,74 | 27,73 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 5,68 | 5,68 |
| | 07:00 | 30,50 | 30,47 | 0,03 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 9,83 | 9,83 |
| | 08:00 | 28,34 | 28,34 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 6,45 | 6,45 |
| | 09:00 | 27,53 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 6,33 | 6,33 |
| | 10:00 | 26,09 | 26,06 | 0,03 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4,11 | 4,03 |
| | 11:00 | 27,47 | 27,29 | 0,15 | 0,03 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3,84 | 5,41 |
| | 12:00 | 27,89 | 27,65 | 0,23 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,26 | 5,84 |
| | 13:00 | 27,94 | 27,29 | 0,64 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,21 | 5,88 |
| | 14:00 | 27,22 | 26,35 | 0,64 | 0,23 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,11 | 5,17 |
| | 15:00 | 26,44 | 25,66 | 0,60 | 0,18 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4,22 | 4,38 |
| | 16:00 | 29,20 | 28,48 | 0,71 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 6,97 | 7,15 |
| | 17:00 | 33,73 | 32,65 | 1,08 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 11,24 | 11,68 |
| | 18:00 | 39,23 | 38,51 | 0,72 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 13,66 | 13,66 |
| | 19:00 | 42,28 | 41,36 | 0,91 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 14,78 | 14,78 |
| | 20:00 | 42,82 | 41,24 | 1,57 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 14,98 | 14,98 |
| | 21:00 | 41,26 | 39,55 | 1,70 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 14,48 | 14,48 |
| | 22:00 | 37,40 | 35,50 | 1,88 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 13,16 | 13,16 |
| 23:00 | 32,70 | 30,43 | 2,25 | 0,01 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 10,77 | 10,77 | |

Κατά το διάστημα 08:00-11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Βλάβη στον ΑΣΠ Κω τις πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|---|--|----|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | | | 64 | 65 | 66 | |
| Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 28,49 | 25,58 | 2,77 | 0,14 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 8,14 | 8,14 | |
| | 01:00 | 25,89 | 22,05 | 3,76 | 0,08 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 6,59 | 6,59 | |
| | 02:00 | 25,42 | 21,18 | 4,15 | 0,09 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 6,06 | 6,06 | |
| | 03:00 | 24,67 | 19,46 | 5,14 | 0,07 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,40 | 5,40 | |
| | 04:00 | 24,04 | 19,52 | 4,47 | 0,05 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,83 | 4,83 | |
| | 05:00 | 24,77 | 19,87 | 4,83 | 0,06 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,49 | 5,49 | |
| | 06:00 | 27,09 | 20,44 | 6,39 | 0,25 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 7,93 | 7,93 | |
| | 07:00 | 29,49 | 20,65 | 8,60 | 0,24 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 10,32 | 10,32 | |
| | 08:00 | 28,22 | 21,08 | 6,77 | 0,38 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 9,07 | 9,07 | |
| | 09:00 | 27,08 | 21,58 | 5,30 | 0,21 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 7,93 | 7,93 | |
| | 10:00 | 26,78 | 21,27 | 5,04 | 0,47 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 7,63 | 7,63 | |
| | 11:00 | 26,72 | 20,75 | 5,51 | 0,46 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 7,57 | 7,57 | |
| | 12:00 | 26,49 | 23,71 | 2,27 | 0,51 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 4,54 | 4,54 | |
| | 13:00 | 27,32 | 23,08 | 3,78 | 0,46 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 5,37 | 5,37 | |
| | 14:00 | 27,38 | 22,95 | 4,04 | 0,39 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 5,43 | 5,43 | |
| | 15:00 | 28,48 | 23,83 | 4,31 | 0,34 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 6,53 | 6,53 | |
| | 16:00 | 27,30 | 23,24 | 3,63 | 0,43 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,90 | 5,90 |
| | 17:00 | 34,33 | 27,09 | 6,84 | 0,40 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 9,11 | 9,11 |
| | 18:00 | 39,72 | 33,26 | 6,07 | 0,40 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 7,63 | 7,63 |
| | 19:00 | 41,47 | 35,11 | 6,17 | 0,18 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 8,17 | 8,17 |
| | 20:00 | 41,69 | 35,13 | 6,54 | 0,03 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 8,97 | 8,97 |
| | 21:00 | 39,78 | 33,12 | 6,66 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 13,36 | 13,36 |
| | 22:00 | 36,12 | 31,09 | 5,02 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 11,93 | 11,93 |
| 23:00 | 31,45 | 27,44 | 4,01 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 8,72 | 8,72 | |

Μερική διακοπή στις 16:20 λόγω βλάβης της μονάδας 66 του ΑΣΠ Κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|------|------|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | |
| Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,36 | 24,00 | 3,35 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 8,35 | 8,35 | |
| | 01:00 | 24,96 | 21,82 | 3,13 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,88 | 5,88 | |
| | 02:00 | 24,60 | 22,07 | 2,52 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,44 | 5,44 | |
| | 03:00 | 24,05 | 22,22 | 1,82 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,85 | 4,85 | |
| | 04:00 | 23,81 | 22,11 | 1,70 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,66 | 4,66 | |
| | 05:00 | 24,18 | 23,01 | 1,17 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,96 | 4,96 | |
| | 06:00 | 26,68 | 25,46 | 1,01 | 0,21 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 7,25 | 7,25 | |
| | 07:00 | 28,73 | 27,39 | 1,13 | 0,21 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 9,43 | 9,43 | |
| | 08:00 | 27,43 | 25,78 | 1,44 | 0,21 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,83 | 5,83 | |
| | 09:00 | 26,39 | 24,97 | 1,22 | 0,20 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,98 | 3,98 | |
| | 10:00 | 25,36 | 24,82 | 0,34 | 0,20 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,38 | 2,08 | |
| | 11:00 | 24,20 | 23,96 | 0,03 | 0,20 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,61 | 0,61 | |
| | 12:00 | 24,54 | 24,32 | 0,02 | 0,20 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1,51 | 2,59 | |
| | 13:00 | 24,26 | 23,97 | 0,09 | 0,20 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1,56 | 2,31 | |
| | 14:00 | 23,88 | 23,60 | 0,11 | 0,18 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1,38 | 1,93 | |
| | 15:00 | 23,77 | 23,39 | 0,25 | 0,14 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1,18 | 1,82 | |
| | 16:00 | 26,49 | 26,05 | 0,33 | 0,11 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2,81 | 4,54 | |
| | 17:00 | 31,07 | 30,39 | 0,54 | 0,15 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4,99 | |
| | 18:00 | 36,72 | 36,43 | 0,28 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 6,65 | 6,65 |
| | 19:00 | 39,28 | 38,91 | 0,36 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 7,57 | 7,75 |
| | 20:00 | 39,98 | 39,68 | 0,30 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 8,43 | 8,46 |
| | 21:00 | 38,51 | 38,19 | 0,31 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 7,07 | 6,98 |
| | 22:00 | 35,45 | 35,10 | 0,35 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4,05 | 3,92 |
| 23:00 | 31,11 | 30,95 | 0,15 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1,40 | 1,40 | |

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 08:45 με 16:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | |
| Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,08 | 22,71 | 4,35 | 0,02 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,26 | 5,13 |
| | 01:00 | 24,79 | 22,22 | 2,53 | 0,04 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,89 | 2,84 |
| | 02:00 | 24,35 | 22,30 | 2,04 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,36 | 2,40 |
| | 03:00 | 23,28 | 21,63 | 1,64 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,36 | 1,32 |
| | 04:00 | 23,04 | 21,87 | 1,17 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,06 | 1,09 |
| | 05:00 | 23,29 | 22,04 | 1,25 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,32 | 1,34 |
| | 06:00 | 23,96 | 22,41 | 1,54 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,92 | 2,01 |
| | 07:00 | 24,70 | 22,52 | 1,77 | 0,40 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,63 | 2,75 |
| | 08:00 | 24,72 | 22,37 | 1,95 | 0,40 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,66 | 2,77 |
| | 09:00 | 23,89 | 21,53 | 1,96 | 0,40 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,92 | 1,94 |
| | 10:00 | 22,08 | 21,02 | 0,65 | 0,42 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,39 | 0,13 |
| | 11:00 | 19,82 | 19,42 | 0,01 | 0,38 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 |
| | 12:00 | 20,14 | 19,62 | 0,20 | 0,31 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,53 | 0,74 |
| | 13:00 | 20,90 | 19,90 | 0,57 | 0,43 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,39 | 1,50 |
| | 14:00 | 20,84 | 19,88 | 0,54 | 0,43 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 | 1,44 |
| | 15:00 | 21,20 | 18,85 | 1,98 | 0,37 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,98 | 2,98 |
| | 16:00 | 23,70 | 17,51 | 5,78 | 0,41 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,82 | 7,20 |
| | 17:00 | 28,19 | 20,56 | 7,35 | 0,27 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,35 | 8,35 |
| | 18:00 | 34,13 | 26,94 | 6,84 | 0,35 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,25 | 11,95 |
| | 19:00 | 36,74 | 29,50 | 6,93 | 0,32 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,34 | 10,67 |
| | 20:00 | 37,13 | 30,17 | 6,67 | 0,29 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,77 | 11,05 |
| | 21:00 | 35,42 | 30,22 | 4,93 | 0,27 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,17 | 9,34 |
| | 22:00 | 33,13 | 29,41 | 3,39 | 0,33 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,97 | 7,05 |
| 23:00 | 29,94 | 27,90 | 1,66 | 0,38 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,88 | 3,87 | |

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω βλάβης στον ΑΣΠ Κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|----|---|--|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 |
| Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,32 | 26,73 | 0,59 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3,56 | 3,56 |
| | 01:00 | 25,05 | 24,76 | 0,28 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,67 | 5,90 |
| | 02:00 | 24,45 | 23,69 | 0,76 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,09 | 5,30 |
| | 03:00 | 24,00 | 23,45 | 0,54 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,77 | 4,85 |
| | 04:00 | 23,74 | 23,57 | 0,17 | 0,01 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,54 | 4,59 |
| | 05:00 | 24,15 | 23,97 | 0,18 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,80 | 5,00 |
| | 06:00 | 25,51 | 25,18 | 0,33 | 0,01 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,55 | 3,46 |
| | 07:00 | 27,28 | 27,05 | 0,23 | 0,01 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,75 | 5,23 |
| | 08:00 | 25,35 | 25,04 | 0,10 | 0,20 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2,45 | 3,29 |
| | 09:00 | 24,42 | 24,07 | 0,16 | 0,19 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3,50 | 3,50 |
| | 10:00 | 24,70 | 24,31 | 0,18 | 0,20 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1,45 | 1,45 |
| | 11:00 | 23,50 | 23,28 | 0,01 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,01 | 1,55 |
| | 12:00 | 24,01 | 23,78 | 0,03 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,19 | 2,06 |
| | 13:00 | 25,15 | 24,93 | 0,06 | 0,16 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2,37 | 3,19 |
| | 14:00 | 25,43 | 25,29 | 0,01 | 0,13 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2,63 | 3,48 |
| | 15:00 | 25,78 | 25,60 | 0,05 | 0,13 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2,90 | 3,83 |
| | 16:00 | 26,62 | 26,59 | 0,02 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3,59 | 4,67 |
| | 17:00 | 29,68 | 29,65 | 0,02 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,62 |
| | 18:00 | 35,26 | 35,24 | 0,01 | 0,01 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 6,99 |
| | 19:00 | 38,81 | 38,79 | 0,02 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 7,22 |
| | 20:00 | 39,71 | 39,64 | 0,08 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 8,30 |
| | 21:00 | 38,04 | 37,98 | 0,05 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 6,65 |
| | 22:00 | 34,82 | 34,66 | 0,15 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3,54 |
| 23:00 | 30,81 | 30,24 | 0,58 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3,91 | |

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 9:03 λόγω βλάβης στην G6 Κω. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας έως τις 18:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|------|----|----|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 |
| Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,09 | 26,63 | 0,45 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1,42 | 1,01 | | |
| | 01:00 | 24,89 | 24,27 | 0,62 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2,97 | 2,94 | | |
| | 02:00 | 24,27 | 23,52 | 0,75 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2,28 | 2,31 | | |
| | 03:00 | 23,78 | 23,11 | 0,66 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1,81 | 1,83 | | |
| | 04:00 | 23,54 | 22,79 | 0,75 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1,55 | 1,59 | | |
| | 05:00 | 23,95 | 23,42 | 0,53 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1,91 | 2,00 | | |
| | 06:00 | 25,21 | 24,71 | 0,49 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3,18 | 3,26 | | |
| | 07:00 | 27,37 | 26,90 | 0,47 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 5,17 | 5,42 | | |
| | 08:00 | 26,55 | 25,99 | 0,56 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4,52 | 4,60 | | |
| | 09:00 | 25,45 | 24,77 | 0,69 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3,34 | 3,50 | | |
| | 10:00 | 25,55 | 25,20 | 0,35 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3,47 | 3,60 | | |
| | 11:00 | 25,60 | 25,58 | 0,02 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3,51 | 3,65 | | |
| | 12:00 | 26,14 | 26,08 | 0,06 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 3,15 | 3,15 | | |
| | 13:00 | 25,85 | 25,69 | 0,15 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 0,77 | 1,00 | | |
| | 14:00 | 27,23 | 26,78 | 0,44 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2,31 | 2,38 | | |
| | 15:00 | 27,69 | 27,05 | 0,65 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2,73 | 2,84 | | |
| | 16:00 | 29,08 | 27,42 | 1,66 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4,04 | 4,23 | | |
| | 17:00 | 31,63 | 29,60 | 2,03 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 6,57 | 6,77 | | |
| 18:00 | 36,86 | 34,58 | 2,28 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 8,67 | 8,67 | | | |
| 19:00 | 40,07 | 36,22 | 3,84 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 9,67 | 9,77 | | | |
| 20:00 | 40,97 | 36,10 | 4,86 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 10,63 | 10,67 | | | |
| 21:00 | 39,04 | 34,34 | 4,69 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 8,83 | 8,74 | | | |
| 22:00 | 35,24 | 31,42 | 3,81 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 5,02 | 4,93 | | | |
| 23:00 | 31,11 | 27,81 | 3,29 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 5,86 | 9,06 | | | |

Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|----|---|--|----|--|------|------|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | |
| Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 26,81 | 23,20 | 3,60 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,51 | 5,51 | |
| | 01:00 | 24,84 | 20,97 | 3,86 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,64 | 5,68 |
| | 02:00 | 24,48 | 21,56 | 2,91 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,33 | 5,32 |
| | 03:00 | 23,76 | 21,08 | 2,67 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,58 | 4,60 |
| | 04:00 | 23,57 | 20,89 | 2,67 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,41 | 4,42 |
| | 05:00 | 24,09 | 20,92 | 3,17 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,83 | 4,93 |
| | 06:00 | 25,71 | 22,65 | 3,07 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,45 | 6,56 |
| | 07:00 | 26,84 | 24,47 | 2,37 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,60 | 7,68 |
| | 08:00 | 25,27 | 23,41 | 1,85 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,13 | 6,12 |
| | 09:00 | 24,54 | 22,92 | 1,62 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,37 | 5,39 |
| | 10:00 | 23,25 | 21,00 | 2,08 | 0,17 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,02 | 4,10 |
| | 11:00 | 22,78 | 20,81 | 1,77 | 0,20 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,45 | 3,62 |
| | 12:00 | 22,65 | 20,72 | 1,72 | 0,21 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,34 | 3,50 |
| | 13:00 | 22,94 | 20,62 | 2,11 | 0,21 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,65 | 3,78 |
| | 14:00 | 23,27 | 20,64 | 2,42 | 0,21 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,02 | 4,11 |
| | 15:00 | 23,00 | 20,95 | 2,04 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,76 | 3,85 |
| | 16:00 | 24,97 | 21,51 | 3,44 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,59 | 5,81 |
| | 17:00 | 28,88 | 24,92 | 3,95 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,31 | 9,72 |
| | 18:00 | 34,61 | 30,10 | 4,50 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,08 | 9,08 |
| | 19:00 | 37,69 | 32,31 | 5,37 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 7,24 | 7,38 |
| 20:00 | 38,55 | 32,88 | 5,66 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 8,24 | 8,24 | |
| 21:00 | 36,37 | 32,16 | 4,21 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6,18 | 6,07 | |
| 22:00 | 33,54 | 29,96 | 3,57 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5,10 | 6,13 | |
| 23:00 | 29,68 | 27,13 | 2,54 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4,12 | 4,12 | |

Το διάστημα 08:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|---------|---------|---------|----------|-------|---|--|------|------|----|----|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | | | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 25,88 | 23,28 | 2,59 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 4,06 | 3,92 | | |
| | 01:00 | 23,71 | 22,00 | 1,70 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,79 | 1,76 | | |
| | 02:00 | 23,51 | 22,27 | 1,23 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,55 | 1,56 | | |
| | 03:00 | 22,76 | 22,00 | 0,75 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,79 | 0,80 | | |
| | 04:00 | 22,76 | 22,10 | 0,66 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,77 | 0,81 | | |
| | 05:00 | 23,39 | 22,61 | 0,77 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,32 | 1,44 | | |
| | 06:00 | 24,86 | 23,76 | 1,10 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,83 | 2,91 | | |
| | 07:00 | 26,29 | 24,23 | 2,06 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 4,31 | 4,34 | | |
| | 08:00 | 25,04 | 23,58 | 1,45 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 3,12 | 3,09 | | |
| | 09:00 | 24,29 | 23,68 | 0,57 | 0,03 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,11 | 2,33 | | |
| | 10:00 | 23,29 | 22,81 | 0,27 | 0,21 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2,58 | 4,13 | | |
| | 11:00 | 22,12 | 21,31 | 0,60 | 0,20 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2,93 | 2,97 | | |
| | 12:00 | 22,23 | 21,32 | 0,71 | 0,20 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2,94 | 3,08 | | |
| | 13:00 | 22,47 | 21,69 | 0,57 | 0,20 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3,26 | 3,31 | | |
| | 14:00 | 22,18 | 20,56 | 1,42 | 0,20 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2,94 | 3,03 | | |
| | 15:00 | 23,16 | 21,41 | 1,55 | 0,20 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3,85 | 4,01 | | |
| | 16:00 | 25,42 | 24,35 | 1,07 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 6,11 | 6,27 | | |
| | 17:00 | 28,86 | 27,73 | 1,12 | 0,00 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 6,84 | 6,84 | | |
| | 18:00 | 34,09 | 32,42 | 1,67 | 0,00 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 6,18 | 6,18 | | |
| | 19:00 | 36,55 | 34,28 | 2,26 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 5,00 | 5,02 | | |
| | 20:00 | 37,25 | 35,33 | 1,92 | 0,00 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 5,69 | 5,72 | | |
| | 21:00 | 36,17 | 34,46 | 1,71 | 0,00 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 4,73 | 4,64 | | |
| | 22:00 | 33,33 | 32,48 | 0,84 | 0,00 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 2,02 | 1,80 | | |
| 23:00 | 28,97 | 28,08 | 0,88 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 3,14 | 2,89 | | | |

Το διάστημα 08:30 με 12:30 πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | | |
| Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 25,84 | 24,87 | 0,96 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,97 | 3,89 | |
| | 01:00 | 24,02 | 22,91 | 1,10 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,14 | 2,07 | |
| | 02:00 | 23,69 | 22,76 | 0,92 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,70 | 1,74 | |
| | 03:00 | 22,81 | 22,20 | 0,60 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,86 | 0,86 | |
| | 04:00 | 22,61 | 21,84 | 0,77 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,62 | 0,66 | |
| | 05:00 | 23,17 | 22,38 | 0,79 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,11 | 1,22 | |
| | 06:00 | 23,66 | 22,67 | 0,98 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,65 | 1,71 | |
| | 07:00 | 24,11 | 22,92 | 1,18 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,08 | 2,15 | |
| | 08:00 | 24,83 | 22,95 | 1,87 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,83 | 2,88 | |
| | 09:00 | 25,33 | 22,77 | 2,36 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,26 | 3,38 | |
| | 10:00 | 25,76 | 22,39 | 3,16 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,83 | 3,81 | |
| | 11:00 | 23,86 | 21,76 | 1,89 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,93 | 1,90 | |
| | 12:00 | 24,33 | 22,52 | 1,60 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,27 | 2,38 | |
| | 13:00 | 24,89 | 22,01 | 2,67 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,97 | 2,94 | |
| | 14:00 | 24,26 | 21,27 | 2,71 | 0,28 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,30 | 2,31 | |
| | 15:00 | 24,15 | 22,02 | 1,91 | 0,22 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,10 | 2,19 | |
| | 16:00 | 25,89 | 22,95 | 2,73 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,81 | 3,94 | |
| | 17:00 | 29,73 | 23,06 | 6,67 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,45 | 7,78 | |
| | 18:00 | 35,63 | 26,29 | 9,34 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,44 | 10,44 |
| | 19:00 | 38,92 | 28,15 | 10,77 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,76 | 12,85 |
| 20:00 | 39,00 | 29,45 | 9,54 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,87 | 12,92 | |
| 21:00 | 36,35 | 27,85 | 8,49 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,30 | 10,27 | |
| 22:00 | 33,57 | 26,07 | 7,49 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,71 | 7,49 | |
| 23:00 | 29,96 | 25,22 | 4,73 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,11 | 5,11 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|--------------------------|--------------|---------|---------|----------|--------|--------|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | | | | | | |
| Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 26,28 | 22,41 | 3,86 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,16 | 4,33 | |
| | 01:00 | 24,42 | 22,02 | 2,39 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,54 | 2,46 | |
| | 02:00 | 23,60 | 21,79 | 1,60 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,62 | 1,65 | |
| | 03:00 | 22,96 | 21,62 | 1,12 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,94 | 1,00 | |
| | 04:00 | 22,74 | 21,87 | 0,67 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,78 | |
| | 05:00 | 22,74 | 21,84 | 0,69 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,74 | 0,79 | |
| | 06:00 | 23,42 | 22,24 | 0,97 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,39 | 1,47 | |
| | 07:00 | 24,03 | 22,54 | 1,29 | 0,19 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 | 2,08 | |
| | 08:00 | 23,77 | 22,47 | 1,20 | 0,10 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,78 | 1,82 | |
| | 09:00 | 22,19 | 21,67 | 0,33 | 0,18 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,47 | 0,23 | |
| | 10:00 | 20,65 | 17,45 | 2,99 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,59 | 4,15 | |
| | 11:00 | 20,84 | 16,56 | 4,02 | 0,26 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,24 | 4,34 | |
| | 12:00 | 21,66 | 16,61 | 4,68 | 0,37 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,04 | 5,16 | |
| | 13:00 | 21,66 | 16,54 | 4,87 | 0,25 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,08 | 5,16 | |
| | 14:00 | 21,43 | 16,82 | 4,40 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,83 | 4,93 | |
| | 15:00 | 22,56 | 17,13 | 5,23 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,90 | 6,06 | |
| | 16:00 | 25,38 | 18,64 | 6,54 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,87 | 8,88 | |
| | 17:00 | 29,18 | 22,11 | 6,86 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,24 | 8,55 |
| | 18:00 | 35,06 | 27,85 | 7,00 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11,13 | 11,13 |
| | 19:00 | 38,86 | 31,56 | 7,09 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,59 | 12,78 |
| | 20:00 | 38,67 | 32,29 | 6,18 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,45 | 12,59 |
| | 21:00 | 36,75 | 31,19 | 5,35 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,62 | 10,67 |
| | 22:00 | 33,68 | 28,65 | 5,02 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,75 | 7,60 |
| | 23:00 | 29,37 | 26,14 | 3,23 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,80 | 3,80 |

Το διάστημα 00:05 με 08:00 πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 25,78 | 21,84 | 3,94 | 0,01 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,26 | 5,16 |
| | 01:00 | 23,89 | 21,58 | 2,31 | 0,01 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 3,29 | 3,27 |
| | 02:00 | 23,53 | 21,74 | 1,58 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,83 | 2,90 |
| | 03:00 | 22,87 | 21,58 | 1,09 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,22 | 2,25 |
| | 04:00 | 22,72 | 21,30 | 1,21 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,54 | 2,10 |
| | 05:00 | 22,92 | 21,32 | 1,40 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,18 | 2,30 |
| | 06:00 | 24,54 | 22,44 | 1,90 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4,06 | 3,92 |
| | 07:00 | 27,08 | 24,74 | 2,15 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 7,36 | 7,36 |
| | 08:00 | 25,94 | 23,96 | 1,96 | 0,02 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,32 | 5,32 |
| | 09:00 | 25,41 | 23,33 | 2,07 | 0,01 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4,67 | 4,79 |
| | 10:00 | 23,58 | 21,83 | 1,55 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 3,01 | 2,96 |
| | 11:00 | 23,02 | 21,48 | 1,33 | 0,21 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,34 | 2,39 |
| | 12:00 | 23,82 | 21,45 | 2,15 | 0,22 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,67 | 3,19 |
| | 13:00 | 23,14 | 21,03 | 1,87 | 0,24 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,44 | 2,51 |
| | 14:00 | 23,33 | 20,81 | 2,28 | 0,25 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,69 | 2,71 |
| | 15:00 | 23,66 | 21,33 | 2,12 | 0,21 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,83 | 3,03 |
| | 16:00 | 25,85 | 25,18 | 0,62 | 0,05 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0,74 | 0,74 |
| | 17:00 | 29,48 | 27,43 | 2,02 | 0,03 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3,14 | 3,40 |
| | 18:00 | 34,99 | 29,35 | 5,43 | 0,21 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 8,40 | 8,92 |
| | 19:00 | 39,49 | 32,46 | 6,82 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 13,08 | 13,41 |
| 20:00 | 40,18 | 33,04 | 6,93 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 13,86 | 14,06 | |
| 21:00 | 38,28 | 30,82 | 7,25 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 12,13 | 12,20 | |
| 22:00 | 35,03 | 29,99 | 5,03 | 0,01 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 9,08 | 8,95 | |
| 23:00 | 30,40 | 26,46 | 3,87 | 0,07 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4,90 | 4,90 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 |
| Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 26,59 | 23,51 | 2,98 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,08 | 5,97 | |
| | 01:00 | 24,47 | 21,37 | 3,00 | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,90 | 3,84 |
| | 02:00 | 23,64 | 20,65 | 2,79 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,00 | 3,01 |
| | 03:00 | 23,47 | 20,96 | 2,31 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,80 | 2,84 |
| | 04:00 | 23,22 | 21,12 | 1,89 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,76 | 2,59 |
| | 05:00 | 23,57 | 21,66 | 1,71 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,87 | 2,95 |
| | 06:00 | 25,15 | 24,45 | 0,49 | 0,21 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,42 | 4,52 |
| | 07:00 | 26,76 | 26,11 | 0,45 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,08 | 6,13 |
| | 08:00 | 25,67 | 25,27 | 0,39 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,03 | 5,04 |
| | 09:00 | 28,66 | 28,40 | 0,25 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,40 | 8,03 |
| | 10:00 | 28,87 | 28,10 | 0,57 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2,74 | 2,80 |
| | 11:00 | 29,91 | 28,73 | 0,98 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3,58 | 3,84 |
| | 12:00 | 32,03 | 30,41 | 1,42 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 5,56 | 5,96 |
| | 13:00 | 32,51 | 31,60 | 0,70 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,35 | 6,43 |
| | 14:00 | 32,37 | 31,36 | 0,81 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,18 | 6,29 |
| | 15:00 | 33,58 | 32,63 | 0,82 | 0,13 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 7,35 | 7,51 |
| | 16:00 | 36,28 | 34,25 | 2,02 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 7,58 | 7,30 |
| | 17:00 | 38,33 | 35,64 | 2,68 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 9,18 | 9,35 |
| | 18:00 | 41,57 | 39,36 | 2,22 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 11,07 | 12,60 |
| | 19:00 | 43,76 | 42,56 | 1,19 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 9,32 | 9,42 |
| 20:00 | 43,86 | 43,40 | 0,46 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 9,53 | 9,53 | |
| 21:00 | 41,44 | 40,66 | 0,78 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 7,22 | 7,10 | |
| 22:00 | 36,65 | 35,61 | 1,03 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 4,26 | 4,26 | |
| 23:00 | 31,53 | 29,87 | 1,65 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3,75 | 3,75 | |

Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο το χρονικό διάστημα 7:30-14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 |
| Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,39 | 26,93 | 0,46 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1,42 | 1,32 |
| | 01:00 | 24,87 | 23,32 | 1,54 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 4,09 | 4,24 |
| | 02:00 | 24,14 | 21,25 | 2,69 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 3,45 | 3,51 |
| | 03:00 | 23,64 | 21,16 | 2,28 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2,94 | 3,01 |
| | 04:00 | 23,40 | 21,31 | 1,88 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2,96 | 2,77 |
| | 05:00 | 23,84 | 21,40 | 2,24 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 3,08 | 3,22 |
| | 06:00 | 25,47 | 22,57 | 2,71 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 4,63 | 4,85 |
| | 07:00 | 28,12 | 23,51 | 4,50 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 7,34 | 7,49 |
| | 08:00 | 28,99 | 24,25 | 4,53 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 8,08 | 8,36 |
| | 09:00 | 31,21 | 25,39 | 5,62 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 10,36 | 10,58 |
| | 10:00 | 31,06 | 24,57 | 6,25 | 0,24 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 10,31 | 10,44 |
| | 11:00 | 30,34 | 24,29 | 5,71 | 0,34 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 9,50 | 9,71 |
| | 12:00 | 33,36 | 27,77 | 5,34 | 0,26 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 10,13 | 10,13 |
| | 13:00 | 34,60 | 29,61 | 4,79 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 8,44 | 8,53 |
| | 14:00 | 35,37 | 30,03 | 5,14 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 9,14 | 9,30 |
| | 15:00 | 35,71 | 30,85 | 4,65 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 9,40 | 9,63 |
| | 16:00 | 37,93 | 32,70 | 5,03 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 11,62 | 11,85 |
| | 17:00 | 39,22 | 36,76 | 2,25 | 0,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 10,85 | 10,85 |
| | 18:00 | 41,93 | 40,05 | 1,69 | 0,19 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 9,91 | 10,50 |
| | 19:00 | 43,59 | 41,69 | 1,73 | 0,17 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 9,09 | 9,25 |
| 20:00 | 43,40 | 41,32 | 1,92 | 0,17 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 8,94 | 9,07 | |
| 21:00 | 41,02 | 35,22 | 5,63 | 0,17 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 8,84 | 9,58 | |
| 22:00 | 36,61 | 33,13 | 3,48 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 5,45 | 5,17 | |
| 23:00 | 31,89 | 28,01 | 3,88 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 5,91 | 5,81 | |

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,68 | 25,22 | 2,41 | 0,06 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2,93 | 2,83 |
| | 01:00 | 24,91 | 21,67 | 3,20 | 0,04 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,07 | 5,51 |
| | 02:00 | 24,33 | 20,74 | 3,37 | 0,22 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4,86 | 4,93 |
| | 03:00 | 23,79 | 20,63 | 3,02 | 0,15 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4,32 | 4,39 |
| | 04:00 | 23,55 | 19,63 | 3,72 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4,09 | 4,15 |
| | 05:00 | 24,23 | 19,79 | 4,24 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4,66 | 4,83 |
| | 06:00 | 26,19 | 20,69 | 5,29 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 6,58 | 6,79 |
| | 07:00 | 28,76 | 20,91 | 7,45 | 0,40 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 9,01 | 9,36 |
| | 08:00 | 31,45 | 24,20 | 6,84 | 0,40 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10,69 | 11,01 |
| | 09:00 | 34,64 | 28,98 | 5,25 | 0,40 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 9,69 | 9,78 |
| | 10:00 | 31,78 | 26,50 | 4,88 | 0,40 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,66 | 5,61 |
| | 11:00 | 30,34 | 24,40 | 5,56 | 0,38 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 6,62 | 6,62 |
| | 12:00 | 29,70 | 22,53 | 6,81 | 0,36 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 7,63 | 7,65 |
| | 13:00 | 27,59 | 22,27 | 4,92 | 0,41 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,46 | 5,54 |
| | 14:00 | 27,20 | 22,11 | 4,62 | 0,47 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4,97 | 5,15 |
| | 15:00 | 28,08 | 22,47 | 5,15 | 0,46 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,80 | 6,02 |
| | 16:00 | 31,40 | 23,05 | 7,94 | 0,41 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 9,32 | 9,44 |
| | 17:00 | 36,78 | 26,02 | 10,36 | 0,41 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 12,74 | 12,87 |
| | 18:00 | 41,74 | 29,44 | 11,89 | 0,41 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 14,27 | 14,33 |
| | 19:00 | 43,39 | 30,46 | 12,53 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 15,16 | 15,19 |
| | 20:00 | 43,45 | 30,37 | 12,68 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 15,18 | 15,21 |
| | 21:00 | 42,10 | 29,34 | 12,36 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 14,37 | 14,68 |
| | 22:00 | 38,14 | 27,73 | 10,00 | 0,41 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10,65 | 10,72 |
| 23:00 | 33,52 | 25,27 | 7,84 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 8,22 | 8,22 | |

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας 63 στην Κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | |
| Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 29,62 | 21,73 | 7,49 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,69 | 7,57 |
| | 01:00 | 26,87 | 19,96 | 6,51 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,61 | 7,71 |
| | 02:00 | 26,11 | 19,95 | 5,76 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,73 | 6,95 |
| | 03:00 | 25,65 | 19,49 | 5,75 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,35 | 6,49 |
| | 04:00 | 24,94 | 19,23 | 5,30 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,58 | 5,78 |
| | 05:00 | 25,23 | 19,45 | 5,37 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,84 | 6,08 |
| | 06:00 | 26,74 | 19,65 | 6,68 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,25 | 7,58 |
| | 07:00 | 29,54 | 20,78 | 8,35 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,73 | 10,34 |
| | 08:00 | 32,72 | 23,28 | 9,03 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,43 | 10,66 |
| | 09:00 | 34,52 | 24,08 | 10,04 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,03 | 12,08 |
| | 10:00 | 33,85 | 24,50 | 8,94 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,46 | 11,79 |
| | 11:00 | 32,93 | 23,72 | 8,80 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,60 | 10,88 |
| | 12:00 | 32,50 | 23,25 | 8,84 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,16 | 10,44 |
| | 13:00 | 33,98 | 24,13 | 9,45 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,49 | 11,89 |
| | 14:00 | 35,19 | 24,88 | 9,90 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,33 | 12,32 |
| | 15:00 | 34,21 | 23,93 | 9,87 | 0,42 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,77 | 11,97 |
| | 16:00 | 35,34 | 25,26 | 9,65 | 0,44 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,16 | 12,37 |
| | 17:00 | 39,38 | 29,14 | 9,83 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,25 | 13,78 |
| | 18:00 | 42,92 | 32,77 | 9,75 | 0,41 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,03 | 12,62 |
| | 19:00 | 45,19 | 33,89 | 10,90 | 0,41 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,42 | 14,89 |
| | 20:00 | 44,33 | 33,32 | 10,59 | 0,42 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,68 | 14,02 |
| | 21:00 | 41,48 | 31,17 | 9,89 | 0,42 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,82 | 12,82 |
| | 22:00 | 37,91 | 28,43 | 9,04 | 0,44 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,78 | 11,78 |
| | 23:00 | 33,55 | 25,04 | 8,07 | 0,44 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,56 | 11,50 |

Στο διάστημα 07:30-17:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας 63 στην Κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| ΑΡΧ.Σ.Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | |
| Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 29,77 | 22,54 | 7,20 | 0,03 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,24 | 8,24 |
| | 01:00 | 26,67 | 19,38 | 7,25 | 0,04 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,66 | 7,51 |
| | 02:00 | 25,70 | 19,55 | 6,10 | 0,05 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,58 | 6,55 |
| | 03:00 | 25,30 | 20,08 | 5,16 | 0,06 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,13 | 6,14 |
| | 04:00 | 24,52 | 19,65 | 4,81 | 0,06 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,35 | 5,36 |
| | 05:00 | 24,63 | 19,98 | 4,59 | 0,07 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,48 | 5,48 |
| | 06:00 | 25,22 | 19,66 | 5,49 | 0,07 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,07 |
| | 07:00 | 25,14 | 20,03 | 5,03 | 0,08 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,99 | 5,99 |
| | 08:00 | 25,49 | 19,88 | 5,52 | 0,08 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,29 | 6,33 |
| | 09:00 | 24,89 | 19,48 | 5,20 | 0,21 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,79 | 5,74 |
| | 10:00 | 24,41 | 19,66 | 4,52 | 0,24 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,21 | 5,26 |
| | 11:00 | 24,09 | 19,36 | 4,49 | 0,24 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,96 | 4,94 |
| | 12:00 | 23,70 | 19,69 | 3,78 | 0,23 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 | 4,55 |
| | 13:00 | 23,19 | 19,34 | 3,58 | 0,26 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,08 | 4,03 |
| | 14:00 | 22,30 | 19,20 | 2,88 | 0,22 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,15 | 3,15 |
| | 15:00 | 22,06 | 19,62 | 2,23 | 0,21 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,84 | 2,91 |
| | 16:00 | 24,37 | 21,23 | 3,02 | 0,11 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,90 | 5,21 |
| | 17:00 | 28,29 | 23,29 | 4,91 | 0,09 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,59 | 9,14 |
| | 18:00 | 34,32 | 28,42 | 5,87 | 0,04 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,11 | 9,71 |
| | 19:00 | 38,86 | 31,85 | 6,90 | 0,11 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,53 | 13,60 |
| | 20:00 | 39,47 | 31,70 | 7,66 | 0,11 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,77 | 13,81 |
| | 21:00 | 37,81 | 29,52 | 8,19 | 0,10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,00 | 13,21 |
| | 22:00 | 34,21 | 27,75 | 6,36 | 0,10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,70 | 9,61 |
| 23:00 | 30,32 | 25,54 | 4,67 | 0,11 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,90 | 5,71 | |

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας 63 στην Κω.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|----|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 26,84 | 24,30 | 2,43 | 0,11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3,16 | 3,16 | | | |
| | 01:00 | 24,32 | 21,43 | 2,79 | 0,11 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 5,26 | 5,17 | | | |
| | 02:00 | 23,86 | 21,31 | 2,45 | 0,11 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 4,67 | 4,71 | | | |
| | 03:00 | 23,35 | 20,84 | 2,42 | 0,09 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 4,23 | 4,20 | | | |
| | 04:00 | 22,91 | 20,40 | 2,40 | 0,11 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3,70 | 3,75 | | | |
| | 05:00 | 23,92 | 20,93 | 2,89 | 0,10 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 4,72 | 4,77 | | | |
| | 06:00 | 25,42 | 22,15 | 3,18 | 0,09 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 6,20 | 6,27 | | | |
| | 07:00 | 27,50 | 23,56 | 3,73 | 0,20 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 8,16 | 8,34 | | | |
| | 08:00 | 27,50 | 24,22 | 3,08 | 0,21 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 4,89 | 4,89 | | | |
| | 09:00 | 27,92 | 25,70 | 2,01 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4,50 | 4,64 | | | |
| | 10:00 | 26,79 | 24,69 | 1,89 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3,57 | 3,51 | | | |
| | 11:00 | 26,05 | 24,37 | 1,47 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2,78 | 2,77 | | | |
| | 12:00 | 25,33 | 23,92 | 1,20 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2,12 | 2,05 | | | |
| | 13:00 | 24,85 | 23,41 | 1,23 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 5,59 | 5,69 | | | |
| | 14:00 | 25,00 | 23,03 | 1,76 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 5,70 | 5,84 | | | |
| | 15:00 | 25,33 | 21,77 | 3,35 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 6,01 | 6,18 | | | |
| | 16:00 | 28,02 | 23,51 | 4,30 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 7,54 | 8,86 | | | |
| | 17:00 | 31,79 | 27,47 | 4,27 | 0,05 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 8,32 | 8,51 | | | |
| | 18:00 | 36,28 | 32,96 | 3,24 | 0,08 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 8,07 | 8,07 | | | |
| | 19:00 | 39,36 | 36,32 | 3,00 | 0,03 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 10,55 | 10,63 | | | |
| | 20:00 | 40,16 | 37,27 | 2,88 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 11,38 | 11,43 | | | |
| | 21:00 | 38,67 | 37,04 | 1,62 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 10,01 | 9,94 | | | |
| | 22:00 | 35,18 | 33,93 | 1,24 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 6,63 | 6,45 | | | |
| 23:00 | 31,21 | 29,96 | 1,24 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 4,12 | 4,12 | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,28 | 26,42 | 0,86 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 7,01 | 6,79 | | |
| | 01:00 | 24,83 | 23,43 | 1,34 | 0,05 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4,36 | 4,34 | | |
| | 02:00 | 24,39 | 22,63 | 1,57 | 0,19 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 5,15 | 5,15 | | |
| | 03:00 | 23,88 | 21,95 | 1,78 | 0,15 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 7,44 | 7,52 | | |
| | 04:00 | 23,43 | 20,98 | 2,26 | 0,19 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 6,97 | 7,08 | | |
| | 05:00 | 24,08 | 21,75 | 2,26 | 0,07 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 7,69 | 7,72 | | |
| | 06:00 | 25,68 | 23,07 | 2,59 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 6,64 | 6,64 | | |
| | 07:00 | 29,44 | 26,57 | 2,76 | 0,10 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 8,42 | 8,96 | |
| | 08:00 | 31,72 | 29,40 | 2,13 | 0,19 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 9,12 | 9,12 | |
| | 09:00 | 32,64 | 30,39 | 2,11 | 0,14 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 9,30 | 9,36 | |
| | 10:00 | 32,79 | 31,44 | 1,26 | 0,10 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 8,79 | 8,79 | |
| | 11:00 | 34,14 | 32,80 | 1,28 | 0,07 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 7,86 | 7,96 | |
| | 12:00 | 35,14 | 33,72 | 1,36 | 0,05 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 9,01 | 8,96 | |
| | 13:00 | 35,92 | 33,97 | 1,82 | 0,13 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 9,57 | 9,74 | |
| | 14:00 | 35,04 | 32,29 | 2,67 | 0,09 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 8,80 | 8,86 | |
| | 15:00 | 35,34 | 32,18 | 3,10 | 0,06 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 8,98 | 9,16 | |
| | 16:00 | 38,10 | 34,71 | 3,35 | 0,04 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 10,29 | 10,29 | |
| | 17:00 | 38,42 | 35,55 | 2,85 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 7,79 | 7,79 | |
| | 18:00 | 42,77 | 38,15 | 4,61 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 10,83 | 11,13 | |
| | 19:00 | 45,43 | 44,23 | 1,20 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 11,52 | 11,52 | |
| | 20:00 | 44,98 | 44,59 | 0,39 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 7,94 | 7,98 | |
| | 21:00 | 42,45 | 40,85 | 1,60 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 7,17 | 7,17 | |
| | 22:00 | 38,14 | 35,56 | 2,57 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 6,73 | 6,50 | |
| 23:00 | 33,59 | 30,20 | 3,30 | 0,09 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 7,36 | 7,41 | | |

Στο διάστημα 8:00 - 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | |
| Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,70 | 23,00 | 4,60 | 0,10 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,72 | 5,65 |
| | 01:00 | 25,37 | 21,79 | 3,47 | 0,10 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,79 | 4,79 |
| | 02:00 | 24,53 | 20,01 | 4,51 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,37 | 5,38 |
| | 03:00 | 24,33 | 19,72 | 4,60 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,15 | 5,17 |
| | 04:00 | 23,98 | 19,98 | 4,00 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,79 | 4,83 |
| | 05:00 | 24,42 | 20,20 | 4,21 | 0,01 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,17 | 5,26 |
| | 06:00 | 25,73 | 21,15 | 4,55 | 0,03 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,45 | 6,57 |
| | 07:00 | 27,12 | 21,06 | 5,84 | 0,22 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,89 | 7,97 |
| | 08:00 | 26,49 | 21,86 | 4,38 | 0,25 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,17 | 7,34 |
| | 09:00 | 25,46 | 21,42 | 3,78 | 0,26 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,21 | 6,31 |
| | 10:00 | 24,46 | 21,98 | 2,29 | 0,19 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,28 | 5,31 |
| | 11:00 | 23,96 | 21,95 | 1,77 | 0,24 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,72 | 4,81 |
| | 12:00 | 23,79 | 21,40 | 2,18 | 0,21 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,54 | 4,64 |
| | 13:00 | 24,20 | 21,50 | 2,50 | 0,21 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,96 | 5,05 |
| | 14:00 | 23,90 | 20,19 | 3,43 | 0,28 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,64 | 4,74 |
| | 15:00 | 23,55 | 20,35 | 2,96 | 0,25 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,22 | 4,40 |
| | 16:00 | 26,23 | 22,74 | 3,28 | 0,21 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,80 | 7,08 |
| | 17:00 | 30,48 | 27,46 | 2,89 | 0,14 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,37 | 8,37 |
| | 18:00 | 35,23 | 30,77 | 4,33 | 0,13 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,12 | 7,72 |
| | 19:00 | 39,05 | 35,01 | 3,90 | 0,14 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,54 | 11,54 |
| | 20:00 | 39,81 | 36,99 | 2,69 | 0,13 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,29 | 12,30 |
| | 21:00 | 38,50 | 37,08 | 1,30 | 0,13 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,08 | 11,00 |
| | 22:00 | 35,15 | 33,69 | 1,34 | 0,13 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,85 | 7,65 |
| 23:00 | 31,01 | 29,23 | 1,65 | 0,14 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,68 | 3,51 | |

Στο διάστημα 8:45 - 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο αρταίο φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | | |
| Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,56 | 26,05 | 1,37 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,08 | 4,08 | |
| | 01:00 | 25,10 | 21,87 | 3,08 | 0,15 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,16 | 5,84 | |
| | 02:00 | 24,56 | 21,36 | 3,05 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,20 | 8,20 | |
| | 03:00 | 23,85 | 20,94 | 2,78 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,50 | 7,49 | |
| | 04:00 | 23,70 | 21,18 | 2,38 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,31 | 7,34 | |
| | 05:00 | 24,24 | 19,98 | 4,14 | 0,13 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,85 | 7,88 | |
| | 06:00 | 25,73 | 21,75 | 3,85 | 0,13 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,69 | 6,69 | | |
| | 07:00 | 27,46 | 23,47 | 3,86 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,06 | 6,98 | | |
| | 08:00 | 26,42 | 21,91 | 4,36 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,04 | 5,94 | |
| | 09:00 | 26,62 | 21,62 | 4,82 | 0,17 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,06 | 6,14 | |
| | 10:00 | 29,01 | 21,83 | 6,97 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,60 | 8,53 | |
| | 11:00 | 26,78 | 18,20 | 8,29 | 0,29 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,20 | 9,37 | |
| | 12:00 | 27,33 | 18,82 | 8,25 | 0,27 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,55 | 9,57 | |
| | 13:00 | 28,69 | 19,57 | 8,79 | 0,33 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,01 | 10,04 | |
| | 14:00 | 29,55 | 20,94 | 8,22 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9,95 | 10,30 | |
| | 15:00 | 30,92 | 22,76 | 7,58 | 0,58 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,68 | 10,82 | |
| | 16:00 | 32,41 | 24,23 | 7,81 | 0,37 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,94 | 11,34 |
| | 17:00 | 34,53 | 25,84 | 8,39 | 0,29 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11,70 | 12,08 |
| | 18:00 | 37,98 | 28,63 | 9,17 | 0,17 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,08 | 12,08 |
| | 19:00 | 40,36 | 30,37 | 9,76 | 0,23 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,42 | 12,86 |
| | 20:00 | 39,84 | 31,20 | 8,49 | 0,15 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11,93 | 12,34 |
| | 21:00 | 37,85 | 30,34 | 7,17 | 0,34 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,11 | 10,34 |
| | 22:00 | 34,89 | 29,65 | 4,82 | 0,42 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,22 | 7,38 |
| | 23:00 | 30,84 | 27,26 | 3,19 | 0,39 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,91 | 5,91 |

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 01:25 - 02:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 28,000 | 9,142 | 1,400 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 27,45 | 25,50 | 1,81 | 0,13 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 8,10 | 8,19 |
| | 01:00 | 25,33 | 23,84 | 1,36 | 0,13 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 6,02 | 6,08 |
| | 02:00 | 24,77 | 22,21 | 2,46 | 0,09 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 5,47 | 5,51 |
| | 03:00 | 23,93 | 20,57 | 3,29 | 0,08 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 4,73 | 4,68 |
| | 04:00 | 23,62 | 20,61 | 2,97 | 0,03 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 4,38 | 4,36 |
| | 05:00 | 24,00 | 20,68 | 3,32 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 4,80 | 4,74 |
| | 06:00 | 25,12 | 20,75 | 4,36 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 5,97 | 5,86 |
| | 07:00 | 27,64 | 23,28 | 4,36 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 8,35 | 8,38 |
| | 08:00 | 32,02 | 27,35 | 4,67 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 10,38 | 10,38 |
| | 09:00 | 35,73 | 32,33 | 3,10 | 0,30 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 8,56 | 8,56 |
| | 10:00 | 38,11 | 33,86 | 3,98 | 0,28 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 7,37 | 9,37 |
| | 11:00 | 39,92 | 35,20 | 4,48 | 0,23 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 7,84 | 8,29 |
| | 12:00 | 42,04 | 37,49 | 4,30 | 0,26 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 9,84 | 10,41 |
| | 13:00 | 42,98 | 37,07 | 5,58 | 0,33 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 10,75 | 11,35 |
| | 14:00 | 43,68 | 37,09 | 6,33 | 0,26 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 11,52 | 12,05 |
| | 15:00 | 42,64 | 35,84 | 6,73 | 0,07 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 10,61 | 11,01 |
| | 16:00 | 43,31 | 34,41 | 8,85 | 0,06 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 11,18 | 11,68 |
| | 17:00 | 43,82 | 37,82 | 5,90 | 0,10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 11,47 | 12,19 |
| | 18:00 | 46,23 | 39,65 | 6,44 | 0,14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 12,40 | 14,60 |
| | 19:00 | 47,96 | 42,35 | 5,43 | 0,18 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 13,97 | 16,10 |
| | 20:00 | 46,25 | 42,85 | 3,33 | 0,07 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 12,47 | 14,62 |
| | 21:00 | 42,72 | 36,64 | 6,02 | 0,06 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 8,98 | 11,08 |
| | 22:00 | 38,31 | 30,87 | 7,42 | 0,03 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 8,79 | 10,81 |
| 23:00 | 35,70 | 27,35 | 8,32 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 10,20 | 10,20 | |

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 17:00 έως 20:10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 28,000 | 9,142 | 1,400 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | |
| Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 30,25 | 21,09 | 9,15 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,05 | 11,05 |
| | 01:00 | 27,43 | 20,39 | 7,03 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,62 | 9,62 |
| | 02:00 | 20,40 | 17,03 | 3,36 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,52 | 8,52 |
| | 03:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 04:00 | 25,74 | 19,37 | 6,36 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,85 | 7,85 |
| | 05:00 | 25,15 | 19,94 | 5,20 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,21 | 7,21 |
| | 06:00 | 26,05 | 20,42 | 5,62 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,09 | 8,09 |
| | 07:00 | 27,17 | 21,39 | 5,55 | 0,23 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,04 | 9,04 |
| | 08:00 | 29,04 | 25,37 | 3,46 | 0,20 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 9,03 | 9,03 |
| | 09:00 | 28,69 | 27,51 | 0,95 | 0,22 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6,52 | 6,52 |
| | 10:00 | 27,06 | 26,31 | 0,63 | 0,12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2,84 | 3,68 |
| | 11:00 | 26,32 | 25,25 | 0,95 | 0,12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2,92 | 2,94 |
| | 12:00 | 26,68 | 24,19 | 2,31 | 0,18 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,85 | 7,43 |
| | 13:00 | 26,01 | 22,29 | 3,41 | 0,31 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,30 | 6,76 |
| | 14:00 | 24,76 | 20,18 | 4,28 | 0,31 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,65 | 5,51 |
| | 15:00 | 24,48 | 20,39 | 3,68 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,07 | 5,22 |
| | 16:00 | 26,13 | 22,36 | 3,36 | 0,42 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,67 | 6,88 |
| | 17:00 | 27,63 | 24,06 | 3,46 | 0,11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,19 | 8,38 |
| | 18:00 | 30,36 | 28,50 | 1,80 | 0,07 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,93 | 5,93 |
| | 19:00 | 34,35 | 33,25 | 1,06 | 0,03 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,11 | 6,84 |
| | 20:00 | 40,16 | 38,79 | 1,35 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,12 | 12,66 |
| | 21:00 | 40,40 | 38,80 | 1,60 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,58 | 12,89 |
| | 22:00 | 37,79 | 36,54 | 1,25 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,09 | 10,28 |
| | 23:00 | 33,33 | 32,46 | 0,88 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,58 | 5,83 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|-------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 28,87 | 28,05 | 0,82 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 4,38 | 6,81 | |
| | 01:00 | 25,97 | 25,12 | 0,86 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3,69 | 3,92 | |
| | 02:00 | 25,26 | 24,35 | 0,91 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3,82 | 3,82 | |
| | 03:00 | 24,31 | 23,34 | 0,97 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2,76 | 2,76 | |
| | 04:00 | 24,07 | 23,00 | 1,07 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2,52 | 2,52 | |
| | 05:00 | 24,57 | 23,31 | 1,27 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2,91 | 2,52 | |
| | 06:00 | 26,78 | 24,95 | 1,83 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 4,79 | 4,73 | |
| | 07:00 | 30,06 | 28,13 | 1,93 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 7,90 | 8,00 | |
| | 08:00 | 30,05 | 28,24 | 1,81 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 8,25 | 7,99 | |
| | 09:00 | 28,38 | 26,38 | 1,83 | 0,17 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 6,55 | 6,33 | |
| | 10:00 | 27,82 | 26,55 | 1,09 | 0,18 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 6,24 | 5,77 | |
| | 11:00 | 26,77 | 24,81 | 1,48 | 0,48 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 5,43 | 5,43 | |
| | 12:00 | 25,98 | 24,10 | 1,44 | 0,44 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 4,83 | 4,83 | |
| | 13:00 | 24,85 | 23,64 | 0,79 | 0,42 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3,63 | 3,63 | |
| | 14:00 | 24,10 | 23,08 | 0,75 | 0,27 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2,15 | 2,05 | |
| | 15:00 | 23,38 | 22,89 | 0,41 | 0,08 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1,33 | 1,32 | |
| | 16:00 | 23,87 | 23,50 | 0,28 | 0,09 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1,78 | 1,82 | |
| | 17:00 | 25,81 | 25,57 | 0,15 | 0,09 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3,62 | 3,76 | |
| | 18:00 | 29,67 | 29,52 | 0,08 | 0,07 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 6,10 | 7,62 | |
| | 19:00 | 34,67 | 34,54 | 0,07 | 0,06 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 6,76 | 7,16 | |
| 20:00 | 40,16 | 40,04 | 0,06 | 0,05 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 10,03 | 10,03 | | |
| 21:00 | 40,17 | 40,13 | 0,00 | 0,04 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 6,93 | 7,31 | | |
| 22:00 | 36,66 | 36,65 | 0,01 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 4,05 | 3,79 | | |
| 23:00 | 32,53 | 32,41 | 0,12 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 4,85 | 5,02 | | |

Το διάστημα 09:30 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | | |
| Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 28,81 | 28,63 | 0,18 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,19 | 1,31 |
| | 01:00 | 25,91 | 25,46 | 0,45 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,57 | 3,86 |
| | 02:00 | 24,94 | 24,15 | 0,79 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,07 | 2,89 |
| | 03:00 | 24,42 | 23,57 | 0,78 | 0,07 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | 2,36 |
| | 04:00 | 23,96 | 23,08 | 0,79 | 0,09 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 1,91 |
| | 05:00 | 24,51 | 23,71 | 0,79 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,54 | 2,46 |
| | 06:00 | 26,83 | 25,69 | 1,05 | 0,08 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,68 | 4,77 |
| | 07:00 | 30,36 | 28,53 | 1,80 | 0,03 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,52 | 8,31 |
| | 08:00 | 31,48 | 30,29 | 1,19 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,49 | 6,49 |
| | 09:00 | 33,35 | 31,62 | 1,70 | 0,04 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,16 | 7,16 |
| | 10:00 | 36,16 | 33,52 | 2,59 | 0,05 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8,45 | 9,98 |
| | 11:00 | 36,79 | 33,97 | 2,72 | 0,09 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 9,19 | 10,61 |
| | 12:00 | 38,76 | 35,38 | 3,12 | 0,26 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 10,13 | 12,58 |
| | 13:00 | 38,77 | 36,67 | 1,92 | 0,18 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 9,84 | 12,59 |
| | 14:00 | 36,87 | 35,42 | 1,31 | 0,14 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8,02 | 10,69 |
| | 15:00 | 37,05 | 36,12 | 0,78 | 0,15 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7,53 | 10,87 |
| | 16:00 | 34,60 | 34,03 | 0,54 | 0,03 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2,05 | 2,97 |
| | 17:00 | 36,87 | 36,22 | 0,57 | 0,08 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4,74 | 5,24 |
| | 18:00 | 38,48 | 37,53 | 0,79 | 0,15 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6,21 | 6,85 |
| | 19:00 | 41,51 | 40,58 | 0,88 | 0,05 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7,91 | 9,88 |
| | 20:00 | 45,20 | 44,20 | 1,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 11,07 | 13,57 |
| | 21:00 | 43,78 | 42,63 | 1,15 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 9,53 | 12,15 |
| | 22:00 | 40,01 | 38,19 | 1,82 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6,41 | 8,38 |
| | 23:00 | 34,77 | 33,04 | 1,73 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4,03 | 4,03 |

Τα διαστήματα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης