

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	1,85	1,72	0,13		1	1	1				0,22	0,30
	01:00	1,69	1,46	0,23		1		1				0,54	0,57
	02:00	1,61	1,40	0,20		1		1				0,49	0,49
	03:00	1,58	1,24	0,34		1		1				0,46	0,46
	04:00	1,54	1,13	0,41		1		1				0,42	0,42
	05:00	1,60	1,12	0,48		1		1				0,48	0,48
	06:00	1,54	1,11	0,43		1		1				0,44	0,42
	07:00	1,64	1,17	0,47		1		1				0,47	0,49
	08:00	1,92	1,40	0,52		1		1				0,67	0,67
	09:00	2,16	1,69	0,47		1	1			1		0,53	0,43
	10:00	2,28	1,71	0,57		1	1			1		0,58	0,60
	11:00	2,41	1,68	0,73		1	1			1		0,73	0,73
	12:00	2,40	1,76	0,65		1	1			1		0,73	0,73
	13:00	2,52	1,69	0,84		1	1			1		0,84	0,84
	14:00	2,48	1,68	0,80		1	1			1		0,81	0,80
	15:00	2,50	2,44	0,06		1	1			1		0,06	0,82
	16:00	2,53	2,53	0,00		1	1			1		0,00	0,85
	17:00	2,67	2,66	0,01		1	1			1		0,00	0,93
	18:00	2,73	2,73	0,00		1	1			1		0,00	0,75
	19:00	2,85	2,85	0,00		1	1	1	1			0,00	0,61
20:00	2,87	2,86	0,01		1	1	1	1			0,00	0,62	
21:00	2,71	2,70	0,01		1	1	1	1			0,00	0,48	
22:00	2,42	2,42	0,00			1	1	1			0,00	0,53	
23:00	1,91	1,91	0,00			1	1	1			0,00	0,38	

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	00:00	1,89	1,88	0,01			1		1			0,00	0,67
	01:00	1,73	1,72	0,01			1		1			0,00	0,59
	02:00	1,65	1,65	0,00			1		1			0,00	0,52
	03:00	1,52	1,52	0,00			1		1			0,00	0,39
	04:00	1,65	1,64	0,01			1		1			0,00	0,53
	05:00	1,66	1,65	0,01			1		1			0,00	0,54
	06:00	1,66	1,66	0,00			1		1			0,00	0,54
	07:00	1,61	1,61	0,00			1		1			0,00	0,48
	08:00	1,76	1,75	0,01			1		1			0,00	0,60
	09:00	1,87	1,64	0,23			1		1			0,48	0,66
	10:00	1,86	1,54	0,32			1		1			0,66	0,65
	11:00	1,76	1,27	0,50			1		1			0,60	0,60
	12:00	1,71	1,41	0,30			1		1			0,58	0,57
	13:00	1,66	1,18	0,48			1		1			0,52	0,54
	14:00	1,74	1,22	0,53			1		1			0,59	0,60
	15:00	1,87	1,34	0,53			1		1			0,65	0,65
	16:00	1,79	1,18	0,61			1		1			0,63	0,63
	17:00	2,02	1,38	0,65			1		1			0,70	0,71
	18:00	2,15	1,57	0,57		1	1		1			0,62	0,58
	19:00	2,44	1,83	0,62		1	1		1			0,71	0,73
20:00	2,79	2,14	0,65		1	1		1			0,98	0,98	
21:00	2,61	1,76	0,85		1	1		1			0,88	0,89	
22:00	2,25	1,52	0,74		1	1		1			0,75	0,69	
23:00	2,07	1,42	0,65		1	1					0,75	0,73	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	1,80	1,30	0,50		1	1					0,64	0,62	
	01:00	1,63	1,19	0,44		1	1					0,52	0,51	
	02:00	1,60	1,22	0,38		1	1					0,48	0,48	
	03:00	1,57	1,26	0,31		1	1					0,48	0,46	
	04:00	1,56	1,19	0,37		1	1					0,46	0,44	
	05:00	1,60	1,28	0,31		1	1					0,46	0,47	
	06:00	1,67	1,34	0,33		1	1					0,55	0,54	
	07:00	1,90	1,52	0,38		1	1					0,66	0,66	
	08:00	1,95	1,47	0,48		1	1					0,68	0,68	
	09:00	2,08	1,71	0,37		1	1					0,72	0,73	
	10:00	2,21	1,78	0,43		1	1					0,77	0,77	
	11:00	2,40	1,74	0,66		1	1				1	0,75	0,72	
	12:00	2,35	1,72	0,63		1	1				1	0,64	0,66	
	13:00	2,35	1,69	0,66		1	1				1	0,67	0,66	
	14:00	2,23	1,68	0,55		1	1				1	0,57	0,55	
	15:00	2,33	1,68	0,65		1	1				1	0,66	0,65	
	16:00	2,36	1,72	0,64		1	1				1	0,66	0,68	
	17:00	2,32	1,73	0,60		1	1				1	0,65	0,65	
	18:00	2,39	1,70	0,69		1	1				1	0,70	0,71	
	19:00	2,55	1,76	0,79		1	1				1	0,82	0,83	
20:00	2,81	1,95	0,85		1	1				1	0,98	0,98		
21:00	2,76	2,01	0,76		1	1				1	0,96	0,96		
22:00	2,53	1,83	0,70		1	1				1	0,85	0,84		
23:00	2,23	1,70	0,53		1	1				1	0,57	0,56		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Απριλίου 2026	00:00	1,87	1,50	0,37		1	1					0,46	0,53	
	01:00	1,80	1,35	0,45		1	1					0,63	0,63	
	02:00	1,70	1,39	0,31		1	1					0,57	0,56	
	03:00	1,63	1,25	0,38		1	1					0,51	0,51	
	04:00	1,61	1,41	0,20		1	1					0,47	0,48	
	05:00	1,63	1,42	0,21		1	1					0,51	0,49	
	06:00	1,68	1,37	0,31		1	1					0,55	0,56	
	07:00	1,80	1,76	0,04		1	1					0,63	0,63	
	08:00	1,94	1,89	0,04		1	1					0,68	0,68	
	09:00	2,02	2,02	0,00		1	1					0,65	0,58	
	10:00	2,04	2,04	0,00		1	1				1	0,35	0,36	
	11:00	2,06	2,03	0,02		1	1				1	0,37	0,38	
	12:00	2,23	2,17	0,06		1	1				1	0,55	0,54	
	13:00	2,26	2,26	0,00		1	1				1	0,57	0,57	
	14:00	2,22	2,22	0,00		1	1				1	0,54	0,54	
	15:00	2,12	2,12	0,00		1	1				1	0,45	0,44	
	16:00	2,16	2,16	0,00		1	1				1	0,48	0,47	
	17:00	2,20	2,20	0,00		1	1				1	0,51	0,52	
	18:00	2,25	2,25	0,00		1	1				1	0,57	0,58	
	19:00	2,51	2,51	0,00		1	1				1	0,81	0,82	
20:00	2,84	2,79	0,05		1	1				1	0,99	0,99		
21:00	2,77	2,75	0,02		1	1				1	0,97	0,97		
22:00	2,49	2,49	0,00		1	1				1	0,82	0,81		
23:00	2,18	2,18	0,00		1	1				1	0,53	0,51		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 5 Απριλίου 2026	00:00	1,89	1,89	0,00		1	1				1	0,41	0,47	
	01:00	1,67	1,63	0,03		1	1					0,55	0,55	
	02:00	1,53	1,52	0,01		1	1					0,43	0,42	
	03:00	1,54	1,53	0,01		1	1					0,42	0,42	
	04:00	1,53	1,53	0,00		1	1					0,41	0,41	
	05:00	1,57	1,56	0,01		1	1					0,44	0,45	
	06:00	1,60	1,58	0,02		1	1					0,48	0,48	
	07:00	1,73	1,73	0,00		1	1					0,60	0,60	
	08:00	1,76	1,76	0,00		1	1					0,61	0,61	
	09:00	1,66	1,65	0,01		1	1					0,54	0,54	
	10:00	1,67	1,67	0,00		1	1					0,53	0,54	
	11:00	1,82	1,80	0,01		1	1					0,63	0,63	
	12:00	1,93	1,92	0,02		1	1					0,68	0,68	
	13:00	1,92	1,89	0,02		1	1					0,67	0,67	
	14:00	1,64	1,54	0,10		1	1					0,53	0,52	
	15:00	1,61	1,31	0,30		1	1					0,48	0,49	
	16:00	1,76	1,28	0,48		1	1					0,59	0,60	
	17:00	1,93	1,58	0,35		1	1					0,67	0,67	
	18:00	1,73	1,33	0,40		1	1					0,55	0,51	
19:00	2,19	1,74	0,45		1	1	1				0,49	0,50		
20:00	2,38	1,87	0,51		1	1	1				0,70	0,70		
21:00	2,48	2,08	0,40		1	1	1				0,81	0,81		
22:00	2,40	2,14	0,26		1	1	1				0,73	0,72		
23:00	2,22	2,11	0,11		1	1	1				0,55	0,54		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	1,97	1,89	0,08		1	1	1				0,39	0,46
	01:00	1,82	1,72	0,11			1	1				0,64	0,64
	02:00	1,78	1,72	0,06			1	1				0,62	0,62
	03:00	1,73	1,59	0,13			1	1				0,60	0,60
	04:00	1,71	1,46	0,25			1	1				0,58	0,58
	05:00	1,74	1,66	0,08			1	1				0,60	0,60
	06:00	1,80	1,77	0,03			1	1				0,63	0,63
	07:00	1,97	1,91	0,06			1	1				0,69	0,69
	08:00	1,91	1,73	0,18			1	1				0,66	0,67
	09:00	2,04	1,85	0,19			1	1				0,71	0,72
	10:00	2,08	2,02	0,06		1	1	1				0,46	0,41
	11:00	2,02	1,88	0,14		1	1	1				0,34	0,34
	12:00	2,00	1,80	0,20		1	1	1				0,32	0,32
	13:00	1,95	1,71	0,25		1	1	1				0,29	0,29
	14:00	1,89	1,71	0,18		1	1	1				0,21	0,25
	15:00	1,94	1,75	0,19		1	1					0,58	0,68
	16:00	1,88	1,62	0,26		1	1					0,66	0,66
	17:00	1,98	1,55	0,42		1	1					0,69	0,69
	18:00	2,12	1,94	0,18		1	1	1				0,59	0,56
	19:00	2,28	2,26	0,02		1	1	1				0,59	0,59
20:00	2,59	2,57	0,02		1	1	1				0,89	0,90	
21:00	2,60	2,46	0,13		1	1	1				0,90	0,90	
22:00	2,43	2,29	0,13		1	1	1				0,77	0,75	
23:00	2,18	2,08	0,10		1	1	1				0,52	0,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	1,97	1,93	0,04		1	1	1				0,40	0,47	
	01:00	1,81	1,79	0,02		1	1					0,63	0,63	
	02:00	1,76	1,68	0,08		1	1					0,62	0,62	
	03:00	1,71	1,59	0,12		1	1					0,58	0,59	
	04:00	1,69	1,64	0,05		1	1					0,57	0,57	
	05:00	1,73	1,73	0,00		1	1					0,59	0,59	
	06:00	1,80	1,79	0,01		1	1					0,62	0,63	
	07:00	1,99	1,77	0,22		1	1					0,70	0,70	
	08:00	1,98	1,81	0,17		1	1					0,69	0,69	
	09:00	2,11	2,10	0,00		1	1	1				0,49	0,46	
	10:00	2,14	2,14	0,00		1	1	1				0,47	0,47	
	11:00	2,15	2,05	0,10		1	1	1				0,48	0,48	
	12:00	2,04	1,97	0,08		1	1	1				0,36	0,36	
	13:00	1,99	1,92	0,07		1	1	1				0,30	0,31	
	14:00	1,95	1,93	0,02		1	1	1				0,28	0,27	
	15:00	1,94	1,90	0,04		1	1	1				0,26	0,26	
	16:00	1,93	1,83	0,10		1	1	1				0,26	0,26	
	17:00	2,02	1,80	0,22		1	1	1				0,33	0,33	
	18:00	2,13	1,89	0,25		1	1	1				0,44	0,44	
	19:00	2,31	2,05	0,26		1	1	1				0,60	0,63	
20:00	2,56	2,19	0,37		1	1	1				0,86	0,88		
21:00	2,58	2,36	0,22		1	1	1				0,89	0,89		
22:00	2,47	2,30	0,17		1	1	1				0,79	0,79		
23:00	2,29	2,04	0,25		1	1	1				0,63	0,61		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	2,02	1,92	0,11		1	1	1				0,35	0,35
	01:00	1,90	1,83	0,08		1	1	1				0,38	0,46
	02:00	1,79	1,73	0,06		1	1					0,63	0,63
	03:00	1,77	1,65	0,12		1	1					0,62	0,62
	04:00	1,76	1,63	0,13		1	1					0,61	0,61
	05:00	1,81	1,76	0,05		1	1					0,64	0,64
	06:00	1,88	1,83	0,05		1	1					0,66	0,66
	07:00	1,99	1,97	0,01		1	1					0,60	0,54
	08:00	2,03	2,03	0,00	1	1	1					0,35	0,35
	09:00	2,08	2,07	0,02	1	1	1					0,40	0,41
	10:00	2,07	2,04	0,02	1	1	1					0,41	0,39
	11:00	1,84	1,74	0,10	1	1	1					0,18	0,16
	12:00	1,74	1,66	0,08	1	1	1					0,10	0,23
	13:00	1,83	1,76	0,07		1	1					0,61	0,64
	14:00	1,77	1,76	0,02		1	1					0,62	0,62
	15:00	1,71	1,66	0,06		1	1					0,59	0,58
	16:00	1,72	1,46	0,26		1	1					0,59	0,59
	17:00	1,82	1,73	0,09		1	1					0,64	0,64
	18:00	1,95	1,88	0,07		1	1					0,68	0,68
	19:00	2,26	2,17	0,09		1	1	1				0,60	0,59
20:00	2,59	2,54	0,05		1	1	1				0,88	0,89	
21:00	2,64	2,60	0,04		1	1	1				0,92	0,92	
22:00	2,49	2,35	0,14		1	1	1				0,81	0,81	
23:00	2,32	2,25	0,07		1	1	1				0,64	0,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	2,10	2,08	0,01		1	1	1				0,43	0,41
	01:00	1,99	1,98	0,01		1	1	1				0,31	0,31
	02:00	1,92	1,89	0,04		1	1					0,45	0,52
	03:00	1,92	1,89	0,03		1	1					0,67	0,67
	04:00	1,85	1,83	0,02		1	1					0,65	0,65
	05:00	1,86	1,74	0,12		1	1					0,65	0,65
	06:00	1,94	1,76	0,18		1	1					0,68	0,68
	07:00	2,09	1,92	0,17		1	1					0,66	0,62
	08:00	2,10	1,99	0,10		1	1	1				0,40	0,42
	09:00	2,30	2,19	0,11		1	1	1				0,61	0,61
	10:00	2,31	2,20	0,11		1	1	1				0,63	0,63
	11:00	2,27	2,22	0,05		1	1	1				0,61	0,59
	12:00	2,41	2,39	0,02		1	1	1				0,72	0,73
	13:00	2,33	2,33	0,00		1	1	1				0,67	0,66
	14:00	2,37	2,13	0,24		1	1	1				0,68	0,69
	15:00	2,36	1,96	0,40		1	1	1				0,71	0,68
	16:00	2,29	1,83	0,46		1	1	1				0,61	0,60
	17:00	2,38	1,90	0,49		1	1	1				0,69	0,71
	18:00	2,55	2,02	0,53		1	1	1				0,86	0,86
	19:00	2,63	2,35	0,28		1	1	1				0,90	0,90
20:00	2,77	2,58	0,18		1	1	1				0,97	0,97	
21:00	2,69	2,39	0,30		1	1	1				0,96	0,94	
22:00	2,72	2,64	0,08		1	1	1				0,95	0,95	
23:00	2,59	2,50	0,09		1	1	1				0,90	0,89	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	2,36	2,13	0,23		1	1	1				0,69	0,69	
	01:00	2,17	1,93	0,24		1	1	1				0,50	0,50	
	02:00	2,03	1,80	0,22		1	1	1				0,36	0,35	
	03:00	1,95	1,89	0,07		1	1	1				0,28	0,28	
	04:00	1,95	1,84	0,11		1	1	1				0,28	0,27	
	05:00	1,89	1,74	0,15		1		1				0,52	0,60	
	06:00	1,92	1,84	0,08		1		1				0,67	0,67	
	07:00	1,97	1,92	0,05		1		1				1	0,45	0,40
	08:00	2,05	2,01	0,03		1		1				1	0,37	0,37
	09:00	2,05	2,03	0,02		1		1				1	0,36	0,37
	10:00	2,06	2,03	0,03		1		1				1	0,40	0,39
	11:00	1,84	1,83	0,01		1		1				1	0,19	0,17
	12:00	1,80	1,79	0,00		1		1				1	0,12	0,12
	13:00	1,82	1,82	0,00		1		1				1	0,12	0,13
	14:00	1,93	1,93	0,00		1		1				1	0,27	0,26
	15:00	1,86	1,85	0,01		1		1				1	0,18	0,18
	16:00	1,97	1,94	0,03		1		1				1	0,27	0,31
	17:00	2,18	2,13	0,04		1		1				1	0,50	0,49
	18:00	2,41	2,37	0,04		1		1				1	0,71	0,73
	19:00	2,55	2,52	0,04		1		1				1	0,85	0,86
20:00	2,64	2,58	0,06		1		1				1	0,92	0,92	
21:00	2,39	2,23	0,16		1		1				1	0,73	0,72	
22:00	2,48	2,33	0,15		1	1	1				1	0,79	0,76	
23:00	2,46	2,33	0,13		1	1	1					0,80	0,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	2,28	2,18	0,11	1	1		1				0,62	0,62	
	01:00	2,13	2,06	0,08	1	1		1				0,47	0,46	
	02:00	2,01	1,74	0,28	1	1		1				0,35	0,35	
	03:00	1,95	1,77	0,18	1	1		1				0,28	0,28	
	04:00	1,83	1,68	0,16		1		1				0,51	0,60	
	05:00	1,78	1,46	0,32		1		1				0,62	0,63	
	06:00	1,84	1,66	0,18		1		1				0,65	0,65	
	07:00	2,10	2,04	0,07		1		1				1	0,54	0,51
	08:00	2,20	2,19	0,01		1		1				1	0,50	0,51
	09:00	2,21	2,21	0,00		1		1				1	0,53	0,53
	10:00	2,24	2,24	0,00		1		1				1	0,57	0,56
	11:00	2,18	2,18	0,00		1		1				1	0,60	0,58
	12:00	2,31	2,31	0,00		1		1				1	0,62	0,63
	13:00	2,28	2,28	0,00		1		1				1	0,61	0,60
	14:00	2,25	2,25	0,00		1		1				1	0,57	0,57
	15:00	2,27	2,27	0,00		1		1				1	0,58	0,59
	16:00	2,24	2,24	0,00		1		1				1	0,56	0,57
	17:00	2,32	2,32	0,00		1		1				1	0,63	0,64
	18:00	2,49	2,49	0,00		1		1				1	0,80	0,81
	19:00	2,77	2,77	0,00		1		1				1	0,96	0,96
20:00	3,24	3,24	0,00	1	1		1				1	1,03	1,04	
21:00	3,16	3,16	0,00	1	1		1				1	0,93	0,92	
22:00	2,81	2,80	0,02	1	1		1				1	0,73	0,78	
23:00	2,28	2,23	0,05	1	1		1					0,59	0,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	2,04	1,95	0,09	1	1		1				0,36	0,36
	01:00	2,01	1,91	0,10	1	1		1				0,33	0,33
	02:00	1,93	1,79	0,15	1	1		1				0,26	0,26
	03:00	1,80	1,59	0,21		1		1				0,31	0,42
	04:00	1,68	1,44	0,24		1		1				0,57	0,56
	05:00	1,68	1,34	0,34		1		1				0,57	0,56
	06:00	1,64	1,47	0,18		1		1				0,52	0,52
	07:00	1,74	1,61	0,13		1		1				0,58	0,59
	08:00	1,96	1,83	0,13		1		1				0,69	0,69
	09:00	2,07	2,04	0,04		1		1	1			0,45	0,40
	10:00	2,05	2,05	0,00		1		1	1			0,38	0,37
	11:00	2,08	2,07	0,01		1		1	1			0,40	0,40
	12:00	2,03	2,02	0,01		1		1	1			0,36	0,35
	13:00	1,78	1,78	0,00		1		1	1			0,14	0,12
	14:00	1,52	1,49	0,03		1		1				0,21	0,26
	15:00	1,40	1,38	0,02		1		1				0,30	0,29
	16:00	1,49	1,45	0,04		1		1				0,36	0,37
	17:00	1,65	1,50	0,15		1		1				0,52	0,53
	18:00	1,77	1,49	0,28		1		1				0,61	0,62
	19:00	1,92	1,65	0,27		1		1				0,67	0,67
20:00	2,21	1,96	0,25		1		1	1			0,63	0,60	
21:00	2,34	2,09	0,25		1		1	1			0,66	0,67	
22:00	2,27	2,07	0,20		1		1	1			0,60	0,60	
23:00	2,13	1,91	0,22		1		1	1			0,48	0,46	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026	00:00	1,88	1,74	0,13		1		1	1			0,22	0,21	
	01:00	1,71	1,57	0,14		1		1				0,39	0,51	
	02:00	1,57	1,37	0,19		1		1				0,46	0,46	
	03:00	1,52	1,44	0,08		1		1				0,41	0,41	
	04:00	1,50	1,40	0,10		1		1				0,39	0,39	
	05:00	1,52	1,48	0,04		1		1				0,40	0,40	
	06:00	1,52	1,38	0,14		1		1				0,41	0,40	
	07:00	1,66	1,43	0,24		1		1				0,54	0,54	
	08:00	1,88	1,54	0,34		1		1				0,66	0,66	
	09:00	1,70	1,50	0,20		1		1				0,53	0,47	
	10:00	1,95	1,91	0,05		1		1	1			0,29	0,28	
	11:00	2,10	2,03	0,07		1		1	1			0,40	0,42	
	12:00	2,13	2,09	0,03		1		1	1			0,46	0,46	
	13:00	2,08	2,07	0,01		1		1	1			0,41	0,41	
	14:00	2,04	2,02	0,02		1		1	1			0,37	0,36	
	15:00	1,90	1,89	0,01		1		1	1			0,24	0,23	
	16:00	1,92	1,87	0,05		1		1	1			0,23	0,24	
	17:00	1,95	1,88	0,08		1		1	1			0,28	0,28	
	18:00	2,09	2,03	0,06		1		1	1			0,39	0,41	
	19:00	2,25	2,19	0,07		1		1	1			0,55	0,57	
20:00	2,56	2,51	0,05		1		1	1			0,87	0,87		
21:00	2,56	2,53	0,03		1		1	1			0,88	0,89		
22:00	2,41	2,40	0,00		1		1	1			0,75	0,73		
23:00	2,23	2,23	0,00		1		1	1			0,58	0,56		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 14 Απριλίου 2026	00:00	2,04	2,04	0,00		1		1	1			0,37	0,36	
	01:00	1,91	1,90	0,00		1		1	1			0,25	0,24	
	02:00	1,73	1,70	0,03		1		1				0,28	0,41	
	03:00	1,75	1,72	0,04		1		1				0,61	0,61	
	04:00	1,72	1,63	0,09		1		1				0,60	0,60	
	05:00	1,76	1,62	0,14		1		1				0,62	0,62	
	06:00	1,80	1,57	0,23		1		1				0,63	0,63	
	07:00	1,92	1,77	0,15		1		1				0,67	0,67	
	08:00	1,99	1,92	0,07		1					1	1	0,41	0,29
	09:00	2,17	2,13	0,04		1					1	1	0,49	0,49
	10:00	2,22	2,17	0,05		1					1	1	0,54	0,54
	11:00	2,30	2,15	0,15		1					1	1	0,63	0,63
	12:00	2,22	2,05	0,17		1					1	1	0,54	0,55
	13:00	2,22	2,15	0,07		1					1	1	0,56	0,55
	14:00	2,17	2,06	0,11		1					1	1	0,49	0,50
	15:00	2,09	2,04	0,05		1					1	1	0,42	0,42
	16:00	2,11	1,87	0,24		1					1	1	0,42	0,43
	17:00	2,26	2,09	0,17		1					1	1	0,56	0,58
	18:00	2,46	2,42	0,04		1					1	1	0,76	0,78
	19:00	2,49	2,48	0,01		1					1	1	0,80	0,81
20:00	2,67	2,64	0,03		1					1	1	0,93	0,93	
21:00	2,63	2,54	0,09		1					1	1	0,92	0,92	
22:00	2,47	2,46	0,01		1				1	1		0,81	0,74	
23:00	2,12	2,10	0,01		1				1	1		0,48	0,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	1,91	1,90	0,01		1			1	1		0,29	0,38
	01:00	1,73	1,72	0,00					1	1		0,59	0,60
	02:00	1,67	1,64	0,03					1	1		0,56	0,56
	03:00	1,63	1,51	0,12					1	1		0,52	0,52
	04:00	1,62	1,44	0,18					1	1		0,52	0,51
	05:00	1,70	1,44	0,26					1	1		0,51	0,61
	06:00	1,71	1,70	0,01					1	1		0,03	0,59
	07:00	1,84	1,84	0,00					1	1		0,00	0,65
	08:00	1,99	1,99	0,00					1	1	1	0,00	0,53
	09:00	2,30	2,30	0,00					1	1	1	0,00	0,62
	10:00	2,41	2,41	0,00					1	1	1	0,00	0,73
	11:00	2,40	2,40	0,00					1	1	1	0,00	0,72
	12:00	2,39	2,39	0,00					1	1	1	0,00	0,71
	13:00	2,28	2,28	0,00					1	1	1	0,00	0,61
	14:00	2,26	2,26	0,00					1	1	1	0,00	0,58
	15:00	2,07	2,07	0,00					1	1	1	0,00	0,39
	16:00	2,02	2,02	0,00					1	1	1	0,00	0,34
	17:00	1,95	1,95	0,00					1	1	1	0,00	0,27
	18:00	2,07	2,07	0,00					1	1	1	0,00	0,39
	19:00	2,15	2,15	0,00					1	1	1	0,00	0,46
20:00	2,44	2,44	0,00					1	1	1	0,00	0,76	
21:00	2,40	2,40	0,00					1	1	1	0,00	0,72	
22:00	2,23	2,23	0,00					1	1	1	0,00	0,53	
23:00	2,08	2,07	0,00		1			1	1		0,00	0,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026	00:00	1,85	1,85	0,00		1			1	1		0,00	0,17
	01:00	1,70	1,69	0,00		1				1		0,00	0,52
	02:00	1,64	1,64	0,00		1		1				0,00	0,49
	03:00	1,57	1,57	0,00		1		1				0,00	0,45
	04:00	1,56	1,56	0,00		1		1				0,00	0,44
	05:00	1,59	1,59	0,00		1		1				0,00	0,46
	06:00	1,63	1,63	0,00		1		1				0,00	0,51
	07:00	1,71	1,71	0,00		1		1				0,00	0,59
	08:00	1,85	1,85	0,00		1		1				0,00	0,58
	09:00	1,92	1,92	0,00	1	1		1				0,00	0,24
	10:00	1,95	1,95	0,00	1	1		1				0,00	0,27
	11:00	2,03	2,02	0,00	1	1		1				0,00	0,35
	12:00	2,26	2,26	0,00	1	1		1				0,00	0,57
	13:00	2,27	2,27	0,00	1	1		1				0,00	0,59
	14:00	2,05	2,05	0,00	1	1		1				0,00	0,38
	15:00	1,84	1,84	0,00	1	1		1				0,00	0,16
	16:00	1,89	1,89	0,00	1	1		1				0,00	0,21
	17:00	2,00	2,00	0,00	1	1		1				0,00	0,32
	18:00	2,03	2,03	0,00	1	1		1				0,00	0,35
	19:00	2,30	2,30	0,00	1	1		1				0,00	0,61
20:00	2,59	2,59	0,00	1	1		1				0,00	0,89	
21:00	2,55	2,55	0,00	1	1		1				0,00	0,86	
22:00	2,32	2,32	0,00	1	1		1				0,00	0,64	
23:00	1,93	1,93	0,00	1	1		1				0,00	0,40	

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026	00:00	1,80	1,80	0,00	1	1		1				0,00	0,36	
	01:00	1,63	1,62	0,00		1		1				0,00	0,51	
	02:00	1,52	1,52	0,00		1		1				0,00	0,41	
	03:00	1,29	1,29	0,00		1		1				0,00	0,17	
	04:00	1,30	1,30	0,00		1		1				0,00	0,18	
	05:00	1,40	1,40	0,00		1		1				0,00	0,28	
	06:00	1,35	1,35	0,00		1		1				0,00	0,23	
	07:00	1,47	1,47	0,00		1		1				0,00	0,35	
	08:00	1,58	1,58	0,00		1		1				0,00	0,46	
	09:00	1,69	1,69	0,00		1		1				0,00	0,56	
	10:00	1,75	1,75	0,00		1		1				0,00	0,60	
	11:00	1,88	1,87	0,00		1		1				0,00	0,52	
	12:00	1,84	1,83	0,00		1		1	1			0,00	0,28	
	13:00	1,90	1,90	0,00		1		1	1			0,00	0,22	
	14:00	1,93	1,93	0,00		1		1	1			0,00	0,25	
	15:00	1,89	1,89	0,00		1		1	1			0,00	0,21	
	16:00	1,91	1,87	0,04		1		1	1			0,04	0,24	
	17:00	1,87	1,69	0,18		1		1	1			0,19	0,19	
	18:00	1,96	1,69	0,27		1		1	1			0,28	0,28	
	19:00	2,04	1,69	0,35		1		1	1			0,36	0,35	
20:00	2,20	1,74	0,46		1		1	1			0,52	0,52		
21:00	2,27	2,05	0,22		1		1	1			0,61	0,60		
22:00	1,99	1,74	0,25		1		1	1			0,30	0,31		
23:00	1,94	1,57	0,37		1		1	1			0,35	0,40		

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	1,65	1,46	0,19		1		1				0,54	0,53	
	01:00	1,57	1,19	0,38		1		1				0,46	0,46	
	02:00	1,45	1,12	0,33		1		1				0,34	0,33	
	03:00	1,37	1,20	0,17		1		1				0,25	0,25	
	04:00	1,37	1,14	0,23		1		1				0,25	0,25	
	05:00	1,40	1,19	0,21		1		1				0,29	0,29	
	06:00	1,43	1,18	0,25		1		1				0,31	0,31	
	07:00	1,54	1,12	0,42		1		1				0,43	0,43	
	08:00	1,79	1,21	0,58		1		1				0,59	0,60	
	09:00	1,96	1,30	0,65		1		1				0,69	0,69	
	10:00	2,09	1,38	0,71		1		1				0,73	0,73	
	11:00	2,11	1,38	0,73		1		1				0,74	0,74	
	12:00	1,99	1,30	0,69		1		1				0,70	0,70	
	13:00	1,86	1,22	0,64		1		1				0,65	0,65	
	14:00	1,91	1,25	0,66		1		1				0,67	0,67	
	15:00	1,73	1,14	0,59		1		1				0,60	0,58	
	16:00	1,78	1,18	0,60		1		1				0,60	0,61	
	17:00	1,83	1,20	0,63		1		1				0,64	0,64	
	18:00	1,92	1,26	0,67		1		1				0,67	0,67	
	19:00	2,11	1,38	0,73		1		1				0,74	0,74	
20:00	2,36	1,54	0,82		1		1				0,83	0,83		
21:00	2,25	1,47	0,78		1		1				0,79	0,79		
22:00	2,06	1,34	0,72		1		1				0,73	0,73		
23:00	1,89	1,23	0,65		1		1				0,66	0,66		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	1,66	1,13	0,53		1		1				0,55	0,53
	01:00	1,56	1,13	0,43		1		1				0,44	0,45
	02:00	1,47	1,12	0,35		1		1				0,36	0,36
	03:00	1,42	1,13	0,29		1		1				0,30	0,30
	04:00	1,44	1,13	0,31		1		1				0,32	0,32
	05:00	1,28	1,13	0,16		1		1				0,17	0,17
	06:00	1,24	1,13	0,11		1		1				0,12	0,12
	07:00	1,36	1,31	0,04		1		1				0,05	0,23
	08:00	1,43	1,39	0,04		1		1				0,05	0,32
	09:00	1,48	1,43	0,04		1		1				0,05	0,35
	10:00	1,54	1,50	0,04		1		1				0,05	0,43
	11:00	1,55	1,51	0,04		1		1				0,05	0,44
	12:00	1,51	1,47	0,04		1		1				0,05	0,39
	13:00	1,49	1,45	0,04		1		1				0,05	0,38
	14:00	1,40	1,33	0,07		1		1				0,08	0,28
	15:00	1,38	1,14	0,24		1		1				0,25	0,26
	16:00	1,39	1,13	0,26		1		1				0,27	0,28
	17:00	1,45	1,12	0,34		1		1				0,35	0,34
	18:00	1,58	1,12	0,46		1		1				0,47	0,46
	19:00	1,71	1,13	0,58		1		1				0,58	0,58
20:00	1,97	1,29	0,68		1		1				0,69	0,69	
21:00	1,98	1,32	0,66		1		1				0,70	0,69	
22:00	1,81	1,19	0,62		1		1				0,64	0,64	
23:00	1,60	1,12	0,48		1		1				0,50	0,49	

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026	00:00	1,45	1,12	0,33		1		1				0,34	0,34	
	01:00	1,37	1,13	0,24		1		1				0,26	0,26	
	02:00	1,27	1,13	0,13		1		1				0,15	0,15	
	03:00	1,23	1,13	0,10		1		1				0,11	0,11	
	04:00	1,23	1,13	0,10		1		1				0,11	0,11	
	05:00	1,25	1,13	0,12		1		1				0,13	0,13	
	06:00	1,28	1,13	0,14		1		1				0,15	0,16	
	07:00	1,46	1,14	0,32		1		1				0,33	0,34	
	08:00	1,61	1,22	0,40		1		1				0,48	0,49	
	09:00	1,75	1,60	0,16		1		1				0,51	0,61	
	10:00	1,79	1,57	0,22		1		1				0,62	0,62	
	11:00	1,95	1,69	0,26		1		1				0,68	0,68	
	12:00	2,03	1,67	0,36		1		1			1	0,51	0,44	
	13:00	2,06	1,76	0,30		1		1			1	0,38	0,38	
	14:00	1,93	1,69	0,24		1		1			1	0,27	0,26	
	15:00	1,69	1,53	0,17		1		1				0,31	0,46	
	16:00	1,75	1,63	0,12		1		1				0,61	0,61	
	17:00	1,83	1,77	0,07		1		1				0,64	0,64	
	18:00	1,91	1,76	0,16		1		1			1	0,45	0,36	
	19:00	2,00	1,79	0,21		1		1			1	0,31	0,32	
20:00	2,37	2,23	0,14		1		1			1	0,67	0,69		
21:00	2,34	2,21	0,14		1		1			1	0,69	0,68		
22:00	2,07	1,96	0,11		1		1			1	0,50	0,54		
23:00	1,91	1,77	0,14		1		1				0,67	0,67		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	1,69	1,60	0,08		1		1				0,56	0,57
	01:00	1,58	1,53	0,05		1		1				0,47	0,47
	02:00	1,58	1,50	0,08		1		1				0,46	0,47
	03:00	1,57	1,52	0,05		1		1				0,46	0,45
	04:00	1,55	1,52	0,03		1		1				0,44	0,43
	05:00	1,58	1,57	0,01		1		1				0,46	0,46
	06:00	1,58	1,58	0,00		1		1				0,46	0,46
	07:00	1,76	1,76	0,00		1		1				0,60	0,61
	08:00	1,77	1,76	0,02		1		1				0,61	0,61
	09:00	1,92	1,87	0,05		1		1				0,67	0,67
	10:00	1,89	1,85	0,04		1		1				0,66	0,67
	11:00	1,94	1,88	0,06		1		1				0,68	0,68
	12:00	1,88	1,84	0,04		1		1				0,66	0,66
	13:00	1,87	1,84	0,02		1		1				0,66	0,65
	14:00	1,84	1,81	0,04		1		1				0,65	0,65
	15:00	1,75	1,68	0,07		1		1				0,61	0,62
	16:00	1,72	1,69	0,04		1		1				0,59	0,59
	17:00	1,85	1,82	0,03		1		1				0,65	0,65
	18:00	1,98	1,98	0,00		1		1	1			0,46	0,41
	19:00	1,97	1,97	0,00		1		1	1			0,29	0,28
20:00	2,25	2,23	0,02		1		1	1			0,55	0,56	
21:00	2,25	2,16	0,09		1		1	1			0,59	0,58	
22:00	2,02	1,88	0,15		1		1	1			0,48	0,53	
23:00	1,80	1,68	0,12		1			1			0,64	0,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	00:00	1,66	1,51	0,15		1			1			0,55	0,55
	01:00	1,56	1,38	0,18		1			1			0,44	0,45
	02:00	1,52	1,35	0,18		1			1			0,41	0,41
	03:00	1,52	1,34	0,18		1			1			0,41	0,41
	04:00	1,50	1,44	0,07		1			1			0,38	0,39
	05:00	1,53	1,47	0,06		1			1			0,41	0,41
	06:00	1,55	1,52	0,03		1			1			0,43	0,44
	07:00	1,72	1,66	0,06		1		1				0,58	0,56
	08:00	1,79	1,70	0,09		1		1				0,60	0,61
	09:00	1,98	1,69	0,29		1		1				0,70	0,69
	10:00	2,01	1,78	0,23		1		1				0,70	0,71
	11:00	2,02	1,66	0,36		1		1				0,71	0,71
	12:00	2,02	1,77	0,25		1		1				0,71	0,71
	13:00	1,89	1,65	0,23		1		1				0,67	0,67
	14:00	1,87	1,67	0,20		1		1				0,66	0,66
	15:00	1,80	1,63	0,18		1		1				0,63	0,63
	16:00	1,77	1,68	0,09		1		1				0,62	0,62
	17:00	1,88	1,84	0,04		1		1				0,66	0,66
	18:00	1,98	1,92	0,06		1		1				0,69	0,69
	19:00	1,98	1,94	0,04		1		1				0,71	0,69
20:00	2,31	2,27	0,04		1		1	1			0,63	0,61	
21:00	2,30	2,19	0,11				1	1	1		0,64	0,63	
22:00	2,03	1,90	0,13				1	1	1		0,53	0,57	
23:00	1,83	1,64	0,18				1	1			0,64	0,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	1,66	1,55	0,11					1	1		0,54	0,50	
	01:00	1,54	1,43	0,11					1	1		0,43	0,42	
	02:00	1,52	1,41	0,11					1	1		0,40	0,40	
	03:00	1,53	1,46	0,06					1	1		0,41	0,41	
	04:00	1,50	1,47	0,03					1	1		0,38	0,38	
	05:00	1,51	1,49	0,02					1	1		0,39	0,40	
	06:00	1,59	1,33	0,26					1	1		0,47	0,47	
	07:00	1,71	1,27	0,45					1	1		0,57	0,49	
	08:00	1,72	1,23	0,49			1		1			0,56	0,58	
	09:00	1,92	1,65	0,28			1		1			0,67	0,67	
	10:00	1,95	1,38	0,57			1		1			0,68	0,68	
	11:00	1,98	1,35	0,63			1		1			0,70	0,69	
	12:00	2,07	1,64	0,43		1	1		1			0,58	0,53	
	13:00	2,17	1,71	0,46		1	1		1			0,50	0,49	
	14:00	2,14	1,71	0,43		1	1		1			0,48	0,47	
	15:00	2,09	1,67	0,42		1	1		1			0,43	0,42	
	16:00	1,95	1,45	0,50		1	1					0,64	0,68	
	17:00	2,06	1,43	0,63		1	1					0,72	0,72	
	18:00	2,15	1,49	0,66		1	1					0,75	0,75	
	19:00	2,18	1,66	0,52		1	1		1			0,57	0,54	
20:00	2,46	1,93	0,53		1	1		1			0,77	0,78		
21:00	2,39	1,86	0,53		1	1		1			0,73	0,72		
22:00	2,16	1,74	0,42		1	1		1			0,52	0,53		
23:00	1,84	1,52	0,32		1	1					0,64	0,65		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	1,60	1,26	0,34		1	1					0,49	0,49	
	01:00	1,47	1,28	0,20		1	1					0,35	0,36	
	02:00	1,44	1,25	0,19		1	1					0,32	0,32	
	03:00	1,40	1,17	0,23		1	1					0,24	0,28	
	04:00	1,37	1,13	0,24		1	1					0,25	0,25	
	05:00	1,39	1,14	0,24		1	1					0,25	0,26	
	06:00	1,42	1,13	0,29		1	1					0,30	0,30	
	07:00	1,61	1,16	0,45		1	1					0,47	0,48	
	08:00	1,78	1,45	0,33		1	1					0,60	0,61	
	09:00	1,91	1,78	0,13		1	1					0,67	0,67	
	10:00	1,90	1,75	0,15		1	1					0,67	0,67	
	11:00	1,96	1,76	0,20		1	1					0,68	0,69	
	12:00	1,99	1,81	0,18		1	1				1	0,52	0,45	
	13:00	1,96	1,70	0,26		1	1				1	0,28	0,28	
	14:00	1,92	1,59	0,33		1	1				1	0,34	0,42	
	15:00	1,80	1,18	0,61		1	1					0,63	0,63	
	16:00	1,86	1,22	0,65		1	1					0,65	0,65	
	17:00	1,98	1,47	0,51		1	1					0,69	0,69	
	18:00	2,05	1,50	0,55		1	1					0,72	0,72	
19:00	2,14	1,63	0,51		1	1					0,74	0,75		
20:00	2,52	2,04	0,48		1	1	1				0,85	0,85		
21:00	2,41	2,08	0,33		1	1	1				0,74	0,74		
22:00	2,22	2,01	0,21		1	1	1				0,55	0,54		
23:00	1,98	1,82	0,16		1	1	1				0,32	0,31		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	1,78	1,68	0,10		1	1					0,50	0,60	
	01:00	1,74	1,60	0,14		1	1					0,63	0,63	
	02:00	1,64	1,48	0,16		1	1					0,64	0,64	
	03:00	1,61	1,57	0,04		1	1					0,50	0,50	
	04:00	1,55	1,53	0,02		1	1					0,42	0,43	
	05:00	1,46	1,36	0,10		1	1					0,35	0,34	
	06:00	1,45	1,41	0,03		1	1					0,33	0,33	
	07:00	1,61	1,52	0,09		1	1					0,48	0,48	
	08:00	1,76	1,72	0,03		1	1					0,60	0,60	
	09:00	1,89	1,85	0,03		1	1					0,66	0,66	
	10:00	2,03	1,98	0,05		1	1	1				0,43	0,39	
	11:00	2,07	2,04	0,03		1	1	1				0,40	0,39	
	12:00	2,02	2,02	0,01		1	1	1				0,34	0,35	
	13:00	1,97	1,93	0,03		1	1	1				0,31	0,29	
	14:00	1,90	1,79	0,12		1	1	1				0,23	0,22	
	15:00	1,83	1,62	0,21		1	1					0,45	0,57	
	16:00	1,75	1,51	0,24		1	1					0,61	0,61	
	17:00	1,75	1,42	0,33		1	1					0,60	0,61	
	18:00	1,80	1,48	0,33		1	1					0,63	0,63	
	19:00	1,99	1,70	0,29		1	1					0,69	0,69	
20:00	2,21	1,88	0,33		1	1	1				0,67	0,65		
21:00	2,20	1,88	0,33		1	1	1				0,53	0,53		
22:00	1,94	1,72	0,22		1	1	1				0,28	0,27		
23:00	1,72	1,46	0,26		1	1					0,29	0,40		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	1,52	1,14	0,38		1	1					0,41	0,40	
	01:00	1,39	1,12	0,26		1	1					0,27	0,27	
	02:00	1,28	1,13	0,16		1	1					0,17	0,16	
	03:00	1,26	1,13	0,13		1	1					0,14	0,14	
	04:00	1,24	1,13	0,11		1	1					0,12	0,12	
	05:00	1,29	1,13	0,16		1	1					0,17	0,17	
	06:00	1,29	1,14	0,14		1	1					0,16	0,17	
	07:00	1,38	1,16	0,22		1	1					0,25	0,26	
	08:00	1,46	1,16	0,30		1	1					0,33	0,34	
	09:00	1,48	1,14	0,34		1	1					0,36	0,36	
	10:00	1,53	1,21	0,32		1	1					0,41	0,41	
	11:00	1,60	1,43	0,17		1	1					0,47	0,47	
	12:00	1,57	1,23	0,34		1	1					0,45	0,44	
	13:00	1,55	1,23	0,32		1	1					0,45	0,44	
	14:00	1,46	1,14	0,33		1	1					0,35	0,34	
	15:00	1,36	1,12	0,25		1	1					0,26	0,24	
	16:00	1,32	1,12	0,20		1	1					0,21	0,20	
	17:00	1,42	1,13	0,29		1	1					0,30	0,30	
	18:00	1,52	1,37	0,15		1	1					0,40	0,40	
19:00	1,63	1,25	0,39		1	1					0,50	0,51		
20:00	1,85	1,56	0,29		1	1					0,65	0,64		
21:00	1,91	1,54	0,38		1	1					0,67	0,67		
22:00	1,73	1,64	0,10		1	1					0,60	0,60		
23:00	1,52	1,44	0,08		1	1					0,41	0,40		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	1,38	1,28	0,09		1	1					0,25	0,26	
	01:00	1,27	1,23	0,04		1	1					0,16	0,16	
	02:00	1,23	1,13	0,10		1	1					0,11	0,11	
	03:00	1,21	1,13	0,08		1	1					0,09	0,08	
	04:00	1,18	1,12	0,06		1	1					0,06	0,07	
	05:00	1,21	1,13	0,08		1	1					0,09	0,09	
	06:00	1,19	1,13	0,06		1	1					0,07	0,07	
	07:00	1,38	1,13	0,25		1	1					0,25	0,26	
	08:00	1,55	1,15	0,40		1	1					0,43	0,42	
	09:00	1,76	1,46	0,30		1	1					0,59	0,60	
	10:00	1,96	1,68	0,28		1	1					0,69	0,69	
	11:00	2,09	1,85	0,23		1	1				1	0,45	0,40	
	12:00	2,08	1,78	0,30		1	1				1	0,38	0,40	
	13:00	2,04	1,74	0,30		1	1				1	0,38	0,37	
	14:00	1,96	1,68	0,28		1	1				1	0,29	0,29	
	15:00	1,75	1,68	0,07		1	1				1	0,08	0,07	
	16:00	1,76	1,69	0,07		1	1				1	0,07	0,07	
	17:00	1,87	1,70	0,17		1	1				1	0,18	0,19	
	18:00	1,98	1,69	0,30		1	1				1	0,30	0,30	
	19:00	2,01	1,70	0,31		1	1				1	0,32	0,32	
20:00	2,36	1,71	0,65		1	1				1	0,67	0,68		
21:00	2,22	1,71	0,51		1	1				1	0,52	0,55		
22:00	1,88	1,35	0,53		1	1					0,53	0,56		
23:00	1,56	1,12	0,44		1	1					0,45	0,44		

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	1,51	1,13	0,38		1	1					0,38	0,39	
	01:00	1,56	1,14	0,42		1	1					0,44	0,43	
	02:00	1,57	1,13	0,44		1	1					0,44	0,44	
	03:00	1,55	1,12	0,43		1	1					0,44	0,43	
	04:00	1,52	1,13	0,39		1	1					0,40	0,40	
	05:00	1,54	1,12	0,42		1	1					0,42	0,42	
	06:00	1,56	1,13	0,43		1	1					0,44	0,44	
	07:00	1,72	1,14	0,58		1	1					0,58	0,58	
	08:00	1,81	1,23	0,58		1	1					0,63	0,63	
	09:00	1,90	1,27	0,63		1	1					0,66	0,66	
	10:00	1,96	1,31	0,65		1	1					0,68	0,68	
	11:00	1,95	1,28	0,68		1	1					0,69	0,68	
	12:00	1,95	1,32	0,63		1	1					0,69	0,68	
	13:00	1,87	1,36	0,51		1	1					0,66	0,66	
	14:00	1,85	1,49	0,36		1	1					0,65	0,65	
	15:00	1,70	1,19	0,51		1	1					0,58	0,58	
	16:00	1,76	1,20	0,56		1	1					0,61	0,61	
	17:00	1,79	1,18	0,62		1	1					0,63	0,63	
	18:00	1,95	1,27	0,68		1	1					0,68	0,68	
	19:00	2,02	1,41	0,61		1	1					0,67	0,65	
20:00	2,31	1,69	0,62		1	1	1				0,62	0,63		
21:00	2,20	1,65	0,54		1	1	1				0,55	0,53		
22:00	2,03	1,66	0,37		1	1	1				0,38	0,36		
23:00	1,84	1,68	0,16		1	1	1				0,17	0,24		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	1,65	1,18	0,47		1	1					0,48	0,54	
	01:00	1,56	1,15	0,41		1	1					0,45	0,44	
	02:00	1,50	1,13	0,37		1	1					0,37	0,38	
	03:00	1,51	1,12	0,38		1	1					0,39	0,39	
	04:00	1,53	1,13	0,40		1	1					0,40	0,41	
	05:00	1,54	1,13	0,41		1	1					0,42	0,42	
	06:00	1,51	1,12	0,39		1	1					0,39	0,39	
	07:00	1,66	1,14	0,52		1	1					0,53	0,54	
	08:00	1,72	1,20	0,52		1	1					0,57	0,57	
	09:00	1,89	1,37	0,52		1	1					0,66	0,66	
	10:00	1,91	1,71	0,21		1	1					0,67	0,67	
	11:00	1,94	1,62	0,32		1	1					0,68	0,68	
	12:00	1,84	1,20	0,64		1	1					0,65	0,65	
	13:00	1,85	1,21	0,63		1	1					0,65	0,65	
	14:00	1,82	1,19	0,63		1	1					0,64	0,64	
	15:00	1,74	1,14	0,60		1	1					0,60	0,59	
	16:00	1,71	1,13	0,58		1	1					0,59	0,58	
	17:00	1,79	1,20	0,59		1	1					0,62	0,63	
	18:00	1,94	1,28	0,65		1	1					0,68	0,68	
	19:00	2,05	1,48	0,58		1	1					0,68	0,65	
20:00	2,30	1,76	0,55	1	1	1					0,61	0,62		
21:00	2,17	1,70	0,48	1	1	1					0,49	0,50		
22:00	2,02	1,68	0,34	1	1	1					0,35	0,34		
23:00	1,79	1,53	0,26		1	1					0,33	0,42		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	1,64	1,15	0,49		1	1					0,52	0,52	
	01:00	1,54	1,12	0,42		1	1					0,44	0,43	
	02:00	1,52	1,17	0,35		1	1					0,41	0,40	
	03:00	1,52	1,16	0,36		1	1					0,40	0,40	
	04:00	1,47	1,39	0,09		1	1					0,35	0,35	
	05:00	1,49	1,35	0,14		1	1					0,37	0,37	
	06:00	1,48	1,45	0,03		1	1					0,36	0,36	
	07:00	1,63	1,54	0,09		1	1					0,51	0,51	
	08:00	1,81	1,75	0,07		1	1					0,61	0,62	
	09:00	2,07	2,06	0,01		1	1					1	0,49	0,43
	10:00	2,13	2,11	0,01		1	1					1	0,44	0,45
	11:00	2,09	2,09	0,00		1	1					1	0,41	0,41
	12:00	2,06	2,06	0,00		1	1					1	0,39	0,38
	13:00	2,05	2,05	0,00		1	1					1	0,37	0,37
	14:00	1,99	1,98	0,01		1	1					1	0,33	0,31
	15:00	1,73	1,70	0,03		1	1						0,42	0,51
	16:00	1,74	1,71	0,02		1	1						0,60	0,60
	17:00	1,87	1,84	0,03		1	1						0,65	0,65
	18:00	1,99	1,91	0,08		1	1						0,70	0,69
	19:00	2,05	2,01	0,04		1	1					1	0,44	0,39
20:00	2,31	2,25	0,06		1	1					1	0,62	0,63	
21:00	2,24	2,20	0,04		1	1					1	0,57	0,56	
22:00	2,00	1,99	0,02		1	1					1	0,34	0,33	
23:00	1,75	1,73	0,02		1	1						0,37	0,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης