

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	2,03	1,98	0,05	1					1	1	0,05	0,35
	01:00	1,87	1,83	0,05	1					1	1	0,05	0,20
	02:00	1,73	1,68	0,05						1	1	0,05	0,45
	03:00	1,61	1,56	0,05						1	1	0,05	0,49
	04:00	1,59	1,55	0,05						1	1	0,05	0,47
	05:00	1,62	1,57	0,04						1	1	0,05	0,50
	06:00	1,59	1,55	0,04						1	1	0,40	0,47
	07:00	1,55	1,51	0,04						1	1	0,44	0,44
	08:00	1,65	1,60	0,04						1	1	0,52	0,52
	09:00	1,77	1,73	0,04						1	1	0,61	0,62
	10:00	1,92	1,88	0,04						1	1	0,67	0,67
	11:00	2,03	1,99	0,04		1				1	1	0,11	0,41
	12:00	2,11	2,07	0,04		1				1	1	0,06	0,43
	13:00	2,18	2,14	0,04		1				1	1	0,06	0,50
	14:00	2,10	2,05	0,04		1				1	1	0,06	0,41
	15:00	1,99	1,95	0,04		1				1	1	0,06	0,31
	16:00	2,07	2,03	0,04		1				1	1	0,06	0,39
	17:00	2,34	2,30	0,04		1				1	1	0,06	0,65
	18:00	2,75	2,71	0,05		1				1	1	0,06	0,96
	19:00	2,68	2,63	0,05		1				1	1	0,06	0,93
20:00	2,65	2,60	0,05		1				1	1	0,06	0,92	
21:00	2,60	2,55	0,05		1				1	1	0,06	0,90	
22:00	2,34	2,29	0,05		1				1	1	0,06	0,53	
23:00	2,13	2,09	0,05	1	1					1	0,06	0,40	

Απώλεια επικοινωνίας με το ΑΠ καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,90	1,86	0,05	1				1			0,06	0,22
	01:00	1,76	1,71	0,05	1				1			0,06	0,46
	02:00	1,69	1,64	0,05	1				1			0,06	0,56
	03:00	1,53	1,49	0,05	1				1			0,06	0,41
	04:00	1,59	1,55	0,05	1				1			0,06	0,47
	05:00	1,57	1,52	0,05	1				1			0,06	0,44
	06:00	1,66	1,62	0,05	1				1			0,06	0,54
	07:00	1,76	1,72	0,04	1				1			0,06	0,59
	08:00	1,92	1,90	0,02	1				1			0,06	0,41
	09:00	1,90	1,88	0,02					1	1		0,06	0,22
	10:00	1,86	1,85	0,01					1	1		0,06	0,28
	11:00	1,86	1,85	0,00					1	1		0,06	0,53
	12:00	1,79	1,79	0,00					1	1		0,06	0,63
	13:00	1,87	1,87	0,00					1	1		0,06	0,61
	14:00	1,85	1,85	0,00	1				1			0,06	0,65
	15:00	1,96	1,96	0,00	1	1			1			0,06	0,43
	16:00	2,20	2,18	0,02	1	1			1			0,06	0,51
	17:00	2,60	2,58	0,02	1	1			1			0,06	0,89
	18:00	2,76	2,74	0,02	1	1			1			0,06	0,97
	19:00	2,73	2,71	0,02	1	1			1			0,06	0,96
	20:00	2,59	2,57	0,02	1	1			1			0,06	0,89
	21:00	2,60	2,58	0,02	1	1			1			0,06	0,90
	22:00	2,27	2,25	0,02	1	1			1			0,06	0,59
	23:00	2,13	2,10	0,02	1	1			1			0,06	0,46

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,84	1,81	0,02	1	1			1			0,06	0,32
	01:00	1,74	1,72	0,02		1			1			0,06	0,59
	02:00	1,63	1,60	0,02		1			1			0,06	0,50
	03:00	1,68	1,65	0,02		1			1			0,06	0,55
	04:00	1,60	1,57	0,02		1			1			0,06	0,47
	05:00	1,59	1,57	0,02		1			1			0,06	0,47
	06:00	1,62	1,60	0,02		1			1			0,06	0,49
	07:00	1,68	1,66	0,02		1			1			0,06	0,55
	08:00	1,75	1,73	0,02		1			1			0,06	0,59
	09:00	1,78	1,75	0,02		1			1			0,06	0,62
	10:00	1,81	1,79	0,02		1			1			0,06	0,63
	11:00	1,89	1,87	0,02		1			1			0,06	0,66
	12:00	1,98	1,96	0,02		1			1			0,06	0,54
	13:00	2,13	2,11	0,02		1			1	1		0,06	0,44
	14:00	2,12	2,10	0,02		1			1	1		0,06	0,45
	15:00	2,15	2,12	0,02		1			1	1		0,06	0,47
	16:00	2,21	2,18	0,02		1			1	1		0,06	0,52
	17:00	2,39	2,37	0,02		1			1	1		0,06	0,70
	18:00	2,51	2,49	0,02		1			1	1		0,06	0,83
	19:00	2,44	2,42	0,02		1			1	1		0,06	0,76
20:00	2,33	2,31	0,02		1			1	1		0,06	0,65	
21:00	2,16	2,14	0,02		1			1	1		0,06	0,49	
22:00	1,96	1,94	0,02		1			1	1		0,06	0,29	
23:00	1,74	1,71	0,02		1			1	1		0,06	0,30	

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,54	1,52	0,02					1	1		0,06	0,43	
	01:00	1,39	1,36	0,02					1	1		0,06	0,27	
	02:00	1,28	1,26	0,02					1	1		0,06	0,16	
	03:00	1,25	1,23	0,02					1	1		0,06	0,13	
	04:00	1,22	1,19	0,02					1	1		0,06	0,09	
	05:00	1,26	1,23	0,02					1	1		0,06	0,14	
	06:00	1,34	1,31	0,02					1	1		0,06	0,21	
	07:00	1,37	1,35	0,02					1	1		0,06	0,25	
	08:00	1,43	1,41	0,02					1	1		0,06	0,31	
	09:00	1,48	1,46	0,02					1	1		0,06	0,36	
	10:00	1,61	1,59	0,02					1	1		0,06	0,49	
	11:00	1,59	1,57	0,02					1	1		0,06	0,47	
	12:00	1,64	1,62	0,02					1	1		0,06	0,36	
	13:00	1,59	1,56	0,02					1	1		0,06	0,36	
	14:00	1,52	1,50	0,02					1	1		0,06	0,40	
	15:00	1,57	1,54	0,02					1	1		0,06	0,45	
	16:00	1,70	1,68	0,02					1	1		0,06	0,56	
	17:00	1,98	1,96	0,02	1				1	1		0,06	0,44	
	18:00	2,14	2,12	0,02	1				1	1		0,06	0,45	
	19:00	2,14	2,12	0,02	1				1	1		0,06	0,45	
20:00	2,04	2,02	0,02	1				1	1		0,06	0,36		
21:00	1,92	1,90	0,02	1				1	1		0,06	0,24		
22:00	1,78	1,75	0,02	1				1	1		0,06	0,37		
23:00	1,60	1,58	0,02					1	1		0,06	0,48		

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,44	1,41	0,02					1	1		0,05	0,31	
	01:00	1,33	1,30	0,02					1	1		0,05	0,21	
	02:00	1,26	1,23	0,02					1	1		0,05	0,13	
	03:00	1,23	1,20	0,02					1	1		0,05	0,11	
	04:00	1,22	1,19	0,02					1	1		0,05	0,10	
	05:00	1,23	1,21	0,02					1	1		0,05	0,11	
	06:00	1,30	1,28	0,02					1	1		0,05	0,18	
	07:00	1,36	1,34	0,02					1	1		0,05	0,24	
	08:00	1,52	1,50	0,02					1	1		0,05	0,40	
	09:00	1,61	1,59	0,02			1		1	1		0,05	0,13	
	10:00	1,90	1,88	0,02			1		1	1		0,05	0,35	
	11:00	1,96	1,93	0,02				1	1	1		0,05	0,28	
	12:00	1,91	1,89	0,02				1	1	1		0,05	0,24	
	13:00	1,79	1,77	0,02					1	1		0,05	0,40	
	14:00	1,87	1,85	0,02					1	1		0,05	0,65	
	15:00	1,85	1,83	0,02					1	1		0,05	0,65	
	16:00	1,92	1,91	0,00	1				1	1		0,05	0,36	
	17:00	2,25	2,25	0,00	1				1	1		0,05	0,56	
	18:00	2,46	2,45	0,01	1				1	1		0,05	0,78	
	19:00	2,44	2,43	0,01	1				1	1		0,05	0,75	
20:00	2,38	2,38	0,00	1				1	1		0,05	0,71		
21:00	2,23	2,23	0,00	1				1	1		0,05	0,55		
22:00	2,04	2,04	0,01	1				1	1		0,05	0,37		
23:00	1,76	1,75	0,01	1					1		0,05	0,47		

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,64	1,64	0,00	1						1	0,05	0,53
	01:00	1,51	1,51	0,00	1						1	0,05	0,39
	02:00	1,38	1,37	0,01	1						1	0,05	0,25
	03:00	1,43	1,42	0,01	1						1	0,05	0,32
	04:00	1,41	1,41	0,00	1						1	0,05	0,29
	05:00	1,39	1,39	0,00	1						1	0,05	0,27
	06:00	1,46	1,45	0,01	1						1	0,05	0,34
	07:00	1,47	1,46	0,01	1						1	0,05	0,35
	08:00	1,46	1,46	0,00	1						1	0,05	0,33
	09:00	1,73	1,73	0,00	1						1	0,05	0,58
	10:00	1,81	1,80	0,01	1						1	0,05	0,63
	11:00	1,74	1,73	0,01	1						1	0,05	0,60
	12:00	1,78	1,78	0,00	1						1	0,05	0,62
	13:00	1,78	1,78	0,00	1						1	0,05	0,62
	14:00	1,68	1,67	0,01	1						1	0,05	0,55
	15:00	1,67	1,66	0,01	1						1	0,05	0,55
	16:00	1,63	1,63	0,00	1						1	0,05	0,51
	17:00	1,79	1,79	0,00	1						1	0,05	0,62
	18:00	1,98	1,97	0,01	1			1			1	0,05	0,35
	19:00	1,98	1,97	0,01	1			1			1	0,05	0,30
20:00	1,92	1,92	0,00	1			1			1	0,05	0,25	
21:00	1,82	1,82	0,00	1			1			1	0,05	0,29	
22:00	1,66	1,65	0,01	1						1	0,05	0,54	
23:00	1,48	1,47	0,01	1						1	0,05	0,36	

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,34	1,34	0,00	1					1		0,00	0,22	
	01:00	1,24	1,24	0,00	1					1		0,00	0,12	
	02:00	1,16	1,15	0,01	1					1		0,00	0,04	
	03:00	1,18	1,17	0,01	1					1		0,00	0,06	
	04:00	1,13	1,13	0,00	1					1		0,00	0,02	
	05:00	1,14	1,14	0,00	1					1		0,00	0,02	
	06:00	1,21	1,20	0,01	1					1		0,00	0,09	
	07:00	1,28	1,27	0,01	1					1		0,00	0,16	
	08:00	1,37	1,37	0,00	1					1		0,05	0,25	
	09:00	1,32	1,29	0,02	1					1		0,19	0,19	
	10:00	1,34	1,31	0,02	1					1		0,18	0,21	
	11:00	1,40	1,38	0,02	1					1		0,18	0,28	
	12:00	1,71	1,69	0,02	1					1		0,18	0,56	
	13:00	1,79	1,77	0,02	1					1		0,18	0,62	
	14:00	1,79	1,77	0,02	1					1		0,18	0,62	
	15:00	1,89	1,87	0,02	1		1			1		0,18	0,47	
	16:00	1,96	1,94	0,02	1		1			1		0,18	0,28	
	17:00	2,13	2,11	0,02	1		1			1		0,18	0,45	
	18:00	2,21	2,19	0,02	1		1			1		0,18	0,53	
	19:00	2,15	2,12	0,02	1		1			1		0,18	0,47	
20:00	2,13	2,11	0,02	1		1			1		0,18	0,45		
21:00	2,07	2,05	0,02	1		1			1		0,18	0,40		
22:00	1,91	1,88	0,02	1		1			1		0,18	0,23		
23:00	1,74	1,72	0,02	1		1			1		0,18	0,28		

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,58	1,55	0,02	1				1			0,18	0,46
	01:00	1,50	1,48	0,02	1				1			0,18	0,37
	02:00	1,44	1,42	0,02	1				1			0,18	0,32
	03:00	1,41	1,39	0,02	1				1			0,18	0,29
	04:00	1,40	1,38	0,02	1				1			0,18	0,28
	05:00	1,45	1,43	0,02	1				1			0,18	0,34
	06:00	1,48	1,45	0,02	1				1			0,18	0,35
	07:00	1,65	1,63	0,02	1				1			0,18	0,36
	08:00	1,81	1,79	0,02					1	1		0,18	0,55
	09:00	1,98	1,96	0,02		1			1	1		0,18	0,30
	10:00	2,00	1,98	0,02		1			1	1		0,18	0,33
	11:00	2,02	1,99	0,02		1			1	1		0,18	0,34
	12:00	1,83	1,81	0,02		1			1	1		0,18	0,15
	13:00	1,64	1,62	0,02					1	1		0,18	0,28
	14:00	1,49	1,47	0,02					1	1		0,18	0,37
	15:00	1,56	1,54	0,02					1	1		0,18	0,44
	16:00	1,68	1,55	0,13					1	1		0,31	0,55
	17:00	1,93	1,59	0,33					1	1		0,67	0,67
	18:00	2,22	1,93	0,29			1		1	1		0,59	0,58
	19:00	2,28	1,99	0,29			1		1	1		0,59	0,60
20:00	2,16	1,73	0,42			1		1	1		0,48	0,48	
21:00	1,99	1,45	0,54					1	1		0,54	0,58	
22:00	1,77	1,16	0,61					1	1		0,62	0,61	
23:00	1,61	1,12	0,49					1	1		0,49	0,49	

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 16:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,45	1,13	0,32					1	1		0,33	0,33	
	01:00	1,34	1,13	0,21					1	1		0,22	0,22	
	02:00	1,25	1,12	0,13					1	1		0,14	0,14	
	03:00	1,20	1,13	0,07					1	1		0,09	0,09	
	04:00	1,21	1,13	0,08					1	1		0,09	0,09	
	05:00	1,24	1,14	0,10					1	1		0,13	0,12	
	06:00	1,31	1,15	0,16					1	1		0,18	0,19	
	07:00	1,51	1,13	0,38					1	1		0,38	0,38	
	08:00	1,64	1,12	0,52					1	1		0,52	0,52	
	09:00	1,66	1,12	0,54					1	1		0,54	0,54	
	10:00	1,55	1,13	0,41					1	1		0,42	0,43	
	11:00	1,56	1,16	0,41					1	1		0,45	0,44	
	12:00	1,61	1,15	0,46					1	1		0,48	0,49	
	13:00	1,53	1,24	0,29					1	1		0,41	0,41	
	14:00	1,55	1,32	0,23					1	1		0,45	0,43	
	15:00	1,58	1,23	0,35					1	1		0,48	0,45	
	16:00	1,79	1,56	0,22					1	1		0,62	0,62	
	17:00	2,09	2,06	0,03				1		1	1		0,51	0,47
	18:00	2,40	2,34	0,06				1		1	1		0,72	0,72
	19:00	2,39	2,33	0,06				1		1	1		0,70	0,70
20:00	2,34	2,24	0,10				1		1	1		0,67	0,66	
21:00	2,25	2,20	0,05				1		1	1		0,60	0,57	
22:00	2,05	2,01	0,04				1		1	1		0,38	0,38	
23:00	1,79	1,74	0,05				1		1	1		0,28	0,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,55	1,54	0,01			1		1			0,44	0,43	
	01:00	1,49	1,35	0,14			1		1			0,37	0,37	
	02:00	1,37	1,12	0,24			1		1			0,26	0,25	
	03:00	1,31	1,14	0,17			1		1			0,18	0,19	
	04:00	1,32	1,13	0,19			1		1			0,20	0,20	
	05:00	1,46	1,14	0,33			1		1			0,33	0,34	
	06:00	1,45	1,11	0,34			1		1			0,34	0,34	
	07:00	1,46	1,14	0,32			1		1			0,32	0,33	
	08:00	1,58	1,13	0,46			1		1			0,46	0,47	
	09:00	1,62	1,14	0,48			1		1			0,49	0,49	
	10:00	1,77	1,18	0,59			1		1			0,60	0,60	
	11:00	1,83	1,28	0,54			1		1			0,55	0,64	
	12:00	1,77	1,30	0,48			1		1			0,50	0,61	
	13:00	1,75	1,26	0,49			1		1			0,50	0,61	
	14:00	1,69	1,40	0,29			1		1			0,33	0,55	
	15:00	1,65	1,38	0,27			1		1			0,28	0,53	
	16:00	1,81	1,73	0,08			1		1			0,10	0,63	
	17:00	2,09	2,00	0,09			1	1	1			0,11	0,46	
	18:00	2,29	1,92	0,37			1	1	1			0,38	0,61	
	19:00	2,24	1,75	0,50			1	1	1			0,50	0,56	
20:00	2,16	1,67	0,48			1	1	1			0,49	0,48		
21:00	1,97	1,54	0,43			1		1			0,43	0,52		
22:00	1,81	1,19	0,62			1		1			0,63	0,63		
23:00	1,64	1,25	0,40			1		1			0,40	0,52		

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,44	1,04	0,40			1		1			0,40	0,32
	01:00	1,36	0,96	0,40			1		1			0,40	0,24
	02:00	1,23	0,83	0,40			1		1			0,40	0,11
	03:00	1,20	0,80	0,40			1		1			0,40	0,08
	04:00	1,19	0,98	0,21			1		1			0,22	0,06
	05:00	1,27	1,13	0,13			1		1			0,14	0,15
	06:00	1,34	1,14	0,20			1		1			0,21	0,21
	07:00	1,48	1,14	0,34			1		1			0,34	0,35
	08:00	1,47	1,12	0,35			1		1			0,36	0,35
	09:00	1,55	1,12	0,43			1		1			0,44	0,44
	10:00	1,79	1,21	0,58			1		1			0,60	0,58
	11:00	1,70	1,17	0,53			1		1			0,58	0,56
	12:00	1,85	1,31	0,55			1		1			0,63	0,65
	13:00	1,78	1,41	0,37			1		1			0,50	0,62
	14:00	1,73	1,25	0,48			1		1			0,50	0,60
	15:00	1,87	1,43	0,44			1		1			0,50	0,65
	16:00	2,00	1,51	0,50			1		1			0,50	0,70
	17:00	2,18	1,76	0,42			1	1	1			0,42	0,57
	18:00	2,42	1,98	0,43			1	1	1			0,50	0,74
	19:00	2,39	1,93	0,46			1	1	1			0,50	0,71
	20:00	2,27	1,79	0,48			1	1	1			0,50	0,60
	21:00	2,15	1,82	0,33			1	1	1			0,50	0,47
	22:00	2,02	1,65	0,37			1	1	1			0,39	0,44
	23:00	1,67	1,20	0,47			1		1			0,54	0,54

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,48	1,12	0,37			1		1			0,37	0,37
	01:00	1,45	1,13	0,32			1		1			0,33	0,32
	02:00	1,28	1,13	0,15			1		1			0,16	0,16
	03:00	1,22	1,13	0,09			1		1			0,10	0,10
	04:00	1,24	1,13	0,11			1		1			0,12	0,13
	05:00	1,26	1,13	0,12			1		1			0,14	0,14
	06:00	1,34	1,14	0,21			1		1			0,21	0,21
	07:00	1,58	1,13	0,45			1		1			0,45	0,46
	08:00	1,70	1,24	0,47			1		1			0,56	0,57
	09:00	1,86	1,67	0,19			1		1			0,25	0,47
	10:00	1,91	1,40	0,51			1		1			0,67	0,67
	11:00	1,94	1,28	0,66			1		1			0,67	0,68
	12:00	2,17	1,42	0,75			1		1			0,75	0,76
	13:00	2,20	1,43	0,77			1		1			0,77	0,77
	14:00	2,18	1,42	0,76			1		1			0,76	0,76
	15:00	2,18	1,43	0,75			1		1			0,76	0,76
	16:00	2,26	1,61	0,65	1	1	1					0,66	0,65
	17:00	2,54	1,74	0,80	1	1	1					0,80	0,80
	18:00	2,82	1,85	0,98	1	1	1					0,98	0,99
	19:00	2,87	1,88	1,00	1	1	1					1,01	1,01
20:00	2,85	1,86	0,99	1	1	1					1,00	1,00	
21:00	2,69	1,75	0,94	1	1	1					0,94	0,94	
22:00	2,34	1,67	0,67	1	1	1					0,69	0,66	
23:00	2,03	1,57	0,46	1	1	1					0,47	0,51	

Στο διάστημα 9:07 με 9:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,77	1,16	0,61	1		1					0,62	0,61	
	01:00	1,61	1,13	0,48	1		1					0,49	0,49	
	02:00	1,51	1,12	0,39	1		1					0,39	0,39	
	03:00	1,58	1,16	0,43	1		1					0,47	0,46	
	04:00	1,53	1,13	0,39	1		1					0,39	0,40	
	05:00	1,55	1,12	0,43	1		1					0,43	0,43	
	06:00	1,62	1,14	0,48	1		1					0,48	0,49	
	07:00	1,91	1,25	0,66	1		1					0,66	0,67	
	08:00	2,18	1,47	0,71	1		1					0,72	0,71	
	09:00	2,32	1,68	0,64	1	1	1					0,65	0,64	
	10:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1					0,79	0,79	
	11:00	2,41	1,69	0,72	1	1	1					0,73	0,72	
	12:00	2,27	1,67	0,61	1	1	1					0,62	0,61	
	13:00	2,13	1,87	0,27	1	1	1					0,27	0,44	
	14:00	2,20	2,20	0,00	1	1	1	1				0,00	0,00	
	15:00	2,30	2,29	0,00	1	1	1	1				0,00	0,06	
	16:00	2,46	2,45	0,01	1	1	1	1				0,00	0,21	
	17:00	2,84	2,83	0,01	1	1	1	1				0,00	0,59	
	18:00	3,19	2,91	0,29	1	1	1	1				0,30	0,62	
	19:00	3,17	2,81	0,36	1	1	1			1		0,44	0,55	
20:00	3,12	2,84	0,29	1	1	1			1		0,89	0,89		
21:00	2,99	2,80	0,19	1	1	1			1		0,76	0,75		
22:00	2,61	2,55	0,06	1	1	1			1		0,43	0,52		
23:00	2,27	2,23	0,04	1		1			1		0,59	0,60		

Στο διάστημα 14:02 έως 18:10 εκτελούνταν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	2,04	2,02	0,03	1		1			1			0,38	0,37
	01:00	1,81	1,80	0,01	1		1			1			0,20	0,30
	02:00	1,69	1,69	0,00			1			1			0,56	0,56
	03:00	1,63	1,63	0,00			1			1			0,52	0,51
	04:00	1,64	1,64	0,00			1			1			0,51	0,51
	05:00	1,67	1,66	0,01			1			1			0,56	0,55
	06:00	1,78	1,78	0,00			1			1			0,62	0,62
	07:00	2,08	2,08	0,00	1		1			1			0,61	0,59
	08:00	2,24	2,24	0,00	1		1			1			0,55	0,55
	09:00	2,27	2,27	0,00	1		1			1			0,59	0,59
	10:00	2,11	2,11	0,00	1		1			1			0,44	0,43
	11:00	2,11	2,10	0,01	1		1			1			0,42	0,43
	12:00	2,10	2,09	0,00	1		1			1			0,43	0,42
	13:00	1,93	1,93	0,00	1		1			1			0,26	0,25
	14:00	2,05	2,05	0,00	1		1			1			0,36	0,38
	15:00	2,08	2,08	0,00	1		1			1			0,40	0,40
	16:00	2,21	2,21	0,00	1		1			1			0,52	0,53
	17:00	2,80	2,80	0,00	1		1			1			0,90	0,90
	18:00	3,11	3,10	0,01	1		1	1	1	1			0,87	0,87
	19:00	3,08	3,07	0,01	1		1	1	1	1			0,84	0,84
20:00	3,08	3,07	0,01	1		1	1	1	1			0,85	0,84	
21:00	2,87	2,86	0,02	1		1	1	1	1			0,64	0,64	
22:00	2,65	2,64	0,01	1		1	1	1	1			0,43	0,41	
23:00	2,34	2,33	0,01			1	1	1	1			0,36	0,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	2,05	2,04	0,01			1	1	1			0,39	0,38
	01:00	1,79	1,79	0,00			1	1	1			0,21	0,34
	02:00	1,74	1,74	0,00			1		1			0,61	0,61
	03:00	1,68	1,68	0,00			1		1			0,57	0,56
	04:00	1,63	1,62	0,01			1		1			0,53	0,52
	05:00	1,65	1,65	0,00			1		1			0,52	0,53
	06:00	1,81	1,80	0,01			1		1			0,63	0,63
	07:00	2,03	2,02	0,01			1		1	1		0,64	0,65
	08:00	2,16	2,12	0,04				1	1	1		0,55	0,49
	09:00	2,09	2,03	0,06				1	1	1		0,43	0,41
	10:00	2,18	2,12	0,07				1	1	1		0,46	0,37
	11:00	2,06	2,05	0,01				1	1	1		0,02	0,00
	12:00	2,05	2,02	0,02				1	1	1		0,28	0,34
	13:00	1,97	1,96	0,01				1	1	1		0,30	0,30
	14:00	1,92	1,92	0,00				1	1	1		0,25	0,24
	15:00	1,88	1,88	0,00				1	1	1		0,19	0,20
	16:00	2,11	2,11	0,00				1	1	1		0,42	0,43
	17:00	2,52	2,52	0,00				1	1	1		0,79	0,80
	18:00	2,86	2,86	0,00			1	1	1	1		0,73	0,66
	19:00	2,89	2,89	0,00			1	1	1	1		0,66	0,65
20:00	2,89	2,89	0,00			1	1	1	1		0,65	0,66	
21:00	2,73	2,73	0,00			1	1	1	1		0,51	0,50	
22:00	2,42	2,42	0,00			1	1	1	1		0,34	0,44	
23:00	2,09	2,09	0,00				1	1	1		0,42	0,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,87	1,87	0,00				1	1	1		0,18	0,18	
	01:00	1,67	1,67	0,00					1	1		0,32	0,44	
	02:00	1,60	1,59	0,00					1	1		0,48	0,48	
	03:00	1,54	1,52	0,02					1	1		0,42	0,42	
	04:00	1,53	1,48	0,06					1	1		0,41	0,41	
	05:00	1,56	1,51	0,05					1	1		0,44	0,45	
	06:00	1,64	1,57	0,07					1	1		0,52	0,52	
	07:00	1,89	1,78	0,11					1	1		0,64	0,61	
	08:00	1,90	1,80	0,10				1	1	1		0,31	0,25	
	09:00	1,92	1,81	0,10				1	1	1		0,24	0,24	
	10:00	1,86	1,78	0,08				1	1	1		0,19	0,18	
	11:00	1,79	1,76	0,03					1	1		0,43	0,54	
	12:00	1,79	1,78	0,00					1	1		0,62	0,62	
	13:00	1,77	1,77	0,00					1	1		0,62	0,62	
	14:00	1,79	1,79	0,00					1	1		0,63	0,63	
	15:00	1,84	1,84	0,00					1	1		0,64	0,65	
	16:00	1,96	1,96	0,00			1		1	1		0,63	0,57	
	17:00	2,36	2,35	0,01			1		1	1		0,66	0,67	
18:00	2,75	2,75	0,00			1		1	1		0,96	0,96		
19:00	2,75	2,74	0,01			1		1	1		0,96	0,97		
20:00	2,73	2,70	0,03			1		1	1		0,96	0,96		
21:00	2,57	2,51	0,06			1		1	1		0,88	0,88		
22:00	2,35	2,25	0,10			1		1	1		0,69	0,67		
23:00	2,06	2,03	0,03			1		1	1		0,40	0,39		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,80	1,79	0,01			1		1	1		0,17	0,28
	01:00	1,66	1,65	0,01			1		1			0,51	0,54
	02:00	1,58	1,54	0,04			1		1			0,46	0,46
	03:00	1,56	1,50	0,06			1		1			0,44	0,44
	04:00	1,55	1,24	0,31			1		1			0,43	0,43
	05:00	1,57	1,21	0,36			1		1			0,46	0,45
	06:00	1,62	1,29	0,33			1		1			0,49	0,50
	07:00	1,68	1,39	0,29			1		1			0,55	0,55
	08:00	1,81	1,30	0,51			1		1			0,63	0,63
	09:00	1,84	1,39	0,45			1		1			0,65	0,64
	10:00	1,82	1,57	0,26			1		1			0,64	0,64
	11:00	1,81	1,62	0,19			1		1			0,64	0,63
	12:00	1,79	1,50	0,29			1		1			0,62	0,62
	13:00	1,86	1,28	0,58			1		1			0,65	0,65
	14:00	1,98	1,37	0,61			1		1			0,70	0,69
	15:00	2,05	1,34	0,70			1		1			0,72	0,72
	16:00	2,34	1,63	0,71			1	1	1			0,75	0,74
	17:00	2,71	1,91	0,80			1	1	1			0,92	0,94
	18:00	3,03	2,30	0,73	1		1	1	1			0,74	0,91
	19:00	2,91	2,24	0,67	1		1	1	1			0,69	0,68
20:00	2,83	2,23	0,60	1		1	1	1			0,61	0,60	
21:00	2,64	1,98	0,66	1		1		1			0,73	0,83	
22:00	2,30	1,68	0,62	1		1		1			0,63	0,62	
23:00	2,06	1,56	0,50	1		1		1			0,51	0,57	

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσες αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,78	1,21	0,57			1		1			0,62	0,62	
	01:00	1,62	1,13	0,48			1		1			0,50	0,50	
	02:00	1,51	1,13	0,38			1		1			0,39	0,39	
	03:00	1,46	1,12	0,34			1		1			0,34	0,34	
	04:00	1,45	1,12	0,33			1		1			0,33	0,33	
	05:00	1,50	1,13	0,38			1		1			0,38	0,38	
	06:00	1,58	1,13	0,45			1		1			0,45	0,46	
	07:00	1,69	1,12	0,56			1		1			0,56	0,57	
	08:00	1,76	1,15	0,61			1		1			0,62	0,62	
	09:00	1,78	1,16	0,62			1		1			0,62	0,62	
	10:00	1,82	1,19	0,62			1		1			0,63	0,63	
	11:00	1,95	1,29	0,66			1		1			0,68	0,68	
	12:00	2,02	1,33	0,69			1		1			0,70	0,71	
	13:00	2,02	1,36	0,66			1		1			0,71	0,71	
	14:00	1,97	1,28	0,69			1		1			0,69	0,69	
	15:00	1,97	1,31	0,66			1		1			0,69	0,69	
	16:00	2,16	1,54	0,62			1		1			0,75	0,75	
	17:00	2,47	1,69	0,77			1		1	1		0,80	0,80	
	18:00	2,79	1,85	0,94			1		1	1		0,97	0,98	
	19:00	2,87	1,95	0,92			1		1	1		1,00	1,00	
20:00	2,81	1,87	0,94			1		1	1		0,99	0,98		
21:00	2,72	1,77	0,95			1		1	1		0,95	0,95		
22:00	2,46	1,68	0,78			1		1	1		0,79	0,78		
23:00	2,12	1,56	0,56			1		1	1		0,57	0,61		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,84	1,21	0,64						1	1	0,65	0,65
	01:00	1,67	1,12	0,54						1	1	0,55	0,54
	02:00	1,58	1,13	0,45						1	1	0,47	0,47
	03:00	1,53	1,12	0,41						1	1	0,41	0,41
	04:00	1,51	1,12	0,39						1	1	0,39	0,39
	05:00	1,56	1,12	0,43						1	1	0,44	0,43
	06:00	1,67	1,13	0,54						1	1	0,54	0,54
	07:00	1,95	1,28	0,68						1	1	0,68	0,68
	08:00	2,03	1,35	0,69						1	1	0,71	0,71
	09:00	2,09	1,48	0,60						1	1	0,68	0,66
	10:00	2,14	1,81	0,32		1				1	1	0,33	0,45
	11:00	2,32	2,00	0,31		1				1	1	0,32	0,63
	12:00	2,44	2,03	0,41		1				1	1	0,41	0,75
	13:00	2,48	1,98	0,50		1				1	1	0,53	0,80
	14:00	2,50	1,98	0,51		1				1	1	0,74	0,81
	15:00	2,53	2,04	0,49		1				1	1	0,84	0,85
	16:00	2,73	2,12	0,62		1				1	1	0,95	0,96
	17:00	3,15	2,47	0,67		1				1	1	1,09	1,09
	18:00	3,46	2,52	0,94		1	1			1	1	1,19	1,19
19:00	3,41	2,35	1,06		1	1			1	1	1,15	1,15	
20:00	3,43	2,33	1,10		1	1			1	1	1,18	1,17	
21:00	3,27	2,21	1,05		1	1			1	1	1,08	1,08	
22:00	2,95	1,96	0,99		1	1				1	1,04	1,03	
23:00	2,49	1,69	0,80		1	1				1	0,81	0,80	

Το διάστημα 10:00 με 14:13 παρουσιάστηκε πρόβλημα με τη λειτουργία του ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	2,24	1,55	0,69		1	1					0,70	0,71
	01:00	2,06	1,35	0,72		1	1					0,72	0,72
	02:00	1,98	1,29	0,69		1	1					0,69	0,69
	03:00	1,95	1,27	0,68		1	1					0,68	0,68
	04:00	1,82	1,19	0,63		1	1					0,64	0,64
	05:00	1,98	1,29	0,68		1	1					0,69	0,69
	06:00	2,10	1,37	0,73		1	1					0,73	0,73
	07:00	2,36	1,78	0,58	1	1	1					0,62	0,79
	08:00	2,43	1,97	0,46	1	1	1					0,50	0,74
	09:00	2,44	1,98	0,46	1	1	1					0,50	0,59
	10:00	2,40	1,96	0,44		1	1			1		0,50	0,73
	11:00	2,43	2,02	0,41		1	1			1		0,50	0,75
	12:00	2,45	2,03	0,42		1	1			1		0,50	0,78
	13:00	2,49	2,05	0,44		1	1			1		0,50	0,81
	14:00	2,60	2,27	0,33		1	1			1		0,50	0,90
	15:00	2,59	2,36	0,22		1	1			1		0,50	0,89
	16:00	2,84	2,59	0,24		1	1			1		0,50	0,99
	17:00	3,22	2,88	0,34	1	1	1			1		0,55	1,04
	18:00	3,47	3,12	0,35	1	1	1			1		0,40	1,19
	19:00	3,42	3,09	0,33	1	1	1			1		0,40	1,16
20:00	3,31	2,98	0,33	1	1	1			1		0,40	1,07	
21:00	3,05	2,70	0,35	1	1	1			1		0,40	0,82	
22:00	2,81	2,22	0,59	1	1				1		0,73	0,95	
23:00	2,49	1,79	0,70	1	1				1		0,82	0,81	

Αστάθεια ανέμου από τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	2,19	1,68	0,51	1	1			1			0,53	0,52
	01:00	1,92	1,68	0,25	1	1			1			0,25	0,26
	02:00	1,85	1,26	0,59		1			1			0,59	0,65
	03:00	1,77	1,16	0,62		1			1			0,62	0,62
	04:00	1,78	1,17	0,62		1			1			0,62	0,62
	05:00	1,80	1,19	0,61		1			1			0,63	0,63
	06:00	1,82	1,19	0,63		1			1			0,64	0,64
	07:00	2,19	1,60	0,59	1	1			1			0,60	0,64
	08:00	2,23	1,70	0,54	1	1			1			0,54	0,55
	09:00	2,41	1,72	0,69	1	1			1			0,72	0,72
	10:00	2,53	1,70	0,83	1	1			1			0,84	0,85
	11:00	2,61	1,72	0,89	1	1			1			0,90	0,91
	12:00	2,53	1,68	0,85	1	1			1			0,85	0,84
	13:00	2,48	1,69	0,79	1	1			1			0,79	0,79
	14:00	2,50	1,68	0,82	1	1			1			0,82	0,82
	15:00	2,67	1,74	0,93	1	1			1			0,93	0,92
	16:00	2,81	1,83	0,98	1	1			1			0,99	0,99
	17:00	3,01	1,97	1,04	1	1			1			1,05	1,05
	18:00	3,11	2,05	1,07	1	1			1			1,09	1,09
19:00	3,07	2,02	1,06	1	1			1			1,07	1,07	
20:00	2,88	1,88	1,01	1	1			1			1,01	1,01	
21:00	2,69	1,75	0,94	1	1			1			0,94	0,94	
22:00	2,36	1,66	0,69	1	1			1			0,70	0,69	
23:00	2,03	1,67	0,36	1	1			1			0,37	0,35	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,77	1,67	0,10	1				1			0,12	0,11
	01:00	1,55	1,27	0,28	1				1			0,29	0,36
	02:00	1,43	1,13	0,30	1	1						0,31	0,30
	03:00	1,36	1,20	0,17	1	1						0,19	0,24
	04:00	1,34	1,34	0,00	1	1						0,00	0,22
	05:00	1,39	1,39	0,00	1	1						0,00	0,27
	06:00	1,54	1,47	0,07	1	1						0,12	0,41
	07:00	1,69	1,54	0,15	1				1			0,32	0,24
	08:00	1,77	1,67	0,10	1				1			0,19	0,37
	09:00	1,85	1,77	0,08	1				1			0,64	0,65
	10:00	2,18	2,17	0,01	1	1			1			0,57	0,50
	11:00	2,11	2,05	0,06	1	1			1			0,44	0,43
	12:00	2,01	1,94	0,07	1	1			1			0,34	0,34
	13:00	1,83	1,74	0,09	1	1			1			0,16	0,15
	14:00	1,77	1,62	0,15		1			1			0,41	0,49
	15:00	1,90	1,80	0,11		1			1			0,66	0,66
	16:00	2,01	1,94	0,07		1			1			0,70	0,70
	17:00	2,39	2,32	0,07	1	1			1			0,70	0,71
	18:00	2,65	2,56	0,10	1	1			1			0,93	0,92
	19:00	2,65	2,58	0,07	1	1			1			0,92	0,92
20:00	2,64	2,55	0,09	1	1			1			0,91	0,91	
21:00	2,60	2,49	0,11	1	1			1			0,90	0,90	
22:00	2,36	2,14	0,22	1	1			1			0,69	0,68	
23:00	2,04	1,88	0,16	1	1			1			0,39	0,41	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,71	1,51	0,20		1			1			0,53	0,58	
	01:00	1,65	1,35	0,29		1			1			0,53	0,53	
	02:00	1,48	1,22	0,26		1			1			0,41	0,36	
	03:00	1,37	1,21	0,16		1			1			0,23	0,25	
	04:00	1,51	1,23	0,28		1			1			0,40	0,39	
	05:00	1,53	1,28	0,25		1			1			0,41	0,41	
	06:00	1,65	1,33	0,32		1			1			0,53	0,52	
	07:00	1,83	1,55	0,28		1			1			0,63	0,63	
	08:00	1,96	1,93	0,03	1	1	1					0,60	0,50	
	09:00	1,97	1,94	0,02	1	1	1					0,29	0,28	
	10:00	1,95	1,88	0,06	1	1	1					0,27	0,26	
	11:00	1,84	1,78	0,06	1	1	1					0,15	0,15	
	12:00	1,98	1,94	0,05	1	1	1					0,30	0,30	
	13:00	1,98	1,83	0,14	1	1	1					0,29	0,30	
	14:00	1,94	1,83	0,12	1	1	1					0,26	0,26	
	15:00	1,97	1,91	0,06	1	1	1					0,29	0,29	
	16:00	2,13	2,10	0,03	1	1	1					0,45	0,45	
	17:00	2,26	2,25	0,01	1	1	1					0,54	0,57	
	18:00	2,66	2,66	0,00	1	1	1					0,93	0,93	
	19:00	2,63	2,62	0,01	1	1	1			1		0,82	0,71	
20:00	2,67	2,64	0,03	1		1			1		0,94	0,94		
21:00	2,62	2,55	0,06	1		1			1		0,91	0,91		
22:00	2,39	1,74	0,65	1		1			1		0,72	0,71		
23:00	2,08	1,85	0,23			1			1	1	0,43	0,40		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,73	1,73	0,00			1		1	1		0,20	0,28	
	01:00	1,66	1,66	0,00					1	1		0,54	0,54	
	02:00	1,58	1,54	0,03					1	1		0,45	0,45	
	03:00	1,54	1,47	0,07					1	1		0,42	0,42	
	04:00	1,54	1,51	0,03					1	1		0,41	0,41	
	05:00	1,56	1,55	0,01					1	1		0,45	0,44	
	06:00	1,54	1,50	0,04	1				1			0,37	0,36	
	07:00	1,71	1,66	0,05	1				1			0,57	0,57	
	08:00	1,86	1,83	0,03	1				1			0,64	0,65	
	09:00	1,95	1,90	0,06	1				1	1		0,61	0,54	
	10:00	1,90	1,83	0,07	1				1	1		0,23	0,22	
	11:00	1,79	1,75	0,04	1				1	1		0,17	0,29	
	12:00	1,65	1,61	0,04					1	1		0,52	0,53	
	13:00	1,67	1,63	0,04					1	1		0,55	0,54	
	14:00	1,53	1,49	0,04					1	1		0,41	0,41	
	15:00	1,54	1,51	0,03					1	1		0,42	0,42	
	16:00	1,61	1,55	0,06					1	1		0,48	0,48	
	17:00	1,88	1,82	0,06					1	1		0,64	0,65	
	18:00	2,26	2,20	0,06	1				1	1		0,60	0,59	
	19:00	2,32	2,20	0,12	1				1	1		0,64	0,65	
20:00	2,24	2,11	0,12	1				1	1		0,56	0,56		
21:00	2,13	2,03	0,10	1				1	1		0,45	0,45		
22:00	1,96	1,80	0,16	1				1	1		0,29	0,28		
23:00	1,71	1,51	0,20					1	1		0,42	0,51		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,54	1,33	0,21					1	1		0,43	0,42	
	01:00	1,41	1,20	0,21					1	1		0,29	0,29	
	02:00	1,29	1,13	0,16					1	1		0,18	0,17	
	03:00	1,25	1,13	0,12					1	1		0,13	0,13	
	04:00	1,24	1,13	0,11					1	1		0,11	0,12	
	05:00	1,27	1,13	0,15					1	1		0,16	0,15	
	06:00	1,31	1,14	0,17					1	1		0,19	0,18	
	07:00	1,38	1,14	0,24					1	1		0,25	0,26	
	08:00	1,42	1,13	0,30					1	1		0,30	0,30	
	09:00	1,48	1,12	0,36					1	1		0,36	0,36	
	10:00	1,51	1,13	0,38					1	1		0,39	0,39	
	11:00	1,68	1,14	0,54					1	1		0,55	0,55	
	12:00	1,67	1,12	0,54					1	1		0,56	0,55	
	13:00	1,67	1,13	0,55					1	1		0,55	0,55	
	14:00	1,63	1,13	0,50					1	1		0,51	0,51	
	15:00	1,75	1,16	0,58					1	1		0,60	0,60	
	16:00	1,84	1,20	0,64					1	1		0,64	0,64	
	17:00	2,06	1,34	0,71					1	1		0,72	0,72	
	18:00	2,21	1,46	0,75					1	1		0,77	0,77	
	19:00	2,20	1,45	0,75					1	1		0,77	0,77	
20:00	2,15	1,43	0,72					1	1		0,76	0,76		
21:00	2,07	1,35	0,72					1	1		0,72	0,73		
22:00	1,86	1,21	0,65					1	1		0,65	0,65		
23:00	1,64	1,12	0,52					1	1		0,53	0,52		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,45	1,11	0,34					1	1		0,34	0,34	
	01:00	1,34	1,14	0,20					1	1		0,21	0,22	
	02:00	1,27	1,14	0,13					1	1		0,14	0,15	
	03:00	1,22	1,13	0,09					1	1		0,11	0,11	
	04:00	1,21	1,14	0,07					1	1		0,09	0,10	
	05:00	1,24	1,15	0,10					1	1		0,12	0,13	
	06:00	1,35	1,31	0,04					1	1		0,04	0,23	
	07:00	1,54	1,54	0,00		1			1			0,01	0,39	
	08:00	1,63	1,62	0,01		1			1			0,00	0,51	
	09:00	1,68	1,66	0,01		1			1			0,01	0,55	
	10:00	1,80	1,80	0,01		1	1		1			0,00	0,20	
	11:00	1,96	1,95	0,01		1	1		1			0,00	0,27	
	12:00	2,06	2,05	0,01		1	1		1			0,00	0,37	
	13:00	2,21	2,21	0,01		1	1		1			0,00	0,53	
	14:00	2,34	2,33	0,01		1	1		1			0,00	0,65	
	15:00	2,29	2,28	0,01		1	1		1			0,00	0,61	
	16:00	2,19	2,19	0,01		1	1		1			0,00	0,51	
	17:00	2,47	2,47	0,01		1	1		1			0,00	0,78	
	18:00	2,79	2,78	0,01		1	1		1			0,00	0,98	
	19:00	2,64	2,63	0,01		1	1		1			0,00	0,91	
20:00	2,66	2,65	0,01		1	1		1			0,00	0,93		
21:00	2,53	2,52	0,01		1	1		1			0,00	0,85		
22:00	2,33	2,32	0,01			1		1	1		0,00	0,62		
23:00	1,93	1,92	0,01			1		1	1		0,00	0,39		

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.



	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,54	1,53	0,01						1	1	0,00	0,43
	01:00	1,40	1,39	0,01						1	1	0,00	0,28
	02:00	1,34	1,33	0,01						1	1	0,00	0,22
	03:00	1,33	1,32	0,01						1	1	0,00	0,21
	04:00	1,33	1,32	0,01						1	1	0,00	0,21
	05:00	1,32	1,31	0,01						1	1	0,00	0,20
	06:00	1,51	1,35	0,16						1	1	0,17	0,38
	07:00	1,75	1,56	0,19	1	1						0,26	0,52
	08:00	1,80	1,56	0,25	1	1						0,63	0,63
	09:00	1,74	1,46	0,28	1	1						0,60	0,59
	10:00	2,02	1,73	0,28	1	1						0,70	0,71
	11:00	2,02	1,78	0,24	1	1						0,70	0,70
	12:00	2,19	2,11	0,08	1	1	1					0,54	0,51
	13:00	2,08	2,06	0,02	1	1	1					0,39	0,40
	14:00	1,96	1,77	0,19	1	1	1					0,31	0,30
	15:00	1,86	1,51	0,35		1	1					0,41	0,53
	16:00	2,17	1,72	0,45		1	1					0,76	0,76
	17:00	2,37	1,82	0,55		1	1			1		0,72	0,73
	18:00	2,93	2,67	0,26		1	1			1		1,02	1,02
	19:00	2,87	2,67	0,20		1	1			1		1,01	1,01
20:00	2,81	2,70	0,11		1	1			1		0,98	0,98	
21:00	2,76	2,72	0,04		1	1			1		0,97	0,96	
22:00	2,44	2,43	0,01			1			1	1	0,77	0,72	
23:00	2,00	2,00	0,00			1			1	1	0,39	0,45	

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,78	1,78	0,00					1	1		0,61	0,62
	01:00	1,67	1,55	0,12					1	1		0,55	0,55
	02:00	1,59	1,58	0,00					1	1		0,47	0,47
	03:00	1,56	1,56	0,00					1	1		0,45	0,44
	04:00	1,43	1,43	0,00					1	1		0,32	0,31
	05:00	1,54	1,54	0,00					1	1		0,41	0,42
	06:00	1,69	1,69	0,01					1	1		0,57	0,57
	07:00	1,85	1,84	0,02					1	1		0,64	0,64
	08:00	1,96	1,85	0,11					1	1		0,68	0,69
	09:00	1,93	1,86	0,08					1	1		0,68	0,68
	10:00	1,94	1,91	0,03					1	1		0,68	0,68
	11:00	1,93	1,91	0,02					1	1		0,67	0,67
	12:00	1,77	1,71	0,06					1	1		0,62	0,62
	13:00	1,80	1,71	0,09					1	1		0,63	0,63
	14:00	1,82	1,75	0,06					1	1		0,63	0,63
	15:00	1,74	1,66	0,08					1	1		0,60	0,60
	16:00	1,82	1,67	0,16					1	1		0,64	0,64
	17:00	2,16	1,92	0,24		1			1	1		0,65	0,62
	18:00	2,54	2,38	0,17		1			1	1		0,85	0,85
19:00	2,57	2,44	0,13		1			1	1		0,88	0,88	
20:00	2,58	2,26	0,32		1			1	1		0,89	0,89	
21:00	2,48	2,16	0,33		1			1	1		0,81	0,81	
22:00	2,18	1,77	0,41		1			1	1		0,54	0,51	
23:00	1,95	1,50	0,45		1			1	1		0,48	0,46	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,72	1,26	0,46					1	1		0,48	0,58	
	01:00	1,56	1,11	0,46					1	1		0,48	0,45	
	02:00	1,45	1,00	0,46					1	1		0,48	0,33	
	03:00	1,43	1,05	0,38					1	1		0,39	0,32	
	04:00	1,43	1,13	0,30					1	1		0,31	0,31	
	05:00	1,45	1,12	0,33					1	1		0,33	0,34	
	06:00	1,53	1,14	0,40					1	1		0,40	0,36	
	07:00	1,72	1,16	0,56			1		1			0,56	0,57	
	08:00	1,82	1,22	0,60			1		1			0,64	0,64	
	09:00	1,95	1,30	0,64			1		1			0,68	0,68	
	10:00	1,93	1,26	0,67			1		1			0,68	0,68	
	11:00	1,89	1,23	0,66			1		1			0,66	0,67	
	12:00	1,97	1,29	0,68			1		1			0,69	0,69	
	13:00	2,11	1,48	0,63			1		1			0,66	0,74	
	14:00	2,24	1,65	0,59			1		1			0,60	0,78	
	15:00	2,25	1,66	0,59			1		1			0,60	0,78	
	16:00	2,35	1,67	0,68			1		1			0,69	0,82	
	17:00	2,48	1,69	0,78			1		1	1		0,81	0,82	
	18:00	2,69	1,76	0,92			1		1	1		0,94	0,94	
	19:00	2,72	1,79	0,94			1		1	1		0,95	0,95	
20:00	2,68	1,76	0,92			1		1	1		0,93	0,93		
21:00	2,53	1,74	0,80			1		1	1		0,85	0,86		
22:00	2,29	1,70	0,59			1		1	1		0,62	0,62		
23:00	2,00	1,56	0,44			1		1	1		0,44	0,49		

Κατά τις μεσημβρινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,76	1,16	0,60					1	1		0,61	0,61	
	01:00	1,67	1,12	0,55					1	1		0,56	0,55	
	02:00	1,55	1,11	0,44					1	1		0,44	0,44	
	03:00	1,28	1,13	0,15					1	1		0,17	0,16	
	04:00	1,30	1,15	0,15					1	1		0,17	0,18	
	05:00	1,32	1,13	0,19					1	1		0,20	0,20	
	06:00	1,45	1,14	0,31					1	1		0,32	0,32	
	07:00	1,67	1,16	0,51					1	1		0,51	0,53	
	08:00	1,65	1,11	0,54					1	1		0,54	0,53	
	09:00	1,56	1,12	0,44					1	1		0,44	0,44	
	10:00	1,51	1,12	0,39					1	1		0,40	0,39	
	11:00	1,50	1,14	0,37					1	1		0,37	0,38	
	12:00	1,49	1,12	0,37					1	1		0,37	0,37	
	13:00	1,49	1,13	0,36					1	1		0,37	0,37	
	14:00	1,48	1,12	0,36					1	1		0,36	0,36	
	15:00	1,48	1,13	0,35					1	1		0,36	0,35	
	16:00	1,72	1,15	0,57					1	1		0,57	0,58	
	17:00	1,88	1,52	0,36					1	1		0,66	0,66	
	18:00	2,14	1,93	0,22					1	1		0,70	0,68	
	19:00	2,19	2,12	0,07			1		1	1		0,50	0,51	
20:00	2,25	2,15	0,09			1		1	1		0,57	0,57		
21:00	2,14	1,98	0,16			1		1	1		0,48	0,46		
22:00	1,96	1,82	0,14			1		1	1		0,30	0,28		
23:00	1,79	1,67	0,11			1		1	1		0,16	0,26		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,64	1,52	0,12					1	1		0,50	0,52	
	01:00	1,53	1,38	0,15					1	1		0,42	0,42	
	02:00	1,46	1,22	0,24					1	1		0,34	0,34	
	03:00	1,40	1,12	0,28					1	1		0,29	0,29	
	04:00	1,39	1,13	0,25					1	1		0,26	0,26	
	05:00	1,42	1,12	0,30					1	1		0,30	0,29	
	06:00	1,45	1,12	0,33					1	1		0,33	0,33	
	07:00	1,55	1,15	0,40					1	1		0,40	0,43	
	08:00	1,75	1,15	0,60					1	1		0,61	0,60	
	09:00	1,73	1,15	0,58					1	1		0,59	0,59	
	10:00	1,72	1,15	0,57					1	1		0,60	0,59	
	11:00	1,76	1,16	0,60					1	1		0,61	0,61	
	12:00	1,81	1,19	0,62					1	1		0,64	0,63	
	13:00	1,79	1,22	0,57					1	1		0,63	0,63	
	14:00	1,79	1,20	0,59					1	1		0,62	0,62	
	15:00	1,93	1,35	0,58					1	1		0,67	0,67	
	16:00	1,90	1,25	0,65					1	1		0,66	0,66	
	17:00	1,89	1,25	0,63					1	1		0,66	0,66	
	18:00	2,17	2,01	0,16	1				1	1		0,72	0,62	
19:00	2,14	2,10	0,04	1				1	1		0,56	0,47		
20:00	2,10	2,05	0,04	1				1	1		0,40	0,41		
21:00	2,16	2,15	0,01	1				1	1		0,48	0,48		
22:00	1,92	1,92	0,00	1				1	1		0,25	0,24		
23:00	1,71	1,71	0,01					1	1		0,35	0,47		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης