

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	1,79	1,54	0,26					1	1		0,63	0,63	
	01:00	1,61	1,38	0,24					1	1		0,50	0,50	
	02:00	1,52	1,43	0,09					1	1		0,41	0,40	
	03:00	1,46	1,32	0,14					1	1		0,34	0,34	
	04:00	1,45	1,34	0,11					1	1		0,33	0,34	
	05:00	1,53	1,35	0,18					1	1		0,41	0,41	
	06:00	1,58	1,51	0,07					1	1		0,45	0,46	
	07:00	1,74	1,60	0,14					1	1		0,60	0,60	
	08:00	1,68	1,48	0,20					1	1		0,56	0,56	
	09:00	1,55	1,33	0,22					1	1		0,38	0,34	
	10:00	1,52	1,31	0,21				1	1			0,38	0,40	
	11:00	1,56	1,43	0,14				1	1			0,43	0,44	
	12:00	1,64	1,54	0,09				1	1			0,52	0,52	
	13:00	1,57	1,15	0,42				1	1			0,46	0,45	
	14:00	1,51	1,12	0,39				1	1			0,39	0,40	
	15:00	1,56	1,13	0,43				1	1			0,43	0,43	
	16:00	1,78	1,19	0,59				1	1			0,60	0,61	
	17:00	2,02	1,47	0,55				1	1			0,71	0,71	
	18:00	2,39	1,80	0,59				1	1			0,82	0,82	
	19:00	2,55	1,81	0,75			1	1	1			0,86	0,86	
20:00	2,52	1,80	0,72			1	1	1			0,83	0,83		
21:00	2,43	1,83	0,60			1	1	1			0,76	0,75		
22:00	2,15	1,73	0,42			1	1	1			0,48	0,47		
23:00	1,83	1,55	0,28			1	1	1			0,31	0,39		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	1,56	1,19	0,37			1	1				0,45	0,44
	01:00	1,45	1,13	0,32			1	1				0,34	0,34
	02:00	1,37	1,13	0,24			1	1				0,25	0,25
	03:00	1,38	1,13	0,25			1	1				0,26	0,26
	04:00	1,36	1,14	0,22			1	1				0,24	0,24
	05:00	1,38	1,14	0,25			1	1				0,26	0,26
	06:00	1,45	1,16	0,29			1	1				0,32	0,32
	07:00	1,70	1,22	0,48			1	1				0,56	0,56
	08:00	1,66	1,33	0,33			1	1				0,54	0,54
	09:00	1,64	1,38	0,26			1	1				0,53	0,52
	10:00	1,60	1,34	0,26			1	1				0,49	0,48
	11:00	1,70	1,52	0,18			1	1				0,56	0,56
	12:00	1,68	1,43	0,25			1	1				0,56	0,56
	13:00	1,65	1,18	0,47			1	1				0,52	0,53
	14:00	1,79	1,19	0,60			1	1				0,61	0,62
	15:00	1,85	1,23	0,62			1	1				0,65	0,65
	16:00	1,97	1,31	0,66			1	1				0,67	0,65
	17:00	2,23	1,74	0,49			1	1	1			0,54	0,55
	18:00	2,68	2,33	0,35			1	1	1			0,89	0,90
	19:00	2,83	2,50	0,33			1	1	1			0,99	0,99
20:00	2,87	2,52	0,35			1	1	1			1,01	1,00	
21:00	2,64	2,47	0,17			1	1	1			0,92	0,92	
22:00	2,44	2,32	0,13			1	1	1			0,78	0,77	
23:00	2,17	2,09	0,08			1	1	1			0,50	0,49	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	1,89	1,84	0,05			1	1	1			0,22	0,21
	01:00	1,77	1,75	0,02			1	1	1			0,10	0,16
	02:00	1,70	1,68	0,02			1	1				0,52	0,58
	03:00	1,65	1,63	0,02			1	1				0,55	0,53
	04:00	1,65	1,65	0,00			1	1				0,53	0,53
	05:00	1,70	1,67	0,02			1	1				0,57	0,57
	06:00	1,73	1,70	0,03			1	1				0,60	0,59
	07:00	1,86	1,84	0,02			1	1				0,65	0,65
	08:00	1,96	1,92	0,04			1	1				0,69	0,69
	09:00	1,90	1,88	0,03			1	1				0,67	0,67
	10:00	1,82	1,82	0,00			1	1				0,64	0,64
	11:00	1,88	1,88	0,00			1	1				0,66	0,66
	12:00	1,89	1,89	0,00			1	1				0,66	0,66
	13:00	1,79	1,79	0,00			1	1				0,63	0,63
	14:00	1,82	1,81	0,01			1	1				0,64	0,64
	15:00	1,79	1,78	0,01			1	1				0,63	0,63
	16:00	1,90	1,89	0,01			1	1				0,61	0,53
	17:00	2,13	2,12	0,01			1	1	1			0,45	0,46
	18:00	2,57	2,55	0,02			1	1	1			0,81	0,84
	19:00	2,74	2,66	0,08			1	1	1			0,96	0,96
20:00	2,77	2,53	0,24			1	1	1			0,97	0,97	
21:00	2,63	2,42	0,20			1	1	1			0,92	0,91	
22:00	2,38	2,07	0,31			1	1	1			0,72	0,71	
23:00	2,08	1,75	0,32			1	1	1			0,42	0,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	1,83	1,60	0,24			1	1	1			0,24	0,36
	01:00	1,68	1,23	0,45				1	1			0,56	0,56
	02:00	1,65	1,19	0,46				1	1			0,53	0,53
	03:00	1,58	1,14	0,44				1	1			0,46	0,46
	04:00	1,55	1,13	0,42				1	1			0,43	0,43
	05:00	1,60	1,19	0,42				1	1			0,48	0,48
	06:00	1,64	1,31	0,33				1	1			0,52	0,51
	07:00	1,77	1,47	0,30				1	1			0,61	0,61
	08:00	1,81	1,36	0,45				1	1			0,63	0,63
	09:00	1,71	1,38	0,33			1	1				0,47	0,44
	10:00	1,72	1,14	0,58			1	1				0,59	0,58
	11:00	1,70	1,42	0,28			1	1				0,57	0,57
	12:00	1,67	1,29	0,38			1	1				0,55	0,55
	13:00	1,74	1,18	0,56			1	1				0,60	0,60
	14:00	1,71	1,17	0,54			1				1	0,55	0,48
	15:00	1,66	1,35	0,31			1				1	0,32	0,31
	16:00	1,75	1,17	0,58			1	1				0,58	0,59
	17:00	2,06	1,35	0,71			1	1				0,72	0,72
	18:00	2,43	1,64	0,79			1	1			1	0,80	0,78
	19:00	2,58	1,84	0,74			1	1			1	0,86	0,88
20:00	2,58	1,93	0,66			1	1			1	0,89	0,89	
21:00	2,42	1,87	0,55			1	1			1	0,76	0,74	
22:00	2,20	1,77	0,43			1	1			1	0,53	0,52	
23:00	1,87	1,68	0,20			1	1			1	0,21	0,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	1,73	1,34	0,39			1				1	0,52	0,61
	01:00	1,65	1,23	0,42			1				1	0,54	0,53
	02:00	1,61	1,18	0,43			1				1	0,49	0,49
	03:00	1,68	1,32	0,37			1				1	0,55	0,56
	04:00	1,61	1,32	0,29			1				1	0,50	0,50
	05:00	1,64	1,29	0,35			1				1	0,52	0,52
	06:00	1,69	1,51	0,18			1				1	0,57	0,57
	07:00	1,83	1,65	0,18			1				1	0,62	0,63
	08:00	1,88	1,77	0,11			1				1	0,66	0,66
	09:00	1,82	1,82	0,01			1			1	1	0,28	0,16
	10:00	1,71	1,68	0,02			1			1	1	0,06	0,06
	11:00	1,54	1,51	0,03			1				1	0,30	0,39
	12:00	1,50	1,49	0,01			1				1	0,39	0,38
	13:00	1,51	1,48	0,03			1				1	0,40	0,39
	14:00	1,52	1,50	0,03			1				1	0,40	0,40
	15:00	1,51	1,49	0,02			1				1	0,39	0,39
	16:00	1,60	1,60	0,00			1				1	0,46	0,47
	17:00	1,83	1,82	0,01			1			1	1	0,39	0,28
	18:00	2,20	2,20	0,00			1			1	1	0,48	0,51
	19:00	2,46	2,46	0,00			1			1	1	0,74	0,76
20:00	2,61	2,61	0,00			1			1	1	0,91	0,91	
21:00	2,39	2,37	0,03			1			1	1	0,73	0,72	
22:00	2,19	2,07	0,12			1			1	1	0,54	0,52	
23:00	1,91	1,77	0,14			1			1	1	0,26	0,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	1,74	1,48	0,26			1		1			0,52	0,60	
	01:00	1,65	1,46	0,19			1		1			0,54	0,53	
	02:00	1,55	1,20	0,35			1		1			0,44	0,44	
	03:00	1,42	1,13	0,29			1		1			0,30	0,30	
	04:00	1,42	1,13	0,29			1		1			0,29	0,29	
	05:00	1,46	1,13	0,34			1		1			0,35	0,35	
	06:00	1,50	1,15	0,35			1		1			0,38	0,37	
	07:00	1,66	1,38	0,28			1		1			0,52	0,52	
	08:00	1,70	1,51	0,19			1		1			0,48	0,34	
	09:00	1,76	1,67	0,09			1		1	1		0,11	0,10	
	10:00	1,66	1,64	0,02			1		1	1		0,02	0,02	
	11:00	1,61	1,42	0,20			1		1			0,33	0,44	
	12:00	1,59	1,33	0,26			1		1			0,46	0,47	
	13:00	1,62	1,24	0,38			1		1			0,49	0,50	
	14:00	1,57	1,32	0,25			1		1			0,47	0,45	
	15:00	1,50	1,13	0,37			1		1			0,38	0,38	
	16:00	1,71	1,16	0,55			1		1			0,55	0,56	
	17:00	1,96	1,29	0,68			1		1			0,68	0,69	
	18:00	2,27	1,48	0,79			1		1			0,79	0,79	
	19:00	2,28	1,58	0,70			1		1			0,80	0,80	
20:00	2,43	1,79	0,64			1		1	1		0,80	0,79		
21:00	2,32	1,72	0,60			1		1	1		0,64	0,63		
22:00	2,16	1,73	0,43			1		1	1		0,49	0,48		
23:00	1,79	1,39	0,41			1		1			0,42	0,51		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	1,61	1,13	0,49			1		1			0,50	0,50
	01:00	1,51	1,15	0,35			1		1			0,38	0,38
	02:00	1,35	1,13	0,22			1		1			0,23	0,23
	03:00	1,32	1,12	0,20			1		1			0,20	0,20
	04:00	1,29	1,13	0,16			1		1			0,17	0,17
	05:00	1,28	1,13	0,15			1		1			0,17	0,17
	06:00	1,35	1,14	0,21			1		1			0,22	0,22
	07:00	1,43	1,13	0,29			1		1			0,30	0,31
	08:00	1,53	1,12	0,41			1		1			0,41	0,41
	09:00	1,48	1,11	0,36			1		1			0,37	0,36
	10:00	1,32	1,12	0,19			1		1			0,21	0,20
	11:00	1,28	1,13	0,15			1		1			0,16	0,16
	12:00	1,40	1,14	0,26			1		1			0,27	0,28
	13:00	1,49	1,13	0,36			1		1			0,36	0,37
	14:00	1,45	1,13	0,32			1		1			0,32	0,33
	15:00	1,35	1,18	0,17			1		1			0,18	0,17
	16:00	1,51	1,15	0,36			1	1				0,36	0,37
	17:00	1,75	1,21	0,54			1	1				0,59	0,60
	18:00	2,03	1,34	0,70			1	1				0,71	0,71
	19:00	2,25	1,47	0,77			1	1				0,79	0,79
20:00	2,21	1,46	0,75			1	1				0,77	0,77	
21:00	2,13	1,50	0,63			1	1				0,75	0,75	
22:00	1,86	1,48	0,38			1	1				0,66	0,65	
23:00	1,68	1,32	0,36			1	1				0,58	0,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	1,51	1,13	0,38			1	1				0,39	0,39	
	01:00	1,41	1,12	0,28			1	1				0,29	0,29	
	02:00	1,33	1,12	0,21			1	1				0,21	0,21	
	03:00	1,25	1,13	0,12			1	1				0,13	0,13	
	04:00	1,27	1,17	0,09			1	1				0,14	0,14	
	05:00	1,30	1,23	0,07			1	1				0,18	0,18	
	06:00	1,33	1,24	0,09			1	1				0,21	0,21	
	07:00	1,43	1,37	0,06			1	1				0,30	0,31	
	08:00	1,41	1,37	0,04			1	1				0,30	0,29	
	09:00	1,33	1,29	0,04			1	1				0,22	0,21	
	10:00	1,28	1,22	0,06			1	1				0,16	0,16	
	11:00	1,35	1,15	0,21			1	1				0,23	0,23	
	12:00	1,44	1,12	0,31			1	1				0,32	0,32	
	13:00	1,37	1,13	0,24			1	1				0,25	0,25	
	14:00	1,33	1,14	0,19			1	1				0,20	0,21	
	15:00	1,33	1,12	0,21			1			1		0,22	0,22	
	16:00	1,43	1,13	0,30			1	1				0,31	0,31	
	17:00	1,70	1,15	0,55			1	1				0,55	0,56	
	18:00	2,05	1,39	0,66			1	1				0,71	0,71	
	19:00	2,25	1,52	0,73			1	1				0,79	0,79	
20:00	2,19	1,57	0,62			1	1				0,77	0,77		
21:00	2,12	1,44	0,67			1	1				0,75	0,74		
22:00	1,90	1,26	0,64			1	1				0,67	0,67		
23:00	1,67	1,13	0,55			1	1				0,56	0,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	1,48	1,13	0,35			1	1				0,36	0,36	
	01:00	1,34	1,14	0,20			1	1				0,23	0,23	
	02:00	1,27	1,13	0,13			1	1				0,15	0,15	
	03:00	1,27	1,15	0,13			1	1				0,16	0,15	
	04:00	1,26	1,12	0,13			1	1				0,14	0,14	
	05:00	1,31	1,15	0,16			1	1				0,19	0,20	
	06:00	1,36	1,15	0,21			1	1				0,23	0,23	
	07:00	1,60	1,35	0,25			1	1				0,47	0,48	
	08:00	1,52	1,17	0,35			1	1				0,40	0,40	
	09:00	1,44	1,34	0,10			1	1				0,33	0,32	
	10:00	1,52	1,50	0,02			1	1				0,41	0,40	
	11:00	1,56	1,49	0,07			1	1				0,42	0,43	
	12:00	1,71	1,49	0,22			1	1				0,58	0,58	
	13:00	1,73	1,25	0,48			1	1				0,59	0,59	
	14:00	1,67	1,13	0,54			1	1				0,56	0,55	
	15:00	1,74	1,14	0,59			1	1				0,60	0,60	
	16:00	1,80	1,18	0,62			1	1				0,63	0,63	
	17:00	2,03	1,36	0,68			1	1				0,71	0,71	
	18:00	2,42	1,63	0,78		1	1	1				0,78	0,79	
	19:00	2,63	1,74	0,89		1	1	1				0,92	0,92	
20:00	2,67	1,84	0,82		1	1	1				0,93	0,93		
21:00	2,48	1,78	0,70		1	1	1				0,80	0,80		
22:00	2,29	1,75	0,54		1	1	1				0,64	0,62		
23:00	2,02	1,67	0,35		1	1					0,50	0,56		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	1,81	1,53	0,28		1	1					0,63	0,63
	01:00	1,73	1,68	0,05		1	1					0,60	0,60
	02:00	1,63	1,59	0,05		1	1					0,51	0,52
	03:00	1,64	1,51	0,14		1	1					0,52	0,52
	04:00	1,63	1,46	0,16		1	1					0,50	0,50
	05:00	1,66	1,50	0,17		1	1					0,54	0,54
	06:00	1,70	1,52	0,18		1	1					0,59	0,57
	07:00	1,80	1,58	0,22		1	1					0,60	0,61
	08:00	1,92	1,78	0,14		1	1					0,67	0,67
	09:00	1,90	1,77	0,13		1	1					0,66	0,66
	10:00	1,80	1,71	0,09		1	1					0,63	0,63
	11:00	1,80	1,79	0,01		1	1					0,63	0,63
	12:00	1,85	1,85	0,00		1	1					0,65	0,64
	13:00	1,85	1,85	0,00		1	1					0,65	0,65
	14:00	1,84	1,83	0,01		1	1					0,64	0,64
	15:00	1,65	1,63	0,02		1	1					0,54	0,53
	16:00	1,73	1,72	0,01		1	1					0,58	0,58
	17:00	1,94	1,89	0,06		1	1					0,68	0,68
	18:00	2,32	2,22	0,10		1	1	1				0,68	0,66
19:00	2,46	2,38	0,09		1	1	1				0,79	0,78	
20:00	2,55	2,47	0,08		1	1	1				0,85	0,86	
21:00	2,43	2,36	0,07		1	1	1				0,77	0,75	
22:00	2,15	2,11	0,05		1	1	1				0,48	0,48	
23:00	1,89	1,83	0,05		1	1	1				0,32	0,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	1,71	1,63	0,08		1	1					0,60	0,59
	01:00	1,63	1,52	0,10		1	1					0,51	0,51
	02:00	1,54	1,47	0,08		1	1					0,43	0,42
	03:00	1,52	1,47	0,05		1	1					0,40	0,40
	04:00	1,54	1,50	0,05		1	1					0,42	0,42
	05:00	1,54	1,48	0,06		1	1					0,42	0,42
	06:00	1,57	1,55	0,03		1	1					0,45	0,46
	07:00	1,75	1,73	0,01		1	1					0,57	0,58
	08:00	1,85	1,84	0,01		1	1					0,65	0,65
	09:00	1,82	1,82	0,00		1	1					0,64	0,64
	10:00	1,84	1,84	0,00		1	1					0,64	0,64
	11:00	1,81	1,81	0,00		1	1					0,63	0,63
	12:00	1,78	1,77	0,01		1	1					0,61	0,62
	13:00	1,72	1,67	0,05		1	1					0,59	0,59
	14:00	1,70	1,60	0,10		1	1					0,58	0,58
	15:00	1,69	1,52	0,18		1	1					0,56	0,57
	16:00	1,87	1,32	0,55		1	1					0,65	0,65
	17:00	2,07	1,45	0,62		1	1					0,72	0,70
	18:00	2,40	1,90	0,50		1	1	1				0,69	0,71
	19:00	2,54	2,03	0,51		1	1	1				0,85	0,85
20:00	2,59	1,95	0,64		1	1	1				0,89	0,89	
21:00	2,44	2,03	0,41		1	1	1				0,77	0,75	
22:00	2,20	1,84	0,36		1	1	1				0,54	0,53	
23:00	1,97	1,61	0,35		1	1	1				0,38	0,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	1,77	1,38	0,40		1	1					0,62	0,62	
	01:00	1,64	1,24	0,40		1	1					0,52	0,52	
	02:00	1,59	1,15	0,43		1	1					0,47	0,47	
	03:00	1,62	1,29	0,33		1	1					0,50	0,50	
	04:00	1,55	1,26	0,28		1	1					0,43	0,43	
	05:00	1,59	1,32	0,27		1	1					0,46	0,46	
	06:00	1,58	1,23	0,35		1	1					0,46	0,46	
	07:00	1,68	1,38	0,29		1	1					0,53	0,54	
	08:00	1,76	1,54	0,22		1	1					0,61	0,62	
	09:00	1,77	1,64	0,13		1	1					0,62	0,62	
	10:00	1,67	1,55	0,12		1	1					0,54	0,55	
	11:00	1,69	1,59	0,10		1	1					0,57	0,58	
	12:00	1,66	1,48	0,18		1	1					0,54	0,54	
	13:00	1,65	1,45	0,21		1	1					0,53	0,52	
	14:00	1,63	1,39	0,24		1	1					0,51	0,51	
	15:00	1,55	1,13	0,42		1	1					0,44	0,44	
	16:00	1,67	1,18	0,49		1	1					0,53	0,54	
	17:00	1,87	1,34	0,53		1	1					0,65	0,65	
	18:00	2,16	1,55	0,60		1	1	1				0,67	0,65	
	19:00	2,42	1,71	0,71		1	1	1				0,73	0,74	
20:00	2,50	1,75	0,74		1	1	1				0,83	0,82		
21:00	2,29	1,82	0,47		1	1	1				0,63	0,61		
22:00	2,09	1,74	0,36		1	1	1				0,43	0,42		
23:00	1,89	1,59	0,31		1		1				0,44	0,53		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	1,76	1,45	0,31		1		1				0,61	0,61	
	01:00	1,62	1,37	0,24		1		1				0,51	0,50	
	02:00	1,51	1,16	0,35		1		1				0,39	0,39	
	03:00	1,46	1,14	0,32		1		1				0,34	0,34	
	04:00	1,47	1,24	0,23		1		1				0,35	0,35	
	05:00	1,54	1,39	0,16		1		1				0,42	0,42	
	06:00	1,55	1,41	0,14		1		1				0,44	0,44	
	07:00	1,73	1,64	0,10		1		1				0,55	0,57	
	08:00	1,54	1,40	0,15		1	1					0,40	0,36	
	09:00	1,53	1,38	0,15		1	1					0,41	0,41	
	10:00	1,54	1,45	0,09		1	1					0,43	0,42	
	11:00	1,47	1,37	0,10		1	1					0,35	0,36	
	12:00	1,44	1,18	0,26		1	1					0,33	0,33	
	13:00	1,32	1,15	0,17		1	1					0,19	0,20	
	14:00	1,34	1,14	0,20		1	1					0,21	0,22	
	15:00	1,33	1,12	0,21		1	1					0,22	0,21	
	16:00	1,41	1,13	0,28		1	1					0,28	0,28	
	17:00	1,60	1,17	0,43		1	1					0,46	0,47	
	18:00	1,91	1,41	0,51		1	1					0,65	0,64	
19:00	2,12	1,69	0,42		1	1	1				0,46	0,44		
20:00	2,14	1,68	0,46		1	1	1				0,47	0,43		
21:00	2,14	1,69	0,45		1	1	1				0,47	0,46		
22:00	1,88	1,39	0,49		1	1					0,51	0,58		
23:00	1,63	1,13	0,50		1	1					0,53	0,51		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	1,50	1,12	0,38		1	1					0,39	0,38	
	01:00	1,36	1,13	0,23		1	1					0,24	0,24	
	02:00	1,30	1,13	0,17		1	1					0,18	0,18	
	03:00	1,34	1,13	0,21		1	1					0,21	0,22	
	04:00	1,28	1,13	0,15		1	1					0,16	0,16	
	05:00	1,33	1,13	0,20		1	1					0,21	0,21	
	06:00	1,31	1,13	0,18		1	1					0,19	0,19	
	07:00	1,50	1,13	0,37		1	1					0,37	0,38	
	08:00	1,44	1,12	0,32		1	1					0,33	0,32	
	09:00	1,45	1,13	0,32		1	1					0,33	0,33	
	10:00	1,42	1,13	0,29		1	1					0,30	0,30	
	11:00	1,43	1,12	0,31		1	1					0,32	0,31	
	12:00	1,50	1,14	0,36		1	1					0,37	0,38	
	13:00	1,54	1,12	0,41		1	1					0,42	0,42	
	14:00	1,58	1,14	0,44		1	1					0,45	0,46	
	15:00	1,55	1,12	0,43		1	1					0,43	0,43	
	16:00	1,61	1,14	0,48		1	1					0,48	0,49	
	17:00	1,91	1,25	0,67		1	1					0,67	0,67	
	18:00	2,28	1,51	0,77		1	1					0,77	0,78	
	19:00	2,51	1,68	0,83		1	1	1				0,84	0,83	
20:00	2,48	1,67	0,81		1	1	1				0,82	0,80		
21:00	2,40	1,69	0,71		1	1	1				0,71	0,71		
22:00	2,11	1,58	0,52		1	1	1				0,53	0,56		
23:00	1,89	1,23	0,66			1	1				0,67	0,66		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	1,57	1,12	0,45			1	1				0,46	0,45	
	01:00	1,45	1,13	0,33			1	1				0,34	0,33	
	02:00	1,37	1,12	0,24			1	1				0,26	0,25	
	03:00	1,29	1,13	0,16			1	1				0,17	0,17	
	04:00	1,29	1,13	0,16			1	1				0,17	0,17	
	05:00	1,34	1,12	0,22			1	1				0,23	0,23	
	06:00	1,40	1,13	0,27			1	1				0,28	0,28	
	07:00	1,57	1,13	0,44			1	1				0,44	0,45	
	08:00	1,46	1,12	0,34		1	1					0,34	0,34	
	09:00	1,38	1,14	0,24		1	1					0,25	0,26	
	10:00	1,38	1,13	0,25		1	1					0,25	0,26	
	11:00	1,53	1,12	0,41		1	1					0,41	0,41	
	12:00	1,58	1,12	0,47		1	1					0,47	0,46	
	13:00	1,55	1,12	0,43		1	1					0,44	0,44	
	14:00	1,44	1,12	0,32		1	1					0,32	0,32	
	15:00	1,45	1,13	0,33		1	1					0,33	0,33	
	16:00	1,51	1,13	0,38		1	1					0,38	0,39	
	17:00	1,78	1,17	0,61		1	1					0,61	0,61	
	18:00	2,04	1,33	0,70		1	1					0,70	0,71	
19:00	2,20	1,44	0,77		1	1					0,77	0,77		
20:00	2,20	1,44	0,76		1	1					0,77	0,77		
21:00	2,16	1,41	0,75		1	1					0,76	0,75		
22:00	1,98	1,32	0,66		1	1					0,69	0,69		
23:00	1,81	1,19	0,61		1	1					0,64	0,63		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	1,65	1,14	0,52		1	1					0,55	0,53
	01:00	1,53	1,14	0,39		1	1					0,42	0,41
	02:00	1,44	1,13	0,31		1	1					0,33	0,32
	03:00	1,43	1,17	0,26		1	1					0,30	0,31
	04:00	1,43	1,19	0,24		1	1					0,26	0,31
	05:00	1,48	1,39	0,09		1	1					0,10	0,36
	06:00	1,51	1,42	0,09		1	1					0,10	0,40
	07:00	1,61	1,52	0,09		1	1					0,10	0,50
	08:00	1,72	1,60	0,12		1	1					0,32	0,58
	09:00	1,72	1,43	0,28		1	1					0,60	0,59
	10:00	1,65	1,19	0,46		1	1					0,53	0,53
	11:00	1,66	1,23	0,43		1	1					0,54	0,54
	12:00	1,78	1,17	0,61		1	1					0,62	0,62
	13:00	1,77	1,15	0,62		1	1					0,62	0,62
	14:00	1,77	1,16	0,61		1	1					0,62	0,61
	15:00	1,65	1,13	0,52		1	1					0,52	0,53
	16:00	1,79	1,18	0,61		1	1					0,61	0,62
	17:00	2,00	1,40	0,60		1	1					0,70	0,70
	18:00	2,40	1,71	0,70		1	1					0,83	0,84
	19:00	2,67	1,97	0,70		1	1	1				0,93	0,93
20:00	2,66	1,98	0,68		1	1	1				0,93	0,93	
21:00	2,48	1,80	0,67		1	1	1				0,82	0,80	
22:00	2,22	1,72	0,50		1	1	1				0,55	0,54	
23:00	1,96	1,36	0,60		1	1					0,63	0,67	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	1,77	1,36	0,41		1	1					0,63	0,62	
	01:00	1,68	1,19	0,49		1	1					0,56	0,56	
	02:00	1,60	1,23	0,37		1	1					0,49	0,48	
	03:00	1,58	1,30	0,27		1	1					0,46	0,46	
	04:00	1,57	1,40	0,17		1	1					0,44	0,45	
	05:00	1,63	1,45	0,18		1	1					0,51	0,51	
	06:00	1,58	1,34	0,23		1	1					0,48	0,46	
	07:00	1,74	1,60	0,14		1	1					0,57	0,58	
	08:00	1,89	1,81	0,07		1	1					0,66	0,66	
	09:00	1,89	1,84	0,05		1	1					0,66	0,66	
	10:00	1,96	1,90	0,05		1	1					0,68	0,68	
	11:00	2,01	1,98	0,03		1	1	1				0,69	0,65	
	12:00	2,01	2,00	0,01		1	1	1				0,36	0,34	
	13:00	2,03	2,03	0,00		1	1	1				0,35	0,35	
	14:00	2,09	2,09	0,00		1	1	1				0,42	0,41	
	15:00	2,16	2,16	0,00		1	1	1				0,46	0,47	
	16:00	2,20	2,20	0,00		1	1	1				0,52	0,52	
	17:00	2,43	2,42	0,00		1	1	1				0,74	0,74	
	18:00	2,80	2,80	0,00		1	1	1				0,95	0,94	
	19:00	3,06	3,06	0,00	1	1	1	1				0,83	0,82	
20:00	2,95	2,95	0,00	1	1	1	1				0,72	0,71		
21:00	2,74	2,74	0,00	1	1	1	1				0,62	0,70		
22:00	2,41	2,39	0,02		1	1	1				0,75	0,73		
23:00	2,13	2,09	0,04		1	1	1				0,46	0,45		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	1,88	1,83	0,04		1	1	1				0,26	0,33
	01:00	1,74	1,64	0,10		1	1					0,59	0,61
	02:00	1,72	1,51	0,21		1	1					0,59	0,58
	03:00	1,64	1,42	0,22		1	1					0,53	0,52
	04:00	1,64	1,42	0,22		1	1					0,52	0,51
	05:00	1,64	1,42	0,22		1	1					0,52	0,52
	06:00	1,68	1,41	0,27		1	1					0,57	0,56
	07:00	1,81	1,52	0,29		1	1					0,62	0,63
	08:00	1,92	1,58	0,34		1	1					0,67	0,67
	09:00	1,92	1,65	0,27		1	1					0,67	0,67
	10:00	1,96	1,65	0,31		1	1					0,69	0,69
	11:00	1,99	1,77	0,22		1	1					0,69	0,70
	12:00	1,99	1,84	0,15		1	1					0,70	0,70
	13:00	2,11	1,94	0,16		1	1					0,74	0,74
	14:00	2,15	2,06	0,09		1	1	1				0,53	0,50
	15:00	2,21	2,13	0,08		1	1	1				0,53	0,53
	16:00	2,22	2,12	0,10		1	1	1				0,54	0,54
	17:00	2,44	2,44	0,00		1	1	1				0,74	0,75
	18:00	2,59	2,55	0,04		1	1	1				0,88	0,89
	19:00	2,72	2,62	0,11		1	1	1				0,95	0,95
20:00	2,74	2,62	0,11		1	1	1				0,96	0,96	
21:00	2,57	2,53	0,04		1	1	1				0,88	0,88	
22:00	2,32	2,07	0,25		1	1	1				0,68	0,66	
23:00	2,05	1,96	0,09		1	1	1				0,39	0,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	1,68	1,15	0,53		1	1					0,57	0,56
	01:00	1,57	1,15	0,42		1	1					0,46	0,45
	02:00	1,49	1,26	0,23		1	1					0,24	0,37
	03:00	1,49	1,30	0,19		1	1					0,20	0,37
	04:00	1,48	1,30	0,18		1	1					0,20	0,36
	05:00	1,51	1,32	0,19		1	1					0,20	0,39
	06:00	1,57	1,38	0,19		1	1					0,20	0,45
	07:00	1,90	1,71	0,19		1	1					0,20	0,62
	08:00	2,07	2,06	0,01			1	1	1	1		0,01	0,02
	09:00	2,13	2,13	0,00			1	1	1	1		0,00	0,00
	10:00	2,14	2,13	0,01			1	1	1	1		0,00	0,14
	11:00	2,13	1,79	0,34		1	1	1				0,36	0,46
	12:00	2,06	1,67	0,39		1	1	1				0,40	0,41
	13:00	2,14	1,70	0,45		1	1	1				0,45	0,46
	14:00	2,10	1,67	0,43		1	1	1				0,45	0,43
	15:00	2,14	1,70	0,44		1	1	1				0,44	0,46
	16:00	2,26	1,68	0,58		1	1	1				0,58	0,58
	17:00	2,35	1,68	0,66		1	1	1				0,67	0,67
	18:00	2,51	1,72	0,79		1	1	1				0,79	0,81
	19:00	2,61	1,71	0,90		1	1	1				0,91	0,91
20:00	2,62	1,72	0,90		1	1	1				0,91	0,91	
21:00	2,53	1,72	0,81		1	1	1				0,85	0,84	
22:00	2,22	1,67	0,55		1	1	1				0,56	0,56	
23:00	1,91	1,27	0,65		1	1					0,65	0,67	

Στο διάστημα από τις 08:00 έως τις 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΤΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	1,67	1,12	0,55		1	1					0,56	0,55	
	01:00	1,62	1,10	0,52		1	1					0,53	0,50	
	02:00	1,49	1,13	0,36		1	1					0,36	0,37	
	03:00	1,48	1,11	0,37		1	1					0,38	0,37	
	04:00	1,42	1,14	0,29		1	1					0,30	0,31	
	05:00	1,53	1,14	0,39		1	1					0,41	0,41	
	06:00	1,64	1,14	0,50		1	1					0,50	0,52	
	07:00	1,75	1,17	0,58		1	1					0,60	0,60	
	08:00	1,88	1,24	0,64		1	1					0,66	0,66	
	09:00	1,94	1,26	0,68		1	1					0,68	0,68	
	10:00	2,07	1,38	0,69		1	1					0,69	0,73	
	11:00	2,02	1,43	0,60		1	1					0,60	0,71	
	12:00	1,93	1,34	0,60		1	1					0,60	0,68	
	13:00	2,05	1,46	0,60		1	1					0,60	0,72	
	14:00	2,16	1,57	0,60		1	1					0,60	0,76	
	15:00	2,21	1,62	0,60		1	1					0,60	0,77	
	16:00	2,17	1,58	0,59		1	1					0,60	0,76	
	17:00	2,33	1,75	0,59		1	1					0,60	0,80	
	18:00	2,61	2,01	0,60		1	1	1				0,60	0,87	
	19:00	2,85	2,25	0,60		1	1	1				0,60	1,00	
20:00	2,81	2,21	0,60		1	1	1				0,60	0,98		
21:00	2,59	1,99	0,60		1	1	1				0,61	0,89		
22:00	2,33	1,69	0,64		1	1	1				0,65	0,65		
23:00	2,09	1,58	0,51		1	1	1				0,52	0,55		

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	1,87	1,22	0,65		1	1					0,66	0,66
	01:00	1,68	1,12	0,56		1	1					0,56	0,56
	02:00	1,58	1,12	0,46		1	1					0,47	0,46
	03:00	1,58	1,12	0,45		1	1					0,46	0,46
	04:00	1,55	1,13	0,42		1	1					0,42	0,42
	05:00	1,55	1,12	0,43		1	1					0,43	0,43
	06:00	1,58	1,15	0,43		1	1					0,45	0,45
	07:00	1,69	1,34	0,35		1	1					0,57	0,56
	08:00	1,70	1,26	0,44		1	1					0,57	0,57
	09:00	1,66	1,24	0,42		1	1					0,53	0,54
	10:00	1,64	1,23	0,40		1	1					0,52	0,51
	11:00	1,78	1,34	0,44		1	1					0,61	0,61
	12:00	1,82	1,24	0,58		1	1					0,64	0,64
	13:00	1,71	1,15	0,56		1	1					0,57	0,57
	14:00	1,52	1,13	0,39		1	1					0,41	0,41
	15:00	1,57	1,13	0,45		1	1					0,46	0,46
	16:00	1,64	1,12	0,52		1	1					0,52	0,53
	17:00	1,75	1,16	0,60		1	1					0,60	0,61
	18:00	2,06	1,35	0,71		1	1					0,71	0,72
	19:00	2,30	1,64	0,66		1	1	1				0,66	0,66
20:00	2,35	1,69	0,66		1	1	1				0,66	0,66	
21:00	2,27	1,68	0,59		1	1	1				0,60	0,59	
22:00	2,02	1,54	0,48		1	1	1				0,48	0,52	
23:00	1,73	1,28	0,45		1		1				0,59	0,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	1,54	1,12	0,42		1		1				0,43	0,42	
	01:00	1,47	1,12	0,35		1		1				0,35	0,35	
	02:00	1,33	1,13	0,20		1		1				0,21	0,20	
	03:00	1,33	1,13	0,20		1		1				0,21	0,22	
	04:00	1,31	1,13	0,18		1		1				0,19	0,19	
	05:00	1,36	1,13	0,24		1		1				0,24	0,25	
	06:00	1,37	1,13	0,25		1		1				0,25	0,25	
	07:00	1,62	1,22	0,40		1		1				0,50	0,50	
	08:00	1,67	1,55	0,12				1	1	1		0,13	0,12	
	09:00	1,67	1,67	0,00				1	1	1		0,00	0,03	
	10:00	1,82	1,81	0,01				1	1	1		0,00	0,14	
	11:00	1,96	1,86	0,10		1	1	1				0,10	0,25	
	12:00	1,89	1,58	0,31		1	1					0,40	0,50	
	13:00	1,89	1,43	0,45		1	1					0,67	0,66	
	14:00	1,85	1,20	0,65		1	1					0,65	0,64	
	15:00	1,69	1,13	0,56		1	1					0,56	0,57	
	16:00	1,86	1,22	0,64		1	1					0,64	0,65	
	17:00	2,01	1,34	0,67		1	1					0,70	0,70	
	18:00	2,34	1,59	0,75		1	1	1				0,77	0,78	
	19:00	2,65	1,88	0,76		1	1	1				0,92	0,92	
20:00	2,70	2,09	0,61		1	1	1				0,94	0,94		
21:00	2,62	2,23	0,38		1	1	1				0,91	0,91		
22:00	2,38	2,09	0,29		1	1	1				0,72	0,71		
23:00	2,10	1,87	0,24		1	1	1				0,54	0,58		

Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων G4, G6 και G7 στο διάστημα 08:00-11:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	1,86	1,67	0,19			1	1				0,65	0,65	
	01:00	1,74	1,55	0,19			1	1				0,60	0,60	
	02:00	1,66	1,32	0,33			1	1				0,55	0,54	
	03:00	1,68	1,28	0,40			1	1				0,55	0,55	
	04:00	1,68	1,23	0,46			1	1				0,56	0,56	
	05:00	1,69	1,23	0,45			1	1				0,57	0,57	
	06:00	1,71	1,27	0,43			1	1				0,58	0,57	
	07:00	1,79	1,43	0,36			1	1				0,60	0,61	
	08:00	1,86	1,52	0,34			1	1				0,65	0,64	
	09:00	1,64	1,34	0,30			1	1				0,53	0,52	
	10:00	1,58	1,36	0,22			1	1				0,44	0,45	
	11:00	1,83	1,63	0,20			1	1				0,63	0,64	
	12:00	1,75	1,31	0,43			1	1				0,59	0,60	
	13:00	1,89	1,34	0,55			1	1				0,66	0,66	
	14:00	2,01	1,31	0,70			1	1				0,70	0,70	
	15:00	2,02	1,32	0,70			1	1				0,71	0,71	
	16:00	2,07	1,35	0,72			1	1				0,72	0,72	
	17:00	2,21	1,47	0,74			1	1				0,77	0,77	
	18:00	2,58	2,26	0,32		1	1	1				0,85	0,86	
	19:00	2,91	2,84	0,07		1	1	1				1,02	1,02	
20:00	2,90	2,49	0,41		1	1	1				1,02	1,02		
21:00	2,76	2,10	0,66		1	1	1				0,97	0,97		
22:00	2,41	1,79	0,62		1	1	1				0,74	0,73		
23:00	2,16	1,67	0,49		1	1	1				0,61	0,63		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	1,88	1,43	0,45		1	1					0,67	0,67
	01:00	1,72	1,44	0,27		1	1					0,59	0,58
	02:00	1,61	1,22	0,39		1	1					0,50	0,50
	03:00	1,57	1,13	0,44		1	1					0,44	0,45
	04:00	1,56	1,12	0,44		1	1					0,45	0,44
	05:00	1,64	1,19	0,45		1	1					0,45	0,51
	06:00	1,66	1,23	0,44		1	1					0,45	0,54
	07:00	1,77	1,36	0,42		1	1					0,45	0,61
	08:00	1,87	1,46	0,41		1	1					0,45	0,66
	09:00	1,77	1,33	0,44		1	1					0,45	0,61
	10:00	1,72	1,28	0,44		1	1					0,45	0,59
	11:00	1,78	1,34	0,44		1	1					0,45	0,62
	12:00	1,64	1,20	0,44		1	1					0,45	0,52
	13:00	1,58	1,14	0,44		1	1					0,45	0,46
	14:00	1,43	1,08	0,35		1	1					0,36	0,31
	15:00	1,44	1,13	0,31		1	1					0,31	0,32
	16:00	1,48	1,12	0,36		1	1					0,37	0,36
	17:00	1,68	1,15	0,54		1	1					0,55	0,56
	18:00	2,04	1,34	0,70		1	1					0,70	0,71
	19:00	2,24	1,46	0,78		1	1					0,78	0,79
20:00	2,28	1,51	0,77		1	1					0,80	0,80	
21:00	2,18	1,50	0,68		1	1					0,77	0,77	
22:00	1,99	1,34	0,65		1	1					0,70	0,70	
23:00	1,78	1,17	0,61		1	1					0,63	0,62	

Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	1,55	1,12	0,43		1	1					0,43	0,42	
	01:00	1,43	1,12	0,30		1	1					0,32	0,31	
	02:00	1,33	1,12	0,21		1	1					0,23	0,22	
	03:00	1,40	1,15	0,26		1	1					0,27	0,28	
	04:00	1,36	1,13	0,23		1	1					0,24	0,24	
	05:00	1,36	1,13	0,22		1	1					0,23	0,24	
	06:00	1,41	1,13	0,28		1	1					0,29	0,29	
	07:00	1,66	1,14	0,51		1	1					0,53	0,53	
	08:00	1,68	1,24	0,44		1	1					0,51	0,53	
	09:00	1,79	1,29	0,50		1	1					0,64	0,65	
	10:00	1,89	1,56	0,33		1	1					0,66	0,66	
	11:00	1,89	1,50	0,40		1	1					0,66	0,67	
	12:00	1,85	1,59	0,26		1	1					0,65	0,65	
	13:00	1,80	1,57	0,23		1	1					0,63	0,63	
	14:00	1,81	1,61	0,20		1	1					0,63	0,63	
	15:00	1,70	1,60	0,10		1	1					0,57	0,57	
	16:00	1,73	1,67	0,06		1	1					0,59	0,59	
	17:00	1,94	1,94	0,01		1	1	1				0,54	0,50	
	18:00	2,14	1,94	0,20		1	1	1				0,42	0,46	
	19:00	2,56	2,02	0,55		1	1	1				0,86	0,87	
20:00	2,64	2,28	0,36		1	1	1				0,92	0,92		
21:00	2,53	2,44	0,09		1	1	1				0,86	0,85		
22:00	2,33	2,22	0,11		1	1	1				0,66	0,66		
23:00	2,04	1,88	0,17		1	1	1				0,52	0,54		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	1,84	1,59	0,25		1	1					0,64	0,64	
	01:00	1,72	1,45	0,27		1	1					0,59	0,59	
	02:00	1,62	1,44	0,19		1	1					0,38	0,54	
	03:00	1,66	1,38	0,28		1	1					0,53	0,54	
	04:00	1,61	1,31	0,30		1	1					0,50	0,49	
	05:00	1,62	1,35	0,27		1	1					0,50	0,50	
	06:00	1,67	1,27	0,39		1	1					0,54	0,54	
	07:00	1,79	1,49	0,30		1	1					0,62	0,63	
	08:00	1,89	1,30	0,58		1	1					0,66	0,66	
	09:00	2,02	1,42	0,61		1	1					0,69	0,66	
	10:00	2,00	1,64	0,37		1	1	1				0,37	0,45	
	11:00	2,08	1,37	0,71		1	1					0,73	0,73	
	12:00	1,87	1,15	0,71		1	1					0,73	0,66	
	13:00	2,12	1,44	0,68		1	1					0,72	0,74	
	14:00	2,07	1,36	0,70		1	1					0,72	0,73	
	15:00	2,20	1,52	0,68		1	1					0,72	0,77	
	16:00	2,22	1,50	0,72		1	1					0,75	0,78	
	17:00	2,38	1,61	0,78		1	1					0,82	0,82	
	18:00	2,70	1,87	0,83		1	1	1				0,93	0,94	
19:00	2,69	2,41	0,29		1	1	1				0,95	0,95		
20:00	2,59	2,43	0,15		1	1	1				0,90	0,89		
21:00	2,61	2,02	0,58		1	1	1				0,90	0,90		
22:00	2,48	2,02	0,46		1	1	1				0,82	0,81		
23:00	2,15	1,85	0,30		1	1	1				0,50	0,47		

Στο διάστημα 12:00 - 16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΤΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	1,89	1,73	0,16		1	1	1				0,26	0,32	
	01:00	1,76	1,68	0,09		1	1					0,58	0,61	
	02:00	1,61	1,41	0,20		1	1					0,51	0,48	
	03:00	1,57	1,46	0,11		1	1					0,46	0,44	
	04:00	1,50	1,32	0,17		1	1					0,39	0,38	
	05:00	1,43	1,22	0,21		1	1					0,31	0,31	
	06:00	1,41	1,17	0,24		1	1					0,28	0,29	
	07:00	1,57	1,24	0,33		1	1					0,43	0,44	
	08:00	1,69	1,37	0,32		1	1					0,55	0,56	
	09:00	1,84	1,65	0,19		1	1					0,64	0,64	
	10:00	2,02	1,72	0,30		1	1					0,66	0,63	
	11:00	2,19	1,90	0,30		1	1	1				0,50	0,51	
	12:00	2,33	2,03	0,30		1	1	1				0,62	0,64	
	13:00	2,39	2,12	0,27		1	1	1				0,71	0,71	
	14:00	2,43	2,31	0,12		1	1	1				0,75	0,76	
	15:00	2,50	2,22	0,28		1	1	1				0,80	0,81	
	16:00	2,57	2,35	0,22		1	1	1				0,88	0,88	
	17:00	2,65	2,54	0,11		1	1	1				0,92	0,92	
	18:00	2,82	2,65	0,17		1	1	1				0,99	0,99	
	19:00	2,84	2,65	0,20		1	1	1				1,00	1,00	
20:00	2,75	2,55	0,20		1	1	1				0,97	0,96		
21:00	2,52	2,14	0,38		1	1	1				0,90	0,84		
22:00	2,26	1,77	0,50		1	1	1				0,60	0,59		
23:00	1,96	1,47	0,49		1	1					0,50	0,55		

Το ΑΠ Κόκκινος Κάβος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 02:35 - 02:55

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	1,77	1,29	0,48		1	1					0,62	0,62
	01:00	1,58	1,56	0,02		1	1					0,48	0,47
	02:00	1,45	1,17	0,28		1	1					0,36	0,35
	03:00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
	04:00	1,46	1,21	0,26		1	1					0,34	0,35
	05:00	1,54	1,15	0,39		1	1					0,42	0,41
	06:00	1,60	1,12	0,48		1	1					0,48	0,48
	07:00	1,73	1,24	0,49		1	1					0,58	0,59
	08:00	1,68	1,55	0,13		1	1					0,55	0,55
	09:00	1,72	1,47	0,25		1	1					0,59	0,58
	10:00	1,70	1,46	0,25		1	1					0,59	0,57
	11:00	1,76	1,62	0,14		1	1					0,61	0,61
	12:00	1,75	1,44	0,31		1	1					0,61	0,60
	13:00	1,64	1,53	0,12		1	1					0,52	0,52
	14:00	1,66	1,46	0,20		1	1					0,53	0,53
	15:00	1,77	1,41	0,35		1	1					0,62	0,61
	16:00	1,74	1,63	0,11		1	1					0,61	0,61
	17:00	1,86	1,80	0,06		1	1					0,65	0,65
	18:00	1,94	1,71	0,23		1	1					0,67	0,68
19:00	2,14	2,00	0,13		1	1					0,69	0,69	
20:00	2,57	2,40	0,17		1	1	1				0,88	0,88	
21:00	2,60	2,48	0,13		1	1	1				0,91	0,90	
22:00	2,44	2,31	0,14		1	1	1				0,78	0,77	
23:00	2,18	2,07	0,11		1	1	1				0,52	0,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	1,91	1,83	0,07		1	1	1				0,35	0,43	
	01:00	1,74	1,65	0,10		1	1					0,61	0,60	
	02:00	1,66	1,50	0,16		1	1					0,55	0,54	
	03:00	1,61	1,45	0,16		1	1					0,49	0,48	
	04:00	1,60	1,44	0,16		1	1					0,47	0,48	
	05:00	1,62	1,35	0,27		1	1					0,50	0,50	
	06:00	1,73	1,28	0,44		1	1					0,59	0,59	
	07:00	1,85	1,29	0,56		1	1					0,65	0,65	
	08:00	1,87	1,34	0,52		1	1					0,65	0,65	
	09:00	1,12	1,10	0,03		1	1					0,41	0,04	
	10:00	1,42	1,42	0,00		1	1	1				0,39	0,00	
	11:00	1,46	1,46	0,00		1	1	1				0,32	0,03	
	12:00	1,50	1,49	0,01		1	1	1				0,35	0,18	
	13:00	1,49	1,46	0,03		1	1					0,38	0,38	
	14:00	1,52	1,51	0,01		1	1					0,38	0,40	
	15:00	1,55	1,55	0,00		1	1					0,45	0,44	
	16:00	1,54	1,54	0,00		1	1					0,42	0,42	
	17:00	1,62	1,62	0,01		1	1					0,49	0,50	
	18:00	1,74	1,73	0,01		1	1					0,59	0,59	
	19:00	2,02	2,01	0,01		1	1					0,64	0,62	
20:00	2,47	2,39	0,08		1	1	1				0,78	0,79		
21:00	2,56	2,41	0,15		1	1	1				0,88	0,87		
22:00	2,32	2,14	0,18		1	1	1				0,65	0,64		
23:00	2,07	1,89	0,18		1	1	1				0,41	0,39		

Μερική διακοπή στο διάστημα 09:00-12:35 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:00 με 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	1,87	1,70	0,17		1	1	1				0,25	0,32	
	01:00	1,71	1,54	0,17		1	1					0,57	0,57	
	02:00	1,62	1,50	0,12		1	1					0,51	0,50	
	03:00	1,58	1,43	0,15		1	1					0,45	0,46	
	04:00	1,58	1,34	0,24		1	1					0,46	0,46	
	05:00	1,59	1,38	0,22		1	1					0,46	0,47	
	06:00	1,66	1,49	0,17		1	1					0,53	0,54	
	07:00	1,86	1,64	0,22		1	1					0,64	0,65	
	08:00	1,88	1,62	0,26		1	1					0,65	0,65	
	09:00	2,00	1,80	0,21		1	1					0,70	0,70	
	10:00	2,00	1,67	0,33		1	1					0,70	0,70	
	11:00	2,04	1,67	0,37		1	1					0,71	0,71	
	12:00	2,09	1,58	0,51		1	1					0,74	0,73	
	13:00	2,13	1,70	0,43		1	1	1				0,50	0,48	
	14:00	2,08	1,78	0,30		1	1	1				0,44	0,48	
	15:00	1,97	1,53	0,44		1	1					0,68	0,69	
	16:00	1,97	1,73	0,24		1	1					0,69	0,69	
	17:00	2,18	1,90	0,28		1	1	1				0,55	0,52	
	18:00	2,24	2,04	0,20		1	1	1				0,56	0,56	
	19:00	2,45	2,25	0,19		1	1	1				0,73	0,75	
20:00	2,71	2,61	0,10		1	1	1				0,94	0,94		
21:00	2,67	2,57	0,09		1	1	1				0,94	0,93		
22:00	2,41	2,33	0,08		1	1	1				0,74	0,73		
23:00	2,15	2,05	0,10		1	1	1				0,48	0,47		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης