

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,90	11,81	0,09		1	1				4,17
	01:00	10,97	10,60	0,37		1	1				3,74
	02:00	10,98	9,55	1,43		1	1				3,75
	03:00	10,57	7,79	2,78			1		1		3,70
	04:00	10,10	6,71	3,39			1		1		3,40
	05:00	9,85	6,78	3,07			1		1		3,09
	06:00	10,39	7,25	3,15			1		1		3,63
	07:00	10,84	7,59	3,25			1		1		3,79
	08:00	12,15	8,28	3,87			1		1		4,25
	09:00	13,43	8,74	4,69			1		1		4,70
	10:00	15,43	10,14	5,29			1		1		5,40
	11:00	17,04	12,16	4,88			1	1	1		5,97
	12:00	19,13	14,55	4,57			1	1	1		6,69
	13:00	19,55	17,58	1,97		1	1	1	1		6,02
	14:00	18,13	16,06	2,08		1	1	1	1		4,60
	15:00	17,33	16,30	1,03		1	1	1	1		3,80
	16:00	16,62	16,08	0,54		1	1	1	1		3,09
	17:00	17,31	16,81	0,50		1	1	1	1		3,78
	18:00	19,06	18,82	0,24		1	1	1	1		5,53
	19:00	18,91	18,90	0,01		1	1	1	1		5,38
	20:00	18,83	18,77	0,05		1	1	1	1		5,94
	21:00	17,27	16,61	0,66		1	1	1	1		3,88
	22:00	15,56	13,75	1,81			1	1	1		5,44
	23:00	13,72	10,24	3,48			1	1	1		3,90

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και έντονη αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,98	7,76	4,22			1		1		4,24
	01:00	11,02	7,11	3,91			1		1		3,91
	02:00	11,12	7,23	3,90			1		1		3,89
	03:00	10,53	6,96	3,57			1		1		3,57
	04:00	10,11	7,17	2,94			1		1		2,94
	05:00	10,25	7,03	3,22			1		1		3,22
	06:00	11,49	8,05	3,44			1		1		4,02
	07:00	13,87	10,41	3,46			1		1		4,85
	08:00	15,59	12,88	2,71		1	1		1		5,62
	09:00	16,17	14,74	1,43		1	1		1		6,15
	10:00	15,64	15,34	0,30		1	1		1		5,92
	11:00	15,78	12,85	2,93		1	1		1		5,42
	12:00	16,68	10,85	5,83		1	1		1		6,27
	13:00	15,75	10,06	5,69		1	1				6,14
	14:00	14,74	9,60	5,14		1	1				5,85
	15:00	13,96	9,28	4,68		1	1				5,43
	16:00	15,47	12,63	2,84		1	1		1		5,01
	17:00	17,40	15,63	1,78		1	1		1		6,00
	18:00	19,53	18,04	1,49		1	1		1		6,84
	19:00	20,38	19,02	1,37		1	1	1	1		6,30
	20:00	20,17	19,01	1,17		1	1	1	1		6,03
	21:00	18,89	17,91	0,98		1	1	1	1		4,43
	22:00	16,96	15,91	1,05		1	1	1	1		2,41
	23:00	14,94	13,88	1,06		1	1	1	1		3,34

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,92	11,68	1,25			1	1	1		3,01
	01:00	11,91	10,50	1,42			1	1	1		2,29
	02:00	11,90	10,48	1,42			1		1		4,17
	03:00	11,50	10,42	1,08			1		1		4,03
	04:00	11,08	9,74	1,34			1		1		3,88
	05:00	11,14	8,44	2,70			1		1		3,90
	06:00	12,32	9,32	3,00			1		1		4,37
	07:00	14,40	12,17	2,23			1	1	1		4,51
	08:00	15,06	13,97	1,08			1	1	1		5,14
	09:00	14,42	14,19	0,23			1	1	1		4,51
	10:00	13,30	12,93	0,37			1	1	1		3,38
	11:00	12,85	12,43	0,42			1	1	1		2,93
	12:00	13,81	13,60	0,21			1	1	1		3,90
	13:00	13,30	13,14	0,16			1	1	1		3,38
	14:00	13,71	13,59	0,12			1	1	1		3,79
	15:00	13,05	13,00	0,05		1	1	1			2,67
	16:00	14,17	14,09	0,08		1	1	1			3,79
	17:00	16,44	16,41	0,04		1	1	1			5,76
	18:00	19,18	19,18	0,00	1	1	1	1			5,19
	19:00	19,90	19,90	0,00	1	1	1	1			5,90
	20:00	20,13	20,13	0,00	1	1	1	1			6,14
	21:00	18,99	18,99	0,00	1	1	1	1			4,99
	22:00	16,89	16,89	0,00	1	1	1	1			2,90
	23:00	14,71	14,71	0,00	1	1	1	1			2,21

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,68	12,68	0,00		1	1	1			2,30
	01:00	11,70	11,70	0,00		1	1	1			1,57
	02:00	11,60	11,60	0,01		1	1				4,06
	03:00	11,11	11,11	0,00		1	1				3,88
	04:00	10,68	10,68	0,00		1	1				3,45
	05:00	10,73	10,73	0,00		1	1				3,50
	06:00	12,26	12,26	0,00		1	1				4,29
	07:00	14,64	14,64	0,00		1	1	1			4,26
	08:00	14,94	14,90	0,04		1	1	1			4,56
	09:00	14,19	14,11	0,08		1	1	1			3,81
	10:00	13,20	12,66	0,55		1	1	1			2,82
	11:00	13,08	11,99	1,09		1	1	1			2,70
	12:00	13,24	10,86	2,39		1	1				4,64
	13:00	13,60	11,07	2,53		1	1				4,76
	14:00	14,12	11,76	2,36		1	1				4,94
	15:00	13,76	12,06	1,69		1	1	1			3,38
	16:00	14,69	12,19	2,50		1	1	1			4,31
	17:00	16,86	11,87	4,98		1	1	1			5,90
	18:00	18,95	12,65	6,30		1	1	1			6,63
	19:00	19,23	12,61	6,62		1	1	1			6,75
	20:00	19,29	12,52	6,77		1	1	1			6,77
	21:00	18,03	11,54	6,49			1	1			6,48
	22:00	16,17	10,14	6,03			1	1			6,03
	23:00	14,01	9,07	4,94			1	1			4,93

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:50.Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,21	7,91	4,30			1	1			4,29
	01:00	11,39	7,44	3,95			1	1			3,99
	02:00	11,50	7,48	4,02			1	1			4,02
	03:00	10,91	7,27	3,65			1	1			3,65
	04:00	10,51	7,28	3,23			1	1			3,23
	05:00	10,39	7,32	3,07			1	1			3,11
	06:00	11,78	7,82	3,97			1	1			4,12
	07:00	13,50	9,10	4,40			1	1			4,73
	08:00	15,06	11,69	3,37		1	1	1			4,06
	09:00	16,39	13,34	3,05		1	1	1			4,99
	10:00	17,38	15,96	1,42		1	1	1			5,98
	11:00	18,49	17,36	1,14		1	1	1			6,47
	12:00	19,38	18,33	1,05		1	1	1			6,78
	13:00	19,96	19,24	0,72	1	1	1	1			4,43
	14:00	16,18	15,88	0,30	1	1	1	1			1,68
	15:00	17,88	17,66	0,22	1	1	1	1			2,35
	16:00	17,42	16,65	0,77	1	1	1	1			1,89
	17:00	17,68	16,14	1,54	1	1	1	1			2,16
	18:00	18,58	17,11	1,47	1	1	1	1			3,06
	19:00	19,73	18,49	1,25	1	1	1	1			4,21
	20:00	19,12	17,64	1,48	1	1	1	1			3,60
	21:00	17,86	16,85	1,01	1	1	1	1			2,34
	22:00	15,93	15,03	0,90	1	1	1	1			1,83
	23:00	13,88	13,27	0,61		1	1	1			2,48

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,84	11,19	0,65		1	1	1			1,68
	01:00	10,69	10,20	0,50		1	1				2,44
	02:00	10,98	10,45	0,53		1	1				2,73
	03:00	10,56	10,22	0,33		1	1				2,31
	04:00	10,13	9,42	0,71		1	1				1,88
	05:00	10,17	9,19	0,98		1	1				1,92
	06:00	11,73	11,27	0,46		1	1				3,48
	07:00	13,72	13,45	0,27		1	1	1			3,50
	08:00	15,27	15,11	0,16		1	1	1			4,05
	09:00	15,98	15,82	0,16		1	1	1			5,12
	10:00	16,95	16,57	0,39		1	1	1			5,89
	11:00	16,36	15,28	1,08	1		1	1			5,52
	12:00	16,23	13,20	3,02	1		1	1			4,83
	13:00	16,14	13,92	2,22	1		1	1			4,74
	14:00	16,40	13,27	3,13	1		1	1			5,00
	15:00	16,27	12,91	3,36	1		1	1			4,87
	16:00	16,85	14,07	2,78	1		1	1			5,54
	17:00	17,63	13,02	4,61	1		1	1			6,17
	18:00	19,05	13,24	5,81	1		1	1			6,67
	19:00	19,27	13,48	5,79	1		1	1			6,75
	20:00	18,71	13,04	5,67	1		1	1			6,55
	21:00	17,26	11,91	5,35	1		1	1			5,86
	22:00	15,67	11,39	4,28	1		1	1	1		4,50
	23:00	13,76	10,76	3,00			1	1	1		3,34

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα από τις 04:30 έως 10:50 και από τις 13:15 έως 16:00. Τα ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΦΤΕΡΙΑΣ, ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:15 έως 16:00. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,14	10,03	2,11			1	1	1		2,90
	01:00	11,14	9,76	1,38			1		1		3,87
	02:00	11,15	10,37	0,78			1		1		3,88
	03:00	10,75	9,92	0,83			1		1		3,47
	04:00	10,03	8,45	1,58			1		1		2,75
	05:00	10,11	8,27	1,83			1		1		2,83
	06:00	10,72	9,43	1,29			1		1		3,44
	07:00	11,93	11,41	0,52			1	1	1		2,87
	08:00	12,58	12,37	0,21			1	1	1		2,16
	09:00	13,22	12,89	0,33			1	1	1		2,79
	10:00	12,82	12,49	0,33			1	1	1		2,39
	11:00	12,46	12,33	0,13			1	1	1		2,03
	12:00	12,81	12,59	0,22			1	1	1		2,39
	13:00	12,47	12,39	0,08			1	1	1		2,05
	14:00	12,20	12,18	0,02			1	1	1		1,77
	15:00	11,71	11,51	0,20			1	1	1		1,29
	16:00	13,03	13,01	0,02			1	1	1		2,61
	17:00	14,53	14,47	0,06			1	1	1		4,35
	18:00	17,20	17,06	0,14		1	1	1	1		2,72
	19:00	17,59	17,59	0,00		1	1	1	1		3,04
	20:00	17,24	17,24	0,00		1	1	1	1		2,69
	21:00	15,92	15,82	0,10		1	1	1	1		1,37
	22:00	14,53	14,25	0,28		1	1	1	1		1,72
	23:00	13,11	12,99	0,12		1	1		1		1,71

Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:30. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,40	10,85	0,55		1	1				3,15
	01:00	10,58	9,68	0,90		1	1				2,33
	02:00	10,48	9,49	0,99		1	1				2,23
	03:00	10,12	8,86	1,26		1	1		1		1,96
	04:00	9,57	7,76	1,81			1		1		2,30
	05:00	9,53	8,03	1,50			1		1		2,25
	06:00	9,73	7,14	2,59			1		1		2,73
	07:00	10,35	7,30	3,06			1		1		3,10
	08:00	12,21	10,14	2,07			1		1		4,36
	09:00	13,89	12,76	1,13			1	1	1		3,55
	10:00	14,89	13,58	1,32			1	1	1		4,87
	11:00	14,41	13,19	1,22			1	1	1		4,13
	12:00	13,95	13,04	0,91			1	1	1		3,52
	13:00	13,88	13,49	0,40			1	1	1		3,60
	14:00	12,84	12,29	0,54			1	1	1		2,41
	15:00	11,62	11,26	0,36			1	1	1		1,20
	16:00	12,25	12,00	0,25			1	1	1		1,82
	17:00	14,10	13,65	0,45			1	1	1		3,68
	18:00	16,62	16,34	0,27		1	1	1	1		3,20
	19:00	17,44	17,33	0,10		1	1	1	1		2,89
	20:00	17,10	17,05	0,05		1	1	1	1		2,55
	21:00	16,32	16,31	0,01		1	1	1	1		1,77
	22:00	14,79	14,79	0,00		1	1		1		3,39
	23:00	13,13	13,13	0,00		1	1		1		1,91

Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,26	11,25	0,00		1	1				3,08
	01:00	10,53	10,53	0,00		1	1				2,28
	02:00	10,67	10,67	0,00		1	1				2,42
	03:00	10,15	10,15	0,00		1	1				1,90
	04:00	9,79	9,79	0,00		1	1				1,54
	05:00	9,86	9,83	0,03		1	1				1,61
	06:00	11,11	11,08	0,03		1	1				2,86
	07:00	13,26	13,19	0,06		1	1		1		2,30
	08:00	14,37	14,25	0,13		1	1		1		2,97
	09:00	14,81	14,56	0,26		1	1		1		3,41
	10:00	14,40	14,17	0,23		1	1		1		3,00
	11:00	14,38	13,48	0,90		1	1		1		2,98
	12:00	14,23	12,52	1,71		1	1		1		3,00
	13:00	14,66	12,77	1,89		1	1				5,18
	14:00	14,70	12,65	2,06		1	1				5,20
	15:00	14,83	13,09	1,74		1	1		1		4,34
	16:00	14,78	11,83	2,96		1	1		1		3,38
	17:00	15,90	12,59	3,30		1	1		1		4,50
	18:00	17,80	14,42	3,38		1	1		1		6,23
	19:00	18,36	14,76	3,60		1	1		1		6,57
	20:00	18,00	15,91	2,10		1	1		1		6,51
	21:00	17,25	15,83	1,42		1	1		1		6,18
	22:00	15,27	13,60	1,67		1	1		1		3,87
	23:00	13,34	11,60	1,74		1	1		1		3,58

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,44	9,03	2,40		1	1				4,00
	01:00	10,81	9,93	0,88			1		1		3,78
	02:00	10,89	8,06	2,82			1		1		3,81
	03:00	10,36	9,03	1,33			1		1		3,59
	04:00	9,94	9,79	0,15			1		1		3,18
	05:00	10,08	9,99	0,09			1		1		3,32
	06:00	11,61	11,52	0,09			1		1		4,06
	07:00	13,70	13,47	0,23			1	1	1		3,79
	08:00	15,08	15,05	0,04			1	1	1		5,24
	09:00	15,25	15,23	0,02			1	1	1		5,54
	10:00	14,67	13,83	0,83			1	1	1		4,75
	11:00	15,70	15,03	0,66			1	1	1		5,72
	12:00	17,60	16,75	0,85		1	1		1		6,16
	13:00	17,63	17,45	0,18		1	1		1		6,42
	14:00	17,05	16,86	0,19		1	1		1		6,13
	15:00	15,70	14,65	1,05		1	1		1		5,32
	16:00	16,19	14,71	1,49		1	1		1		5,67
	17:00	17,47	15,53	1,94		1	1		1		6,12
	18:00	19,22	16,02	3,20		1	1		1		6,73
	19:00	19,48	17,35	2,13	1	1	1				6,82
	20:00	19,39	18,50	0,88	1	1	1				6,79
	21:00	17,94	17,27	0,67	1	1	1				6,28
	22:00	15,99	15,44	0,55	1	1	1				5,14
	23:00	13,82	13,08	0,74	1	1	1				2,98

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,96	11,52	0,44	1	1	1				2,22
	01:00	11,15	10,90	0,25		1	1				3,90
	02:00	11,15	11,08	0,07		1	1				3,90
	03:00	10,68	10,61	0,08		1	1				3,45
	04:00	10,08	10,05	0,02		1	1				2,85
	05:00	10,41	10,40	0,01		1	1				3,18
	06:00	11,63	11,53	0,10		1	1				4,07
	07:00	13,95	13,95	0,00		1	1		1		3,57
	08:00	15,39	15,39	0,00		1	1		1		5,01
	09:00	15,86	15,86	0,00		1	1		1		5,48
	10:00	16,24	16,24	0,00		1	1		1		5,68
	11:00	16,09	16,03	0,06		1	1		1		5,63
	12:00	16,77	16,44	0,32		1	1		1		5,95
	13:00	15,96	15,01	0,95		1	1		1		5,58
	14:00	15,43	14,14	1,29		1	1		1		5,05
	15:00	15,02	13,13	1,88		1	1		1		4,64
	16:00	15,96	13,70	2,26		1	1		1		5,58
	17:00	17,22	14,88	2,34		1	1		1		6,03
	18:00	18,90	16,00	2,90		1	1		1		6,65
	19:00	19,60	14,61	4,99		1	1		1		6,86
	20:00	19,41	12,78	6,63		1	1		1		6,80
	21:00	18,00	11,80	6,20		1	1		1		6,31
	22:00	16,11	11,18	4,93		1	1		1		5,64
	23:00	14,15	10,41	3,75		1		1	1		4,24

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Τις νυχτερινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,30	9,56	2,74		1		1	1		2,72
	01:00	11,47	7,46	4,02		1			1		4,02
	02:00	11,50	7,48	4,02		1			1		4,03
	03:00	11,01	7,26	3,75		1			1		3,75
	04:00	10,58	7,49	3,10		1			1		3,31
	05:00	10,50	7,12	3,38		1			1		3,37
	06:00	11,58	7,54	4,04		1			1		4,05
	07:00	13,54	8,87	4,67		1			1		4,74
	08:00	15,26	10,20	5,06		1			1		5,34
	09:00	15,91	13,24	2,67	1	1			1		4,51
	10:00	15,92	13,50	2,43	1	1			1		4,52
	11:00	15,52	13,05	2,47	1	1			1		4,12
	12:00	16,44	14,19	2,25	1	1			1		5,04
	13:00	16,40	14,09	2,31	1	1			1		5,00
	14:00	15,25	12,85	2,40	1	1			1		3,85
	15:00	14,85	12,31	2,53	1	1			1		3,45
	16:00	15,33	12,82	2,50	1	1			1		3,93
	17:00	16,20	13,68	2,52	1	1			1		4,80
	18:00	17,96	15,40	2,56	1	1			1		6,29
	19:00	18,37	15,80	2,57	1	1			1		6,43
	20:00	17,89	15,35	2,53	1	1			1		6,26
	21:00	16,82	14,30	2,52	1	1			1		5,42
	22:00	15,43	13,02	2,41	1	1			1		4,03
	23:00	13,85	11,36	2,50		1		1	1		3,43

Κατά το διάστημα 22:35-23:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,10	9,99	2,11		1		1	1		2,19
	01:00	11,18	8,55	2,63		1			1		3,91
	02:00	11,02	8,03	2,99		1			1		3,86
	03:00	10,57	7,33	3,24		1			1		3,70
	04:00	10,08	7,42	2,67		1			1		3,32
	05:00	10,12	7,32	2,80		1			1		3,35
	06:00	11,20	7,68	3,52		1			1		3,92
	07:00	13,37	9,41	3,96		1			1		4,68
	08:00	14,83	10,65	4,18		1			1		5,19
	09:00	15,69	13,10	2,59		1	1		1		5,31
	10:00	16,16	13,45	2,70		1	1		1		5,65
	11:00	15,58	12,87	2,70		1	1		1		5,20
	12:00	15,93	13,25	2,68		1	1		1		5,55
	13:00	16,23	13,56	2,67		1	1		1		5,68
	14:00	16,49	13,94	2,55		1	1		1		5,77
	15:00	15,77	13,36	2,41		1	1		1		5,39
	16:00	15,23	12,71	2,52		1	1		1		4,85
	17:00	16,48	14,92	1,55		1	1		1		5,77
	18:00	18,18	17,68	0,51	1	1	1				6,36
	19:00	18,55	17,88	0,68	1	1	1				6,49
	20:00	18,10	17,96	0,15	1	1	1				6,34
	21:00	17,12	16,89	0,23	1	1	1				5,99
	22:00	15,29	14,95	0,35	1	1	1				4,45
	23:00	13,64	13,26	0,38	1	1	1				2,79

Έως και τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,92	11,60	0,32		1	1				4,17
	01:00	11,09	10,64	0,45		1	1				3,86
	02:00	11,14	10,28	0,86		1	1				3,90
	03:00	10,55	10,50	0,04		1	1				3,32
	04:00	10,07	10,07	0,00		1	1				2,84
	05:00	10,12	10,03	0,09		1	1				2,89
	06:00	10,62	10,49	0,14		1	1				3,39
	07:00	12,09	12,00	0,08		1	1				4,23
	08:00	12,86	12,64	0,22		1	1			1	2,48
	09:00	12,87	12,19	0,68		1	1			1	2,49
	10:00	12,99	11,73	1,26			1	1	1	1	3,07
	11:00	13,21	11,18	2,03			1	1	1	1	3,30
	12:00	13,16	10,83	2,32			1	1	1	1	3,24
	13:00	13,20	10,96	2,24			1	1	1	1	3,28
	14:00	12,57	11,03	1,54			1	1	1	1	2,65
	15:00	12,27	10,51	1,76			1	1	1	1	2,35
	16:00	13,17	10,67	2,49			1	1	1	1	3,25
	17:00	14,96	11,14	3,83			1	1	1	1	5,05
	18:00	17,48	12,68	4,81			1	1	1	1	6,12
	19:00	17,82	12,58	5,24			1	1	1	1	6,24
	20:00	17,19	12,00	5,19			1	1	1	1	6,02
	21:00	15,96	10,82	5,14			1	1	1	1	5,59
	22:00	14,61	10,12	4,49			1	1	1	1	4,69
	23:00	13,20	9,56	3,64			1	1	1	1	3,63

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,75	7,67	4,08			1		1		4,11
	01:00	10,98	7,28	3,71			1		1		3,84
	02:00	10,97	7,24	3,72			1		1		3,84
	03:00	10,67	7,73	2,94			1		1		3,74
	04:00	9,66	7,25	2,42			1		1		2,90
	05:00	9,53	7,21	2,32			1		1		2,76
	06:00	9,86	7,27	2,59			1		1		3,10
	07:00	10,54	7,36	3,18			1		1		3,69
	08:00	11,30	7,58	3,72			1		1		3,96
	09:00	11,76	7,89	3,87			1		1		4,12
	10:00	12,03	8,10	3,92			1		1		4,21
	11:00	11,87	8,83	3,05			1		1		4,16
	12:00	13,30	10,84	2,46		1	1				4,66
	13:00	13,16	11,93	1,23		1	1				4,60
	14:00	11,85	10,71	1,15			1	1	1		1,94
	15:00	12,39	11,69	0,70			1	1	1		2,48
	16:00	13,11	11,80	1,32			1	1	1		3,20
	17:00	14,32	12,99	1,33			1	1	1		4,40
	18:00	16,43	15,06	1,37			1	1	1		5,75
	19:00	16,84	15,87	0,97		1	1	1	1		3,31
	20:00	16,66	15,68	0,98		1	1	1	1		3,13
	21:00	15,51	14,53	0,98			1	1	1		5,43
	22:00	14,04	13,06	0,98			1	1	1		4,13
	23:00	12,52	11,46	1,06			1	1	1		2,60

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,05	10,06	0,99			1		1		3,87
	01:00	10,34	9,35	0,99			1		1		3,57
	02:00	10,14	9,22	0,93			1		1		3,38
	03:00	9,80	8,99	0,81			1		1		3,03
	04:00	9,31	8,59	0,72			1		1		2,55
	05:00	9,60	8,83	0,77			1		1		2,83
	06:00	10,53	9,68	0,85			1		1		3,69
	07:00	12,65	10,50	2,15			1		1		4,43
	08:00	13,40	12,16	1,24		1	1				4,69
	09:00	12,73	10,95	1,78		1	1				4,45
	10:00	12,16	9,33	2,83		1	1				4,26
	11:00	11,37	8,61	2,77		1	1				3,98
	12:00	11,95	8,52	3,43			1		1		4,19
	13:00	11,88	8,45	3,43			1		1		4,16
	14:00	12,29	8,43	3,86			1		1		4,30
	15:00	11,68	8,43	3,24			1		1		4,09
	16:00	12,79	8,79	4,00			1		1		4,48
	17:00	14,24	9,46	4,79			1		1		4,98
	18:00	16,65	11,58	5,08			1	1	1		5,83
	19:00	17,53	13,28	4,24			1	1	1		6,14
	20:00	17,29	13,08	4,21			1	1	1		6,05
	21:00	16,14	11,91	4,22			1	1	1		5,65
	22:00	14,34	11,52	2,81			1	1	1		4,42
	23:00	12,65	10,07	2,58			1	1	1		3,16

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	10,98	8,75	2,23			1		1		3,84
	01:00	10,33	7,45	2,88			1		1		3,57
	02:00	10,23	7,40	2,83			1		1		3,47
	03:00	9,78	7,37	2,41			1		1		3,02
	04:00	9,52	7,87	1,65			1		1		2,76
	05:00	9,65	7,40	2,25			1		1		2,88
	06:00	10,71	7,93	2,78		1			1		3,75
	07:00	12,82	9,91	2,91		1			1		4,49
	08:00	14,14	10,95	3,19	1	1					4,95
	09:00	14,52	11,02	3,51	1	1					5,08
	10:00	14,05	10,54	3,51	1	1					4,92
	11:00	15,04	11,67	3,37	1	1					5,27
	12:00	16,14	13,80	2,34	1	1					5,65
	13:00	17,31	15,03	2,29		1	1			1	6,06
	14:00	17,30	15,04	2,26		1	1			1	6,06
	15:00	16,73	14,45	2,29		1	1			1	5,86
	16:00	16,49	14,56	1,93		1	1			1	5,77
	17:00	15,59	14,16	1,43		1	1			1	5,21
	18:00	18,73	17,35	1,38		1	1	1	1	1	5,20
	19:00	19,30	17,14	2,16		1	1	1	1	1	5,77
	20:00	18,65	16,53	2,12		1	1	1	1	1	5,12
	21:00	17,20	15,56	1,64		1	1	1	1	1	3,67
	22:00	15,11	13,55	1,56			1	1	1	1	5,19
	23:00	13,40	12,19	1,20			1	1	1	1	3,48

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική διακοπή στις 17:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,60	10,88	0,72			1	1	1		2,12
	01:00	10,79	10,26	0,53			1		1		3,78
	02:00	10,70	10,02	0,68			1		1		3,74
	03:00	10,41	8,81	1,59			1		1		3,64
	04:00	10,00	8,07	1,93			1		1		3,23
	05:00	10,14	8,23	1,91			1		1		3,38
	06:00	11,22	9,26	1,97			1		1		3,93
	07:00	13,12	10,60	2,51		1	1		1		3,39
	08:00	14,86	12,69	2,17		1	1		1		4,48
	09:00	15,39	13,13	2,26		1	1		1		5,01
	10:00	15,87	13,74	2,13		1	1		1		5,49
	11:00	17,13	14,54	2,58		1	1		1		5,99
	12:00	17,08	14,18	2,90		1	1		1		5,98
	13:00	17,38	14,29	3,09		1	1		1		6,08
	14:00	17,42	13,01	4,42		1	1		1		6,10
	15:00	15,51	11,41	4,10		1	1		1		5,13
	16:00	16,34	11,39	4,95		1		1	1		5,72
	17:00	18,01	14,43	3,59		1		1	1		6,30
	18:00	19,87	18,10	1,77	1	1		1	1		6,34
	19:00	20,51	20,06	0,45	1	1		1	1		6,98
	20:00	20,43	20,29	0,13	1	1		1	1		6,90
	21:00	19,18	19,12	0,06	1	1		1	1		5,65
	22:00	17,11	17,10	0,01	1	1		1	1		3,58
	23:00	15,06	15,05	0,01	1	1			1		4,68

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:20. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:00 με 08:15. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ βρισκόταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης το διάστημα 03:00 με 08:15. Το διάστημα 12:00 με 13:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,79	12,79	0,00	1	1			1		2,41
	01:00	11,86	11,83	0,03	1	1					4,15
	02:00	11,60	11,54	0,06	1	1					4,06
	03:00	11,23	11,16	0,07	1	1					3,93
	04:00	10,79	10,76	0,03	1	1					3,56
	05:00	11,03	11,02	0,01	1	1					3,80
	06:00	12,34	12,33	0,02	1	1					4,35
	07:00	14,67	14,67	0,01	1	1	1				3,83
	08:00	14,93	14,93	0,00	1	1	1				4,08
	09:00	13,91	13,90	0,01	1	1		1			3,53
	10:00	13,44	13,34	0,10	1	1		1			3,06
	11:00	13,27	13,00	0,27	1	1		1			2,89
	12:00	14,00	13,61	0,39	1	1		1			3,62
	13:00	13,52	13,11	0,41	1	1		1			3,14
	14:00	12,92	12,44	0,48	1	1		1			2,54
	15:00	13,17	12,90	0,27		1		1	1		3,25
	16:00	14,11	14,01	0,10		1		1	1		4,20
	17:00	16,18	16,03	0,15	1	1		1	1		4,83
	18:00	18,93	18,71	0,22	1	1		1	1		5,40
	19:00	19,79	19,45	0,34	1	1		1	1		6,26
	20:00	19,66	19,14	0,52	1	1		1	1		6,13
	21:00	18,72	17,87	0,84	1	1		1	1		5,19
	22:00	16,76	15,08	1,68	1	1		1	1		3,74
	23:00	14,80	11,37	3,42		1		1	1		4,88

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Το ΑΠ Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 15:45 - 20:42.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,70	8,45	4,25		1		1			4,45
	01:00	11,41	7,51	3,90		1		1			3,99
	02:00	11,62	7,60	4,03		1		1			4,07
	03:00	11,01	8,24	2,77		1		1			3,74
	04:00	10,65	7,57	3,08		1		1			3,37
	05:00	10,69	7,73	2,96		1		1			3,41
	06:00	11,92	8,30	3,62		1		1			4,17
	07:00	13,91	9,10	4,80		1		1			4,87
	08:00	14,70	9,46	5,24	1			1			5,22
	09:00	15,57	10,28	5,29	1			1	1		5,27
	10:00	16,37	10,65	5,72	1			1	1		5,73
	11:00	15,02	10,44	4,58	1			1	1		4,59
	12:00	16,23	10,64	5,59	1			1	1		5,68
	13:00	16,60	10,94	5,65	1			1	1		5,81
	14:00	17,04	11,22	5,82	1			1	1		5,97
	15:00	16,58	10,88	5,70	1			1	1		5,80
	16:00	16,80	11,71	5,09	1			1	1		5,88
	17:00	17,40	11,39	6,01	1			1	1		6,09
	18:00	19,07	12,40	6,67	1			1	1		6,67
	19:00	19,48	12,68	6,80	1			1	1		6,82
	20:00	19,12	12,41	6,71	1			1	1		6,70
	21:00	17,89	11,60	6,30	1			1	1		6,28
	22:00	15,98	10,36	5,61	1			1	1		5,60
	23:00	14,00	9,09	4,91	1			1			4,90

Το διάστημα 8:00 με 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,41	8,04	4,37	1			1			4,37
	01:00	11,31	7,40	3,92	1			1			3,96
	02:00	11,53	7,51	4,02	1			1			4,04
	03:00	11,17	7,24	3,92	1			1			3,92
	04:00	10,71	7,26	3,45	1			1			3,45
	05:00	10,50	7,30	3,19	1			1			3,22
	06:00	11,25	8,00	3,25	1			1			3,94
	07:00	12,67	10,06	2,62	1			1			4,44
	08:00	14,74	14,51	0,23	1	1		1			3,34
	09:00	16,69	16,69	0,01	1	1		1			5,87
	10:00	17,85	16,78	1,07	1	1		1	1		5,40
	11:00	19,10	16,63	2,47	1	1		1	1		5,12
	12:00	20,46	19,34	1,12	1	1		1	1		5,91
	13:00	20,21	18,39	1,82	1	1		1	1		5,66
	14:00	19,75	18,50	1,25	1	1		1	1		5,72
	15:00	19,15	19,08	0,06	1	1		1	1		5,30
	16:00	18,82	18,78	0,04	1	1		1	1		4,83
	17:00	18,36	18,23	0,13	1	1		1	1		3,94
	18:00	19,82	19,59	0,23	1	1		1	1		5,84
	19:00	20,33	19,96	0,37	1	1		1	1		6,24
	20:00	19,84	19,60	0,24	1	1		1	1		5,95
	21:00	18,33	18,24	0,09	1	1		1	1		4,07
	22:00	16,87	16,86	0,01	1	1		1	1		2,32
	23:00	14,87	14,78	0,10	1	1		1	1		2,25

Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Κατά το διάστημα 23:05 με 23:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,94	12,78	0,16	1	1		1			1,56
	01:00	11,67	11,49	0,17	1	1					3,42
	02:00	11,85	11,69	0,16	1	1					3,70
	03:00	11,32	11,28	0,04	1	1					3,07
	04:00	10,84	10,54	0,30	1	1					2,59
	05:00	10,54	10,25	0,29	1	1					2,29
	06:00	11,00	10,56	0,44	1	1					2,75
	07:00	12,32	10,42	1,91	1	1					4,07
	08:00	14,16	11,69	2,47	1	1					4,96
	09:00	15,77	13,55	2,22	1	1		1			4,37
	10:00	16,35	14,97	1,39	1	1		1			5,08
	11:00	16,00	14,68	1,32	1	1		1			4,74
	12:00	15,45	12,91	2,54	1	1		1			4,05
	13:00	14,65	11,00	3,65	1	1		1			4,22
	14:00	14,06	9,89	4,18	1	1					4,92
	15:00	14,16	9,42	4,74	1	1					4,96
	16:00	14,71	9,76	4,95	1	1					5,21
	17:00	15,98	10,51	5,47	1	1					5,59
	18:00	18,32	12,09	6,23	1	1		1			6,41
	19:00	19,16	12,86	6,30	1	1		1			6,72
	20:00	19,03	13,08	5,96	1	1		1			6,68
	21:00	17,92	12,12	5,80	1	1		1			6,27
	22:00	16,46	11,68	4,78	1	1		1			5,07
	23:00	14,63	11,15	3,48	1	1		1			3,71

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Κατά το διάστημα 23:10 με 23:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	13,16	10,35	2,81	1	1		1			2,96
	01:00	11,98	8,02	3,96		1		1			4,19
	02:00	12,21	8,27	3,94		1		1			4,27
	03:00	11,67	7,93	3,73		1		1			4,08
	04:00	11,25	7,72	3,53		1		1			3,95
	05:00	10,98	7,65	3,33		1		1			3,84
	06:00	11,39	8,02	3,36		1		1			3,99
	07:00	12,64	8,92	3,72		1		1			4,42
	08:00	14,21	9,81	4,41		1		1			4,98
	09:00	15,58	10,97	4,61		1		1			5,45
	10:00	15,47	10,90	4,58		1		1	1		5,07
	11:00	14,42	10,92	3,50		1		1	1		4,00
	12:00	13,82	9,27	4,55		1		1			4,84
	13:00	12,63	8,25	4,39		1		1			4,42
	14:00	11,37	7,46	3,90		1		1			3,98
	15:00	11,28	7,36	3,92		1		1			3,95
	16:00	12,32	8,03	4,29		1		1			4,31
	17:00	14,80	9,75	5,05		1		1			5,22
	18:00	17,83	12,01	5,82		1		1	1		6,24
	19:00	19,54	13,24	6,31		1		1	1		6,84
	20:00	19,45	13,27	6,17		1		1	1		6,85
	21:00	18,37	12,84	5,53		1		1	1		6,44
	22:00	16,47	11,41	5,06		1		1	1		5,77
	23:00	14,50	10,16	4,34		1		1	1		4,71

Από τις 23:25 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G12 και G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,63	8,55	4,08		1		1	1		4,29
	01:00	11,58	8,03	3,55		1		1			4,05
	02:00	11,79	8,65	3,15		1		1			4,13
	03:00	11,43	10,04	1,39		1		1			4,00
	04:00	11,03	9,84	1,19		1		1			3,86
	05:00	11,07	9,99	1,08		1		1			3,87
	06:00	12,32	11,67	0,65	1	1		1			2,61
	07:00	14,65	14,22	0,43	1	1		1			4,27
	08:00	15,01	14,79	0,22	1	1		1			4,63
	09:00	14,17	14,15	0,01	1	1		1			3,79
	10:00	13,34	13,25	0,09	1	1		1			2,96
	11:00	12,77	12,75	0,02	1	1		1			2,39
	12:00	13,55	13,30	0,25	1	1		1			3,17
	13:00	13,59	13,35	0,24	1	1		1			3,21
	14:00	13,12	12,89	0,23	1	1		1			2,74
	15:00	12,43	11,59	0,84	1	1		1			2,05
	16:00	13,65	12,92	0,74	1	1		1			3,27
	17:00	15,81	14,73	1,09	1	1		1			5,43
	18:00	18,78	17,98	0,80	1	1		1	1		5,73
	19:00	19,94	18,77	1,17	1	1		1	1		6,41
	20:00	19,69	18,18	1,51	1	1		1	1		6,16
	21:00	18,75	16,79	1,96	1	1		1	1		5,22
	22:00	16,45	14,50	1,94	1	1		1	1		3,17
	23:00	14,22	12,37	1,85	1	1		1			3,84

Η μονάδα G13 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ κατά το διάστημα 8:15 με 9:35 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,09	10,58	1,50	1	1					3,84
	01:00	11,11	10,14	0,97	1	1					2,86
	02:00	11,33	11,18	0,15	1	1					3,08
	03:00	11,00	10,98	0,02	1	1					2,75
	04:00	10,58	10,46	0,12	1	1					2,33
	05:00	10,52	10,50	0,02	1	1					2,27
	06:00	11,69	10,32	1,37	1	1					3,44
	07:00	14,32	9,93	4,39	1	1					5,07
	08:00	16,18	11,09	5,08	1	1					5,66
	09:00	17,39	12,12	5,27	1	1		1			6,07
	10:00	16,54	11,98	4,56	1	1		1			5,14
	11:00	15,31	11,42	3,90	1	1		1			4,39
	12:00	14,68	9,78	4,90	1	1					5,14
	13:00	13,87	9,10	4,78	1	1					4,94
	14:00	13,55	8,81	4,74	1	1					4,96
	15:00	12,87	8,85	4,01	1	1					4,50
	16:00	13,81	9,81	4,00	1	1					4,83
	17:00	15,81	11,19	4,62	1	1					5,53
	18:00	18,61	12,35	6,26	1	1		1			6,51
	19:00	19,54	13,08	6,46	1	1		1			6,84
	20:00	19,82	13,60	6,22	1	1		1			6,94
	21:00	18,50	12,81	5,69	1	1		1			6,47
	22:00	16,52	11,76	4,76	1	1		1			5,43
	23:00	14,48	11,03	3,45		1		1	1		4,06

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Στο διάστημα 15:50 - 18:00 υπήρξαν εργασίες στον

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,65	9,91	2,73		1		1	1		3,10
	01:00	11,42	8,03	3,39		1		1			4,00
	02:00	11,51	8,32	3,20		1		1			4,03
	03:00	11,11	8,63	2,48		1		1			3,83
	04:00	10,76	9,24	1,52		1		1			3,48
	05:00	10,82	10,16	0,66		1		1			3,55
	06:00	12,28	12,07	0,21	1	1		1			2,04
	07:00	14,82	14,76	0,07	1	1		1			3,45
	08:00	16,97	13,29	3,68	1	1		1			5,57
	09:00	17,44	13,06	4,38	1	1		1			6,04
	10:00	15,24	12,44	2,81	1	1		1			3,85
	11:00	14,22	11,37	2,85	1	1		1			3,48
	12:00	14,59	10,17	4,42	1	1					5,11
	13:00	15,00	9,96	5,04	1	1					5,25
	14:00	14,51	9,36	5,15	1	1					5,14
	15:00	14,27	9,33	4,95	1	1					5,00
	16:00	15,54	10,60	4,94	1	1					5,44
	17:00	17,78	11,57	6,21	1	1					6,22
	18:00	20,29	13,37	6,92	1	1		1			7,10
	19:00	21,30	14,08	7,22	1	1		1			7,46
	20:00	20,98	14,07	6,91	1	1		1			7,34
	21:00	19,79	14,06	5,73	1	1		1			6,93
	22:00	17,77	12,16	5,60	1	1		1			6,22
	23:00	15,49	10,97	4,53	1	1		1			4,65

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Το ΑΠ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:45. Στο διάστημα 13:45 - 17:00 υπήρξαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	13,26	8,71	4,54		1		1			4,64
	01:00	12,10	7,75	4,35		1		1			4,35
	02:00	12,13	8,47	3,66		1		1			4,25
	03:00	11,68	8,08	3,60		1		1			4,09
	04:00	11,37	7,81	3,56		1		1			3,98
	05:00	11,34	7,76	3,58		1		1			3,97
	06:00	12,83	8,65	4,18		1		1			4,49
	07:00	15,38	10,05	5,33		1		1			5,38
	08:00	15,69	10,29	5,40	1	1					5,49
	09:00	15,09	9,99	5,09	1	1					5,28
	10:00	14,24	9,60	4,64	1	1					4,98
	11:00	13,33	8,76	4,57	1	1					4,67
	12:00	14,69	9,81	4,88	1	1					5,14
	13:00	14,82	9,92	4,89	1	1					5,19
	14:00	14,50	9,71	4,79	1	1					5,07
	15:00	14,41	9,50	4,91	1	1					5,04
	16:00	15,51	10,17	5,34	1	1					5,43
	17:00	17,51	11,78	5,73	1	1					6,13
	18:00	20,30	14,16	6,14	1	1		1			7,11
	19:00	20,90	14,73	6,17	1	1		1			7,31
	20:00	20,63	14,36	6,27	1	1		1			7,22
	21:00	19,58	13,35	6,23	1	1		1			6,85
	22:00	17,63	12,78	4,85	1	1		1			6,30
	23:00	15,49	11,08	4,41	1	1		1			5,11

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 08:50 έως 15:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	13,21	8,59	4,63	1	1					4,65
	01:00	12,25	8,15	4,11	1	1					4,29
	02:00	12,48	8,14	4,34		1		1			4,38
	03:00	12,15	8,04	4,10		1		1			4,25
	04:00	11,61	7,86	3,75		1		1			4,06
	05:00	11,39	7,68	3,71		1		1			3,99
	06:00	12,32	8,14	4,18		1		1			4,31
	07:00	13,58	9,17	4,40		1		1			4,75
	08:00	14,65	10,20	4,45	1	1					5,13
	09:00	14,88	10,40	4,49	1	1					5,21
	10:00	14,20	9,84	4,37	1	1					4,97
	11:00	13,79	9,62	4,17	1	1					4,83
	12:00	14,23	9,77	4,46	1	1					4,98
	13:00	14,31	9,48	4,83	1	1					5,01
	14:00	14,04	9,32	4,72	1	1					4,91
	15:00	14,13	9,40	4,73	1	1					4,95
	16:00	15,42	10,56	4,87	1	1					5,40
	17:00	17,53	12,20	5,33	1	1		1			6,13
	18:00	20,29	14,42	5,87	1	1		1			7,10
	19:00	20,93	15,16	5,77	1	1		1			7,33
	20:00	20,35	15,10	5,25	1	1		1			7,12
	21:00	19,04	15,14	3,89	1	1		1			6,66
	22:00	17,06	13,34	3,72	1	1		1			5,97
	23:00	15,13	12,05	3,09	1	1		1			4,75

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:40 με 21:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης