

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026																					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηρτικό Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)										
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66									
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,88	26,41	0,10	0,38	1	1		1		1																					1,04	1,04
	01:00	24,74	24,03	0,44	0,27	1	1		1																						5,46	5,58	
	02:00	24,42	22,37	1,78	0,26	1	1		1																						5,07	5,25	
	03:00	23,72	20,78	2,73	0,21	1	1		1																						4,42	4,56	
	04:00	22,70	20,77	1,82	0,11	1	1		1																						3,43	3,54	
	05:00	22,46	20,65	1,75	0,06	1	1		1																						3,15	3,30	
	06:00	23,79	21,37	2,39	0,03	1	1		1																						4,40	4,63	
	07:00	24,89	22,27	2,62	0,00	1	1		1																						5,43	5,72	
	08:00	26,08	22,35	3,50	0,23	1	1		1																						6,63	6,91	
	09:00	27,04	21,81	4,81	0,42	1	1		1																						7,58	7,88	
	10:00	30,83	22,73	7,59	0,51	1	1		1																						10,38	10,79	
	11:00	32,03	23,37	8,18	0,48		1		1		1																				9,85	9,97	
	12:00	33,29	24,54	8,34	0,41		1		1		1																				10,60	11,23	
	13:00	35,82	25,50	9,92	0,41		1		1		1																				12,48	12,54	
	14:00	35,11	23,77	10,93	0,41		1		1		1																				12,23	12,29	
	15:00	34,23	22,35	11,47	0,41		1		1		1																				11,95	11,98	
	16:00	35,10	23,51	11,18	0,41		1		1		1																				12,15	12,28	
	17:00	37,97	31,39	6,16	0,42	1	1		1		1																				11,74	11,74	
	18:00	41,62	36,97	4,24	0,41	1	1	1	1		1																				10,13	10,13	
	19:00	41,83	37,91	3,51	0,40	1	1	1	1		1																				8,66	8,96	
	20:00	40,77	36,02	4,35	0,41	1	1	1	1		1																				7,73	7,91	
	21:00	37,84	32,70	4,73	0,41	1	1	1	1		1																				6,44	6,44	
	22:00	34,38	25,32	8,66	0,41		1		1		1																				10,01	12,03	
	23:00	30,43	21,34	8,69	0,41		1		1		1																				9,38	9,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,81	19,42	7,39	0,01		1		1			1												7,75	7,66
	01:00	24,44	18,93	5,49	0,01		1		1			1												5,38	5,28
	02:00	24,04	19,61	4,28	0,14		1		1			1												4,94	4,88
	03:00	23,48	19,42	3,85	0,20		1		1			1												4,33	4,32
	04:00	23,13	19,42	3,51	0,20		1		1			1												3,86	3,98
	05:00	23,48	19,59	3,68	0,21		1		1			1												4,15	4,33
	06:00	26,53	20,14	6,18	0,20		1		1			1												7,10	7,37
	07:00	30,29	20,77	9,32	0,21		1		1			1												10,31	10,60
	08:00	32,06	23,30	8,55	0,21		1		1			1												11,18	11,22
	09:00	33,68	24,19	9,28	0,21		1		1			1												11,70	11,62
	10:00	33,70	22,32	11,18	0,21		1		1			1									1			11,70	11,65
	11:00	32,63	21,97	10,45	0,21		1		1			1												11,39	11,42
	12:00	35,12	23,95	10,96	0,21		1		1			1												12,17	12,29
	13:00	37,60	26,09	11,31	0,21		1		1			1												13,16	13,16
	14:00	35,93	25,69	10,03	0,20		1		1			1												12,58	12,58
	15:00	35,26	25,88	9,17	0,20		1		1			1												12,32	12,34
	16:00	36,47	28,01	8,25	0,20		1		1			1												12,72	12,76
	17:00	40,70	33,83	6,67	0,20		1	1	1	1		1												12,94	13,19
	18:00	44,90	39,22	5,47	0,21		1	1	1	1		1												14,17	14,17
	19:00	45,48	41,20	4,07	0,21		1	1	1	1		1												12,34	12,61
	20:00	44,85	41,52	3,11	0,22		1	1	1	1		1												11,85	11,98
	21:00	42,03	39,70	2,12	0,21		1	1	1	1		1												9,16	9,16
	22:00	37,87	36,47	1,37	0,04		1	1	1	1		1												7,19	7,19
23:00	33,05	32,04	1,01	0,01		1	1	1	1		1												5,69	5,55	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																							
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250							
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,59	27,89	0,50	0,20		1	1	1		1								1					1,62	1,62
	01:00	25,82	23,64	1,97	0,20			1	1		1								1					3,78	3,76
	02:00	25,36	24,00	1,16	0,20			1	1		1								1					3,96	3,96
	03:00	24,44	23,20	1,04	0,20			1	1		1													5,18	5,28
	04:00	24,42	23,10	1,12	0,20			1	1		1													5,13	5,27
	05:00	24,85	23,38	1,27	0,20			1	1		1													5,48	5,70
	06:00	27,94	26,22	1,52	0,20			1	1		1													8,29	8,79
	07:00	31,76	29,31	2,25	0,20			1	1		1									1	1			8,20	8,20
	08:00	31,60	30,30	1,29	0,01			1	1		1									1	1			6,64	6,64
	09:00	29,92	29,37	0,53	0,01			1	1		1									1	1			5,00	4,96
	10:00	27,94	27,26	0,67	0,01			1	1		1									1	1			3,05	2,98
	11:00	26,62	25,86	0,75	0,01			1	1		1									1				4,31	4,57
	12:00	27,52	26,74	0,77	0,01			1	1		1									1				5,14	5,47
	13:00	26,99	26,29	0,69	0,01			1	1		1									1				2,59	4,93
	14:00	27,10	26,53	0,56	0,01			1	1		1									1				4,64	5,04
	15:00	27,25	26,60	0,64	0,01			1	1		1									1				5,08	5,20
	16:00	30,26	29,42	0,83	0,01			1	1		1									1				6,38	8,21
	17:00	36,17	35,61	0,55	0,01			1	1		1									1				8,70	8,67
	18:00	41,40	40,87	0,53	0,01			1	1		1									1		1		9,73	9,77
	19:00	42,89	42,06	0,83	0,01			1	1		1									1		1		11,19	11,26
20:00	43,46	42,91	0,54	0,01			1	1		1									1		1		11,75	11,83	
21:00	41,60	41,41	0,18	0,01			1	1		1									1		1		10,05	9,97	
22:00	38,04	37,81	0,22	0,01			1	1		1									1		1		6,55	6,41	
23:00	33,58	33,26	0,32	0,01			1	1		1									1		1		5,28	7,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,97	28,53	0,44	0,01			1	1		1							1			1	3,50	3,50
	01:00	26,12	25,84	0,28	0,01			1	1		1							1				4,09	4,07
	02:00	25,86	25,69	0,17	0,01			1	1		1							1				3,71	3,81
	03:00	24,92	24,68	0,24	0,01			1	1		1							1				2,85	2,87
	04:00	24,80	24,33	0,46	0,01			1	1		1							1				2,65	2,75
	05:00	25,33	24,99	0,33	0,01			1	1		1							1				3,08	3,28
	06:00	28,20	28,06	0,14	0,01			1	1		1							1				5,99	6,15
	07:00	32,48	32,20	0,07	0,20			1	1		1							1			1	7,97	7,97
	08:00	31,80	31,58	0,02	0,20			1	1		1							1			1	5,54	5,62
	09:00	30,00	29,77	0,03	0,20			1	1		1							1			1	3,70	3,83
	10:00	27,46	27,22	0,03	0,20			1	1	1	1							1			1	2,23	2,23
	11:00	26,04	25,52	0,32	0,21			1	1	1	1							1			1	1,76	1,76
	12:00	26,54	24,47	1,66	0,40			1	1	1	1							1				3,17	3,17
	13:00	26,95	23,84	2,85	0,27			1	1	1	1							1				3,65	3,65
	14:00	28,79	25,54	3,07	0,19			1	1	1	1							1				4,84	4,84
	15:00	30,54	28,00	2,44	0,10			1	1	1	1							1				5,31	5,69
	16:00	32,48	30,48	1,91	0,09			1	1	1	1							1				2,75	2,75
	17:00	37,15	31,41	5,74	0,01			1	1	1	1							1				8,94	9,65
	18:00	42,40	34,26	8,14	0,00			1	1	1	1							1				14,31	14,84
	19:00	42,97	33,43	9,54	0,00			1	1	1	1							1				14,99	15,04
	20:00	42,89	32,10	10,78	0,01			1	1	1	1							1				14,92	15,01
	21:00	40,92	30,58	10,30	0,03			1	1	1	1							1				13,56	13,41
	22:00	36,78	27,73	9,04	0,01			1	1	1	1							1				9,53	9,28
23:00	32,19	22,81	9,34	0,04			1	1	1	1							1				10,31	10,14	

Δοκιμαστική λειτουργία 65 Κw μετά από γενική συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,12	20,20	7,51	0,41			1	1		1												8,34	8,97	
	01:00	25,42	18,91	6,10	0,41			1	1		1												6,17	6,27	
	02:00	24,99	19,31	5,28	0,41			1	1		1												5,61	5,84	
	03:00	24,49	18,94	5,15	0,41			1	1		1												5,16	5,34	
	04:00	23,78	18,50	4,88	0,40			1	1		1												4,48	4,63	
	05:00	24,13	19,04	4,68	0,40			1	1		1												4,78	4,97	
	06:00	26,73	19,94	6,39	0,40			1	1		1												7,24	7,58	
	07:00	30,58	21,15	9,23	0,21			1	1		1												10,37	10,70	
	08:00	32,75	22,90	9,44	0,41			1	1		1												10,54	11,46	
	09:00	35,51	23,91	11,20	0,40			1	1		1								1				12,34	12,43	
	10:00	37,50	26,43	10,67	0,40			1	1	1	1										1		11,11	11,11	
	11:00	37,31	29,32	7,59	0,40			1	1	1	1										1		7,90	7,90	
	12:00	39,16	28,73	10,03	0,41			1	1	1	1												12,81	13,71	
	13:00	39,00	28,31	10,29	0,40			1	1	1	1												13,51	13,65	
	14:00	40,79	31,27	9,12	0,40			1	1	1	1												13,97	14,28	
	15:00	41,57	34,40	6,76	0,41			1	1	1	1												10,98	11,26	
	16:00	39,87	32,80	6,86	0,22			1	1	1	1												9,45	9,57	
	17:00	43,29	33,59	9,70	0,00			1	1	1	1												12,64	12,99	
	18:00	46,69	35,36	11,17	0,15			1	1	1	1												15,56	16,10	
	19:00	46,94	35,94	10,99	0,01			1	1	1	1												15,89	16,10	
	20:00	45,72	37,00	8,71	0,00			1	1	1	1												14,91	15,41	
	21:00	42,91	33,50	9,21	0,20			1	1	1	1												12,48	12,61	
	22:00	37,58	30,25	6,93	0,40			1	1	1	1												8,67	8,67	
23:00	32,71	27,44	4,93	0,33			1	1	1	1												5,39	5,39		

Δοκιμαστική λειτουργία 65 Κw μετά από γενική συντήρηση. Δοκιμαστική λειτουργία 64 Καλύμνου μετά από συντήρηση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε κακοκαιρία. Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 16:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																			
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61			62	63
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,28	26,36	1,92	0,00				1	1	1								1	1,81	3,43
	01:00	25,43	24,85	0,58	0,00				1	1	1								1	0,63	0,58
	02:00	25,42	25,24	0,18	0,00				1	1	1								1	0,50	0,57
	03:00	24,63	24,63	0,00	0,00				1	1	1								1	0,01	0,00
	04:00	24,17	24,16	0,00	0,00				1	1	1								1	0,00	0,00
	05:00	24,59	24,57	0,02	0,00				1	1	1								1	0,11	0,00
	06:00	27,56	26,75	0,81	0,00				1	1	1								1	2,53	2,71
	07:00	31,69	30,22	1,47	0,01				1	1	1								1	2,95	2,95
	08:00	33,64	32,08	1,56	0,00				1	1	1								1	3,17	3,34
	09:00	34,83	32,28	2,55	0,00				1	1	1								1	5,01	4,53
	10:00	34,50	31,60	2,90	0,01				1	1	1								1	8,30	8,32
	11:00	32,93	29,94	2,99	0,01				1	1	1								1	6,31	6,31
	12:00	32,34	28,10	4,13	0,11				1	1	1								1	6,11	6,16
	13:00	31,79	27,87	3,67	0,26				1	1	1								1	4,10	4,10
	14:00	34,01	30,47	3,18	0,37				1	1	1								1	4,88	5,04
	15:00	35,36	30,43	4,66	0,27				1	1	1								1	6,20	6,38
	16:00	37,23	31,23	5,80	0,21				1	1	1								1	8,09	8,25
	17:00	39,80	33,02	6,77	0,01				1	1	1								1	10,61	10,82
	18:00	42,59	34,27	8,31	0,01				1	1	1								1	13,42	13,61
	19:00	43,29	31,55	11,74	0,01				1	1	1								1	13,92	14,31
	20:00	41,98	32,15	9,82	0,01				1	1	1								1	11,88	11,77
	21:00	39,75	30,48	9,26	0,01				1	1	1								1	9,68	9,54
	22:00	35,69	29,96	5,73	0,01				1	1	1								1	5,65	5,48
23:00	31,58	27,00	4,57	0,01				1	1	1								1	4,48	4,48	

Δοκιμαστική λειτουργία 65 Κw μετά από γενική συντήρηση. Δοκιμαστική λειτουργία 64 Καλύμνου μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																								
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250								
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,94	25,66	2,27	0,01					1	1	1									1			1,98	3,08	
	01:00	25,40	25,36	0,04	0,01					1	1	1									1			0,13	0,55	
	02:00	24,67	24,66	0,00	0,01					1	1	1									1			0,03	0,00	
	03:00	24,04	23,41	0,62	0,01					1	1	1									1			1,27	1,27	
	04:00	23,49	20,04	3,44	0,01						1	1										1			4,05	4,09
	05:00	23,63	20,07	3,55	0,01						1	1										1			4,15	4,23
	06:00	25,17	21,33	3,83	0,01						1	1										1			5,63	5,77
	07:00	26,90	22,02	4,87	0,01						1	1										1			7,30	7,50
	08:00	28,49	21,48	6,70	0,31						1	1										1			8,84	9,09
	09:00	28,18	20,97	6,90	0,31						1	1										1			8,66	8,78
	10:00	26,77	21,52	4,95	0,31						1	1										1			7,38	7,37
	11:00	24,72	20,58	3,74	0,41						1	1										1			5,93	5,93
	12:00	25,06	20,81	3,85	0,41						1	1										1			6,21	6,21
	13:00	24,83	20,29	4,14	0,41						1	1										1			5,32	5,43
	14:00	24,27	20,35	3,52	0,40						1	1										1			4,72	4,87
	15:00	24,52	21,18	3,14	0,21						1	1										1			4,98	5,12
	16:00	27,08	24,72	2,35	0,01						1	1	1									1			4,60	4,60
	17:00	31,40	28,77	2,62	0,01						1	1	1									1			6,24	6,55
	18:00	36,28	34,45	1,82	0,01						1	1	1									1			6,89	6,89
	19:00	36,48	35,33	1,15	0,01						1	1	1									1			6,09	6,17
	20:00	36,25	35,66	0,58	0,01						1	1	1									1			5,98	5,94
	21:00	33,98	33,84	0,13	0,01						1	1	1									1			3,74	3,67
	22:00	31,74	31,69	0,04	0,01						1	1	1									1			1,47	1,44
23:00	28,86	28,84	0,01	0,00						1	1	1									1			3,41	4,01	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας από 11:40 έως τις 13:00. Δοκιμαστική λειτουργία 65 Κω μετά από γενική συντήρηση. Δοκιμαστική λειτουργία 64 Καλύμνου μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026																							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250							
Α Ρ Κ Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)												
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6											
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,02	26,02	0,00	0,01				1	1	1																							1,27	1,17
	01:00	24,06	23,99	0,06	0,01				1	1	1																							1,18	1,18
	02:00	23,52	22,44	1,07	0,01					1	1																							4,11	4,12
	03:00	22,52	21,84	0,68	0,01					1	1																							3,13	3,12
	04:00	22,22	21,13	1,08	0,01					1	1																							2,76	2,82
	05:00	22,03	20,71	1,31	0,01					1	1																							2,60	2,63
	06:00	23,08	21,09	1,99	0,01					1	1																							3,59	3,68
	07:00	24,22	21,23	2,98	0,01					1	1																							4,66	4,82
	08:00	26,62	21,07	5,55	0,01					1	1																							7,02	7,22
	09:00	28,48	21,98	6,09	0,40					1	1																							8,77	9,08
	10:00	29,31	23,18	5,73	0,41					1	1																							9,71	9,91
	11:00	27,60	21,32	5,87	0,40					1	1																							8,01	8,20
	12:00	26,67	19,51	6,76	0,40					1	1																							7,17	7,27
	13:00	24,78	19,52	4,86	0,40					1	1																							5,33	5,38
	14:00	23,02	19,45	3,17	0,40					1	1																							3,51	3,62
	15:00	23,29	20,13	3,14	0,01					1	1																							3,76	3,89
	16:00	26,04	21,72	4,31	0,01					1	1																							6,39	6,64
	17:00	30,46	26,12	4,34	0,01					1	1	1																						6,20	6,20
	18:00	35,91	31,12	4,78	0,01					1	1	1																						8,32	8,16
	19:00	36,78	33,08	3,70	0,01					1	1	1																						8,93	9,03
	20:00	36,34	32,98	3,35	0,01					1	1	1																						8,64	8,59
	21:00	34,79	33,19	1,60	0,01					1	1	1																						7,07	7,04
	22:00	32,03	31,20	0,82	0,01					1	1	1																						4,69	4,28
23:00	28,87	28,46	0,40	0,01					1	1	1																						4,08	4,02	

Δοκιμαστική λειτουργία G4 Καλύμνου μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,74	25,62	0,11	0,01				1	1	1								1			1,03	0,89
	01:00	23,39	23,29	0,09	0,01					1	1								1			2,03	3,99
	02:00	22,80	22,73	0,07	0,00					1	1								1			3,35	3,40
	03:00	22,34	22,30	0,03	0,00						1	1							1			2,87	2,94
	04:00	21,99	21,98	0,00	0,00						1	1							1			2,50	2,59
	05:00	22,57	22,56	0,00	0,01							1	1						1			2,98	3,17
	06:00	25,51	25,51	0,00	0,01				1	1	1								1			3,71	3,71
	07:00	28,34	28,32	0,02	0,01				1	1	1								1			3,32	3,49
	08:00	29,20	29,16	0,04	0,01				1	1	1								1			4,17	4,35
	09:00	29,45	29,36	0,08	0,01				1	1	1								1			4,60	4,60
	10:00	29,50	28,67	0,42	0,41				1	1	1								1			4,43	4,65
	11:00	29,77	28,09	1,28	0,41				1	1	1								1			4,70	4,92
	12:00	30,74	29,07	1,26	0,40				1	1	1								1			5,79	5,89
	13:00	31,35	29,05	1,97	0,32				1	1	1								1			6,16	6,49
	14:00	33,00	30,46	2,54	0,01				1	1	1								1			8,11	8,15
	15:00	33,04	29,92	3,12	0,01				1	1	1								1			8,08	8,19
	16:00	35,08	31,72	3,35	0,00				1	1	1								1			10,05	10,23
	17:00	36,93	33,74	3,19	0,00				1	1	1								1			7,31	7,31
	18:00	40,60	37,14	3,45	0,01				1	1	1								1			10,15	10,29
	19:00	41,16	37,41	3,74	0,01				1	1	1								1			10,80	10,85
	20:00	40,85	37,83	3,01	0,01				1	1	1								1			10,52	10,54
	21:00	38,89	36,96	1,93	0,01				1	1	1								1			8,68	8,59
	22:00	35,11	33,60	1,50	0,01				1	1	1								1			4,94	4,81
23:00	30,64	29,05	1,59	0,01				1	1	1								1			4,82	5,79	

Το διάστημα 09:00 με 13:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																								
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250								
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,34	25,37	0,96	0,01		1				1	1												1,61	1,49	
	01:00	24,18	21,31	2,86	0,01						1	1													4,24	4,78
	02:00	24,05	22,53	1,51	0,01						1	1													4,63	4,65
	03:00	23,04	20,82	2,21	0,01						1	1													3,64	3,64
	04:00	22,73	19,99	2,73	0,01						1	1													3,23	3,33
	05:00	23,51	20,49	3,01	0,01						1	1													3,97	4,11
	06:00	26,53	22,78	3,75	0,01						1	1													6,11	7,13
	07:00	30,12	25,77	4,34	0,01						1	1													5,04	5,26
	08:00	30,78	26,66	4,11	0,01						1	1													5,86	5,93
	09:00	29,87	26,49	3,37	0,01						1	1													4,88	5,02
	10:00	30,76	27,04	3,31	0,41						1	1													5,76	5,91
	11:00	29,77	25,44	3,92	0,41						1	1													4,82	4,92
	12:00	29,53	24,93	4,19	0,41						1	1													4,49	4,68
	13:00	30,00	25,04	4,54	0,41						1	1													4,86	5,14
	14:00	32,02	25,27	6,35	0,41						1	1													7,02	7,17
	15:00	31,75	26,02	5,69	0,04						1	1													6,50	6,89
	16:00	35,87	28,31	7,55	0,01		1	1			1	1													8,60	8,60
	17:00	39,26	30,65	8,61	0,01		1	1			1	1													11,55	11,55
	18:00	43,04	33,76	9,27	0,01		1	1			1	1													13,52	13,52
	19:00	43,04	33,26	9,77	0,01		1	1			1	1													12,80	12,82
	20:00	42,24	34,38	7,85	0,01		1	1			1	1													12,05	12,03
	21:00	39,93	34,03	5,89	0,01		1	1			1	1													9,85	9,71
	22:00	35,85	31,82	4,02	0,01		1	1			1	1													5,80	5,64
23:00	31,47	30,28	1,18	0,01		1	1			1	1													1,43	1,26	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,38	25,64	1,74	0,00	1	1					1												3,64	5,42
	01:00	25,01	22,87	2,14	0,00	1	1					1												3,05	3,05
	02:00	24,46	22,89	1,57	0,00	1	1					1												2,39	2,50
	03:00	23,69	22,70	0,99	0,00	1	1					1												1,66	1,73
	04:00	23,50	22,78	0,71	0,01	1	1					1												1,43	1,53
	05:00	24,04	23,41	0,63	0,01	1	1					1												1,86	2,08
	06:00	26,78	26,14	0,63	0,01	1	1					1												4,49	4,82
	07:00	30,88	30,37	0,40	0,12	1	1		1			1												5,17	5,17
	08:00	32,97	32,55	0,22	0,21	1	1		1			1												5,23	5,56
	09:00	34,56	34,34	0,01	0,21	1	1		1			1												5,82	7,14
	10:00	33,56	33,36	0,00	0,21		1		1	1	1	1												3,14	3,26
	11:00	33,65	33,45	0,00	0,21		1		1	1	1	1												3,12	3,35
	12:00	36,38	36,10	0,08	0,21		1		1	1	1	1												5,87	6,08
	13:00	34,94	34,50	0,19	0,25		1		1	1	1	1												4,59	4,63
	14:00	35,15	34,56	0,36	0,23		1		1	1	1	1												4,70	4,84
	15:00	34,21	33,57	0,31	0,33		1		1	1	1	1												3,72	3,91
	16:00	37,15	36,54	0,58	0,03		1		1	1	1	1												6,50	6,85
	17:00	39,91	38,43	1,48	0,01		1		1	1	1	1												9,09	9,61
	18:00	44,40	43,22	1,06	0,12		1		1	1	1	1												10,30	9,97
	19:00	45,17	43,92	1,24	0,01		1		1	1	1	1												10,44	10,74
	20:00	44,39	41,64	2,74	0,01		1		1	1	1	1												9,73	9,96
	21:00	41,85	36,63	5,22	0,01		1		1	1	1	1												7,40	7,42
	22:00	37,31	29,47	7,83	0,01		1			1	1	1												10,01	12,46
	23:00	32,05	24,30	7,74	0,01		1			1	1	1												8,53	8,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,82	19,44	8,37	0,01																8,51	8,42	
	01:00	25,59	19,50	6,05	0,04																	6,23	6,19
	02:00	25,09	19,61	5,47	0,01																	5,60	5,69
	03:00	24,93	19,56	5,36	0,01																	5,37	5,53
	04:00	24,24	19,26	4,92	0,06																	4,69	4,84
	05:00	24,47	19,27	4,79	0,42																	4,89	5,07
	06:00	26,92	20,27	6,25	0,40																	7,16	7,52
	07:00	30,67	22,24	8,03	0,40																	8,55	8,55
	08:00	30,74	21,27	9,08	0,39																	9,66	10,76
	09:00	33,01	21,91	10,71	0,39																	11,49	11,55
	10:00	30,82	21,97	8,45	0,39																	8,63	8,52
	11:00	28,93	21,90	6,62	0,40																	6,53	6,63
	12:00	28,17	22,25	5,52	0,40																	5,77	5,87
	13:00	27,73	21,99	5,34	0,41																	5,32	5,43
	14:00	26,62	22,06	4,16	0,40																	4,13	4,32
	15:00	30,18	23,17	6,60	0,40																	7,44	7,88
	16:00	32,62	23,35	8,86	0,40																	9,96	10,32
	17:00	35,01	24,96	9,65	0,40																	11,95	12,25
	18:00	38,56	27,73	10,43	0,40																	13,43	13,50
	19:00	39,56	29,85	9,30	0,40																	13,50	13,85
	20:00	39,70	31,18	8,28	0,24																	11,71	11,95
	21:00	37,83	28,87	8,96	0,00																	9,75	10,08
	22:00	28,32	20,94	7,34	0,04																	7,34	7,34
23:00	26,23	21,42	4,79	0,02																	5,50	5,50	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,32	22,86	3,96	0,49		1				1	1												4,04	4,04
	01:00	24,68	19,39	4,72	0,57					1	1													5,03	5,28
	02:00	24,28	19,51	4,49	0,28					1	1													4,62	4,88
	03:00	23,10	19,04	3,77	0,29					1	1													3,66	3,70
	04:00	22,75	19,12	3,34	0,28					1	1													3,34	3,35
	05:00	22,97	20,27	2,40	0,30					1	1													3,42	3,57
	06:00	26,10	21,69	4,04	0,37					1	1													6,36	6,70
	07:00	31,05	24,12	6,35	0,58					1	1													7,69	10,87
	08:00	33,22	25,18	7,53	0,51					1	1													5,72	8,36
	09:00	33,09	25,18	7,31	0,60					1	1													5,54	8,23
	10:00	33,82	25,58	7,75	0,49					1	1													6,26	8,96
	11:00	30,04	23,75	5,89	0,41					1	1											1		4,06	7,74
	12:00	31,65	23,38	7,87	0,40					1	1													6,53	9,35
	13:00	31,25	23,22	7,63	0,40					1	1													6,27	8,95
	14:00	29,94	22,58	6,96	0,41					1	1													5,45	7,64
	15:00	31,10	23,55	7,14	0,41					1	1													6,05	8,80
	16:00	35,11	24,96	9,74	0,41					1	1													9,04	12,29
	17:00	37,32	26,68	10,21	0,42					1	1													9,92	13,06
	18:00	41,63	29,84	11,37	0,42				1	1	1													10,69	13,88
	19:00	42,24	31,46	10,35	0,43				1	1	1													10,44	14,49
	20:00	41,53	32,69	8,40	0,44				1	1	1													9,97	13,77
	21:00	38,99	30,99	7,75	0,25				1	1	1													8,15	11,24
	22:00	35,40	28,97	5,97	0,46				1	1	1													5,50	7,65
23:00	31,09	25,59	5,02	0,47				1	1	1													3,53	6,23	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:10. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026																				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)									
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66								
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,54	20,50	6,97	0,08							1	1																		5,87	8,14
	01:00	25,09	19,66	5,34	0,08							1	1																	4,02	5,69	
	02:00	24,61	19,77	4,57	0,27							1	1																	3,55	5,21	
	03:00	23,65	20,45	2,94	0,27							1	1																	3,35	4,25	
	04:00	23,22	20,08	2,89	0,25							1	1																	2,99	3,82	
	05:00	23,50	20,99	2,25	0,26							1	1																	3,40	4,10	
	06:00	25,26	23,08	1,93	0,24							1	1																	4,97	5,86	
	07:00	27,26	24,39	2,66	0,21							1	1																	6,42	7,86	
	08:00	27,08	25,30	1,55	0,23							1	1																	6,05	7,68	
	09:00	27,04	25,46	1,35	0,23							1	1														1			3,53	3,51	
	10:00	27,56	25,90	1,43	0,23							1	1																	3,76	4,04	
	11:00	27,98	25,98	1,78	0,22							1	1																	4,06	4,45	
	12:00	28,08	26,95	0,92	0,21							1	1																	4,25	4,55	
	13:00	28,84	28,23	0,43	0,18							1	1																	5,08	5,32	
	14:00	26,68	25,78	0,72	0,18							1	1																	3,40	3,16	
	15:00	26,10	24,74	1,19	0,17							1	1																	2,84	2,57	
	16:00	27,99	26,34	1,56	0,10							1	1																	4,19	4,47	
	17:00	32,21	29,87	2,26	0,09							1	1																	6,54	8,68	
	18:00	37,21	33,23	3,97	0,00				1	1	1	1	1																	6,99	8,23	
	19:00	38,08	34,07	4,02	0,00				1	1	1	1	1																	7,72	9,11	
	20:00	37,05	31,97	5,01	0,06				1	1	1	1	1																	6,68	8,07	
	21:00	35,20	27,77	7,32	0,11				1	1	1	1	1																	6,90	9,12	
	22:00	32,62	26,02	6,56	0,04				1	1	1	1	1																	4,75	11,42	
	23:00	29,09	21,96	7,06	0,07				1	1	1	1	1																	6,08	8,47	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61			62	63	64	65	66
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,24	19,87	6,20	0,16															1	4,09	5,61		
	01:00	24,58	19,39	4,62	0,57																1	2,43	3,95	
	02:00	24,22	19,57	3,92	0,72																1	2,03	3,59	
	03:00	23,52	19,15	3,57	0,80																	1	1,55	2,89
	04:00	22,88	18,90	3,23	0,75																	1	0,98	2,25
	05:00	22,58	18,77	3,20	0,62																	1	0,85	1,96
	06:00	23,66	19,65	3,43	0,57																	1	1,65	3,04
	07:00	24,69	20,28	3,89	0,52																	1	2,69	5,29
	08:00	24,90	18,86	5,56	0,47																	1	3,60	5,50
	09:00	24,42	18,61	5,41	0,40																	1	3,33	5,02
	10:00	24,43	18,52	5,51	0,40																	1	3,50	5,03
	11:00	24,51	16,12	7,99	0,40																		6,91	8,01
	12:00	25,56	17,24	8,31	0,01																		7,00	8,95
	13:00	25,44	17,95	7,49	0,01																		6,54	8,90
	14:00	25,05	18,81	6,24	0,01																		4,77	5,65
	15:00	23,27	19,41	3,85	0,01																		4,43	4,43
	16:00	27,24	23,60	3,64	0,01																		3,85	3,85
	17:00	31,48	25,90	5,31	0,27																		4,47	6,62
	18:00	36,23	28,52	7,30	0,40																		8,17	11,37
	19:00	37,16	28,94	7,82	0,40																		9,06	12,31
	20:00	36,46	27,78	8,21	0,47																		8,49	11,61
	21:00	34,49	26,36	7,73	0,40																		7,05	9,64
	22:00	31,30	24,29	6,60	0,40																		4,61	6,45
23:00	27,48	22,49	4,68	0,32																		2,89	2,63	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 15:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,50	20,68	4,81	0,01					1	1												6,06	6,10	
	01:00	23,34	20,19	3,13	0,02					1	1												3,82	3,94	
	02:00	23,05	19,85	3,17	0,03					1	1												3,53	3,65	
	03:00	22,56	19,79	2,75	0,02					1	1												3,03	3,16	
	04:00	22,40	19,62	2,75	0,02					1	1												2,87	3,00	
	05:00	22,67	19,81	2,84	0,03					1	1												3,10	3,27	
	06:00	25,21	20,80	4,38	0,03					1	1												5,47	5,81	
	07:00	29,20	20,34	8,51	0,36					1	1												9,41	9,80	
	08:00	30,91	20,88	9,62	0,40					1	1												10,71	10,82	
	09:00	30,51	21,16	8,96	0,40					1	1												10,44	10,68	
	10:00	30,01	21,46	8,15	0,41					1	1												10,01	10,50	
	11:00	29,36	20,78	8,18	0,41					1	1												9,45	9,96	
	12:00	34,74	23,94	10,40	0,41					1	1												12,08	12,16	
	13:00	36,00	27,77	7,82	0,41					1	1												8,50	11,15	
	14:00	36,21	26,54	9,27	0,41					1	1												10,66	11,36	
	15:00	35,88	25,25	10,22	0,41					1	1												10,78	11,03	
	16:00	37,51	26,13	10,97	0,41					1	1												12,13	12,66	
	17:00	40,61	28,64	11,57	0,41					1	1												14,12	14,21	
	18:00	39,72	28,40	10,91	0,41					1	1												11,41	11,41	
	19:00	42,54	30,26	11,87	0,41					1	1												12,98	13,56	
	20:00	42,49	29,06	13,02	0,41					1	1												14,55	14,87	
	21:00	39,03	27,84	10,78	0,41					1	1												13,46	13,66	
	22:00	35,35	24,81	10,13	0,41					1	1												10,35	10,50	
23:00	30,92	23,74	6,77	0,41					1	1												6,98	6,98		

Στο διάστημα 08:00 - 12:00 εκτελούνταν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Στο διάστημα 18:00 - 19:27 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,87	19,21	7,27	0,40																	7,41	7,47	
	01:00	24,56	19,36	4,79	0,40																		5,03	5,16
	02:00	24,46	19,53	4,53	0,40																		4,93	5,06
	03:00	23,79	19,01	4,38	0,40																		4,22	4,39
	04:00	23,53	19,07	4,06	0,40																		4,01	4,13
	05:00	23,88	19,58	3,91	0,40																		4,27	4,48
	06:00	26,61	20,55	5,66	0,40																		6,84	7,21
	07:00	30,87	22,40	8,06	0,40																		9,65	9,65
	08:00	34,91	25,11	9,39	0,41																		11,52	12,22
	09:00	38,80	31,86	6,53	0,41																		11,47	11,14
	10:00	38,96	29,59	8,98	0,40																		11,08	11,30
	11:00	34,38	27,55	6,45	0,37																		6,72	6,72
	12:00	35,64	27,90	7,25	0,49																		7,88	7,98
	13:00	35,25	25,06	9,79	0,40																		10,29	10,49
	14:00	33,88	24,97	8,50	0,41																		8,88	9,12
	15:00	36,47	26,11	9,94	0,41																		11,25	11,71
	16:00	39,77	28,05	11,30	0,42																		13,69	13,92
	17:00	42,27	32,69	9,19	0,39																		11,59	12,06
	18:00	46,89	36,53	9,96	0,41																		15,39	16,10
	19:00	48,02	39,13	8,49	0,40																		14,58	14,91
	20:00	47,26	39,28	7,58	0,41																		13,81	14,15
	21:00	44,79	39,14	5,34	0,31																		11,59	11,68
	22:00	40,22	36,54	3,38	0,30																		8,81	8,81
23:00	35,01	31,75	3,13	0,13																		5,36	5,36	

Από τις 07:35 παρουσιάστηκε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο. Το διάστημα 11:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026																		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)								
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66							
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	30,38	29,48	0,86	0,05	1			1	1	1																			1,37	1,37
	01:00	27,44	24,46	2,97	0,01	1			1		1																			5,55	5,48
	02:00	26,65	23,87	2,77	0,01	1			1		1																		4,92	4,68	
	03:00	26,22	24,41	1,64	0,17	1			1		1																		4,33	4,26	
	04:00	26,06	24,38	1,45	0,23	1			1		1																		4,08	4,10	
	05:00	26,62	25,43	1,02	0,17	1			1		1																		4,61	4,66	
	06:00	29,12	28,31	0,72	0,10	1			1		1																		6,19	7,16	
	07:00	32,58	31,90	0,61	0,08	1			1		1																		7,76	7,72	
	08:00	31,26	30,73	0,41	0,12	1			1		1																		6,07	6,40	
	09:00	29,02	28,62	0,27	0,13	1			1	1	1																		4,31	4,17	
	10:00	27,21	26,91	0,16	0,14	1			1	1	1																		2,61	2,36	
	11:00	26,05	25,86	0,06	0,14	1			1	1	1																		1,39	1,20	
	12:00	26,33	26,11	0,07	0,14	1			1	1	1																		1,64	1,47	
	13:00	26,28	26,14	0,00	0,13	1			1	1	1																		1,53	1,43	
	14:00	27,03	26,94	0,00	0,09	1			1	1	1																		2,34	2,18	
	15:00	27,07	26,99	0,00	0,08	1			1	1	1																		2,40	2,22	
	16:00	29,60	29,50	0,03	0,06	1			1	1	1																		4,72	4,75	
	17:00	34,45	34,45	0,00	0,00	1			1	1	1																		5,92	5,92	
	18:00	41,03	41,03	0,00	0,00	1			1	1	1																		7,76	7,76	
	19:00	43,49	43,48	0,01	0,00	1			1	1	1																		9,21	9,15	
	20:00	44,01	43,86	0,15	0,00	1			1	1	1																		9,82	9,67	
	21:00	42,38	42,13	0,26	0,00	1			1	1	1																		8,32	8,05	
	22:00	38,51	37,77	0,73	0,00	1			1	1	1																		4,69	4,69	
	23:00	35,93	34,37	1,56	0,00	1			1	1	1																		6,76	9,84	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο. Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026																		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6					
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	29,43	27,59	1,84	0,00	1			1	1														1	4,25	4,25			
	01:00	26,27	23,96	2,31	0,00	1			1	1															1	4,61	4,31		
	02:00	25,69	23,28	2,41	0,00	1			1	1															1	3,92	3,73		
	03:00	25,04	22,52	2,52	0,00	1			1	1																1	3,34	3,08	
	04:00	24,85	22,78	2,08	0,00	1			1	1																1	3,16	2,89	
	05:00	25,07	22,79	2,25	0,03	1			1	1																1	3,29	3,11	
	06:00	27,20	23,74	3,38	0,09	1			1	1																1	5,28	5,24	
	07:00	30,57	24,02	6,45	0,10	1			1	1																1	8,54	8,61	
	08:00	30,21	25,08	5,08	0,05				1	1	1																1	5,51	5,36
	09:00	32,03	25,32	6,54	0,17				1	1	1																1	7,26	7,17
	10:00	30,86	24,79	5,87	0,19				1	1	1																1	6,15	6,00
	11:00	28,31	24,55	3,51	0,24				1	1	1																1	3,62	3,45
	12:00	30,18	25,56	4,18	0,43				1	1	1																1	4,92	5,33
	13:00	31,25	25,47	5,38	0,40				1	1	1																1	6,21	6,40
	14:00	31,24	25,19	5,57	0,48				1	1	1																1	6,03	6,39
	15:00	33,79	25,60	7,86	0,34				1	1	1																1	8,63	8,94
	16:00	36,21	25,72	10,24	0,24				1	1	1																1	11,07	11,35
	17:00	38,84	26,59	12,18	0,07				1	1	1																1	13,45	13,59
	18:00	42,68	30,01	12,62	0,06				1	1	1																1	15,01	14,94
	19:00	43,06	31,24	11,76	0,07				1	1	1																1	15,20	15,07
	20:00	42,29	31,24	10,96	0,09				1	1	1																1	14,92	14,80
	21:00	40,15	29,55	10,52	0,07				1	1	1																1	14,23	14,05
	22:00	36,71	27,20	9,41	0,09				1	1	1																1	11,99	11,85
	23:00	32,28	24,66	7,37	0,25				1	1	1																1	7,92	7,43

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026																	
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρτατο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή Περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)								
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66							
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,29	20,33	7,79	0,17																						9,14	8,89			
	01:00	25,89	19,72	6,04	0,13																						6,70	6,49			
	02:00	25,49	19,82	5,59	0,08																						6,24	6,09			
	03:00	24,67	19,92	4,69	0,05																						5,50	5,27			
	04:00	23,80	19,32	4,43	0,05																						4,63	4,40			
	05:00	24,13	19,38	4,59	0,17																						4,80	4,73			
	06:00	25,56	20,82	4,53	0,21																						6,08	6,16			
	07:00	28,44	21,95	6,14	0,35																						8,66	9,04			
	08:00	33,74	27,43	5,86	0,46																						11,13	11,81			
	09:00	37,93	36,48	1,06	0,39					1	1	1														1	1	11,36	11,36		
	10:00	40,25	38,77	1,39	0,09					1	1	1															1	1	12,37	12,50	
	11:00	40,89	38,85	1,93	0,11					1	1	1																1	1	13,11	13,14
	12:00	41,36	38,73	2,60	0,03					1	1	1																1	1	13,57	13,61
	13:00	40,23	37,35	2,79	0,10					1	1	1																1	1	12,48	12,48
	14:00	36,52	33,75	2,66	0,12					1	1	1																1	1	9,03	8,77
	15:00	33,71	30,35	3,31	0,05					1	1	1																1	1	6,09	5,95
	16:00	35,23	32,16	3,04	0,03					1	1	1																1	1	7,52	7,48
	17:00	38,72	36,33	2,39	0,00					1	1	1																1	1	10,24	10,97
	18:00	43,88	43,32	0,56	0,00					1	1	1																1	1	10,64	10,77
	19:00	44,74	44,30	0,44	0,00					1	1	1																1	1	11,73	11,63
	20:00	43,74	43,51	0,23	0,01					1	1	1																1	1	10,84	10,63
	21:00	40,89	40,39	0,45	0,05					1	1	1																1	1	8,11	7,78
	22:00	36,89	36,18	0,71	0,00					1	1	1																1	1	4,36	4,36
23:00	33,02	31,54	1,44	0,05					1	1	1																1	1	5,77	5,27	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																				
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	29,39	27,80	1,51	0,08				1	1	1										2,53	2,53
	01:00	26,82	25,82	0,92	0,09				1	1	1										2,30	1,97
	02:00	26,14	25,88	0,23	0,04				1	1	1										2,09	2,09
	03:00	25,10	24,57	0,53	0,00				1	1	1										3,43	3,15
	04:00	24,71	22,77	1,93	0,01				1	1	1										3,04	2,76
	05:00	24,71	23,09	1,61	0,01				1	1	1										3,02	2,76
	06:00	25,59	24,17	1,42	0,00				1	1	1										3,87	3,64
	07:00	27,01	23,62	3,27	0,12				1	1	1										5,03	5,06
	08:00	27,69	25,10	2,42	0,17				1	1	1										5,82	5,74
	09:00	27,27	25,09	2,00	0,18				1	1	1										5,33	5,32
	10:00	27,14	25,71	1,25	0,18				1	1	1										5,32	5,19
	11:00	25,45	24,72	0,56	0,17				1	1	1										1,14	1,14
	12:00	25,55	25,07	0,32	0,17				1	1	1										0,77	0,70
	13:00	26,27	25,48	0,64	0,15				1	1	1										1,58	1,42
	14:00	27,68	25,91	1,58	0,19				1	1	1										2,86	2,83
	15:00	28,75	25,85	2,68	0,22				1	1	1										3,92	3,90
	16:00	30,46	25,99	4,30	0,16				1	1	1										5,57	5,61
	17:00	34,22	28,17	5,93	0,12				1	1	1										9,22	9,36
	18:00	40,20	31,78	8,26	0,17				1	1	1										13,94	14,07
	19:00	41,53	31,54	9,86	0,12				1	1	1										14,63	14,54
	20:00	41,50	31,38	9,74	0,38				1	1	1										14,55	14,53
	21:00	39,86	30,13	9,55	0,18				1	1	1										14,05	13,95
	22:00	36,83	26,89	9,87	0,06				1	1	1										12,19	11,98
23:00	33,25	25,53	7,71	0,01				1	1	1										8,84	8,40	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026																								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250								
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)													
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66												
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	29,51	22,10	7,41	0,01																														7,99	10,11
	01:00	26,92	19,35	7,56	0,01																														7,72	7,52
	02:00	26,40	19,42	6,79	0,18																														7,07	7,00
	03:00	25,31	19,50	5,41	0,41																														5,76	5,91
	04:00	24,88	19,44	5,03	0,41																														5,26	5,48
	05:00	24,80	19,54	4,86	0,41																														5,30	5,40
	06:00	25,27	20,00	4,90	0,38																														5,68	5,87
	07:00	26,60	19,71	6,48	0,41																														6,89	7,20
	08:00	28,67	20,65	7,90	0,12																														9,23	9,27
	09:00	29,10	20,35	8,71	0,04																														9,77	9,70
	10:00	28,38	20,45	7,58	0,35																														8,84	8,98
	11:00	26,06	19,28	6,37	0,41																														6,55	6,66
	12:00	25,00	19,93	4,83	0,24																														5,57	5,60
	13:00	22,68	19,15	3,52	0,01																														3,73	3,28
	14:00	20,74	19,33	1,41	0,01																														1,71	1,34
	15:00	21,75	19,89	1,45	0,41																														2,17	2,35
	16:00	25,21	20,41	4,25	0,55																														5,28	5,81
	17:00	31,38	23,41	7,42	0,54																														10,35	10,98
	18:00	39,04	30,12	8,42	0,50					1	1	1																							12,97	13,66
	19:00	42,62	32,83	9,29	0,49					1	1	1																							14,84	14,92
	20:00	42,78	33,07	9,24	0,46					1	1	1																							14,98	14,97
	21:00	40,67	31,69	8,53	0,45					1	1	1																							14,29	14,23
	22:00	36,76	30,05	6,26	0,44					1	1	1																							11,80	11,90
23:00	32,35	27,38	4,57	0,40					1	1	1																							7,60	7,50	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)											
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61			62	63	64	65	66						
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,56	25,13	3,15	0,28				1	1	1																	4,57	4,57	
	01:00	25,71	21,90	3,66	0,16																							6,44	6,31	
	02:00	25,28	21,50	3,48	0,30																							5,80	5,88	
	03:00	24,30	20,52	3,51	0,26																							4,88	4,90	
	04:00	24,19	20,97	2,92	0,30																							4,71	4,79	
	05:00	24,53	22,28	2,02	0,23																							5,08	5,13	
	06:00	27,03	24,78	2,04	0,21																							7,47	7,63	
	07:00	30,23	28,11	1,94	0,18																							5,78	5,37	
	08:00	29,20	27,36	1,77	0,07																							4,59	4,35	
	09:00	28,42	27,27	1,06	0,09																							3,69	3,56	
	10:00	27,35	26,40	0,80	0,15																							2,77	2,50	
	11:00	26,08	25,47	0,32	0,29																							1,31	1,23	
	12:00	25,64	25,09	0,26	0,29																							0,82	0,79	
	13:00	26,18	25,84	0,16	0,19																							1,43	1,33	
	14:00	26,53	26,37	0,04	0,12																							1,99	1,68	
	15:00	25,59	25,45	0,05	0,10																							0,90	0,74	
	16:00	28,04	27,77	0,19	0,08																							3,26	3,19	
	17:00	32,83	31,93	0,83	0,08		1																					5,28	5,28	
	18:00	39,20	37,88	1,30	0,03		1																					6,25	6,09	
	19:00	42,22	40,58	1,50	0,14		1																					9,07	9,11	
	20:00	42,60	41,08	1,42	0,10		1																					9,55	9,48	
	21:00	41,13	39,55	1,51	0,06		1																					8,30	8,01	
	22:00	37,68	36,37	1,28	0,03		1																					5,27	5,27	
23:00	32,73	30,96	1,71	0,07		1																					3,41	3,41		

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημερήσιο φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66						
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,52	25,81	2,70	0,01	1			1	1																			7,13	7,13
	01:00	25,62	22,96	2,66	0,00	1			1	1																			5,02	5,02
	02:00	25,03	22,19	2,84	0,00	1			1	1																			6,22	5,97
	03:00	24,46	22,35	2,12	0,00	1			1	1																			5,68	5,40
	04:00	24,13	22,59	1,55	0,00	1			1	1																			5,27	5,07
	05:00	24,44	22,93	1,50	0,00	1			1	1																			5,51	5,38
	06:00	26,74	26,22	0,30	0,23	1			1	1																			6,19	6,19
	07:00	29,80	28,95	0,56	0,29	1			1	1																			7,43	7,84
	08:00	28,32	26,54	1,58	0,20				1	1	1																		3,53	3,47
	09:00	29,03	26,68	2,19	0,17				1	1	1																		3,98	4,18
	10:00	32,62	26,23	6,19	0,20				1	1	1																		7,75	7,77
	11:00	32,01	26,70	5,02	0,30				1	1	1																		6,96	7,16
	12:00	32,11	26,22	5,54	0,35				1	1	1																		7,20	7,26
	13:00	28,40	24,53	3,43	0,44				1	1	1																		3,51	3,55
	14:00	27,40	24,71	2,25	0,45				1	1	1																		2,42	2,55
	15:00	27,64	25,04	2,18	0,42				1	1	1																		2,54	2,79
	16:00	30,36	25,85	4,08	0,43				1	1	1																		5,10	5,51
	17:00	35,63	27,09	8,11	0,43				1	1	1																		10,04	10,78
	18:00	41,65	32,24	8,98	0,44				1	1	1																		11,01	11,44
	19:00	43,79	33,36	9,98	0,45				1	1	1																		13,10	13,58
	20:00	44,39	33,05	10,88	0,46				1	1	1																		13,79	14,18
	21:00	42,01	31,04	10,48	0,48				1	1	1																		11,61	11,79
	22:00	38,00	28,57	8,94	0,49				1	1	1																		9,81	9,81
	23:00	33,46	25,37	7,59	0,49				1	1	1																		8,49	8,60

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην Κάλυμνο. Το διάστημα 08:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης