

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,50	23,37	3,14	1	1		1							5,21	7,63
	01:00	24,37	21,35	3,02		1		1							5,14	8,53
	02:00	23,73	19,47	4,26		1		1							5,31	8,31
	03:00	22,83	18,29	4,54		1		1							4,37	7,99
	04:00	22,21	17,68	4,53		1		1							3,86	7,77
	05:00	23,21	17,67	5,54		1		1							3,46	8,12
	06:00	25,27	18,99	6,28		1		1							4,16	8,85
	07:00	27,49	20,62	6,86		1		1							5,16	9,62
	08:00	30,13	23,74	6,38		1		1							6,17	10,54
	09:00	32,80	26,27	6,53	1	1		1							5,77	11,03
	10:00	35,52	28,36	7,16	1	1		1							6,94	11,03
	11:00	36,73	29,63	7,10	1	1		1							7,32	11,03
	12:00	36,38	28,94	7,44	1	1		1							7,11	11,03
	13:00	32,73	25,85	6,88	1	1		1							4,35	11,03
	14:00	28,12	22,13	5,99	1	1		1							3,28	9,24
	15:00	26,89	21,25	5,65		1		1							4,93	9,41
	16:00	27,46	23,40	4,06		1		1						1	4,96	8,09
	17:00	29,82	26,45	3,37				1						1	4,09	10,44
	18:00	31,73	28,89	2,84				1						1	4,03	11,03
	19:00	32,18	29,52	2,66				1						1	3,57	11,03
	20:00	31,76	29,87	1,89				1						1	3,99	11,03
	21:00	29,94	28,70	1,24				1						1	3,41	10,48
	22:00	27,57	26,76	0,81				1						1	2,03	9,65
	23:00	26,99	25,62	1,37	1	1		1							3,67	8,11

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από 13:45 έως 16:39, το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ από 13:45 έως 18:22, το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ από 12:36 έως 16:30, το ΑΠ ΨΑΡΑ από 10:09 έως 15:36.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	24,86	24,48	0,38	1	1		1							4,76	5,98
	01:00	22,59	22,26	0,33	1	1		1							3,25	3,71
	02:00	21,40	21,22	0,18	1	1		1							3,32	3,32
	03:00	20,49	20,46	0,03		1		1							5,54	7,11
	04:00	20,27	20,27	0,00		1		1							5,39	6,89
	05:00	20,95	20,88	0,07		1		1							5,80	7,33
	06:00	23,00	22,68	0,32	1	1		1							4,53	4,12
	07:00	25,06	24,38	0,68	1	1		1							4,56	6,18
	08:00	27,77	25,91	1,86	1	1		1							5,51	8,89
	09:00	29,47	26,02	3,45	1	1		1							5,50	10,31
	10:00	29,88	25,90	3,98	1	1		1							5,90	10,46
	11:00	30,51	25,96	4,55	1	1		1							5,78	10,68
	12:00	32,04	27,20	4,84	1	1		1							6,49	11,03
	13:00	34,45	28,67	5,78	1	1		1							7,26	11,03
	14:00	34,96	28,68	6,28	1	1		1							7,09	11,03
	15:00	33,46	27,99	5,46	1	1		1						1	4,74	8,58
	16:00	32,93	28,06	4,87				1						1	3,38	11,03
	17:00	35,33	29,83	5,50				1						1	4,37	11,03
	18:00	34,38	30,06	4,32				1						1	2,40	11,03
	19:00	34,66	29,39	5,27				1						1	3,58	11,03
20:00	34,10	28,85	5,25				1						1	3,37	11,03	
21:00	32,60	27,41	5,20				1						1	3,01	11,03	
22:00	29,99	25,33	4,66	1	1		1						1	2,12	5,11	
23:00	29,53	22,79	6,74		1		1							5,50	10,33	

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 07:07 έως 09:54.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,47	19,89	6,58		1		1							4,88	9,26	
	01:00	21,68	17,08	4,61		1		1							3,19	7,59	
	02:00	21,10	16,26	4,84		1		1							2,42	7,39	
	03:00	19,99	15,50	4,48	1			1							2,53	7,00	
	04:00	19,35	15,11	4,24	1			1							2,39	6,61	
	05:00	19,47	15,42	4,06	1			1							2,72	6,73	
	06:00	22,23	17,10	5,13	1			1							3,73	7,78	
	07:00	25,40	19,29	6,11	1			1							5,06	8,89	
	08:00	27,55	21,82	5,73	1			1							5,98	9,64	
	09:00	31,35	25,14	6,20	1	1		1							5,22	10,97	
	10:00	33,72	27,08	6,64	1	1		1							6,36	11,03	
	11:00	35,73	28,71	7,02	1	1		1							7,26	11,03	
	12:00	35,90	29,44	6,46	1	1		1							7,29	11,03	
	13:00	36,11	30,34	5,76	1	1		1							7,29	11,03	
	14:00	35,89	29,44	6,45	1	1		1							7,41	11,03	
	15:00	32,42	26,96	5,47	1	1		1							5,15	11,03	
	16:00	31,86	26,51	5,35				1							1	3,79	11,03
	17:00	31,73	27,51	4,22				1							1	3,77	11,03
	18:00	32,31	28,04	4,27				1							1	3,21	11,03
	19:00	30,39	26,41	3,98				1							1	2,32	10,64
	20:00	31,03	26,83	4,21				1							1	3,40	10,86
	21:00	28,99	24,73	4,25				1							1	2,86	10,14
	22:00	26,69	22,73	3,96				1							1	2,56	9,34
	23:00	24,88	20,72	4,16		1		1								5,10	8,71

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 08:05 λόγω κακοκαιρίας. Μερική στις 18:59 και στις 21:19 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:14. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:39.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	23,76	18,52	5,24		1		1							3,99	8,32	
	01:00	21,61	16,64	4,97		1		1							3,27	7,56	
	02:00	20,32	15,82	4,50	1	1									3,34	7,11	
	03:00	19,01	15,03	3,98	1	1									2,71	6,65	
	04:00	18,53	14,62	3,91	1	1									2,47	6,49	
	05:00	18,39	14,50	3,89	1	1									2,42	6,43	
	06:00	19,48	15,45	4,03	1	1									2,93	6,82	
	07:00	20,71	16,53	4,18	1	1									3,52	7,25	
	08:00	22,84	18,23	4,61	1	1									4,32	7,99	
	09:00	23,93	19,50	4,43	1	1									1	3,65	6,29
	10:00	25,05	21,11	3,94		1									1	2,65	8,77
	11:00	25,55	21,66	3,89		1									1	2,38	8,94
	12:00	27,49	23,30	4,19		1									1	2,93	9,62
	13:00	26,90	22,84	4,06		1									1	2,66	9,41
	14:00	25,44	21,67	3,77		1									1	2,12	8,90
	15:00	14,59	12,34	2,25		1									1	1,96	2,45
	16:00	20,12	18,14	1,98	1	1	1									3,63	3,63
	17:00	29,90	24,36	5,54	1	1	1									4,38	10,47
	18:00	31,09	25,10	5,99	1	1	1	1								4,47	10,88
	19:00	30,78	25,06	5,72	1	1	1	1								4,89	10,77
20:00	30,09	24,64	5,44	1	1	1	1								4,69	10,53	
21:00	29,18	23,65	5,52	1	1	1	1								4,05	10,21	
22:00	28,45	22,22	6,24		1	1	1								4,55	9,96	
23:00	25,61	19,54	6,07		1	1	1								4,25	8,96	

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 00:09. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:00. Γενική διακοπή στις 15:35 λόγω βλάβης του Α/Σ. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 21:21 με 23:23.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	20,76	16,72	4,04		1	1								2,76	7,27
	01:00	19,14	15,11	4,03	1	1									2,24	6,70
	02:00	17,95	14,34	3,61	1	1									2,27	6,28
	03:00	17,53	13,74	3,79	1	1									1,59	5,89
	04:00	17,46	13,68	3,78	1	1									1,58	5,82
	05:00	18,28	14,34	3,94	1	1									2,03	6,40
	06:00	20,75	16,14	4,62	1	1									3,27	7,26
	07:00	23,54	18,76	4,78	1		1								3,64	8,24
	08:00	25,47	20,83	4,63	1		1							1	3,09	6,73
	09:00	26,48	21,78	4,70			1							1	3,50	9,27
	10:00	24,90	20,57	4,33			1							1	2,72	8,72
	11:00	23,75	19,44	4,31			1							1	1,62	8,31
	12:00	27,80	22,74	5,07			1							1	3,22	9,73
	13:00	29,96	24,64	5,32			1							1	3,64	10,49
	14:00	30,56	25,16	5,40			1							1	4,01	10,70
	15:00	29,69	24,53	5,16			1							1	3,72	10,39
	16:00	28,84	24,46	4,37			1							1	3,62	10,09
	17:00	30,48	25,85	4,63	1	1	1							1	3,74	5,60
	18:00	32,16	26,61	5,55	1	1	1								5,66	11,03
	19:00	32,08	26,58	5,49	1	1	1								5,72	11,03
20:00	31,51	26,13	5,38	1	1	1								5,43	11,03	
21:00	29,18	24,29	4,90	1	1	1								4,44	10,21	
22:00	26,47	21,48	5,00	1	1	1								4,42	7,59	
23:00	23,91	18,84	5,07		1	1								4,54	8,37	

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:00. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:11.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	21,41	16,76	4,65	1	1									3,81	7,50
	01:00	19,54	14,98	4,55	1	1									3,62	6,84
	02:00	18,00	14,30	3,70	1	1									1,90	6,30
	03:00	17,27	13,78	3,49	1	1									1,36	5,63
	04:00	16,88	13,49	3,39	1	1									1,14	5,24
	05:00	17,14	13,67	3,46	1	1									1,26	5,50
	06:00	18,32	14,52	3,81	1	1									1,92	6,41
	07:00	20,46	16,04	4,42	1	1									3,13	7,16
	08:00	22,33	17,40	4,92	1	1									4,15	7,81
	09:00	22,47	17,54	4,93	1	1									4,27	7,86
	10:00	24,17	18,72	5,45	1	1									5,10	8,46
	11:00	26,33	20,52	5,80	1	1									5,83	9,21
	12:00	29,22	23,07	6,16		1	1								6,67	10,23
	13:00	28,63	22,48	6,15		1	1								6,59	10,02
	14:00	26,88	21,08	5,79		1	1								5,74	9,41
	15:00	24,95	19,68	5,27		1	1								4,71	8,73
	16:00	25,25	19,91	5,34		1	1								4,80	8,84
	17:00	27,54	21,62	5,92		1	1								6,04	9,64
	18:00	28,67	22,83	5,83		1	1							1	5,95	10,03
	19:00	29,09	23,28	5,80		1	1							1	5,76	10,18
	20:00	29,03	23,30	5,72		1	1							1	5,71	10,16
	21:00	27,14	21,97	5,17		1	1							1	4,68	9,50
	22:00	25,17	20,43	4,74		1	1							1	3,51	8,81
	23:00	22,08	18,44	3,63		1	1								3,32	7,73

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 02:06. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 01:49. Τις πρώτες πρωινές επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:41 με 05:41.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,89	16,17	3,72		1	1								1,87	6,51
	01:00	18,40	14,82	3,58	1	1									1,54	6,44
	02:00	17,29	14,12	3,17	1	1									1,65	5,65
	03:00	15,16	13,77	1,39	1	1									2,54	3,52
	04:00	15,05	13,69	1,36	1	1									2,47	3,41
	05:00	15,48	14,01	1,47	1	1									2,69	3,84
	06:00	17,48	15,51	1,96	1	1									3,73	5,84
	07:00	20,32	17,83	2,48	1		1								4,82	7,11
	08:00	22,45	20,20	2,25	1		1								4,40	7,86
	09:00	24,16	21,55	2,61			1	1							5,69	8,45
	10:00	23,85	21,31	2,54			1	1							5,54	8,35
	11:00	25,66	21,64	4,02			1	1							5,16	8,98
	12:00	26,89	22,27	4,62			1	1							5,26	9,41
	13:00	25,08	22,42	2,66			1	1							5,92	8,78
	14:00	25,55	21,78	3,77			1	1							5,99	8,94
	15:00	23,78	19,07	4,71			1	1							5,41	8,32
	16:00	24,13	19,29	4,84			1	1							5,61	8,45
	17:00	26,31	20,96	5,35			1	1							6,82	9,21
	18:00	27,55	22,05	5,50			1	1							7,24	9,64
	19:00	27,91	22,69	5,22			1	1						1	6,97	9,77
20:00	27,62	22,57	5,06			1	1						1	6,37	9,67	
21:00	25,76	21,10	4,67			1	1						1	5,22	8,95	
22:00	22,79	18,79	3,99			1	1						1	3,88	5,97	
23:00	21,24	17,70	3,55	1		1	1							3,59	3,59	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	18,48	15,21	3,27	1		1	1							2,47	2,47
	01:00	16,51	13,71	2,80	1			1							1,60	3,77
	02:00	15,67	13,04	2,63	1			1							0,98	2,93
	03:00	15,08	11,60	3,48				1						1	2,71	5,28
	04:00	14,95	11,51	3,44				1						1	2,63	5,23
	05:00	15,66	11,98	3,68				1						1	3,11	5,48
	06:00	17,81	14,04	3,77				1						1	3,91	6,23
	07:00	21,52	16,99	4,53	1			1							4,79	7,53
	08:00	23,42	18,52	4,91	1			1							5,71	8,20
	09:00	24,12	19,18	4,94	1			1							5,66	8,44
	10:00	23,52	18,48	5,04	1			1							4,95	8,23
	11:00	22,56	18,99	3,57	1			1							3,78	7,90
	12:00	21,50	17,74	3,77		1		1							4,27	7,53
	13:00	22,39	18,53	3,86		1		1							4,68	7,84
	14:00	21,36	16,88	4,48		1		1							4,15	7,48
	15:00	21,27	16,62	4,64		1		1							5,09	7,44
	16:00	23,53	20,06	3,46		1		1						1	7,65	7,81
	17:00	25,96	22,58	3,38		1		1						1	7,66	9,09
	18:00	28,12	24,14	3,98	1	1		1							7,70	9,24
	19:00	28,78	25,13	3,65	1	1		1							7,70	9,90
20:00	28,82	26,10	2,72	1	1		1							7,70	9,95	
21:00	27,14	24,10	3,05	1	1		1							7,41	8,27	
22:00	24,29	21,55	2,73	1	1		1							5,19	5,41	
23:00	21,68	19,15	2,52	1	1		1							4,31	4,31	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ και ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 15:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,19	16,31	2,88		1		1							5,49	5,81
	01:00	17,28	14,92	2,36		1		1							3,69	3,90
	02:00	16,70	14,38	2,32		1		1							3,08	3,32
	03:00	16,32	14,10	2,22	1	1									3,62	4,68
	04:00	16,17	13,43	2,75	1	1									4,19	4,53
	05:00	16,71	13,35	3,36	1	1									4,58	5,07
	06:00	19,38	14,71	4,67	1	1									6,44	6,78
	07:00	24,01	19,18	4,83		1	1								7,28	8,40
	08:00	25,16	21,43	3,73		1	1								6,46	8,81
	09:00	24,56	20,93	3,63		1			1						7,70	8,60
	10:00	24,05	20,80	3,25		1			1						7,69	8,42
	11:00	23,41	21,59	1,82		1			1						7,64	8,19
	12:00	23,05	22,06	0,99		1			1						7,64	8,07
	13:00	23,19	22,93	0,26		1			1				1		7,58	7,47
	14:00	24,67	24,22	0,45		1			1				1		8,05	8,64
	15:00	26,81	25,19	1,62	1	1			1				1		7,97	7,97
	16:00	28,06	24,06	3,99	1	1			1						8,04	9,18
	17:00	29,94	25,14	4,80	1	1			1						8,05	10,48
	18:00	31,35	26,19	5,15	1	1			1						8,05	10,97
	19:00	31,32	25,10	6,22	1	1			1						8,05	10,96
20:00	30,57	24,51	6,06	1	1			1						8,05	10,70	
21:00	28,42	23,10	5,32	1	1			1						7,98	9,55	
22:00	26,44	22,32	4,12	1	1			1						6,75	7,56	
23:00	23,17	19,19	3,98	1	1			1						6,16	6,16	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ και ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,78	15,58	4,20		1		1							5,63	6,40
	01:00	17,99	13,65	4,34				1				1			4,99	6,29
	02:00	17,31	12,18	5,13				1				1			5,83	6,06
	03:00	16,79	11,85	4,93				1				1			5,66	5,87
	04:00	16,51	11,83	4,68				1				1			5,57	5,78
	05:00	16,85	12,10	4,76				1				1			5,68	5,90
	06:00	18,18	13,10	5,08				1				1			6,08	6,36
	07:00	20,51	14,86	5,65				1				1			6,82	7,18
	08:00	22,26	16,42	5,85		1		1				1			7,30	7,30
	09:00	23,08	16,97	6,11		1		1							7,70	8,08
	10:00	21,37	15,85	5,52		1		1							6,90	7,48
	11:00	20,71	16,21	4,50		1		1							6,34	7,25
	12:00	22,95	17,86	5,08		1		1							7,65	8,03
	13:00	24,27	19,65	4,61		1		1							8,24	8,49
	14:00	24,08	19,60	4,48		1		1							8,34	8,43
	15:00	24,08	18,82	5,26			1	1							8,32	8,43
	16:00	25,09	22,38	2,71			1	1							5,54	8,78
	17:00	27,39	25,45	1,94			1	1						1	2,78	9,59
	18:00	29,09	27,17	1,92	1		1	1						1	2,72	6,78
	19:00	29,04	27,14	1,90	1		1	1							2,72	9,06
20:00	28,60	26,69	1,91	1		1	1							2,72	8,62	
21:00	26,76	24,68	2,08	1		1	1							2,72	6,78	
22:00	24,32	22,24	2,08	1		1	1							2,72	4,34	
23:00	22,28	19,68	2,59	1		1								4,01	7,80	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ και ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:15. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:15 με 20:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,92	17,41	2,51	1		1								4,41	6,97
	01:00	17,85	15,19	2,66	1		1								4,41	5,11
	02:00	16,66	14,09	2,57	1		1								4,41	3,92
	03:00	15,99	13,89	2,10	1		1								4,41	4,41
	04:00	15,78	13,69	2,09	1		1								4,41	4,41
	05:00	15,95	13,21	2,74	1		1								4,35	4,35
	06:00	17,12	14,58	2,54	1		1								3,36	4,38
	07:00	19,10	16,33	2,77	1		1								4,74	6,36
	08:00	20,83	17,70	3,13	1		1								5,82	7,29
	09:00	21,46	18,39	3,08	1		1								6,06	7,51
	10:00	20,65	17,96	2,69	1		1								5,94	7,23
	11:00	21,18	18,75	2,42	1		1								6,05	7,41
	12:00	23,44	21,55	1,89	1		1	1							6,16	6,16
	13:00	23,59	22,30	1,29			1	1							6,02	8,26
	14:00	22,92	21,07	1,85			1	1							5,69	8,02
	15:00	22,21	19,88	2,33			1	1							5,07	7,74
	16:00	23,37	20,32	3,05			1	1							5,49	8,18
	17:00	26,21	23,85	2,35	1		1	1							5,90	6,23
	18:00	28,46	27,19	1,27	1		1	1							5,90	8,49
	19:00	28,92	27,98	0,94	1		1	1							6,15	8,95
20:00	28,89	27,37	1,51	1		1	1							6,01	8,91	
21:00	27,62	26,74	0,88	1		1	1							5,75	7,64	
22:00	25,21	24,64	0,56	1		1	1							4,69	5,23	
23:00	22,07	20,72	1,35			1	1							5,53	7,60	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ και ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,42	18,22	1,21			1	1							3,92	4,95
	01:00	18,67	15,91	2,76	1		1								3,89	5,93
	02:00	17,74	15,40	2,34	1		1								3,51	5,01
	03:00	16,77	14,64	2,14	1		1								3,35	4,04
	04:00	16,42	14,43	2,00	1		1								3,12	3,68
	05:00	17,01	15,84	1,17	1		1								3,75	4,27
	06:00	20,23	18,68	1,55	1		1								5,07	7,08
	07:00	24,82	22,63	2,19			1	1							5,85	8,69
	08:00	27,40	25,57	1,83			1	1							6,11	9,59
	09:00	28,54	26,36	2,18	1		1	1							6,10	8,57
	10:00	29,17	26,56	2,61	1		1	1							6,12	9,20
	11:00	30,34	27,20	3,14	1		1	1							6,15	10,37
	12:00	32,62	29,73	2,89	1		1	1							6,15	11,03
	13:00	32,67	29,21	3,47	1		1	1							6,15	11,03
	14:00	31,48	27,30	4,18	1		1	1							6,15	11,02
	15:00	30,20	25,38	4,82	1		1	1							6,11	10,23
	16:00	31,30	26,34	4,95	1		1	1							6,87	10,95
	17:00	33,01	28,11	4,90	1		1	1							7,95	11,03
	18:00	34,42	30,17	4,26	1		1	1							7,95	11,03
	19:00	35,42	31,29	4,13	1		1	1							7,95	11,03
20:00	35,88	31,96	3,92	1		1	1					1		7,95	11,03	
21:00	33,47	29,49	3,98	1		1	1					1		7,72	11,03	
22:00	29,22	25,36	3,86	1		1	1					1		5,97	6,90	
23:00	25,00	20,88	4,12			1	1							6,42	8,75	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ και ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 03:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	22,54	18,72	3,82			1	1							5,97	7,89
	01:00	20,68	17,36	3,32			1	1							4,76	6,20
	02:00	19,56	16,06	3,50	1			1							4,83	6,82
	03:00	18,65	15,42	3,22	1			1							4,53	5,91
	04:00	18,42	15,56	2,85	1			1							4,60	5,68
	05:00	19,25	15,91	3,35	1			1							4,94	6,51
	06:00	22,39	18,25	4,14	1			1							6,20	7,84
	07:00	27,94	23,54	4,39	1		1	1							6,49	7,96
	08:00	29,93	25,31	4,62	1		1	1							7,11	9,96
	09:00	29,94	25,73	4,21	1		1	1							7,33	9,96
	10:00	29,04	25,17	3,87	1		1	1							6,70	9,06
	11:00	27,19	24,84	2,35			1							1	3,14	9,52
	12:00	27,72	25,34	2,38			1							1	4,17	9,70
	13:00	27,79	25,79	2,00			1							1	4,14	9,73
	14:00	27,57	26,09	1,48			1							1	3,56	9,65
	15:00	27,90	27,14	0,76			1							1	3,91	9,77
	16:00	30,45	29,94	0,52	1		1							1	3,94	10,66
	17:00	34,10	33,81	0,29	1		1							1	5,18	11,03
	18:00	36,16	36,04	0,12	1		1							1	4,64	11,03
	19:00	36,74	36,72	0,01	1		1							1	4,25	11,03
20:00	36,67	36,66	0,01	1		1							1	3,61	11,03	
21:00	34,86	34,85	0,00	1		1							1	2,89	11,03	
22:00	32,21	32,20	0,01	1		1							1	3,31	11,03	
23:00	28,40	28,14	0,27	1		1	1							5,39	8,43	

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ, ΜΥΛΟΣ 2 και ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	24,04	23,51	0,53	1		1	1							3,82	4,07
	01:00	21,36	20,68	0,68			1	1							4,79	6,88
	02:00	20,23	19,27	0,96			1	1							4,08	5,75
	03:00	19,67	18,73	0,95			1	1							3,73	5,20
	04:00	19,55	18,93	0,62			1	1							3,72	5,08
	05:00	20,34	19,66	0,67			1	1							4,23	5,86
	06:00	23,68	23,26	0,42			1	1							5,74	8,29
	07:00	28,92	28,59	0,33	1		1	1							5,66	8,94
	08:00	30,01	29,31	0,70	1		1	1							5,79	10,03
	09:00	29,22	28,59	0,64	1		1	1							5,76	9,25
	10:00	27,33	26,81	0,53	1		1	1							5,19	7,36
	11:00	26,37	26,02	0,35	1		1	1							4,67	6,39
	12:00	27,24	27,05	0,20	1		1	1							5,24	7,27
	13:00	27,31	27,28	0,04	1		1	1							5,28	7,34
	14:00	27,62	27,60	0,03	1		1	1							5,54	7,65
	15:00	27,07	27,07	0,00	1		1	1							4,01	7,09
	16:00	28,88	28,88	0,00	1		1								3,47	10,11
	17:00	32,05	32,04	0,00	1		1							1	3,96	11,03
	18:00	34,41	34,36	0,05	1		1							1	3,72	11,03
	19:00	34,79	34,78	0,02	1		1							1	3,67	11,03
20:00	34,76	34,74	0,02	1		1							1	3,68	11,03	
21:00	33,13	33,01	0,13	1		1							1	2,69	11,03	
22:00	30,36	30,11	0,25	1		1	1						1	2,68	4,38	
23:00	26,40	25,91	0,49	1		1	1							4,97	6,42	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρέμεινε εκτός λειτουργίας έως τις 02:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	22,21	21,61	0,60			1	1							4,96	7,74
	01:00	19,94	19,43	0,51			1	1							4,24	5,46
	02:00	19,11	18,44	0,66			1	1							3,60	4,63
	03:00	18,44	17,76	0,67			1	1							3,03	3,96
	04:00	18,39	17,60	0,80			1	1							2,85	3,92
	05:00	19,11	18,53	0,57			1	1							3,35	4,63
	06:00	21,95	21,39	0,56			1	1							5,15	7,47
	07:00	26,63	26,17	0,46	1		1	1							5,66	6,65
	08:00	28,47	28,12	0,35	1		1	1							5,65	8,49
	09:00	29,60	29,24	0,35	1			1						1	3,53	10,36
	10:00	28,24	27,87	0,37	1			1						1	2,47	9,50
	11:00	27,53	26,81	0,72				1						1	2,34	9,64
	12:00	29,32	28,49	0,82				1						1	3,05	10,26
	13:00	28,86	28,18	0,68				1						1	2,82	10,10
	14:00	29,17	28,89	0,28				1						1	2,99	10,21
	15:00	28,29	28,21	0,08				1						1	2,43	9,90
	16:00	29,00	28,91	0,09				1						1	2,87	10,15
	17:00	31,79	31,62	0,17	1			1						1	2,50	11,03
	18:00	33,86	33,72	0,14	1			1						1	3,88	11,03
	19:00	34,26	34,21	0,05	1			1						1	3,48	11,03
20:00	34,23	34,22	0,01	1			1						1	3,50	11,03	
21:00	32,09	32,03	0,06	1			1						1	3,18	11,03	
22:00	29,45	29,30	0,15	1			1						1	2,37	10,31	
23:00	25,45	25,34	0,11	1			1	1						3,70	5,47	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	22,11	21,94	0,17			1	1							4,83	7,63
	01:00	19,67	19,64	0,03			1	1							4,20	5,19
	02:00	18,72	18,72	0,00			1	1							3,51	4,25
	03:00	18,19	18,19	0,00			1	1							3,14	3,71
	04:00	18,06	18,06	0,00			1	1							3,02	3,58
	05:00	19,02	19,02	0,00			1	1							3,65	4,55
	06:00	21,95	21,95	0,00			1	1							5,45	7,47
	07:00	26,39	26,39	0,00		1	1	1							4,67	5,77
	08:00	27,38	27,38	0,00		1	1	1							5,28	6,76
	09:00	27,26	27,26	0,00		1	1	1							5,18	6,64
	10:00	25,99	25,99	0,00		1	1	1							4,39	5,38
	11:00	23,19	23,19	0,00		1	1	1							2,35	2,58
	12:00	24,22	24,22	0,00				1						1	2,79	8,48
	13:00	25,28	25,28	0,00				1						1	2,53	8,85
	14:00	26,21	26,21	0,00				1						1	2,40	9,17
	15:00	27,38	27,38	0,00				1						1	2,20	9,58
	16:00	28,72	28,72	0,00				1						1	1,92	10,05
	17:00	30,34	30,33	0,02				1						1	2,51	10,62
	18:00	31,96	31,91	0,05	1			1						1	1,68	11,03
	19:00	32,30	32,22	0,07	1			1						1	2,27	11,03
20:00	31,90	31,79	0,11	1			1						1	2,62	11,03	
21:00	29,93	29,57	0,36	1			1						1	1,98	10,48	
22:00	26,83	26,20	0,63	1	1		1						1	1,33	1,95	
23:00	24,31	22,45	1,86	1	1		1							3,57	5,43	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	21,78	20,45	1,33	1	1		1							3,00	2,90
	01:00	19,18	16,98	2,19	1			1							4,29	6,44
	02:00	17,87	15,05	2,82	1			1							3,24	5,13
	03:00	16,77	13,82	2,94	1			1							2,32	4,03
	04:00	16,49	13,49	3,00	1			1							2,03	3,75
	05:00	17,13	14,05	3,09	1			1							2,35	4,40
	06:00	19,23	15,30	3,93	1			1							3,71	6,49
	07:00	22,16	18,03	4,13	1			1							5,14	7,76
	08:00	24,98	20,11	4,87			1	1							5,53	8,74
	09:00	25,68	20,64	5,04			1	1							5,77	8,99
	10:00	25,33	20,31	5,02			1	1							5,67	8,86
	11:00	25,13	20,51	4,62			1	1							5,60	8,80
	12:00	26,81	22,31	4,49			1	1							6,00	9,38
	13:00	27,20	22,08	5,11			1	1							6,07	9,52
	14:00	26,99	21,38	5,61			1	1							6,04	9,45
	15:00	27,22	21,92	5,30			1	1							6,08	9,53
	16:00	29,54	24,43	5,10		1	1	1							5,90	8,92
	17:00	32,08	27,00	5,08		1	1	1							6,92	11,03
18:00	34,25	29,00	5,25		1	1	1							7,22	11,03	
19:00	34,67	29,62	5,05		1	1	1							7,22	11,03	
20:00	33,93	28,71	5,22		1	1	1							7,22	11,03	
21:00	31,67	26,48	5,20		1	1	1							7,08	11,03	
22:00	28,86	24,02	4,84		1	1	1							5,41	8,25	
23:00	26,78	21,87	4,91		1	1	1							5,18	6,16	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	23,50	18,42	5,07			1	1							5,25	8,22	
	01:00	21,21	16,37	4,84			1	1							4,00	6,73	
	02:00	20,17	16,01	4,17			1	1							3,50	5,70	
	03:00	19,04	15,31	3,73			1	1							2,57	4,57	
	04:00	18,49	15,00	3,49			1	1							1,96	4,02	
	05:00	18,52	15,04	3,48			1	1							1,96	4,04	
	06:00	20,36	15,89	4,48			1	1							3,16	5,89	
	07:00	22,50	17,22	5,28			1	1							4,61	7,87	
	08:00	25,24	19,38	5,86			1	1							5,55	8,83	
	09:00	27,45	21,20	6,25			1	1							6,07	9,61	
	10:00	28,68	22,14	6,54			1	1							6,32	10,04	
	11:00	29,36	22,67	6,69			1	1						1	6,46	10,28	
	12:00	31,89	25,00	6,88			1	1						1	7,01	11,03	
	13:00	31,94	25,33	6,61			1	1						1	7,07	11,03	
	14:00	30,78	25,08	5,70		1	1	1						1	5,76	7,83	
	15:00	28,22	23,35	4,87		1	1							1	3,71	9,88	
	16:00	29,33	24,35	4,98	1		1								1	3,96	10,27
	17:00	32,57	27,20	5,37	1		1								1	5,86	11,03
	18:00	34,62	29,03	5,59	1		1							1	1	6,65	11,03
19:00	35,01	29,52	5,50	1		1							1	1	6,51	11,03	
20:00	34,19	29,24	4,95	1		1							1	1	5,97	11,03	
21:00	31,99	27,91	4,09	1		1							1	1	4,73	10,91	
22:00	29,09	25,57	3,53		1	1							1		3,21	10,18	
23:00	26,60	22,20	4,40		1	1							1		6,82	9,31	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500		4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	23,37	19,41	3,96		1	1						1		5,13	7,66	
	01:00	20,91	17,25	3,66		1	1								4,82	7,32	
	02:00	20,01	16,50	3,51		1	1								4,23	6,63	
	03:00	19,17	15,77	3,41		1	1								3,52	5,80	
	04:00	19,02	15,58	3,44		1	1								3,28	5,64	
	05:00	19,95	16,24	3,71		1	1								4,01	6,57	
	06:00	23,70	19,80	3,90		1	1								6,38	8,29	
	07:00	29,18	24,71	4,46	1	1	1								6,52	10,21	
	08:00	32,05	26,71	5,33	1	1	1						1		7,22	10,83	
	09:00	33,70	28,33	5,37	1	1	1						1		7,22	11,03	
	10:00	33,29	27,85	5,44	1	1	1						1		7,22	11,03	
	11:00	32,67	26,99	5,68	1	1	1						1		7,13	11,03	
	12:00	33,84	28,79	5,05	1	1	1						1		6,62	11,03	
	13:00	33,81	28,85	4,96		1	1							1	5,51	11,03	
	14:00	32,72	27,76	4,97		1	1							1	4,76	11,03	
	15:00	32,64	27,47	5,18		1	1							1	4,46	11,03	
	16:00	34,41	28,77	5,64		1	1							1	6,28	11,03	
	17:00	36,78	31,36	5,42		1	1							1	6,32	11,03	
	18:00	38,49	32,85	5,64		1	1						1	1	6,32	11,03	
	19:00	39,21	33,43	5,78		1	1						1	1	6,32	11,03	
20:00	38,87	33,71	5,17		1	1						1	1	6,32	11,03		
21:00	36,09	30,97	5,13		1	1						1	1	6,32	11,03		
22:00	32,75	27,90	4,85	1	1	1						1		5,63	11,03		
23:00	29,34	24,32	5,02	1	1	1						1		6,32	8,12		

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	24,41	19,84	4,57	1	1	1								4,93	5,53
	01:00	21,41	16,80	4,60		1	1								6,22	7,49
	02:00	20,97	17,35	3,62		1	1								6,32	7,34
	03:00	19,98	16,10	3,88		1	1								5,70	6,60
	04:00	20,01	16,74	3,27		1	1								5,80	6,63
	05:00	20,52	16,26	4,25		1	1								5,89	7,14
	06:00	23,60	18,60	5,01		1	1								6,29	8,26
	07:00	29,42	24,28	5,15	1	1	1								6,27	10,30
	08:00	31,40	26,59	4,82	1	1	1								6,37	10,99
	09:00	31,64	25,72	5,92		1	1							1	6,98	11,03
	10:00	26,58	20,96	5,62		1	1							1	5,37	7,20
	11:00	29,19	24,22	4,97		1	1							1	5,19	9,81
	12:00	30,11	25,32	4,79		1	1							1	6,19	10,54
	13:00	29,80	24,54	5,26		1	1							1	6,05	10,42
	14:00	31,48	25,66	5,83		1	1							1	7,04	11,02
	15:00	31,28	25,82	5,46		1	1							1	7,06	10,95
	16:00	28,66	24,28	4,38		1	1							1	6,23	9,28
	17:00	34,45	30,91	3,53			1	1						1	6,95	11,03
	18:00	38,11	35,70	2,41	1		1	1						1	6,78	11,03
	19:00	38,32	34,95	3,37	1		1	1						1	6,17	11,03
20:00	39,01	37,32	1,69	1	1	1	1							7,22	11,03	
21:00	36,40	35,28	1,12	1	1	1	1							7,22	10,29	
22:00	32,74	31,99	0,75	1	1	1	1					1		6,89	6,89	
23:00	29,46	28,41	1,05	1	1	1						1		7,16	8,24	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,07	24,38	0,70	1	1	1								6,06	6,20
	01:00	22,19	21,81	0,39	1	1	1								3,53	3,32
	02:00	20,69	20,37	0,32	1	1	1								4,77	4,77
	03:00	19,80	19,55	0,26		1	1								6,59	6,42
	04:00	19,53	19,21	0,33		1	1								6,33	6,16
	05:00	20,37	19,70	0,67		1	1								6,89	6,99
	06:00	23,62	22,82	0,79	1	1	1								5,63	5,63
	07:00	28,49	27,58	0,91	1	1	1								7,20	9,62
	08:00	31,76	30,63	1,12	1	1	1								7,22	10,54
	09:00	34,47	33,55	0,92	1	1	1						1	1	7,21	10,91
	10:00	35,86	34,87	0,98		1	1	1					1	1	6,54	10,56
	11:00	35,40	33,26	2,14		1	1	1						1	6,17	11,03
	12:00	32,43	29,04	3,39		1		1						1	4,68	11,03
	13:00	32,45	28,48	3,97		1		1						1	4,81	11,03
	14:00	37,02	31,78	5,24		1		1						1	5,32	11,03
	15:00	35,14	31,86	3,28		1		1						1	3,12	11,03
	16:00	34,46	27,15	7,31		1		1						1	7,19	11,03
	17:00	35,11	27,82	7,29		1		1						1	7,21	11,03
	18:00	35,54	28,34	7,19		1		1						1	7,22	11,03
	19:00	35,54	28,31	7,23		1		1						1	7,22	11,03
	20:00	34,81	27,29	7,52		1		1						1	7,22	11,03
	21:00	32,49	24,77	7,72		1		1						1	7,16	11,03
	22:00	28,87	24,11	4,76	1	1		1							3,97	9,99
	23:00	25,67	21,83	3,84	1	1		1							3,27	6,79

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Το διάστημα 09:10 με 15:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	22,90	18,87	4,03	1	1		1							3,27	4,02
	01:00	20,16	16,66	3,50		1		1							3,27	6,78
	02:00	18,90	16,47	2,43		1		1							3,27	5,52
	03:00	18,18	16,30	1,88		1		1							3,27	4,80
	04:00	18,25	17,68	0,57		1		1							3,27	4,88
	05:00	18,87	18,86	0,01	1	1		1							3,27	3,27
	06:00	20,85	20,17	0,68	1	1		1							3,27	3,27
	07:00	24,49	24,31	0,18	1	1		1							4,61	5,61
	08:00	28,05	27,55	0,51	1	1		1							6,50	9,17
	09:00	28,07	26,20	1,87				1						1	6,18	9,83
	10:00	27,84	24,92	2,92				1						1	6,50	9,74
	11:00	27,63	23,45	4,18				1						1	6,75	9,67
	12:00	27,66	22,31	5,35				1						1	7,04	9,68
	13:00	28,53	23,61	4,92				1						1	7,04	9,98
	14:00	28,91	23,30	5,61				1						1	6,94	10,12
	15:00	28,43	22,81	5,62	1	1		1							7,04	9,55
	16:00	29,18	23,69	5,49	1	1		1							7,04	10,21
	17:00	30,82	26,10	4,71	1	1		1							7,04	10,79
	18:00	32,88	28,28	4,61	1	1		1					1		7,04	11,03
	19:00	33,31	28,53	4,78	1	1		1					1		7,04	11,03
20:00	33,24	31,03	2,21	1	1		1					1		7,04	11,03	
21:00	30,70	28,49	2,21	1	1		1					1		7,04	9,48	
22:00	27,29	25,95	1,34	1	1		1					1		6,15	6,07	
23:00	24,93	23,35	1,58	1	1		1							6,18	6,05	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:10 με 14:00. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	21,37	20,11	1,26	1	1		1							3,06	3,06
	01:00	19,32	18,96	0,36	1	1		1							1,76	1,76
	02:00	17,97	17,61	0,36		1		1							4,83	4,59
	03:00	17,48	17,23	0,25		1		1							4,42	4,10
	04:00	17,24	17,11	0,13		1		1							4,26	3,86
	05:00	17,92	17,76	0,16		1		1							4,92	4,54
	06:00	20,51	19,65	0,86		1		1							6,29	7,13
	07:00	25,50	24,90	0,60	1	1		1							6,32	6,62
	08:00	28,09	27,79	0,30	1	1		1							6,43	9,21
	09:00	30,16	29,88	0,28	1	1		1					1		6,43	8,94
	10:00	30,44	30,22	0,22	1	1		1					1		6,43	9,23
	11:00	28,48	28,16	0,32	1	1		1					1		5,61	7,26
	12:00	28,33	28,13	0,20	1	1		1					1		7,60	7,11
	13:00	27,90	27,69	0,22	1	1		1					1		7,28	7,28
	14:00	27,12	26,91	0,21	1	1		1					1		6,59	6,59
	15:00	26,91	26,88	0,03	1	1		1							8,04	8,04
	16:00	27,94	27,94	0,00		1	1	1	1						7,77	7,32
	17:00	30,34	30,34	0,00		1	1	1	1						9,16	9,73
	18:00	32,43	32,43	0,00		1	1	1	1				1		9,85	9,47
	19:00	32,63	32,63	0,00		1	1	1	1				1		9,83	9,67
20:00	32,08	32,07	0,01		1	1	1	1				1		9,52	9,12	
21:00	30,21	30,21	0,00		1	1	1	1				1		8,63	8,63	
22:00	27,16	27,16	0,01		1	1	1	1						7,27	7,27	
23:00	24,72	24,41	0,31		1	1	1	1						4,63	4,63	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 04:45. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:15 και το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ έως 13:35. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:45 με 17:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	22,16	22,14	0,02		1	1	1							2,64	2,64
	01:00	19,71	19,71	0,00		1	1								6,49	6,33
	02:00	18,47	18,42	0,05		1	1								5,64	5,64
	03:00	17,62	17,53	0,09		1	1								4,90	4,90
	04:00	17,44	17,21	0,23		1	1								4,72	4,72
	05:00	17,74	17,60	0,14		1	1								4,96	4,96
	06:00	19,52	19,33	0,19		1	1								6,30	6,14
	07:00	22,58	22,27	0,30		1	1	1							3,47	3,47
	08:00	24,42	24,16	0,26		1	1	1							4,46	4,46
	09:00	24,51	24,03	0,48		1	1	1							4,59	4,59
	10:00	24,00	23,33	0,67		1	1	1							4,07	4,07
	11:00	24,15	23,53	0,62		1	1	1							4,32	4,32
	12:00	24,80	23,77	1,03		1	1	1							4,53	4,19
	13:00	25,47	24,57	0,90		1	1	1							5,47	5,47
	14:00	25,23	24,32	0,91		1	1	1							5,25	5,25
	15:00	25,64	24,47	1,17		1	1	1							5,64	5,64
	16:00	26,77	25,39	1,38		1	1	1							6,67	6,67
	17:00	28,98	27,81	1,18		1	1	1							8,59	8,37
	18:00	30,74	29,73	1,01		1	1	1							9,85	10,13
	19:00	31,21	29,85	1,36		1	1	1							9,85	10,59
20:00	30,36	28,69	1,67		1	1	1							9,76	9,74	
21:00	28,29	26,11	2,19		1	1	1							8,17	7,68	
22:00	25,45	23,05	2,40		1	1	1							5,44	5,44	
23:00	23,66	21,69	1,96		1	1	1							3,69	3,69	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:40 με 13:55.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	21,24	18,60	2,64		1	1								5,47	7,43
	01:00	18,92	15,79	3,13		1	1								5,97	5,55
	02:00	17,88	14,83	3,06		1	1								5,00	4,51
	03:00	17,16	14,85	2,31		1	1								4,48	4,48
	04:00	16,80	14,60	2,20		1	1								4,04	4,04
	05:00	16,74	14,01	2,73		1	1								3,82	3,36
	06:00	17,98	14,39	3,59		1	1								4,86	4,60
	07:00	20,04	14,71	5,34		1	1								6,68	6,67
	08:00	21,45	15,31	6,14		1	1								7,85	7,51
	09:00	21,87	15,54	6,33		1	1								8,02	7,66
	10:00	22,67	16,21	6,46		1	1								8,27	7,94
	11:00	25,27	18,08	7,18		1	1								9,09	8,84
	12:00	28,02	20,79	7,24		1	1	1							9,73	9,73
	13:00	28,79	21,17	7,62				1	1						9,74	10,08
	14:00	27,12	19,80	7,32				1	1						9,67	9,49
	15:00	25,74	18,79	6,95				1	1						9,30	9,01
	16:00	25,75	18,70	7,05				1	1						9,28	9,01
	17:00	27,67	20,44	7,23				1	1						9,70	9,68
	18:00	29,39	22,20	7,19				1	1				1		9,81	10,29
	19:00	29,65	22,42	7,23				1	1				1		9,78	10,38
20:00	29,39	21,77	7,62				1	1				1		9,69	10,29	
21:00	27,70	20,14	7,56				1	1				1		9,71	9,70	
22:00	25,00	18,18	6,82				1	1						9,04	8,75	
23:00	22,91	16,31	6,60				1	1						8,22	8,02	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,58	15,13	4,46			1	1							5,40	5,11
	01:00	17,55	13,24	4,31			1	1					1		5,05	5,05
	02:00	16,71	11,45	5,27				1						1	6,34	5,85
	03:00	16,21	11,08	5,13				1						1	6,17	5,67
	04:00	16,13	11,01	5,11				1						1	6,14	5,64
	05:00	16,70	11,44	5,26				1						1	6,31	5,84
	06:00	19,04	13,12	5,92				1						1	7,03	6,67
	07:00	22,83	16,02	6,80			1	1							8,25	7,99
	08:00	24,09	22,83	1,25			1	1							3,64	8,43
	09:00	24,89	23,18	1,71			1	1							4,10	8,71
	10:00	25,44	23,97	1,46	1		1	1							2,95	5,46
	11:00	25,21	24,08	1,13	1		1	1							2,71	5,23
	12:00	26,24	25,61	0,63	1		1	1							1,32	6,26
	13:00	29,10	28,42	0,68	1		1	1							1,18	9,12
	14:00	27,45	25,46	1,99	1		1	1							7,30	7,48
	15:00	26,30	25,43	0,87	1		1	1							6,85	6,85
	16:00	28,49	24,81	3,67	1		1	1							8,62	8,51
	17:00	29,61	23,10	6,51	1		1	1							9,01	9,63
	18:00	31,30	24,28	7,03	1		1	1							9,41	10,96
	19:00	32,25	26,14	6,10	1		1	1							9,89	11,03
20:00	32,13	26,13	6,00	1		1	1							9,95	11,03	
21:00	29,78	24,87	4,91	1		1	1							9,60	9,80	
22:00	26,61	20,88	5,73	1		1	1							7,01	6,64	
23:00	23,74	16,99	6,74			1	1							8,72	8,31	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 04:50 με 07:35 και από 14:30. Το διάστημα 08:05 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 14:30 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,95	15,28	4,67			1	1							5,89	5,47
	01:00	17,94	15,14	2,80			1	1							3,92	3,46
	02:00	17,11	15,19	1,92			1	1							3,13	2,64
	03:00	16,59	15,24	1,35			1	1							2,63	2,63
	04:00	16,48	15,07	1,41			1	1							2,55	2,55
	05:00	17,10	15,29	1,81			1	1							3,05	2,63
	06:00	19,56	15,71	3,85			1	1							5,23	5,08
	07:00	23,55	18,35	5,20			1	1							8,56	8,24
	08:00	25,20	21,92	3,28				1						1	8,78	8,82
	09:00	27,01	22,99	4,02				1						1	9,38	9,45
	10:00	28,23	22,46	5,77				1						1	9,70	9,88
	11:00	27,37	23,72	3,65				1						1	9,58	9,58
	12:00	27,36	25,63	1,73				1						1	9,57	9,58
	13:00	27,13	25,30	1,84				1						1	9,47	9,50
	14:00	28,44	27,47	0,97				1						1	9,91	9,95
	15:00	28,25	27,90	0,35				1						1	9,82	9,89
	16:00	28,62	28,41	0,21				1						1	9,59	10,02
	17:00	31,27	30,88	0,39		1		1						1	9,86	10,94
	18:00	33,54	33,20	0,34		1		1						1	9,98	11,03
	19:00	33,66	33,19	0,47		1		1						1	9,98	11,03
20:00	33,18	32,42	0,75		1		1						1	9,98	11,03	
21:00	30,67	29,52	1,14		1		1						1	9,76	10,73	
22:00	26,94	26,01	0,92		1		1						1	7,32	7,56	
23:00	23,93	23,15	0,78	1	1		1							5,39	5,05	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 10:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	21,63	21,07	0,57	1	1		1							4,24	4,24	
	01:00	19,20	18,12	1,09		1		1							6,55	6,55	
	02:00	18,09	16,91	1,18		1		1							5,42	5,42	
	03:00	17,34	16,04	1,29		1		1							4,65	4,65	
	04:00	17,12	16,06	1,07		1		1							4,53	4,53	
	05:00	17,84	16,91	0,94		1		1							5,15	5,15	
	06:00	20,59	19,70	0,90		1		1							6,77	7,21	
	07:00	24,74	24,20	0,54	1	1		1							6,43	6,43	
	08:00	24,86	24,54	0,32	1	1		1							6,30	5,98	
	09:00	23,39	22,97	0,42				1							1	7,33	8,19
	10:00	21,82	21,05	0,77				1							1	6,28	7,64
	11:00	20,87	19,37	1,50				1							1	5,66	7,30
	12:00	20,82	19,08	1,74				1							1	5,66	7,29
	13:00	21,16	20,32	0,84				1							1	6,70	7,41
	14:00	22,46	18,89	3,57			1	1								7,01	7,86
	15:00	23,71	18,54	5,17			1	1								8,76	8,30
	16:00	25,27	19,53	5,74			1	1								9,22	8,84
	17:00	27,64	22,01	5,63			1	1								9,86	9,67
	18:00	30,23	24,23	5,99	1		1	1								9,96	10,25
	19:00	30,87	24,86	6,01	1		1	1								9,97	10,80
20:00	30,74	24,43	6,31	1		1	1								9,96	10,76	
21:00	29,18	23,15	6,03	1		1	1								9,31	9,21	
22:00	26,20	19,60	6,60			1	1								9,19	9,17	
23:00	23,96	17,39	6,58			1	1								8,81	8,39	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:20 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	20,59	15,14	5,45			1	1							6,49	6,12
	01:00	18,05	13,41	4,65				1					1		5,81	6,32
	02:00	17,04	11,84	5,20				1					1		6,59	6,59
	03:00	16,45	11,28	5,17				1					1		6,39	6,39
	04:00	16,30	11,12	5,18				1					1		6,34	6,34
	05:00	16,74	11,49	5,25				1					1		6,46	6,46
	06:00	19,30	13,71	5,59		1		1					1		7,16	7,16
	07:00	22,81	16,48	6,33		1		1							8,38	7,98
	08:00	24,98	18,54	6,45		1		1							8,97	8,74
	09:00	27,48	20,60	6,87				1	1						9,56	9,62
	10:00	28,28	21,30	6,98				1	1						9,70	9,90
	11:00	26,52	19,14	7,37				1	1						9,05	9,28
	12:00	28,24	21,26	6,99				1	1						9,69	9,89
	13:00	28,96	22,18	6,77				1	1						9,76	10,14
	14:00	28,20	21,60	6,60				1	1						9,68	9,87
	15:00	27,47	21,00	6,47				1	1						9,63	9,61
	16:00	27,57	20,60	6,96				1	1						9,46	9,65
	17:00	28,34	21,95	6,39				1	1						9,50	9,92
	18:00	30,65	23,91	6,74		1		1	1						9,11	10,03
	19:00	31,37	23,96	7,41		1		1	1						9,51	10,75
20:00	30,89	24,37	6,52		1		1	1						9,30	10,28	
21:00	28,50	25,06	3,44		1		1	1						7,71	7,88	
22:00	25,41	21,09	4,32		1		1	1						5,70	5,70	
23:00	22,98	17,21	5,77		1			1						7,93	8,04	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 06:10. Το ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,60	15,61	3,99		1		1							5,53	6,22
	01:00	17,56	13,82	3,74		1		1							3,81	4,18
	02:00	16,72	12,28	4,44				1						1	5,98	5,85
	03:00	16,39	12,31	4,09				1						1	5,96	5,74
	04:00	16,23	14,52	1,71				1						1	6,20	6,20
	05:00	16,91	15,61	1,30	1			1							5,08	5,08
	06:00	19,24	17,58	1,66	1			1							6,78	6,50
	07:00	22,95	21,79	1,16			1	1							7,58	8,03
	08:00	23,05	21,84	1,21			1	1							8,52	8,07
	09:00	21,81	20,56	1,24			1	1							7,80	7,33
	10:00	20,21	17,75	2,46			1	1							6,23	5,73
	11:00	19,52	17,00	2,52			1	1							5,40	5,04
	12:00	20,33	18,43	1,90			1	1							6,43	6,43
	13:00	20,49	18,56	1,93			1	1							6,52	6,52
	14:00	19,83	18,52	1,31			1	1							5,83	5,36
	15:00	20,10	19,45	0,65			1	1							5,95	5,63
	16:00	22,36	22,22	0,14			1	1							8,04	7,82
	17:00	25,25	24,73	0,51	1		1	1							6,05	6,05
	18:00	27,72	26,69	1,03	1		1	1							8,09	7,75
	19:00	28,00	26,48	1,52	1		1	1							8,51	8,03
20:00	28,07	26,40	1,68	1		1	1							8,66	8,66	
21:00	26,48	25,29	1,19	1		1	1							7,07	7,07	
22:00	23,86	22,95	0,91	1		1	1							4,60	4,60	
23:00	21,38	20,93	0,45	1		1	1							3,45	3,45	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 01:40 έως τις 06:10. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ βρίσκονταν σε βλάβη από 12:00. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	18,54	17,60	0,94	1			1							6,37	6,37
	01:00	17,05	15,47	1,58	1			1							4,77	4,31
	02:00	17,48	15,60	1,88	1			1							5,21	4,74
	03:00	15,33	14,35	0,97	1			1							3,70	3,70
	04:00	14,89	14,45	0,44	1			1							3,59	3,59
	05:00	15,69	14,11	1,59	1			1							3,51	3,51
	06:00	17,38	15,83	1,55	1			1							5,13	4,64
	07:00	19,41	16,94	2,47	1			1							6,90	6,67
	08:00	22,54	19,23	3,31	1			1							7,97	7,89
	09:00	24,11	23,55	0,56	1		1	1							4,77	4,77
	10:00	23,01	22,69	0,32	1		1	1							3,90	3,90
	11:00	21,23	20,28	0,95			1	1							5,58	6,76
	12:00	21,83	20,72	1,12			1	1							7,77	7,36
	13:00	21,81	20,48	1,34			1	1							7,96	7,96
	14:00	21,19	19,53	1,65			1	1							7,38	7,38
	15:00	21,80	20,14	1,66			1	1							8,00	8,00
	16:00	22,04	20,95	1,10			1	1							7,92	7,57
	17:00	24,82	23,68	1,14			1	1							8,09	8,69
	18:00	27,82	26,69	1,13	1		1	1							8,30	7,84
	19:00	28,49	27,65	0,84	1		1	1							9,08	9,08
20:00	28,21	27,95	0,26	1		1	1							8,80	8,80	
21:00	26,63	26,44	0,20	1		1	1							7,20	7,20	
22:00	24,18	24,04	0,14	1		1	1							4,75	4,75	
23:00	21,71	21,57	0,13	1		1	1							3,07	3,07	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκονταν σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, βρισκόταν σε βλάβη έως τις 11:35. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, βρισκόταν σε βλάβη έως τις 16:57. Το ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 03:15 έως τις 11:20. Μερική διακοπή στις 03:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗ, βρισκόταν σε βλάβη από τις 03:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης