

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	22,89	17,72	5,17			1	1							8,31	8,01
	01:00	20,59	16,06	4,53	1		1								6,11	7,21
	02:00	19,43	14,36	5,07	1		1								6,39	6,69
	03:00	18,72	14,06	4,66		1	1								5,53	5,34
	04:00	18,45	13,85	4,59		1	1								5,25	5,07
	05:00	18,53	14,81	3,72		1	1								5,32	5,15
	06:00	19,79	15,06	4,73		1	1								6,54	6,42
	07:00	21,83	16,80	5,03		1	1								7,97	7,64
	08:00	22,51	16,78	5,73		1	1								8,22	7,88
	09:00	22,14	16,74	5,40		1	1								8,10	7,75
	10:00	22,47	16,63	5,84		1	1								8,23	7,87
	11:00	22,89	16,73	6,16		1	1								8,35	8,01
	12:00	24,72	19,09	5,63		1	1								9,00	8,65
	13:00	24,07	19,97	4,10		1	1								8,83	8,42
	14:00	22,36	17,77	4,59		1	1								8,23	7,83
	15:00	21,38	15,95	5,44		1	1								7,84	7,48
	16:00	22,83	17,95	4,87		1	1								8,32	7,99
	17:00	25,90	21,09	4,81		1	1								9,18	9,07
	18:00	29,63	24,64	4,99		1	1	1							9,08	9,01
	19:00	31,30	27,82	3,48		1	1	1							10,45	10,69
20:00	31,39	27,25	4,13		1	1	1							10,45	10,77	
21:00	29,88	24,59	5,29		1	1	1							9,51	9,27	
22:00	26,94	22,36	4,58		1	1	1							6,71	6,32	
23:00	24,11	21,18	2,93		1	1	1							3,86	3,49	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	21,01	19,43	1,59		1	1								5,13	7,35
	01:00	18,73	16,36	2,37		1	1								5,75	5,35
	02:00	17,90	15,07	2,83		1	1								4,82	4,52
	03:00	17,54	14,85	2,69		1	1								4,47	4,16
	04:00	17,50	15,35	2,14		1	1								4,45	4,12
	05:00	18,24	15,76	2,48		1	1								5,21	4,86
	06:00	20,55	18,20	2,36		1	1								7,29	7,17
	07:00	24,55	23,07	1,48			1	1							8,58	8,59
	08:00	24,18	22,84	1,34			1	1							8,91	8,46
	09:00	23,14	22,11	1,03			1	1							8,55	8,10
	10:00	21,90	20,16	1,75			1	1							7,89	7,43
	11:00	21,21	19,17	2,04			1	1							7,14	6,73
	12:00	22,57	20,49	2,08			1	1							8,29	7,90
	13:00	22,22	20,41	1,81			1	1							8,18	7,74
	14:00	21,83	20,21	1,62			1	1							7,82	7,36
	15:00	21,27	19,37	1,90			1	1							7,21	6,79
	16:00	22,69	20,68	2,02			1	1							8,28	7,94
	17:00	25,38	23,76	1,62			1	1							9,29	8,88
	18:00	29,18	28,03	1,15		1	1	1							9,74	9,74
	19:00	31,22	30,35	0,87		1	1	1							10,45	10,60
20:00	31,61	31,06	0,55		1	1	1							10,45	11,00	
21:00	30,38	30,07	0,32		1	1	1							10,15	9,77	
22:00	27,25	26,93	0,32		1	1	1							7,26	7,26	
23:00	23,88	23,70	0,17		1	1	1							3,86	3,86	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	20,77	20,72	0,05			1	1							4,66	6,29
	01:00	18,54	18,52	0,02			1	1							4,57	4,07
	02:00	17,60	17,52	0,07			1	1							3,59	3,12
	03:00	17,01	16,94	0,07			1	1							2,97	2,54
	04:00	17,12	17,08	0,05			1	1							3,05	2,65
	05:00	17,73	17,63	0,10			1	1							3,61	3,25
	06:00	19,96	19,89	0,07			1	1							5,76	5,48
	07:00	23,48	23,48	0,00			1	1							8,00	8,22
	08:00	23,45	23,44	0,01			1	1							8,07	8,21
	09:00	22,27	22,25	0,02			1	1							7,68	7,79
	10:00	21,10	21,10	0,00			1	1							6,93	6,63
	11:00	19,81	19,75	0,06			1	1							5,69	5,33
	12:00	21,33	21,16	0,17			1	1							7,08	6,85
	13:00	21,38	21,11	0,27			1	1							7,15	6,90
	14:00	21,19	20,77	0,43			1	1							7,09	6,72
	15:00	20,19	19,73	0,45			1	1							6,17	5,71
	16:00	21,67	21,13	0,55			1	1							7,42	7,20
	17:00	24,34	23,77	0,57		1	1	1							7,55	7,55
	18:00	28,30	27,23	1,07		1	1	1							7,99	7,69
	19:00	30,39	29,03	1,36		1	1	1							9,87	9,77
20:00	31,02	29,68	1,34		1	1	1							10,21	10,41	
21:00	29,79	29,03	0,76		1	1	1							9,58	9,17	
22:00	26,61	25,97	0,64		1	1	1							6,52	6,52	
23:00	23,75	23,20	0,55		1	1	1							3,69	3,69	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:35 με 16:30. Το διάστημα 08:55 με 18:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	20,41	19,88	0,53		1	1								2,32	7,03
	01:00	17,96	16,80	1,16		1	1								5,00	4,58
	02:00	17,21	14,96	2,25		1	1								4,06	3,83
	03:00	16,77	14,35	2,42		1	1								3,58	3,39
	04:00	16,45	13,88	2,57		1	1								3,22	3,07
	05:00	17,25	14,12	3,14		1	1								3,95	3,87
	06:00	19,52	15,39	4,13		1	1								6,15	6,15
	07:00	22,73	17,60	5,13		1	1								8,22	7,95
	08:00	22,40	18,77	3,63		1	1								8,17	7,84
	09:00	21,28	19,15	2,13		1	1								6,90	7,45
	10:00	19,72	16,57	3,14		1	1								6,65	6,34
	11:00	18,88	15,26	3,62		1	1								5,65	5,50
	12:00	19,72	15,32	4,40		1	1								6,39	6,34
	13:00	20,08	15,81	4,27		1	1								6,78	6,70
	14:00	20,02	15,29	4,74		1	1								6,81	6,64
	15:00	19,87	16,44	3,43		1	1								6,66	6,49
	16:00	21,41	16,53	4,89		1	1								7,72	7,49
	17:00	24,67	17,92	6,74		1	1								8,86	8,63
	18:00	28,26	21,06	7,20			1	1							10,12	9,89
	19:00	30,25	23,44	6,80			1	1						1	10,45	10,59
20:00	30,59	25,04	5,54			1	1						1	10,45	10,70	
21:00	28,86	25,14	3,72			1	1							10,41	10,10	
22:00	25,45	23,15	2,30			1	1							9,53	9,53	
23:00	23,00	21,33	1,67			1	1							8,77	8,77	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:45 με 09:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	19,69	17,57	2,12			1	1							6,36	6,36
	01:00	17,89	15,95	1,94			1	1							4,64	4,64
	02:00	17,12	15,09	2,03			1	1							4,31	4,31
	03:00	16,58	14,45	2,13			1	1							4,40	4,40
	04:00	16,55	14,30	2,26			1	1							4,39	4,39
	05:00	17,26	14,87	2,39			1	1							4,52	4,52
	06:00	19,70	17,15	2,55			1	1							6,80	6,32
	07:00	22,45	20,28	2,17			1	1							8,38	8,38
	08:00	22,32	20,94	1,38			1	1							8,36	8,36
	09:00	21,11	20,17	0,95			1	1							7,99	7,99
	10:00	19,85	19,02	0,82			1	1							7,07	7,07
	11:00	19,07	18,58	0,49			1	1							6,17	5,69
	12:00	19,32	18,93	0,39			1	1							6,38	5,95
	13:00	19,65	19,38	0,27			1	1							6,72	6,28
	14:00	19,69	19,56	0,12				1	1						5,08	5,21
	15:00	19,09	18,96	0,13				1	1						5,03	4,61
	16:00	20,49	20,36	0,13				1	1						6,34	6,01
	17:00	23,03	23,00	0,03				1	1						7,90	8,06
	18:00	26,75	26,68	0,07			1	1	1						6,43	6,13
	19:00	29,14	29,11	0,02			1	1	1						8,89	8,52
20:00	29,98	29,79	0,18			1	1	1						9,83	9,36	
21:00	28,07	28,00	0,08			1	1	1						8,04	8,04	
22:00	24,80	24,57	0,23			1	1	1						4,79	4,79	
23:00	22,60	21,83	0,77			1	1	1						2,58	2,58	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	19,43	18,59	0,85		1	1	1							3,19	3,19
	01:00	17,15	15,49	1,67		1	1								4,26	3,78
	02:00	16,30	14,63	1,67		1	1								3,35	2,92
	03:00	15,90	14,15	1,74		1	1								2,94	2,52
	04:00	15,58	13,99	1,59		1	1								2,62	2,20
	05:00	16,29	14,42	1,87		1	1								3,27	2,91
	06:00	17,95	16,09	1,86		1	1								5,78	5,78
	07:00	20,61	18,22	2,39		1	1								8,01	8,01
	08:00	19,95	16,93	3,02		1	1								7,89	7,89
	09:00	19,37	16,32	3,05		1	1								7,63	7,63
	10:00	18,85	16,13	2,72		1	1								6,67	6,67
	11:00	18,02	15,13	2,89		1	1								5,94	5,94
	12:00	18,07	15,47	2,61		1	1								5,80	5,80
	13:00	18,22	15,96	2,26		1	1								5,85	5,85
	14:00	17,97	16,03	1,94		1	1								5,89	5,89
	15:00	17,37	15,37	2,00		1	1								5,54	5,54
	16:00	19,03	16,72	2,31		1	1								6,88	6,88
	17:00	21,33	18,76	2,57		1	1	1							8,06	8,06
	18:00	24,57	22,31	2,26		1	1	1							9,40	9,40
	19:00	26,57	24,33	2,24		1	1	1							7,69	7,69
20:00	26,81	24,43	2,38		1	1	1							7,62	7,62	
21:00	25,38	23,03	2,36		1	1	1							6,36	6,36	
22:00	23,72	21,63	2,09		1	1	1							4,24	4,24	
23:00	20,78	18,26	2,53		1	1								8,00	8,00	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	18,41	16,18	2,23		1	1								6,17	6,17
	01:00	16,67	14,61	2,07		1	1								5,06	5,06
	02:00	16,21	13,80	2,41			1						1		6,24	6,24
	03:00	15,60	13,14	2,46			1						1		6,09	6,09
	04:00	15,57	12,96	2,61			1						1		6,05	6,05
	05:00	16,23	13,59	2,63			1						1		6,20	6,20
	06:00	17,35	14,74	2,61			1						1		6,73	6,73
	07:00	18,94	16,33	2,61		1	1								6,92	6,92
	08:00	19,19	16,28	2,91		1	1								6,87	6,87
	09:00	18,96	15,87	3,09		1	1								6,97	6,97
	10:00	17,89	14,71	3,18		1	1								5,91	5,91
	11:00	17,17	14,26	2,90		1	1								5,28	5,28
	12:00	17,57	14,16	3,40		1	1								5,77	5,77
	13:00	17,84	14,23	3,61		1	1								6,19	6,19
	14:00	17,78	13,92	3,86		1	1								6,09	6,09
	15:00	17,78	13,86	3,92		1	1								6,08	6,08
	16:00	19,13	14,63	4,50		1	1								7,51	7,51
	17:00	21,76	17,36	4,39		1	1								8,32	8,32
	18:00	25,51	21,64	3,87	1	1	1								8,29	8,29
	19:00	27,36	22,30	5,06	1	1	1								10,32	10,32
20:00	26,96	21,96	5,00	1	1	1								10,24	10,24	
21:00	24,96	20,60	4,37	1	1	1								8,41	8,41	
22:00	23,40	19,88	3,52	1	1	1								6,99	6,99	
23:00	21,17	17,28	3,89		1	1								8,36	8,36	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 03:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	18,38	14,75	3,63		1	1								7,25	7,25
	01:00	16,61	13,33	3,28			1					1			6,91	6,91
	02:00	15,74	12,72	3,02			1					1			6,60	6,60
	03:00	15,38	12,94	2,44			1					1			6,31	6,31
	04:00	15,81	13,82	1,98			1					1			6,23	6,23
	05:00	16,24	15,21	1,02			1					1			5,12	5,68
	06:00	17,44	16,44	1,00		1	1								4,15	4,06
	07:00	18,00	16,43	1,57		1	1								5,15	5,15
	08:00	18,62	16,65	1,97		1	1								5,55	5,24
	09:00	17,92	16,28	1,65		1	1								4,88	4,54
	10:00	17,60	16,02	1,58		1	1								4,74	4,74
	11:00	17,47	15,92	1,56		1	1								4,78	4,78
	12:00	18,54	16,74	1,80		1	1								5,90	5,90
	13:00	17,95	15,88	2,07		1	1								5,55	5,55
	14:00	17,00	15,03	1,97		1	1								4,58	4,58
	15:00	16,46	14,41	2,05		1	1								3,93	3,93
	16:00	17,71	15,50	2,21		1	1								5,22	5,22
	17:00	20,57	19,04	1,53		1	1								6,93	7,19
	18:00	24,95	23,46	1,50	1	1	1								6,64	6,64
	19:00	26,45	24,39	2,06	1	1	1								8,21	8,21
20:00	26,40	24,11	2,29	1	1	1								8,36	8,36	
21:00	25,22	22,53	2,69	1	1	1								7,54	7,54	
22:00	23,70	20,56	3,14	1	1	1								6,87	6,87	
23:00	20,86	17,72	3,14	1	1	1								6,57	6,57	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	17,71	15,34	2,37	1		1								6,97	6,97
	01:00	16,32	15,20	1,12	1		1								5,46	5,46
	02:00	15,84	14,90	0,94	1		1								4,50	4,50
	03:00	15,66	14,89	0,77	1		1								4,27	4,27
	04:00	15,63	14,30	1,34	1		1								4,26	4,26
	05:00	16,18	14,57	1,61	1		1								4,93	4,93
	06:00	18,14	16,05	2,09	1		1								7,08	7,08
	07:00	20,63	19,21	1,42	1		1								8,33	8,33
	08:00	20,33	18,57	1,76	1		1								8,22	8,22
	09:00	19,94	16,98	2,96	1		1								8,09	8,09
	10:00	19,11	16,71	2,41	1		1								7,78	7,78
	11:00	18,57	15,72	2,85	1		1								7,57	7,57
	12:00	18,85	16,34	2,51	1		1								7,67	7,67
	13:00	18,76	15,74	3,01	1		1								7,64	7,64
	14:00	18,39	14,99	3,40	1		1								7,50	7,50
	15:00	18,33	15,29	3,04	1		1								7,36	7,36
	16:00	19,82	17,26	2,56	1		1								7,81	7,81
	17:00	23,00	20,90	2,10	1	1	1								8,12	8,12
	18:00	26,22	24,12	2,10	1	1	1								9,05	9,05
	19:00	28,37	25,72	2,65	1	1	1								10,45	10,45
20:00	28,31	26,44	1,87	1	1	1								10,45	10,45	
21:00	27,05	25,12	1,94	1	1	1								10,02	10,02	
22:00	24,58	22,01	2,57	1	1	1								7,78	7,78	
23:00	21,39	18,96	2,42	1	1	1								6,99	6,99	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	19,60	17,04	2,56	1		1								7,36	7,36
	01:00	17,69	16,72	0,97	1		1								6,06	6,06
	02:00	16,94	16,59	0,34	1		1								4,97	4,97
	03:00	16,57	16,10	0,47	1		1								4,43	4,43
	04:00	16,52	15,85	0,67	1		1								4,37	4,37
	05:00	17,16	16,70	0,46	1		1								4,99	4,99
	06:00	19,58	19,17	0,40	1		1								7,02	6,84
	07:00	21,72	21,05	0,67	1		1						1		7,56	7,56
	08:00	20,57	19,69	0,89	1		1						1		6,10	6,10
	09:00	19,82	19,18	0,64	1		1						1		5,42	5,42
	10:00	18,76	18,23	0,54	1		1						1		4,32	4,32
	11:00	18,12	17,46	0,66	1		1						1		3,65	3,65
	12:00	18,36	17,26	1,10	1		1						1		3,84	3,84
	13:00	18,58	17,19	1,39	1		1						1		3,88	3,50
	14:00	18,39	16,89	1,51	1		1						1		3,88	3,88
	15:00	18,26	16,60	1,66	1		1								5,32	5,52
	16:00	19,90	18,21	1,68	1		1								6,61	6,96
	17:00	22,87	21,32	1,54	1		1	1							4,37	4,37
	18:00	26,58	25,28	1,30	1		1	1							7,07	6,60
	19:00	29,10	28,44	0,66	1		1	1							9,66	9,66
20:00	29,54	29,07	0,47	1		1	1							10,13	10,13	
21:00	28,40	28,00	0,40	1		1	1							9,10	9,10	
22:00	26,10	25,63	0,48	1		1	1							6,83	6,83	
23:00	23,03	22,58	0,45	1		1	1							3,79	3,79	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ ήταν εκτός λόγω εργασιών συντήρησης από τις 09:40 έως τις 19:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	19,64	19,21	0,44	1		1	1							3,91	3,91
	01:00	17,36	16,84	0,52	1			1							5,26	5,26
	02:00	16,61	16,26	0,35	1			1							4,48	4,48
	03:00	16,18	15,98	0,20	1			1							4,04	4,04
	04:00	16,11	16,04	0,07	1			1							3,96	3,96
	05:00	16,70	16,63	0,07	1			1							4,51	4,51
	06:00	19,23	19,21	0,02	1			1							6,76	6,49
	07:00	22,48	22,46	0,02	1			1						1	8,14	8,14
	08:00	22,66	22,64	0,02	1			1						1	8,12	8,12
	09:00	22,48	22,43	0,05	1			1						1	7,95	7,95
	10:00	21,24	21,17	0,08	1			1						1	6,82	6,82
	11:00	20,42	20,23	0,19	1			1						1	6,93	6,93
	12:00	20,91	20,48	0,43	1			1							7,81	7,32
	13:00	21,79	21,21	0,58	1			1							8,12	7,63
	14:00	21,76	20,83	0,93	1			1							6,23	7,62
	15:00	21,07	19,86	1,21	1	1		1							2,78	2,78
	16:00	21,59	20,18	1,41	1	1		1							3,26	3,26
	17:00	23,31	21,71	1,61	1	1		1							4,95	4,95
	18:00	26,86	25,35	1,51	1	1		1							8,38	7,98
	19:00	29,33	27,72	1,61	1	1		1							10,45	10,27
20:00	29,65	28,28	1,38	1	1		1							10,45	10,38	
21:00	28,03	26,99	1,05	1	1		1							9,67	9,67	
22:00	25,64	24,76	0,87	1	1		1							7,32	7,32	
23:00	22,52	21,88	0,64	1	1		1							5,61	5,61	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ ήταν εκτός λόγω εργασιών συντήρησης από τις 10:20 έως τις 17:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	19,11	18,36	0,76		1		1							6,31	6,31
	01:00	17,25	16,47	0,79		1		1							4,37	3,88
	02:00	16,53	15,64	0,90		1		1							3,63	3,16
	03:00	16,22	15,33	0,89		1		1							3,30	2,84
	04:00	16,20	15,38	0,82		1		1							3,27	2,82
	05:00	16,82	15,95	0,87		1		1							3,87	3,44
	06:00	19,22	18,59	0,63		1		1							6,19	5,84
	07:00	21,53	21,09	0,43		1		1					1		7,08	7,08
	08:00	20,20	19,66	0,54		1		1					1		5,00	5,00
	09:00	19,32	18,43	0,89		1		1					1		4,08	3,60
	10:00	18,37	17,70	0,67		1		1					1		3,15	2,65
	11:00	18,00	17,48	0,52		1		1					1		2,75	2,28
	12:00	19,14	18,43	0,71		1		1					1		3,82	3,42
	13:00	19,48	18,66	0,82		1		1					1		4,26	3,76
	14:00	19,11	17,99	1,12		1		1					1		4,18	4,18
	15:00	17,91	16,77	1,14		1		1					1		3,27	3,27
	16:00	19,53	17,09	2,45		1		1					1		4,17	3,82
	17:00	22,01	19,02	3,00		1		1					1		6,61	6,29
	18:00	25,77	23,03	2,74	1	1		1							8,47	8,47
	19:00	28,46	26,14	2,32	1	1		1							9,99	9,58
20:00	28,98	26,94	2,04	1	1		1							10,43	10,10	
21:00	27,54	25,43	2,12	1	1		1							9,21	9,21	
22:00	25,31	23,97	1,34	1	1		1							7,01	7,01	
23:00	22,11	20,87	1,24	1	1		1							6,30	6,30	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ ήταν εκτός λόγω εργασιών συντήρησης από τις 09:50 έως τις 19:00. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:00 με 21:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	19,04	17,92	1,11	1			1							6,75	6,30
	01:00	17,11	16,49	0,62	1			1							4,88	4,88
	02:00	16,46	16,16	0,31	1			1							4,17	3,73
	03:00	16,12	15,72	0,40	1			1							3,83	3,39
	04:00	16,11	14,78	1,33	1			1							3,80	3,38
	05:00	16,74	15,21	1,53	1			1							4,40	4,00
	06:00	19,13	18,75	0,39	1			1							6,60	6,40
	07:00	21,40	21,07	0,34	1			1					1		6,95	6,95
	08:00	20,61	20,23	0,38	1			1					1		5,99	5,53
	09:00	19,81	19,34	0,47	1			1					1		5,22	4,73
	10:00	18,92	18,20	0,72	1			1					1		4,37	4,37
	11:00	18,39	16,71	1,68	1			1					1		3,75	3,31
	12:00	19,43	17,78	1,64	1			1					1		5,65	5,65
	13:00	19,76	17,86	1,91	1			1							7,14	6,92
	14:00	19,43	16,82	2,61			1	1							6,14	6,14
	15:00	19,03	16,62	2,41			1	1							4,97	4,56
	16:00	20,37	17,55	2,82			1	1							6,28	5,90
	17:00	23,06	20,67	2,39			1	1							8,33	8,07
	18:00	26,55	25,00	1,55	1		1	1							7,02	6,58
	19:00	28,60	27,71	0,90	1		1	1							9,12	8,63
20:00	29,06	28,39	0,68	1		1	1							9,62	9,62	
21:00	27,63	27,14	0,49	1		1	1							8,28	8,28	
22:00	25,09	24,75	0,34	1		1	1							5,75	5,75	
23:00	22,74	22,24	0,50			1	1							7,07	7,96	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της G3 το διάστημα 13:25 με 14:29.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	19,82	19,61	0,20			1	1							5,98	5,98
	01:00	18,01	17,93	0,08			1	1							4,12	4,12
	02:00	17,56	17,43	0,13	1			1							3,80	4,82
	03:00	16,90	16,47	0,43	1			1							4,68	4,68
	04:00	16,69	16,30	0,39	1			1							4,48	4,48
	05:00	17,06	16,47	0,59	1			1							4,83	4,83
	06:00	18,62	17,64	0,98	1			1							6,33	5,88
	07:00	19,99	18,26	1,72	1			1							7,16	7,00
	08:00	19,82	17,99	1,83	1			1					1		5,26	5,26
	09:00	19,59	17,23	2,37	1			1					1		5,00	4,51
	10:00	18,85	16,60	2,25	1			1					1		4,29	4,29
	11:00	18,78	16,52	2,26	1			1					1		4,14	3,70
	12:00	20,28	17,12	3,16	1			1					1		5,53	5,20
	13:00	20,56	17,25	3,30	1			1					1		5,94	5,48
	14:00	19,91	16,78	3,13	1			1					1		5,29	4,83
	15:00	19,64	16,32	3,31	1			1					1		5,00	4,56
	16:00	21,06	16,70	4,36	1			1					1		6,33	5,98
	17:00	23,74	18,54	5,20	1			1					1		8,59	8,31
	18:00	27,31	22,23	5,08	1	1		1							9,21	9,21
	19:00	29,86	24,80	5,06	1	1		1							10,45	10,45
20:00	29,77	24,60	5,17	1	1		1							10,44	10,42	
21:00	27,82	23,98	3,84	1	1		1							9,50	9,50	
22:00	24,99	21,32	3,68	1	1		1							6,70	6,70	
23:00	23,04	18,07	4,97	1	1		1							6,79	6,79	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500		4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	20,53	13,98	6,55	1	1									7,67	7,18	
	01:00	18,44	12,46	5,98	1	1									6,92	6,45	
	02:00	17,45	11,95	5,50	1	1									6,30	5,81	
	03:00	16,80	12,15	4,65	1	1									5,62	5,16	
	04:00	16,50	12,87	3,63	1	1									5,32	4,86	
	05:00	16,64	12,55	4,09	1	1									5,42	5,00	
	06:00	18,21	12,81	5,40	1	1									6,67	6,37	
	07:00	19,20	13,35	5,85	1	1									7,14	6,72	
	08:00	18,83	13,12	5,71	1	1									7,02	6,59	
	09:00	17,96	12,83	5,13	1	1									6,67	6,29	
	10:00	17,85	13,15	4,70	1	1									6,54	6,21	
	11:00	18,31	13,20	5,11	1	1									6,83	6,41	
	12:00	19,94	14,98	4,96	1	1									7,40	6,98	
	13:00	19,85	15,29	4,56	1		1								7,32	6,95	
	14:00	18,60	14,28	4,33	1		1								6,33	5,87	
	15:00	18,20	14,17	4,03	1		1								5,91	5,46	
	16:00	19,47	15,69	3,79	1		1								7,03	6,73	
	17:00	22,18	19,02	3,16	1		1								7,60	7,76	
	18:00	26,13	23,27	2,86	1	1	1								7,59	7,25	
	19:00	29,23	27,11	2,12	1	1	1								10,43	10,23	
20:00	29,27	27,72	1,55	1	1	1								10,44	10,24		
21:00	27,80	26,52	1,28	1	1	1								9,46	9,46		
22:00	24,97	23,29	1,68	1	1	1								6,74	6,74		
23:00	22,31	20,50	1,81		1	1								6,79	7,81		

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	19,51	16,82	2,69		1	1								6,70	6,70
	01:00	17,39	14,84	2,55		1	1								4,54	4,54
	02:00	16,67	14,74	1,93		1	1								3,77	3,29
	03:00	16,32	14,59	1,73		1	1								3,40	2,94
	04:00	15,95	14,89	1,07		1	1								3,07	2,58
	05:00	17,04	15,68	1,36		1	1								4,08	3,66
	06:00	19,31	18,27	1,04		1	1								6,35	5,93
	07:00	21,33	19,15	2,18			1	1							6,78	6,86
	08:00	21,27	18,50	2,77			1	1							7,23	6,80
	09:00	20,59	19,42	1,18			1	1							6,73	6,73
	10:00	19,40	17,86	1,53			1	1							5,41	4,92
	11:00	18,71	16,79	1,92			1	1							4,63	4,24
	12:00	19,93	17,63	2,30			1	1							5,82	5,45
	13:00	20,22	17,10	3,12			1	1							6,14	5,74
	14:00	20,06	16,49	3,57			1	1							5,99	5,58
	15:00	19,84	16,44	3,40			1	1							5,83	5,36
	16:00	20,97	17,06	3,91			1	1							6,99	6,99
	17:00	23,13	19,26	3,88			1	1							8,66	8,66
	18:00	26,42	22,53	3,89			1	1					1		9,69	9,25
	19:00	29,26	25,70	3,56			1	1					1		10,42	10,24
	20:00	30,08	27,07	3,01			1	1					1		10,45	10,53
	21:00	28,56	25,14	3,43			1	1					1		10,36	10,00
	22:00	25,97	22,24	3,73			1	1					1		9,51	9,09
	23:00	22,91	19,23	3,67			1	1					1		7,26	7,26

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 09:00 με 15:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	19,95	16,85	3,10	1		1								7,65	7,65
	01:00	17,86	16,72	1,14	1		1								6,06	6,06
	02:00	17,11	15,08	2,02	1		1								5,32	5,32
	03:00	16,87	14,36	2,51	1		1								5,07	5,07
	04:00	16,74	13,91	2,83	1		1								4,95	4,95
	05:00	17,34	14,54	2,80	1		1								5,44	5,44
	06:00	19,77	16,35	3,42	1		1								7,37	6,92
	07:00	22,57	17,81	4,77	1		1								8,51	8,51
	08:00	22,95	21,76	1,18	1	1	1								2,98	4,07
	09:00	22,39	21,34	1,06	1	1	1								3,74	3,52
	10:00	22,31	21,78	0,53	1	1	1								3,10	3,43
	11:00	23,10	22,91	0,19	1	1	1								2,18	4,22
	12:00	23,46	23,41	0,05	1	1	1								1,20	4,59
	13:00	25,19	25,10	0,08	1	1	1								1,20	6,31
	14:00	26,26	26,19	0,07	1	1	1								1,20	7,38
	15:00	24,94	24,86	0,08	1	1	1								1,35	6,06
	16:00	25,03	24,69	0,33	1	1	1								6,54	6,15
	17:00	26,32	26,13	0,19	1	1	1								7,81	7,44
	18:00	28,67	28,57	0,09	1	1	1								9,30	9,79
	19:00	30,29	30,15	0,14	1	1	1						1		9,48	9,08
20:00	30,74	30,74	0,00	1	1	1						1		9,97	9,52	
21:00	29,00	29,00	0,00	1	1	1						1		8,32	8,32	
22:00	26,26	26,25	0,01	1	1	1						1		5,55	5,55	
23:00	23,51	23,23	0,27	1	1	1						1		4,32	4,32	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:55 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	20,05	19,64	0,41	1		1					1			5,56	5,56
	01:00	17,79	17,72	0,07	1		1					1			4,07	4,07
	02:00	16,82	15,92	0,89	1		1								4,53	4,08
	03:00	16,43	15,16	1,28	1		1								4,14	3,70
	04:00	16,36	15,52	0,84	1		1								4,06	3,63
	05:00	16,99	15,93	1,06	1		1								4,65	4,26
	06:00	19,63	18,38	1,25	1		1								6,91	6,87
	07:00	22,57	20,69	1,88	1		1						1		8,08	8,08
	08:00	23,05	21,29	1,76	1		1						1		8,28	7,97
	09:00	22,58	21,02	1,57	1		1						1		6,18	7,51
	10:00	19,87	18,33	1,53			1							1	6,02	6,63
	11:00	19,89	18,44	1,45			1							1	6,45	6,65
	12:00	22,34	19,76	2,58			1							1	7,05	7,82
	13:00	23,52	20,54	2,98			1							1	7,09	8,23
	14:00	21,76	18,74	3,02			1							1	6,68	7,62
	15:00	22,93	20,38	2,56			1							1	7,74	8,03
	16:00	23,57	20,93	2,64			1							1	8,52	8,25
	17:00	24,42	21,71	2,71			1							1	8,68	8,55
	18:00	27,07	23,96	3,11			1							1	9,49	9,47
	19:00	29,44	25,15	4,28			1							1	10,20	10,30
20:00	29,68	25,24	4,43			1							1	10,28	10,39	
21:00	28,21	22,74	5,47			1							1	9,90	9,87	
22:00	25,23	19,96	5,27			1							1	8,97	8,83	
23:00	22,92	18,20	4,73	1		1								8,11	8,02	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	21,49	14,64	6,86		1	1								7,65	7,52
	01:00	18,97	13,29	5,67		1	1								6,42	6,42
	02:00	18,15	12,99	5,16		1	1								5,77	5,77
	03:00	17,52	12,35	5,16			1					1			5,77	6,13
	04:00	17,48	12,76	4,72			1					1			5,77	6,12
	05:00	18,33	13,67	4,67			1					1			5,77	6,42
	06:00	21,46	15,84	5,62		1	1					1			6,85	6,85
	07:00	25,98	18,74	7,24		1	1								8,64	9,09
	08:00	28,60	20,58	8,03		1	1	1							9,56	9,56
	09:00	30,69	22,42	8,27		1	1	1							9,84	9,85
	10:00	31,30	23,02	8,28		1	1	1							9,84	9,85
	11:00	32,68	24,39	8,29		1	1	1							9,85	9,85
	12:00	33,50	25,22	8,28		1	1	1							9,85	9,85
	13:00	33,88	25,63	8,25		1	1	1							9,84	9,85
	14:00	33,05	24,77	8,28		1	1	1							9,85	9,85
	15:00	31,31	23,08	8,22		1	1	1							9,84	9,85
	16:00	32,45	24,19	8,26		1	1	1							9,85	9,85
	17:00	33,66	25,39	8,27		1	1	1							9,85	9,85
	18:00	35,54	27,28	8,26		1	1	1							9,85	9,85
	19:00	36,46	28,19	8,28		1	1	1							9,85	9,85
20:00	35,66	27,39	8,27		1	1	1							9,85	9,85	
21:00	33,60	25,41	8,19		1	1	1							9,85	9,85	
22:00	30,33	22,47	7,86		1	1	1							9,55	9,72	
23:00	26,81	18,91	7,90			1	1							9,60	9,38	

Κατά το διάστημα 08:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	23,35	16,48	6,86			1	1							8,67	8,67
	01:00	20,88	14,67	6,21			1	1							7,09	7,09
	02:00	19,65	13,09	6,56				1					1		7,35	6,88
	03:00	18,87	12,53	6,33				1					1		7,06	6,60
	04:00	18,67	12,40	6,27				1					1		6,99	6,53
	05:00	18,95	12,60	6,35				1					1		7,08	6,63
	06:00	21,03	14,09	6,94				1					1		7,77	7,36
	07:00	23,86	16,20	7,66			1	1							8,73	8,35
	08:00	27,05	19,02	8,02			1	1							9,73	9,47
	09:00	30,46	22,38	8,07			1	1							9,84	9,85
	10:00	31,59	23,54	8,05		1	1	1							9,85	9,85
	11:00	31,69	23,90	7,79		1	1	1							9,85	9,85
	12:00	34,09	26,32	7,77		1	1	1							9,85	9,85
	13:00	33,56	25,82	7,75		1	1	1							9,85	9,85
	14:00	32,72	24,46	8,26		1	1	1							9,84	9,85
	15:00	31,90	23,35	8,56		1	1	1							9,82	9,85
	16:00	31,96	23,35	8,62		1	1	1							9,83	9,85
	17:00	32,10	23,33	8,77		1	1	1							9,84	9,85
	18:00	34,06	25,39	8,68		1	1	1							9,84	9,85
	19:00	35,59	27,18	8,41		1	1	1							9,85	9,85
20:00	34,74	26,32	8,42		1	1	1							9,85	9,85	
21:00	32,30	23,88	8,43		1	1	1							9,85	9,85	
22:00	28,94	21,16	7,78			1	1							9,77	9,85	
23:00	26,52	18,85	7,67			1	1							9,71	9,28	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	23,26	16,09	7,17			1	1							8,76	8,76
	01:00	20,59	14,43	6,16			1	1							7,20	7,20
	02:00	19,31	13,18	6,13	1			1							7,33	7,33
	03:00	18,41	12,39	6,01				1					1		7,10	7,10
	04:00	17,76	11,90	5,86				1					1		6,90	6,90
	05:00	18,22	12,44	5,78				1					1		7,01	7,01
	06:00	19,83	14,32	5,51				1					1		7,32	6,94
	07:00	22,02	16,66	5,37			1	1							7,94	7,55
	08:00	24,06	18,08	5,98			1	1							8,90	8,42
	09:00	25,79	19,68	6,11			1	1							9,46	9,03
	10:00	27,88	20,96	6,93			1	1							9,79	9,76
	11:00	28,42	21,45	6,97			1	1							9,79	9,85
	12:00	31,29	24,91	6,38	1		1	1							9,82	9,85
	13:00	30,59	24,35	6,24	1		1	1							9,82	9,85
	14:00	28,57	22,12	6,45	1		1	1							9,22	9,22
	15:00	27,01	21,48	5,53	1		1	1							7,62	7,62
	16:00	27,68	22,02	5,67	1		1	1							8,18	7,71
	17:00	29,06	22,20	6,86	1		1	1							9,43	9,08
	18:00	31,10	24,09	7,02	1		1	1							9,84	9,85
	19:00	32,66	26,22	6,45	1		1	1							9,85	9,85
20:00	32,55	25,60	6,95	1		1	1							9,85	9,85	
21:00	30,72	23,66	7,06	1		1	1							9,85	9,85	
22:00	27,42	20,32	7,10			1	1							9,77	9,60	
23:00	24,04	17,63	6,41			1	1							8,92	8,92	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 06:05 με 17:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	20,47	15,47	5,00			1	1							6,68	6,68
	01:00	18,17	14,60	3,57			1	1							4,65	4,65
	02:00	17,43	13,48	3,95	1			1							5,27	5,27
	03:00	16,92	13,35	3,57	1			1							4,69	4,69
	04:00	17,01	13,34	3,67	1			1							4,72	4,28
	05:00	17,81	13,53	4,27	1			1							5,48	5,07
	06:00	20,46	15,10	5,36	1			1							7,49	7,16
	07:00	24,06	18,64	5,42	1			1							8,83	8,42
	08:00	25,22	21,68	3,53	1		1	1							5,88	5,88
	09:00	25,37	23,16	2,22	1		1	1							5,90	5,90
	10:00	24,38	22,15	2,22	1		1	1							4,89	4,40
	11:00	23,28	20,79	2,49	1		1	1							3,83	3,83
	12:00	22,69	20,04	2,65			1	1							6,16	7,94
	13:00	23,21	20,43	2,78			1	1							6,79	8,12
	14:00	23,88	20,89	2,99			1	1							7,05	8,36
	15:00	23,04	20,14	2,90			1	1							8,13	8,06
	16:00	23,45	19,97	3,48			1	1							8,76	8,76
	17:00	25,26	21,67	3,60			1	1							9,28	8,84
	18:00	28,05	25,06	2,99	1		1	1							8,60	8,60
	19:00	30,79	27,89	2,89	1		1	1							9,81	9,85
20:00	31,43	29,16	2,27	1		1	1							9,85	9,85	
21:00	30,15	27,90	2,25	1		1	1							9,80	9,85	
22:00	26,55	24,35	2,20	1		1	1							7,45	7,45	
23:00	23,97	21,57	2,40	1		1	1							6,97	6,97	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 ήταν εκτός λόγω εργασιών στο διάστημα από τις 17:30 έως τις 19:20. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:00. Το διάστημα 08:30 με 15:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	20,81	17,76	3,05			1	1							7,16	7,16
	01:00	18,20	15,72	2,48			1	1							4,79	4,79
	02:00	16,86	14,75	2,10			1	1							3,49	3,49
	03:00	16,78	13,80	2,99	1			1							4,63	4,63
	04:00	16,55	13,55	3,00	1			1							4,73	4,73
	05:00	17,34	14,13	3,21	1			1							5,42	5,42
	06:00	19,62	15,86	3,76	1			1							6,98	6,87
	07:00	22,60	19,43	3,17	1		1	1							8,17	8,17
	08:00	22,02	19,39	2,63			1	1							6,65	7,54
	09:00	21,30	20,66	0,64			1	1							2,55	6,82
	10:00	20,55	19,89	0,66			1	1							2,58	6,08
	11:00	20,15	19,73	0,41			1	1							2,15	5,67
	12:00	20,99	20,64	0,35			1	1							1,78	6,51
	13:00	21,76	21,05	0,71			1	1							1,78	7,28
	14:00	21,88	20,97	0,90			1	1							1,93	7,40
	15:00	20,83	20,09	0,74	1		1	1							1,82	1,82
	16:00	22,05	20,27	1,78	1		1	1							2,96	2,96
	17:00	24,48	20,76	3,72	1		1	1							4,85	4,51
	18:00	27,39	21,95	5,44	1		1	1							7,03	7,42
	19:00	30,39	24,48	5,91	1		1	1							7,70	9,85
20:00	31,20	25,61	5,59	1		1	1							7,70	9,85	
21:00	29,74	24,47	5,27	1		1	1							7,70	9,77	
22:00	26,75	20,63	6,12			1	1							8,03	9,36	
23:00	24,12	17,40	6,72			1	1							8,63	8,44	

Στο διάστημα 08:30-15:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα από τις 08:45. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα από τις 16:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	20,62	15,68	4,94			1	1							5,85	6,15
	01:00	18,05	15,10	2,95			1	1							3,65	3,57
	02:00	16,86	13,88	2,98	1			1							3,86	4,12
	03:00	16,30	13,88	2,41	1			1							3,23	3,56
	04:00	16,08	13,90	2,18	1			1							2,96	3,34
	05:00	16,31	13,92	2,40	1			1							3,17	3,58
	06:00	17,93	13,93	4,00	1			1							4,75	5,19
	07:00	20,57	14,24	6,33	1			1							7,10	7,20
	08:00	23,03	15,73	7,31	1			1							8,15	8,06
	09:00	24,63	16,79	7,85	1			1							8,69	8,62
	10:00	23,94	16,36	7,58			1	1							8,32	8,38
	11:00	22,77	15,50	7,28			1	1							8,28	7,97
	12:00	22,03	15,09	6,94			1	1							8,26	8,26
	13:00	22,00	15,03	6,97			1	1							8,21	8,21
	14:00	19,49	14,03	5,46			1	1							6,38	6,38
	15:00	17,74	13,74	4,00			1	1							4,82	4,82
	16:00	19,04	14,05	4,99			1	1							5,88	5,88
	17:00	21,75	15,10	6,65			1	1							7,95	7,95
	18:00	25,18	17,71	7,48			1	1							8,98	8,81
	19:00	28,56	20,64	7,92			1	1							9,10	9,85
20:00	29,11	22,06	7,06	1		1	1							9,21	9,14	
21:00	27,73	21,41	6,32	1		1	1							8,49	8,49	
22:00	25,37	19,76	5,61			1	1							9,24	8,88	
23:00	22,37	16,84	5,53			1	1							8,39	8,39	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα έως τις 11:30. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 03:45. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:35. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	19,65	14,72	4,94	1			1							7,01	6,88
	01:00	17,52	13,14	4,38	1			1							6,02	6,02
	02:00	16,70	12,79	3,91	1			1							5,70	5,70
	03:00	16,32	11,80	4,52				1					1		6,77	6,77
	04:00	16,14	12,32	3,82				1					1		6,73	6,73
	05:00	16,84	13,45	3,38				1					1		6,95	6,95
	06:00	18,90	15,66	3,25		1		1							7,01	7,01
	07:00	20,51	18,11	2,40		1		1							7,94	7,94
	08:00	20,53	19,44	1,09		1	1	1							5,67	5,67
	09:00	20,04	19,73	0,31			1	1							2,80	5,56
	10:00	18,87	18,76	0,12			1	1							1,32	4,40
	11:00	18,08	17,99	0,08			1	1							1,20	3,60
	12:00	19,31	19,27	0,04			1	1							1,20	4,83
	13:00	19,25	19,22	0,03			1	1							1,20	4,78
	14:00	18,94	18,87	0,07			1	1							1,46	4,46
	15:00	18,21	17,92	0,30			1	1							3,86	3,74
	16:00	19,11	18,98	0,12			1	1							4,64	4,63
	17:00	21,48	21,41	0,07	1		1	1							5,25	5,25
	18:00	24,69	24,49	0,20	1		1	1							5,04	4,71
	19:00	28,24	27,88	0,36	1		1	1							8,73	8,26
20:00	29,23	28,37	0,86	1		1	1							9,61	9,25	
21:00	28,02	26,43	1,59	1		1	1							8,66	8,66	
22:00	25,01	22,12	2,89	1		1	1							5,94	5,94	
23:00	22,56	18,80	3,76	1		1	1							5,90	5,90	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	19,43	14,70	4,73	1			1							7,24	7,24
	01:00	17,28	12,84	4,44	1			1							5,66	5,66
	02:00	16,35	11,27	5,08				1					1		6,44	6,44
	03:00	15,92	10,99	4,93				1					1		6,30	6,30
	04:00	15,85	10,87	4,98				1					1		6,29	6,29
	05:00	16,43	11,14	5,30				1					1		6,46	6,46
	06:00	18,36	12,46	5,90				1					1		7,06	7,06
	07:00	21,29	14,59	6,70		1		1					1		7,98	7,98
	08:00	22,21	19,16	3,05	1	1		1							4,38	4,38
	09:00	22,29	20,07	2,22	1	1		1							3,58	3,41
	10:00	20,63	15,63	5,00		1		1							6,10	7,22
	11:00	21,83	15,97	5,86		1		1							7,54	7,64
	12:00	22,53	16,31	6,22		1		1							7,90	7,89
	13:00	23,35	17,23	6,12		1		1							7,90	8,17
	14:00	25,01	18,61	6,40		1		1							7,90	8,75
	15:00	25,06	21,51	3,55		1	1	1							4,87	4,44
	16:00	24,47	22,32	2,15		1	1	1							3,67	3,86
	17:00	27,09	21,72	5,37		1	1	1							6,93	6,47
	18:00	29,42	22,00	7,42		1	1	1							9,10	8,80
	19:00	30,74	22,50	8,24		1	1	1							9,70	9,85
20:00	30,60	22,26	8,34		1	1	1							9,66	9,85	
21:00	28,55	21,33	7,22		1	1	1							8,44	8,44	
22:00	25,39	18,58	6,81				1	1						8,72	8,89	
23:00	21,92	16,30	5,62				1	1						7,93	7,44	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 8:20-16:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	18,96	14,45	4,52			1	1							5,72	5,72
	01:00	17,12	12,02	5,10			1					1			6,72	6,72
	02:00	16,30	11,71	4,59			1					1			6,43	6,43
	03:00	15,95	11,02	4,93			1					1			6,33	6,33
	04:00	15,85	11,23	4,63			1					1			6,29	6,29
	05:00	16,22	11,18	5,04			1					1			6,39	6,39
	06:00	17,57	12,58	4,99			1					1			6,82	6,82
	07:00	19,31	14,01	5,30		1	1					1			7,12	7,12
	08:00	20,05	16,13	3,93		1	1								7,30	7,30
	09:00	20,94	17,74	3,20		1	1								7,87	7,87
	10:00	21,49	18,28	3,21		1	1								8,07	8,07
	11:00	23,55	20,22	3,32		1	1						1		8,58	8,58
	12:00	26,07	23,01	3,06		1	1						1		9,08	9,12
	13:00	24,59	20,50	4,09			1	1					1		8,29	8,29
	14:00	24,77	21,08	3,69			1	1					1		8,45	7,95
	15:00	26,48	24,75	1,73			1	1	1						9,60	9,27
	16:00	27,33	25,43	1,90		1	1	1							8,31	8,31
	17:00	27,24	25,60	1,64		1	1	1							7,26	7,26
	18:00	28,61	27,31	1,29		1	1	1							8,47	7,99
	19:00	30,45	29,76	0,69		1	1	1							9,70	9,83
20:00	29,87	28,68	1,18		1	1	1							9,54	9,25	
21:00	27,88	26,11	1,77		1	1	1							7,92	7,92	
22:00	25,21	23,70	1,51		1	1	1							5,55	5,55	
23:00	22,33	20,72	1,60		1	1	1							5,13	5,13	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	19,90	17,82	2,08		1	1								7,22	7,22
	01:00	18,77	16,62	2,15		1	1								6,20	6,20
	02:00	17,27	15,52	1,74		1	1								5,08	5,08
	03:00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
	04:00	16,95	15,91	1,04		1	1								4,51	4,51
	05:00	16,38	16,25	0,13		1	1								3,99	3,99
	06:00	16,97	16,87	0,09		1	1								4,48	4,48
	07:00	18,51	18,21	0,31		1	1								4,53	5,13
	08:00	19,37	19,02	0,35		1	1	1							5,42	5,42
	09:00	19,67	19,12	0,54			1	1							5,96	5,96
	10:00	19,73	18,40	1,33			1	1							6,03	6,03
	11:00	22,87	21,32	1,55			1	1							8,23	8,00
	12:00	27,59	27,05	0,54			1	1					1		9,41	9,66
	13:00	27,78	27,26	0,52			1	1					1		8,02	9,72
	14:00	23,64	22,25	1,40	1		1	1							4,71	4,71
	15:00	20,65	20,13	0,52	1		1	1							2,09	2,09
	16:00	19,42	18,59	0,84	1		1	1							2,94	2,94
	17:00	20,30	18,39	1,92			1	1							6,50	6,50
	18:00	22,21	20,73	1,48			1	1							8,06	7,73
	19:00	25,54	24,55	0,99	1		1	1							6,40	6,40
20:00	29,30	28,91	0,39	1		1	1							9,49	9,33	
21:00	29,20	28,94	0,26	1		1	1							9,54	9,23	
22:00	26,58	26,21	0,37	1		1	1							7,43	7,43	
23:00	22,92	22,73	0,19	1		1	1							5,19	5,19	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	19,42	19,18	0,25			1	1							6,67	6,67
	01:00	17,37	16,95	0,42			1	1							4,17	4,17
	02:00	17,12	16,53	0,58			1	1							3,69	3,69
	03:00	16,49	15,63	0,87			1	1							3,12	3,12
	04:00	16,19	15,27	0,92			1	1							2,83	2,83
	05:00	16,50	15,44	1,06			1	1							3,06	3,06
	06:00	18,50	16,29	2,21			1	1							4,84	4,84
	07:00	22,00	19,23	2,78			1	1							7,96	7,53
	08:00	22,40	19,34	3,05			1	1							8,36	8,36
	09:00	21,03	18,45	2,58			1	1							7,26	7,26
	10:00	19,41	16,97	2,45			1	1							5,74	5,74
	11:00	18,10	16,23	1,87			1	1							4,56	4,56
	12:00	18,28	16,50	1,78			1	1							4,69	4,69
	13:00	17,95	16,69	1,26			1	1							4,41	4,41
	14:00	17,28	16,32	0,96			1	1							3,85	3,85
	15:00	16,50	16,12	0,38			1	1							3,11	3,11
	16:00	16,91	16,79	0,11			1	1							3,46	3,46
	17:00	18,40	18,31	0,08			1	1							4,79	4,79
	18:00	20,90	20,77	0,13	1		1	1							5,54	5,54
	19:00	24,16	23,61	0,55	1		1	1							4,98	4,98
20:00	27,98	26,99	0,99	1		1	1							8,51	8,01	
21:00	27,84	26,27	1,56	1		1	1							8,47	8,47	
22:00	25,28	23,34	1,94	1		1	1							6,16	6,16	
23:00	21,97	19,82	2,15	1		1	1							5,15	5,15	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 19:50 με 22:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	18,90	16,43	2,47	1		1								6,89	6,89
	01:00	16,76	14,52	2,24	1		1								4,97	4,97
	02:00	16,65	14,27	2,38	1		1								4,82	4,82
	03:00	16,19	13,15	3,04	1		1								4,39	4,39
	04:00	15,82	12,88	2,94	1		1								4,06	4,06
	05:00	16,18	12,99	3,19	1		1								4,33	4,33
	06:00	18,09	14,50	3,59	1		1								6,08	6,08
	07:00	21,43	19,05	2,37	1		1								6,37	7,50
	08:00	22,93	22,52	0,41	1		1	1							2,00	2,95
	09:00	23,10	22,51	0,59	1		1	1							2,00	3,13
	10:00	21,61	20,94	0,67			1	1					1		2,00	4,80
	11:00	20,54	19,84	0,70			1	1					1		2,00	3,73
	12:00	22,22	21,49	0,72			1	1							2,00	7,74
	13:00	22,93	22,19	0,75			1	1							2,00	8,03
	14:00	21,92	20,65	1,27			1	1							2,64	7,44
	15:00	20,34	15,19	5,15			1	1							6,45	6,45
	16:00	22,24	15,94	6,30			1	1							8,06	7,76
	17:00	23,86	17,29	6,57			1	1							8,81	8,35
	18:00	25,71	18,98	6,73			1	1							9,39	9,00
	19:00	28,10	21,00	7,10			1	1					1		9,70	9,83
20:00	30,07	23,84	6,23			1	1					1		9,70	10,52	
21:00	28,88	23,38	5,51			1	1					1		9,70	10,11	
22:00	25,79	20,55	5,24			1	1					1		9,15	8,98	
23:00	21,84	17,54	4,29			1	1					1		6,40	6,40	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 14:48 πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης