

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,19	18,75	0,43	1			1							6,75	6,45
	01:00	17,40	16,94	0,46	1			1							4,85	4,66
	02:00	17,73	17,08	0,65	1			1							4,98	4,99
	03:00	16,99	16,42	0,57	1			1							4,41	4,25
	04:00	16,22	15,32	0,90	1			1							3,72	3,48
	05:00	15,75	14,45	1,30	1			1							3,21	3,01
	06:00	16,72	14,40	2,33	1			1							4,07	3,98
	07:00	18,32	14,91	3,42	1			1							5,67	5,59
	08:00	20,95	15,87	5,08	1			1							7,62	7,33
	09:00	23,46	21,07	2,39			1	1							8,43	8,21
	10:00	26,25	23,57	2,68			1	1							9,86	9,86
	11:00	28,96	26,95	2,01			1	1					1		10,09	10,13
	12:00	33,03	29,39	3,64	1		1	1							10,09	11,03
	13:00	30,72	24,81	5,91	1		1	1							9,69	10,75
	14:00	25,99	21,87	4,12	1		1	1							6,49	6,02
	15:00	23,19	18,44	4,75			1	1							7,19	8,12
	16:00	23,70	19,07	4,64			1	1							8,77	8,30
	17:00	25,58	20,62	4,96			1	1							9,27	8,95
	18:00	28,03	24,89	3,14	1		1	1							9,05	9,05
	19:00	28,95	26,93	2,03	1		1	1							9,34	8,98
20:00	28,92	27,37	1,55	1		1	1							9,39	8,95	
21:00	27,42	26,51	0,91	1		1	1							8,40	8,40	
22:00	24,58	22,94	1,63	1		1	1							5,39	5,39	
23:00	21,57	19,56	2,01	1		1								6,38	7,55	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ βρίσκονταν σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, βρισκόταν σε βλάβη έως από τις 07:50 έως τις 16:55. Μερική διακοπή στις 09:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	18,67	17,59	1,09	1		1								6,64	6,64
	01:00	16,86	15,64	1,22	1		1								4,92	4,92
	02:00	16,16	14,99	1,17	1		1								4,03	4,03
	03:00	15,76	14,86	0,90	1		1								3,71	3,71
	04:00	15,60	15,33	0,27	1		1								3,78	3,78
	05:00	16,22	15,75	0,47	1		1								4,27	4,27
	06:00	18,52	17,72	0,80	1		1								6,00	5,78
	07:00	22,69	22,05	0,64	1	1	1								4,53	4,53
	08:00	24,88	22,54	2,34	1	1	1								6,55	6,55
	09:00	26,22	21,37	4,84	1	1	1								6,78	7,34
	10:00	26,16	20,94	5,22	1	1	1								7,15	7,28
	11:00	26,53	20,87	5,66	1	1	1								7,57	7,65
	12:00	26,61	20,69	5,92			1	1							7,65	9,31
	13:00	25,87	19,94	5,93			1	1							9,06	9,06
	14:00	23,81	20,11	3,69			1	1							8,84	8,84
	15:00	24,51	21,43	3,09			1	1							9,05	8,58
	16:00	25,86	23,33	2,53			1	1							9,37	9,05
	17:00	27,84	25,76	2,08	1		1	1							8,98	8,98
	18:00	30,67	28,91	1,76	1		1	1							9,39	10,70
	19:00	31,98	30,39	1,60	1		1	1							9,39	11,03
20:00	31,90	30,09	1,81	1		1	1							9,39	11,03	
21:00	30,18	28,54	1,64	1		1	1							9,39	10,21	
22:00	27,12	25,86	1,26	1		1	1							8,01	8,01	
23:00	23,52	22,13	1,40	1		1	1							4,45	4,45	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 06:45 με 10:15. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:00 με 12:50 και από 23:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,39	19,64	0,75	1			1							5,52	7,14
	01:00	18,36	17,81	0,55	1			1							6,52	6,52
	02:00	18,65	18,60	0,05	1			1							6,79	6,79
	03:00	18,10	18,10	0,00	1			1							6,30	6,30
	04:00	17,54	17,50	0,04	1			1							5,72	5,72
	05:00	17,62	17,45	0,17	1			1							5,74	5,74
	06:00	20,57	20,49	0,07	1	1		1							6,14	6,14
	07:00	24,57	24,53	0,04	1	1		1							6,38	6,38
	08:00	25,57	25,54	0,02	1		1	1							5,68	5,59
	09:00	24,95	24,95	0,00	1		1	1							5,99	5,99
	10:00	23,23	23,22	0,01			1	1					1		5,89	6,41
	11:00	22,59	22,58	0,01			1	1					1		5,89	5,78
	12:00	25,08	25,00	0,09			1	1					1		7,63	8,27
	13:00	24,71	24,70	0,02			1	1					1		7,57	7,90
	14:00	23,40	23,34	0,05			1	1					1		6,54	6,58
	15:00	24,03	23,97	0,06			1	1					1		6,94	7,22
	16:00	25,86	25,75	0,11			1	1					1		7,78	9,04
	17:00	28,57	28,27	0,30		1	1	1							8,85	8,85
	18:00	31,44	31,11	0,33		1	1	1							10,04	10,82
	19:00	32,71	32,26	0,45		1	1	1							10,13	11,03
20:00	32,36	31,72	0,64		1	1	1							10,19	11,03	
21:00	30,73	30,16	0,57		1	1	1							10,19	10,12	
22:00	27,32	26,32	1,00		1	1	1							7,74	7,74	
23:00	23,69	22,67	1,02		1	1	1							5,19	5,19	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΜΥΛΟΣ 1, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ βρισκόταν σε βλάβη έως τις 17:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,26	19,24	1,02			1	1							6,74	6,74	
	01:00	18,14	17,09	1,06			1	1							4,56	4,56	
	02:00	18,44	17,39	1,05			1	1							4,71	4,71	
	03:00	17,89	16,90	0,99			1	1							4,26	4,26	
	04:00	17,44	15,98	1,46			1	1							3,70	3,70	
	05:00	17,62	15,96	1,66			1	1							3,74	3,74	
	06:00	20,24	18,48	1,76			1	1							6,16	5,76	
	07:00	24,49	22,40	2,09			1	1							9,07	9,07	
	08:00	25,47	23,52	1,94			1	1							8,47	8,47	
	09:00	24,58	22,82	1,76			1								1	8,94	8,60
	10:00	24,03	21,65	2,38			1								1	8,73	8,41
	11:00	22,66	20,33	2,33			1								1	8,17	7,93
	12:00	23,61	21,28	2,33			1								1	8,50	8,26
	13:00	23,61	20,25	3,37			1								1	8,31	8,27
	14:00	23,26	19,25	4,01			1								1	8,21	8,14
	15:00	21,85	18,09	3,76			1								1	7,50	7,65
	16:00	24,11	20,76	3,35			1								1	8,34	8,44
	17:00	26,94	22,51	4,43			1								1	9,13	9,43
	18:00	29,53	25,05	4,47			1								1	9,49	10,33
	19:00	30,17	24,94	5,23			1								1	9,14	10,56
20:00	30,39	24,39	6,00			1								1	9,12	10,64	
21:00	28,67	21,55	7,12			1								1	8,96	10,03	
22:00	25,47	18,53	6,94			1								1	8,09	8,91	
23:00	22,28	15,73	6,54	1		1									7,44	7,80	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,69	13,99	5,70	1		1								6,57	6,89
	01:00	17,71	13,25	4,46	1		1								4,99	4,97
	02:00	17,64	13,25	4,38	1		1								5,07	4,90
	03:00	16,89	13,07	3,83	1		1								4,19	4,16
	04:00	16,27	13,04	3,24	1		1								3,52	3,53
	05:00	16,63	13,09	3,54	1		1								3,79	3,89
	06:00	19,19	13,74	5,46	1		1								6,06	6,46
	07:00	23,25	17,70	5,55	1		1								8,09	8,14
	08:00	26,10	20,17	5,92	1		1								8,06	9,13
	09:00	28,38	23,02	5,36	1		1	1							7,72	8,41
	10:00	30,12	24,21	5,91	1		1	1							8,77	10,15
	11:00	31,78	25,51	6,28	1		1	1							8,93	11,03
	12:00	33,62	27,18	6,45	1		1	1							8,81	11,03
	13:00	32,36	25,87	6,49	1		1	1							8,65	11,03
	14:00	29,10	23,45	5,65	1		1	1							8,44	9,12
	15:00	28,12	21,86	6,26	1		1	1							7,76	8,14
	16:00	27,89	21,55	6,34	1		1	1							7,53	7,92
	17:00	29,46	23,85	5,62	1		1	1							8,69	9,49
	18:00	31,81	24,68	7,13	1		1	1							9,09	11,03
	19:00	32,57	25,72	6,85	1		1	1							9,40	11,03
20:00	31,71	25,66	6,05	1		1	1							9,36	11,03	
21:00	29,65	24,34	5,30	1		1	1							9,38	9,67	
22:00	26,11	21,83	4,28	1		1	1							6,53	6,13	
23:00	22,51	18,85	3,67	1			1							7,19	7,88	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΜΥΛΟΣ 1, ΨΑΡΩΝ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,41	15,37	4,04	1			1							7,05	6,67
	01:00	17,50	14,39	3,11	1			1							5,31	5,31
	02:00	17,81	15,99	1,82	1			1							5,93	5,93
	03:00	16,98	15,13	1,85	1			1							5,16	5,16
	04:00	16,51	14,43	2,07	1			1							4,70	4,70
	05:00	16,54	15,13	1,41	1			1							4,75	4,75
	06:00	18,95	18,13	0,82	1			1							6,99	6,99
	07:00	22,93	21,74	1,18	1		1	1							6,04	6,04
	08:00	23,62	22,20	1,42	1		1	1							4,63	4,63
	09:00	23,83	21,68	2,15	1		1	1							5,57	5,57
	10:00	22,22	18,78	3,44			1	1							7,97	7,75
	11:00	20,80	17,31	3,49			1	1							6,50	6,32
	12:00	21,77	18,06	3,72			1	1							7,17	7,30
	13:00	22,21	16,89	5,32			1	1							7,55	7,74
	14:00	24,28	19,05	5,23			1	1							8,84	8,50
	15:00	25,64	19,63	6,01			1	1							9,20	8,97
	16:00	26,05	19,09	6,96			1	1							9,01	9,12
	17:00	27,61	20,73	6,87			1	1							9,01	9,66
	18:00	29,50	23,86	5,64	1		1	1					1		8,91	8,91
	19:00	29,69	22,48	7,21	1		1	1							8,90	9,71
20:00	29,49	22,26	7,23	1		1	1							9,38	9,51	
21:00	27,78	21,28	6,50	1		1	1							8,04	7,80	
22:00	25,19	19,83	5,36			1	1							8,17	8,82	
23:00	22,68	18,34	4,34			1	1							7,86	7,94	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΜΥΛΟΣ 1, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,48	16,46	3,02			1	1							5,43	5,01
	01:00	17,72	14,90	2,82	1		1								5,07	4,98
	02:00	16,83	14,30	2,53	1		1								4,75	4,75
	03:00	16,17	13,55	2,62	1		1								4,04	4,04
	04:00	15,99	13,85	2,14	1		1								4,00	4,00
	05:00	16,40	13,95	2,44	1		1								4,30	4,30
	06:00	17,73	15,21	2,51	1		1								5,61	5,61
	07:00	19,96	17,23	2,72	1		1								7,63	7,63
	08:00	20,19	17,64	2,55	1		1								7,76	7,76
	09:00	19,94	17,64	2,29	1		1								7,67	7,67
	10:00	19,70	17,57	2,13	1		1								7,51	7,51
	11:00	18,81	16,71	2,10	1		1								6,69	6,69
	12:00	19,30	17,79	1,51	1		1								7,21	7,21
	13:00	19,39	18,08	1,31	1		1								7,17	7,17
	14:00	19,13	18,29	0,84	1		1								6,90	6,90
	15:00	19,22	18,40	0,82	1		1								7,03	7,03
	16:00	20,40	19,28	1,12			1	1							6,02	5,93
	17:00	22,66	21,65	1,01			1	1							8,24	7,93
	18:00	25,99	24,77	1,21		1	1	1							7,09	7,09
	19:00	26,52	25,34	1,18		1	1	1							6,73	6,73
20:00	26,16	24,45	1,72		1	1	1							6,38	6,38	
21:00	24,32	22,90	1,42		1	1	1							4,64	4,64	
22:00	22,66	21,53	1,13		1	1	1							3,40	3,40	
23:00	20,31	19,39	0,92		1	1								7,58	7,58	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	18,00	17,40	0,60		1	1								5,52	5,52
	01:00	16,47	15,71	0,76		1	1								3,96	3,96
	02:00	15,60	14,64	0,96		1	1								2,91	2,91
	03:00	15,18	14,16	1,02		1	1								2,64	2,64
	04:00	14,88	13,94	0,94		1	1								2,13	2,13
	05:00	15,11	13,99	1,12		1	1								2,37	2,37
	06:00	15,97	14,15	1,82		1	1								3,07	2,59
	07:00	17,56	14,92	2,64		1	1								4,83	4,83
	08:00	19,49	16,91	2,58		1	1								6,83	6,83
	09:00	20,27	19,35	0,91		1	1								7,56	7,56
	10:00	19,83	19,43	0,40		1	1								7,05	7,05
	11:00	19,78	19,44	0,33		1	1								7,01	7,01
	12:00	20,50	19,77	0,73		1	1								7,49	7,12
	13:00	19,38	18,34	1,04		1	1								6,33	6,00
	14:00	18,25	17,70	0,54		1	1								5,49	5,49
	15:00	17,20	16,94	0,27		1	1								4,48	4,48
	16:00	18,42	18,32	0,09		1	1								5,60	5,60
	17:00	21,37	21,32	0,05		1	1	1							7,16	7,16
	18:00	25,09	25,07	0,03		1	1	1							7,63	7,63
	19:00	26,55	26,54	0,01		1	1	1							6,55	6,55
20:00	26,84	26,81	0,03		1	1	1							6,95	6,95	
21:00	25,48	25,48	0,00		1	1	1							5,63	5,63	
22:00	23,19	23,19	0,00		1	1	1							3,36	3,36	
23:00	21,80	21,80	0,00		1	1	1							1,96	1,96	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	18,88	18,84	0,04		1	1	1							3,19	3,19
	01:00	16,61	16,51	0,10		1	1								3,97	3,97
	02:00	15,71	15,68	0,04		1	1								3,05	3,05
	03:00	15,23	15,22	0,01		1	1								2,53	2,53
	04:00	15,14	15,14	0,00		1	1								2,42	2,42
	05:00	16,01	16,01	0,00		1	1								3,21	3,21
	06:00	18,63	18,63	0,00		1	1								5,70	5,25
	07:00	22,09	22,07	0,03		1	1								8,08	7,73
	08:00	24,13	23,93	0,20		1	1	1					1		6,54	6,54
	09:00	24,53	24,17	0,35		1	1	1							4,46	4,46
	10:00	22,27	21,75	0,52		1								1	5,45	7,79
	11:00	21,43	20,91	0,51		1								1	7,44	7,50
	12:00	22,57	22,08	0,49		1								1	7,78	7,90
	13:00	23,64	22,42	1,22		1								1	8,24	8,28
	14:00	23,90	22,69	1,21		1								1	8,32	8,37
	15:00	23,08	22,04	1,04		1								1	8,07	8,08
	16:00	7,94	7,81	0,13		1	1								4,95	4,95
	17:00	25,33	24,99	0,35	1	1	1								6,63	6,46
	18:00	29,76	29,52	0,25	1	1	1						1		8,78	8,55
	19:00	30,37	29,94	0,43	1	1	1						1		9,71	9,71
20:00	30,19	29,89	0,30	1	1	1						1		9,49	9,49	
21:00	28,55	28,21	0,33	1	1	1						1		7,90	7,90	
22:00	25,77	25,17	0,60	1	1	1						1		5,81	5,81	
23:00	22,66	21,58	1,08	1	1	1								4,42	4,42	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή στις 16:02 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,18	18,87	0,30		1	1								4,72	5,80
	01:00	16,90	16,49	0,42		1	1								4,22	4,22
	02:00	16,28	15,79	0,49		1	1								3,47	3,47
	03:00	15,67	15,14	0,53		1	1								2,89	2,89
	04:00	15,35	15,05	0,30		1	1								2,59	2,59
	05:00	16,35	16,27	0,07		1	1								3,76	3,76
	06:00	18,90	18,84	0,06		1	1								5,97	5,53
	07:00	22,99	22,88	0,11		1	1						1		7,11	7,27
	08:00	25,50	25,31	0,20		1	1						1		6,86	8,93
	09:00	27,00	26,69	0,32	1	1	1								7,11	8,13
	10:00	27,59	26,81	0,79	1	1	1								7,18	8,72
	11:00	26,91	25,97	0,93	1	1	1								8,38	8,03
	12:00	29,57	28,11	1,46	1	1	1								9,04	10,35
	13:00	30,13	28,62	1,51	1	1	1								9,07	10,55
	14:00	28,18	26,34	1,84	1	1	1								8,94	9,30
	15:00	27,33	25,61	1,73	1	1	1								8,53	8,46
	16:00	28,22	26,54	1,68	1	1	1								8,99	9,35
	17:00	29,44	28,08	1,36	1	1	1								9,09	10,30
	18:00	31,51	29,85	1,67		1	1	1							8,40	10,90
	19:00	31,80	30,02	1,78		1	1	1							9,09	11,03
	20:00	31,58	29,96	1,63		1	1	1							9,09	10,97
	21:00	29,95	28,31	1,64		1	1	1							8,93	9,33
	22:00	27,08	25,64	1,45		1	1	1							6,96	6,46
	23:00	23,95	23,00	0,95		1	1	1							5,07	5,07

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΩΝ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:25 με 16:20. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ είναι εκτός λειτουργίας από 11:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,17	19,39	0,78			1	1							6,56	6,56
	01:00	17,88	17,68	0,21			1	1							4,78	4,78
	02:00	17,03	16,95	0,08			1	1							4,19	4,19
	03:00	16,52	16,43	0,09			1	1							3,65	3,65
	04:00	16,51	16,46	0,05			1	1							3,65	3,65
	05:00	17,26	17,23	0,03			1	1							3,69	3,69
	06:00	19,68	19,63	0,05			1	1							5,43	5,20
	07:00	23,55	23,54	0,01			1	1							7,92	8,24
	08:00	25,52	25,52	0,00	1		1	1							5,79	5,55
	09:00	27,06	27,04	0,02	1		1	1							7,18	7,08
	10:00	25,87	25,75	0,12	1		1	1							6,72	6,72
	11:00	24,40	23,87	0,53			1	1	1				1		7,92	7,59
	12:00	24,97	24,13	0,84			1	1					1		8,02	8,15
	13:00	25,37	24,52	0,85			1	1					1		8,26	8,56
	14:00	25,82	24,60	1,22			1	1					1		8,25	9,01
	15:00	26,26	24,31	1,95			1	1	1				1		8,25	9,19
	16:00	26,22	23,89	2,33			1	1	1				1		8,26	9,18
	17:00	27,01	24,03	2,98			1	1	1				1		8,26	9,45
	18:00	29,01	25,13	3,87		1	1	1	1						7,87	8,39
	19:00	29,70	25,66	4,04		1	1	1	1						7,77	9,08
	20:00	29,23	24,86	4,37		1	1	1	1						7,25	8,62
	21:00	26,67	23,49	3,18		1	1	1	1						4,70	6,05
	22:00	23,94	20,56	3,38		1	1	1	1						4,90	4,90
23:00	20,88	16,72	4,16		1	1								5,87	7,31	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΑ, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:00 μέχρι και το τέλος της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	17,66	15,00	2,66		1	1								3,84	4,28
	01:00	15,94	13,73	2,20		1	1								3,80	3,80
	02:00	15,78	13,69	2,09		1	1								3,80	3,80
	03:00	15,10	12,66	2,44		1	1								3,80	3,80
	04:00	14,73	12,16	2,57			1					1			3,82	5,15
	05:00	15,54	12,39	3,15			1					1			4,11	5,44
	06:00	17,68	13,06	4,62			1					1			5,71	6,19
	07:00	21,71	16,68	5,03		1	1								6,51	7,60
	08:00	24,08	19,10	4,98		1	1	1							6,78	6,78
	09:00	24,24	18,84	5,40			1	1							7,56	8,48
	10:00	25,25	20,00	5,25			1	1							7,66	8,84
	11:00	24,28	19,32	4,96			1	1							8,07	8,50
	12:00	24,50	19,73	4,77			1	1							8,61	8,58
	13:00	23,24	18,82	4,42			1	1							8,15	8,13
	14:00	22,11	18,15	3,96			1	1							7,42	7,64
	15:00	21,30	17,48	3,82			1	1							6,67	6,82
	16:00	22,03	18,13	3,91			1	1							7,40	7,56
	17:00	23,75	18,99	4,76			1	1							8,22	8,31
	18:00	26,32	21,56	4,76			1	1							9,10	9,21
	19:00	27,04	21,98	5,06			1	1							9,35	9,46
20:00	26,58	21,41	5,17			1	1							9,18	9,30	
21:00	25,28	20,50	4,78			1	1							8,83	8,85	
22:00	22,60	19,45	3,15			1	1							7,99	7,91	
23:00	21,78	20,12	1,66			1	1							7,48	7,30	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1, ΜΥΛΟΣ 2, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως και τις 12:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	18,07	16,40	1,67			1	1							4,22	4,22
	01:00	15,97	14,84	1,13	1		1								3,80	3,80
	02:00	16,40	15,13	1,28	1		1								4,35	4,35
	03:00	15,00	14,07	0,94	1		1								3,76	3,76
	04:00	15,57	14,28	1,30	1		1								3,66	3,66
	05:00	15,47	14,16	1,31	1		1								3,67	3,67
	06:00	17,32	15,15	2,17	1		1								4,60	4,58
	07:00	21,10	16,87	4,23	1		1								7,32	7,38
	08:00	21,95	18,21	3,74			1	1							7,17	7,48
	09:00	22,55	18,45	4,11			1	1							7,77	7,89
	10:00	23,84	18,90	4,94			1	1							8,35	8,34
	11:00	22,60	18,35	4,25			1	1							7,89	7,91
	12:00	23,97	20,12	3,86			1	1							8,68	8,39
	13:00	23,27	20,12	3,15			1	1							8,58	8,14
	14:00	23,07	21,54	1,53			1	1							8,67	8,67
	15:00	23,30	22,40	0,90			1	1							8,65	8,15
	16:00	24,37	23,67	0,70		1	1	1							6,93	6,93
	17:00	25,62	24,90	0,72		1	1	1							5,75	5,75
	18:00	28,30	27,26	1,04		1	1	1							8,38	8,38
	19:00	28,74	27,12	1,62		1	1	1							9,06	9,06
20:00	28,32	26,63	1,69		1	1	1							8,70	8,70	
21:00	27,00	25,69	1,31		1	1	1							7,29	7,29	
22:00	24,21	23,39	0,82		1	1	1							4,54	4,54	
23:00	23,40	21,97	1,43		1	1	1							2,60	2,79	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως και τις 04:30 και το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ έως τις 08:50 και το διάστημα 11:00 με 22:20. Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 03:35. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:25 με 15:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,66	19,18	0,49		1	1								6,74	6,29
	01:00	17,41	16,52	0,90		1	1								4,72	4,72
	02:00	16,12	15,09	1,03		1	1								3,55	3,55
	03:00	15,68	14,84	0,83		1	1								3,16	3,16
	04:00	15,69	15,22	0,47		1	1								3,04	3,04
	05:00	16,25	15,97	0,28		1	1								3,51	3,51
	06:00	18,00	17,52	0,48		1	1								5,08	4,62
	07:00	20,26	19,90	0,36		1	1								6,47	6,88
	08:00	20,83	20,19	0,64			1	1							6,76	6,35
	09:00	20,11	19,10	1,01			1	1							6,16	6,16
	10:00	19,91	18,76	1,16			1	1							6,12	6,12
	11:00	18,77	17,68	1,08			1	1							5,05	5,05
	12:00	19,32	17,19	2,13			1	1							5,50	5,50
	13:00	19,04	16,09	2,95			1	1							5,61	5,61
	14:00	18,73	15,52	3,21			1	1							5,49	5,49
	15:00	18,31	15,11	3,21			1	1							5,16	5,16
	16:00	19,72	15,35	4,37			1	1							6,69	6,69
	17:00	21,40	16,31	5,09			1	1							8,16	8,16
	18:00	24,65	19,02	5,62			1	1							9,41	9,41
	19:00	25,16	19,35	5,81			1	1							9,79	9,79
20:00	24,69	18,92	5,77			1	1							9,49	9,49	
21:00	23,05	17,53	5,52			1	1							8,95	8,95	
22:00	21,54	16,50	5,04			1	1							8,15	8,15	
23:00	19,81	14,69	5,12		1	1								7,71	7,71	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	17,62	13,52	4,10		1	1								5,82	5,82
	01:00	16,11	12,21	3,90			1					1			5,16	5,64
	02:00	14,96	10,56	4,39			1					1			6,12	6,12
	03:00	14,32	10,31	4,00			1					1			5,91	5,91
	04:00	13,85	10,38	3,48			1					1			5,80	5,80
	05:00	13,87	10,21	3,67			1					1			5,68	5,68
	06:00	14,76	11,96	2,80			1					1			6,06	6,06
	07:00	16,15	13,60	2,56			1					1			6,61	6,61
	08:00	17,61	15,40	2,21		1	1					1			6,62	6,62
	09:00	18,92	17,35	1,57		1	1								5,98	5,54
	10:00	19,31	17,51	1,80		1	1								6,39	5,93
	11:00	19,41	16,67	2,74		1	1								6,98	6,98
	12:00	20,96	18,55	2,41		1	1								5,92	7,34
	13:00	20,57	19,55	1,02		1	1								3,42	7,19
	14:00	20,54	19,57	0,97		1	1						1		2,74	4,82
	15:00	20,83	19,83	1,00		1	1						1		2,74	5,11
	16:00	21,35	20,64	0,72		1	1						1		2,74	5,64
	17:00	23,60	22,98	0,61		1	1						1		2,74	7,88
	18:00	25,76	25,06	0,70	1	1	1								2,74	6,88
	19:00	26,66	26,09	0,58	1	1	1								2,74	7,78
20:00	25,61	25,02	0,59	1	1	1								2,74	6,74	
21:00	23,99	23,32	0,68	1	1	1								2,74	5,11	
22:00	21,73	20,80	0,93	1	1	1								2,74	2,85	
23:00	19,27	18,09	1,17	1	1	1								3,35	3,35	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας από τις 21:30. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	16,32	14,92	1,40	1	1									4,04	4,68
	01:00	14,93	13,29	1,64	1	1									4,04	4,04
	02:00	14,50	12,80	1,70	1	1									4,04	4,04
	03:00	14,07	12,44	1,63	1	1									4,04	4,04
	04:00	14,00	12,47	1,53	1	1									4,04	4,04
	05:00	14,57	12,79	1,78	1	1									4,04	4,04
	06:00	16,83	15,14	1,69	1	1									4,04	5,19
	07:00	19,76	17,34	2,42		1	1								5,61	6,38
	08:00	19,23	16,39	2,85		1	1								7,79	7,79
	09:00	18,65	15,97	2,68		1	1								7,45	7,45
	10:00	17,70	15,14	2,56		1	1								6,22	6,22
	11:00	17,25	14,30	2,95		1	1								5,20	5,20
	12:00	19,44	15,10	4,34		1	1								6,80	6,80
	13:00	21,22	17,87	3,35		1	1								4,41	7,43
	14:00	20,35	17,03	3,32		1	1								4,38	6,97
	15:00	20,34	17,12	3,22			1	1							4,38	5,87
	16:00	21,65	19,61	2,04			1	1							4,49	7,17
	17:00	23,28	19,79	3,48			1	1							5,29	8,15
	18:00	26,21	22,41	3,80			1	1							5,61	9,17
	19:00	27,50	23,99	3,51	1		1	1							5,61	7,52
	20:00	27,11	23,16	3,94	1		1	1							5,61	7,13
	21:00	25,28	21,45	3,84	1		1	1							5,56	5,31
	22:00	22,89	20,16	2,73	1		1	1							4,12	4,12
	23:00	20,05	17,38	2,67	1		1								4,12	7,02

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	16,93	14,20	2,73	1		1								4,12	4,19
	01:00	15,46	12,40	3,06	1		1								4,12	4,12
	02:00	14,91	12,00	2,91			1						1		4,12	5,22
	03:00	14,81	11,65	3,16			1						1		4,12	5,18
	04:00	14,96	11,66	3,31			1						1		4,12	5,24
	05:00	15,51	12,31	3,19			1						1		4,12	5,43
	06:00	17,75	14,28	3,47			1						1		4,12	6,21
	07:00	21,40	17,96	3,45	1		1								4,12	7,49
	08:00	22,28	18,18	4,10	1		1								4,98	7,80
	09:00	22,56	18,54	4,03			1	1							4,96	7,90
	10:00	21,97	18,40	3,56			1	1							4,96	7,49
	11:00	22,30	19,57	2,73			1	1							4,96	7,81
	12:00	25,63	22,97	2,65			1	1							4,96	8,97
	13:00	26,11	23,18	2,93			1	1							4,96	9,14
	14:00	26,40	23,21	3,19			1	1							4,96	9,24
	15:00	26,06	24,43	1,63	1		1	1							4,96	6,08
	16:00	26,37	23,22	3,15	1		1	1							4,96	6,39
	17:00	26,90	22,83	4,06	1		1	1							4,96	6,92
	18:00	29,13	25,08	4,05	1		1	1							4,96	9,15
	19:00	29,71	25,72	3,99	1		1	1							4,96	9,73
20:00	29,61	25,70	3,91	1		1	1							4,96	9,63	
21:00	27,52	23,91	3,60	1		1	1							4,96	7,54	
22:00	23,65	21,59	2,06	1		1	1							4,96	4,96	
23:00	21,41	19,60	1,82	1		1	1							6,91	6,91	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	17,79	15,46	2,33	1		1								6,71	6,71
	01:00	16,11	13,81	2,30	1		1								5,13	5,13
	02:00	15,46	13,50	1,96	1		1								4,24	4,24
	03:00	15,21	13,07	2,14	1		1								3,91	3,91
	04:00	15,26	13,02	2,24	1		1								3,85	3,85
	05:00	15,87	13,40	2,46	1		1								4,63	4,63
	06:00	17,76	14,83	2,93	1		1								6,84	6,84
	07:00	21,05	18,86	2,20	1		1	1							7,88	7,88
	08:00	23,95	22,33	1,62			1	1							4,04	8,38
	09:00	26,84	25,14	1,69	1		1	1							4,04	6,86
	10:00	27,06	24,71	2,34	1		1	1							4,04	7,08
	11:00	26,04	23,44	2,60	1		1	1							4,04	6,06
	12:00	27,47	24,51	2,95	1		1	1							4,04	7,49
	13:00	26,82	24,10	2,73	1		1	1							4,04	6,85
	14:00	23,80	20,60	3,20	1		1	1							6,10	6,10
	15:00	23,09	21,52	1,57			1	1							8,74	8,74
	16:00	24,19	23,62	0,57	1		1	1							7,44	7,44
	17:00	27,20	26,67	0,53	1		1	1							7,43	7,22
	18:00	30,54	28,91	1,64	1		1	1							9,95	10,57
	19:00	32,27	31,17	1,10	1		1	1							10,13	11,03
	20:00	32,37	32,02	0,35	1		1	1							10,13	11,03
	21:00	30,63	30,39	0,24	1		1	1							10,10	10,66
	22:00	27,45	27,02	0,43	1		1	1							8,00	8,00
	23:00	24,71	24,15	0,56	1		1	1							6,62	6,62

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως 11:55. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 05:10 με 08:05. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 20:45 και το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ από τις 22:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,53	19,74	0,79			1	1							6,51	6,05
	01:00	18,26	17,09	1,17	1		1								6,00	5,52
	02:00	17,35	16,57	0,78	1		1								5,34	5,34
	03:00	16,90	16,15	0,75	1		1								4,94	4,94
	04:00	16,97	16,47	0,51	1		1								4,94	4,94
	05:00	17,69	17,40	0,29	1		1								5,54	5,54
	06:00	20,88	20,76	0,11	1		1	1							5,22	5,22
	07:00	24,87	24,85	0,02	1		1	1							5,37	4,89
	08:00	24,32	24,32	0,00	1		1	1							4,99	4,99
	09:00	22,94	22,94	0,00	1		1	1							3,61	3,61
	10:00	21,87	21,87	0,01	1		1	1							2,62	2,62
	11:00	21,01	20,74	0,27			1	1							4,40	6,53
	12:00	22,66	21,94	0,71		1	1	1							4,73	4,73
	13:00	23,69	22,67	1,02			1	1							7,45	8,29
	14:00	23,77	22,53	1,23			1	1							8,01	8,32
	15:00	21,84	20,00	1,83			1	1							7,38	7,36
	16:00	21,99	19,82	2,17			1	1							7,63	7,52
	17:00	24,74	22,44	2,29			1	1							9,03	8,66
	18:00	28,49	25,12	3,37		1	1	1							8,94	8,94
	19:00	30,14	26,07	4,06		1	1	1							10,11	10,11
20:00	30,55	26,94	3,61		1	1	1							10,13	9,93	
21:00	28,19	24,47	3,72		1	1	1							9,42	9,42	
22:00	25,14	20,48	4,66			1	1							9,18	8,80	
23:00	22,63	18,00	4,62		1	1	1							7,85	7,85	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 07:10. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 07:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,29	15,48	3,81		1	1								5,72	5,91
	01:00	16,95	13,43	3,52		1	1								5,43	5,43
	02:00	17,27	12,65	4,62		1	1								5,43	5,43
	03:00	16,56	11,88	4,69	1	1									5,43	5,43
	04:00	16,31	11,57	4,74	1	1									5,43	5,43
	05:00	17,19	12,09	5,10	1	1									5,43	5,55
	06:00	19,67	14,56	5,11	1	1									5,43	6,89
	07:00	23,48	18,42	5,07	1	1									5,43	8,22
	08:00	22,55	19,68	2,87	1	1	1								5,45	5,45
	09:00	22,06	17,32	4,74		1	1								5,45	7,72
	10:00	20,61	15,89	4,72		1	1								5,45	7,21
	11:00	19,70	15,18	4,52		1	1								5,45	6,32
	12:00	22,29	17,45	4,84		1	1								5,45	7,80
	13:00	23,80	19,26	4,54		1	1								5,57	8,33
	14:00	24,19	19,48	4,72		1	1								5,56	8,47
	15:00	25,33	20,48	4,86		1	1	1							5,56	5,56
	16:00	26,31	21,39	4,92			1	1							5,56	9,21
	17:00	27,53	22,76	4,76			1	1							5,56	9,63
	18:00	29,42	24,66	4,75			1	1						1	5,56	10,30
	19:00	28,28	24,74	3,54			1	1						1	5,56	9,90
20:00	27,74	24,18	3,55			1	1						1	5,56	9,71	
21:00	26,06	22,50	3,56			1	1						1	5,56	9,12	
22:00	23,33	19,75	3,58			1	1							5,56	8,16	
23:00	22,33	17,57	4,77			1	1							5,56	7,82	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 08:00. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 13:40. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 08:00 έως τις 12:00. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 15:10 έως τις 15:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,63	14,95	4,67	1		1	1							5,56	5,56
	01:00	17,56	13,31	4,25	1		1								5,56	5,56
	02:00	16,67	13,10	3,57	1		1								5,56	5,56
	03:00	16,13	12,81	3,32	1		1								4,26	4,26
	04:00	16,01	12,98	3,03	1		1								3,71	3,27
	05:00	16,47	13,89	2,58	1		1								3,71	3,73
	06:00	18,04	15,72	2,32	1		1								3,71	5,31
	07:00	20,75	18,20	2,55	1		1								3,71	7,26
	08:00	24,02	21,54	2,48			1	1							3,71	8,41
	09:00	26,87	24,25	2,63	1		1	1							3,71	6,90
	10:00	28,10	26,71	1,39	1		1	1							3,71	8,13
	11:00	29,33	28,68	0,65	1		1	1							3,71	9,35
	12:00	31,68	31,00	0,69	1		1	1							3,71	11,03
	13:00	31,72	31,40	0,32	1		1	1						1	3,71	9,40
	14:00	30,38	30,15	0,23	1		1	1						1	3,71	8,06
	15:00	28,01	27,49	0,52	1		1	1						1	3,71	5,69
	16:00	27,67	27,07	0,60	1		1	1							3,71	7,70
	17:00	28,21	27,77	0,44	1		1	1							3,71	8,23
	18:00	30,83	29,95	0,88	1		1	1							3,71	10,79
	19:00	32,06	31,13	0,94	1		1	1						1	6,92	9,75
20:00	31,46	30,47	0,99	1		1	1						1	9,52	9,14	
21:00	28,87	27,67	1,20	1		1	1						1	8,17	8,17	
22:00	26,06	24,12	1,94	1		1	1							7,33	7,33	
23:00	23,44	21,94	1,50			1	1							7,35	8,20	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Έως τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 13:20. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 02:55 έως τις 08:55. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 11:15 έως τις 16:20. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 22:00 έως τις 23:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	21,06	19,27	1,79			1	1							7,43	7,43
	01:00	19,22	15,89	3,33			1	1							5,61	5,61
	02:00	17,66	13,56	4,10	1		1								5,57	5,57
	03:00	16,88	12,64	4,24	1		1								4,79	4,79
	04:00	16,56	12,59	3,98	1		1								4,46	4,46
	05:00	16,95	12,49	4,47	1		1								4,82	4,82
	06:00	18,35	12,76	5,58	1		1								6,09	5,61
	07:00	20,65	14,21	6,44	1		1								7,66	7,23
	08:00	21,23	15,06	6,17	1		1								7,86	7,43
	09:00	21,41	15,88	5,53	1		1								7,92	7,49
	10:00	22,69	16,99	5,70	1		1								8,33	7,94
	11:00	25,16	20,78	4,38	1		1	1							8,61	8,61
	12:00	24,72	20,24	4,47			1	1							9,01	8,65
	13:00	26,68	21,48	5,21			1	1							9,64	9,34
	14:00	26,15	19,34	6,80			1	1							9,49	9,15
	15:00	25,40	19,60	5,80			1	1							6,70	8,89
	16:00	26,33	20,70	5,63			1	1							6,39	9,22
	17:00	27,99	22,06	5,94			1	1						1	7,32	9,80
	18:00	29,99	23,43	6,56			1	1						1	8,14	10,50
19:00	30,60	23,74	6,86			1	1						1	8,14	10,71	
20:00	31,08	23,72	7,36			1	1						1	8,14	10,88	
21:00	29,58	22,01	7,57			1	1						1	8,26	10,35	
22:00	26,67	19,00	7,67			1	1							8,45	9,33	
23:00	23,97	16,21	7,77			1	1							8,64	8,39	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	21,78	14,32	7,46			1	1							8,65	8,65
	01:00	19,72	13,12	6,60			1						1		8,65	8,65
	02:00	18,52	12,56	5,96			1						1		8,68	8,68
	03:00	17,89	12,30	5,59			1						1		8,70	8,70
	04:00	17,65	12,83	4,82			1						1		8,70	8,70
	05:00	17,74	13,47	4,27			1						1		8,71	8,71
	06:00	19,27	13,14	6,14			1						1		8,69	8,69
	07:00	21,52	14,26	7,25			1						1		8,67	8,67
	08:00	23,37	15,86	7,51			1	1							8,70	8,70
	09:00	24,19	16,63	7,56			1	1							8,71	8,47
	10:00	23,70	16,21	7,49			1	1							8,71	8,30
	11:00	22,09	15,06	7,03			1	1							8,71	8,71
	12:00	20,26	15,46	4,80			1	1							6,30	6,30
	13:00	18,60	14,07	4,53			1	1							6,13	6,13
	14:00	17,05	14,41	2,64			1	1							3,86	3,86
	15:00	16,63	14,15	2,48			1	1							3,74	3,74
	16:00	18,73	16,38	2,35			1	1							3,85	4,25
	17:00	22,08	18,82	3,25			1	1							6,94	7,60
	18:00	26,80	24,67	2,13		1	1	1							8,06	8,06
	19:00	29,60	27,47	2,13		1	1	1							9,03	8,99
20:00	29,96	28,11	1,85		1	1	1							9,42	9,34	
21:00	28,77	27,61	1,15		1	1	1							8,45	8,15	
22:00	26,05	25,19	0,86		1	1	1							6,00	6,00	
23:00	23,86	23,64	0,22		1	1	1							3,99	3,99	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Έως τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,88	20,71	0,17		1		1							5,61	7,31	
	01:00	18,64	18,58	0,06		1		1							5,85	5,85	
	02:00	17,70	17,69	0,02		1		1							4,94	4,94	
	03:00	17,23	17,23	0,01		1		1							4,49	4,49	
	04:00	17,26	17,26	0,00		1		1							4,51	4,51	
	05:00	17,82	17,82	0,00		1		1							5,01	5,01	
	06:00	20,62	20,62	0,00	1	1		1							5,50	5,50	
	07:00	24,37	24,37	0,00	1	1		1							5,95	5,49	
	08:00	23,57	23,32	0,25	1	1		1							5,80	5,80	
	09:00	21,98	21,46	0,51				1							1	7,50	7,69
	10:00	20,99	20,25	0,74				1							1	6,67	7,35
	11:00	20,68	19,34	1,34		1		1							1	5,58	5,58
	12:00	22,83	21,67	1,16	1	1		1								5,40	5,40
	13:00	22,04	20,58	1,46	1	1		1								3,79	3,79
	14:00	21,60	20,10	1,50	1	1		1								3,33	3,33
	15:00	21,05	19,20	1,85		1		1								5,92	7,37
	16:00	23,02	19,92	3,10		1		1								8,13	8,06
	17:00	25,75	22,04	3,71	1	1		1								8,15	8,15
	18:00	29,39	24,02	5,38	1	1		1								9,18	10,29
19:00	30,67	25,26	5,40	1	1		1								9,87	10,73	
20:00	30,84	26,17	4,67	1	1		1								10,17	10,79	
21:00	29,51	25,70	3,81	1	1		1								10,17	10,33	
22:00	26,00	22,94	3,06	1	1		1								7,56	7,12	
23:00	23,47	21,49	1,98	1	1		1								5,18	5,18	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 15:00 έως τις 16:40. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 15:00 έως τις 17:35. ΤΑ ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:05 έως τις 20:21.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,16	19,32	0,84		1		1							6,18	6,78
	01:00	17,74	17,24	0,50		1		1							4,99	4,99
	02:00	16,66	16,32	0,34		1		1							4,07	4,07
	03:00	15,32	14,38	0,94		1		1							2,62	2,62
	04:00	15,64	13,69	1,94		1		1							2,93	2,93
	05:00	16,62	13,76	2,86		1		1							3,79	3,79
	06:00	19,28	14,48	4,80		1		1							6,22	5,90
	07:00	23,79	17,67	6,12		1		1							8,49	8,33
	08:00	24,91	18,37	6,54		1		1							9,04	8,72
	09:00	24,04	17,73	6,31		1		1						1	8,55	8,33
	10:00	22,70	20,72	1,98		1		1						1	4,00	6,98
	11:00	21,58	19,87	1,71	1	1		1							2,44	2,71
	12:00	22,06	18,98	3,08	1	1		1							3,43	3,18
	13:00	21,88	18,79	3,09	1	1		1							3,23	3,00
	14:00	21,73	18,77	2,96	1	1		1							3,13	2,85
	15:00	21,56	20,20	1,36	1	1		1							2,47	2,68
	16:00	22,81	19,48	3,33		1		1							8,02	7,98
	17:00	25,27	19,49	5,77		1		1							8,32	8,84
	18:00	29,10	23,42	5,68	1	1		1							9,30	10,19
	19:00	30,49	25,86	4,63	1	1		1							10,10	10,67
20:00	30,64	27,19	3,45	1	1		1							10,45	10,73	
21:00	29,30	27,38	1,92	1	1		1							10,35	10,26	
22:00	27,01	25,84	1,17	1	1		1							8,78	8,78	
23:00	23,46	22,90	0,55	1	1		1							5,66	5,66	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το δ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,02	19,79	0,23		1		1							6,60	6,64
	01:00	17,98	17,89	0,09		1		1							5,68	5,68
	02:00	17,33	17,32	0,02		1		1							5,08	5,08
	03:00	16,89	16,64	0,24		1		1							4,58	4,58
	04:00	16,82	16,33	0,48		1		1							4,46	4,46
	05:00	17,33	16,28	1,05		1		1							4,85	4,85
	06:00	19,96	15,93	4,02		1		1							6,42	6,58
	07:00	24,70	19,20	5,50		1		1							8,26	8,65
	08:00	24,65	19,01	5,65		1		1							7,55	7,55
	09:00	22,80	19,66	3,13				1						1	5,33	7,98
	10:00	21,54	16,42	5,12				1						1	6,96	7,54
	11:00	20,79	14,22	6,57	1			1							6,99	7,28
	12:00	23,03	16,38	6,65	1			1							7,45	8,06
	13:00	22,96	16,54	6,43	1			1							7,54	8,04
	14:00	22,34	17,80	4,54	1			1					1		6,91	7,26
	15:00	22,49	18,60	3,89	1			1					1		7,59	7,41
	16:00	24,91	17,20	7,71	1			1							9,10	8,72
	17:00	28,15	20,86	7,28	1		1	1							9,71	9,71
	18:00	31,69	24,76	6,93	1			1		1				1	10,42	11,03
	19:00	33,69	27,03	6,66	1		1	1							10,45	11,03
20:00	33,74	27,71	6,03	1		1	1							10,45	11,03	
21:00	31,69	25,69	5,99	1		1	1							10,45	11,03	
22:00	28,32	22,77	5,55	1		1	1							9,01	9,01	
23:00	25,43	19,27	6,16			1	1							9,28	8,90	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:20 με 15:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:50. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	21,96	17,44	4,52	1			1							7,99	7,69
	01:00	19,33	15,07	4,26	1			1							6,77	6,59
	02:00	18,37	13,78	4,59	1			1							5,73	5,63
	03:00	17,90	13,65	4,24	1			1							5,30	5,16
	04:00	17,61	13,23	4,37	1			1							4,95	4,87
	05:00	18,39	13,40	4,99	1			1							5,61	5,65
	06:00	21,40	15,55	5,85	1			1							7,69	7,49
	07:00	25,00	18,59	6,41	1			1							8,99	8,75
	08:00	25,56	18,89	6,68	1			1						1	9,15	8,95
	09:00	25,54	18,55	6,99	1			1						1	9,18	8,94
	10:00	23,99	19,97	4,02	1			1						1	8,67	8,39
	11:00	23,21	19,36	3,85	1			1						1	8,39	8,12
	12:00	24,56	20,81	3,75	1			1						1	8,88	8,60
	13:00	24,24	21,33	2,91	1			1						1	7,33	8,48
	14:00	23,84	22,06	1,78			1	1							5,24	8,34
	15:00	23,11	20,29	2,82			1	1							8,62	8,62
	16:00	25,12	22,77	2,35			1	1							9,26	8,79
	17:00	28,64	26,92	1,73	1		1	1							9,88	9,88
	18:00	31,91	30,50	1,40	1		1	1							10,45	11,03
	19:00	33,59	30,58	3,01	1		1	1							10,45	11,03
20:00	33,72	30,12	3,60	1		1	1							10,45	11,03	
21:00	31,90	28,44	3,47	1		1	1							10,45	11,03	
22:00	28,86	25,06	3,79	1		1	1							9,40	9,40	
23:00	25,33	19,73	5,60			1	1							8,80	8,87	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το διάστημα 10:30 με 17:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:30. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:30 με 17:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	22,24	16,22	6,01			1	1							7,86	7,76
	01:00	19,80	13,90	5,90	1		1								7,34	6,93
	02:00	19,71	14,11	5,60	1		1								7,36	6,90
	03:00	19,10	14,28	4,82	1		1								7,13	7,13
	04:00	18,61	13,68	4,93	1		1								6,65	6,65
	05:00	18,68	13,74	4,94	1		1								6,45	6,45
	06:00	20,50	14,64	5,87	1		1								7,59	7,18
	07:00	23,43	17,04	6,39	1		1								8,62	8,20
	08:00	26,12	19,25	6,87			1	1							9,43	9,14
	09:00	27,52	21,44	6,08			1	1							10,10	9,63
	10:00	27,39	22,16	5,23			1	1						1	10,00	9,59
	11:00	27,38	21,53	5,85			1	1						1	10,00	9,58
	12:00	27,94	21,89	6,05			1	1						1	10,11	9,78
	13:00	28,31	21,29	7,02			1	1						1	10,26	9,91
	14:00	26,86	18,98	7,88			1	1						1	9,78	9,40
	15:00	26,11	18,49	7,62			1	1							9,48	9,14
	16:00	27,63	19,72	7,91			1	1							10,00	9,67
	17:00	29,97	22,66	7,31			1	1							10,43	10,49
	18:00	33,37	26,59	6,78	1		1	1							10,45	11,03
	19:00	34,11	26,67	7,44	1		1	1							10,45	11,03
20:00	33,63	27,09	6,53	1		1	1							10,45	11,03	
21:00	31,64	26,01	5,63	1		1	1							10,43	11,03	
22:00	28,89	23,67	5,22	1		1	1							9,00	8,92	
23:00	26,53	20,89	5,64			1	1							8,40	9,28	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:05 με 12:00. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:40 με 05:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης