ΗΣ ΘΗΡΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	Η/Ζ (x16)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	37,60	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	35,55	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	34,23	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	33,01	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	32,16	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	31,57	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	33,12	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	37,86	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	42,19	1	1				1		1	1	1	
	09:00	44,26	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	45,48	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	45,61	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	45,86	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	45,89	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	46,06	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	45,62	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	45,51	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	45,74	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	46,46	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	46,33	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	46,55	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	47,15	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	45,16	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	41,25	1	1			1	1		1	1	1	

Επτά φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα από τις 8:00 έως τις 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης