| ΗΣ ΘΗΡΑΣ | Απολογισμός Λειτουργίας | | Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 7,200 | 7,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,800 | 7,543 | 9,234 | 10,150 | 10,150 | 1,000 |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G8 | G29 | G30 | G31 | G32 | Η/Ζ (x16) |
| Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 40,08 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 01:00 | 37,35 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 02:00 | 35,74 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 03:00 | 34,78 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 04:00 | 34,17 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 05:00 | 33,80 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 06:00 | 34,82 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 07:00 | 39,62 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 08:00 | 43,43 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 09:00 | 45,90 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 10:00 | 47,96 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 11:00 | 48,20 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 12:00 | 49,31 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 13:00 | 49,80 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | 14:00 | 49,99 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | 15:00 | 49,20 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 16:00 | 48,30 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 17:00 | 48,54 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 18:00 | 49,37 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 19:00 | 49,52 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 20:00 | 49,09 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 21:00 | 49,04 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 22:00 | 47,80 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 23:00 | 43,26 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης