

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x15)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	42,60	1	1			1	1		1	1	1		
	01:00	39,37	1	1			1	1		1	1	1		
	02:00	37,65	1	1			1	1		1	1	1		
	03:00	37,07	1	1			1	1		1	1	1		
	04:00	36,26	1	1			1	1		1	1	1		
	05:00	36,04	1	1			1	1		1	1	1		
	06:00	37,21	1	1			1	1		1	1	1		
	07:00	41,89	1	1			1	1		1	1	1		
	08:00	46,09	1	1			1	1		1	1	1		
	09:00	49,55	1	1			1	1		1	1	1	3	
	10:00	51,07	1	1			1	1		1	1	1	3	
	11:00	51,98	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	12:00	53,27	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	13:00	54,34	1	1	1		1	1		1	1	1	3	
	14:00	54,52	1	1	1		1	1		1	1	1	3	
	15:00	53,85	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	16:00	53,48	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	17:00	53,50	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	18:00	53,89	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	19:00	53,85	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	20:00	52,67	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	21:00	53,37	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	22:00	51,71	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	23:00	47,75	1	1	1		1	1		1	1	1		

Το διάστημα 8:00-11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης