

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	5,17	4,33	0,84		1			1	0,94	0,91
	01:00	4,82	3,98	0,84		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,68	3,86	0,81		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,51	3,74	0,78		1				0,95	0,95
	04:00	4,52	3,71	0,81		1				0,95	0,95
	05:00	4,58	3,68	0,90		1				0,95	0,95
	06:00	4,88	4,27	0,62		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,57	4,96	0,61	1	1			1	0,93	0,93
	08:00	6,08	5,39	0,70	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,20	5,85	0,35	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	6,01	5,71	0,30	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,98	5,52	0,46	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,06	5,70	0,36	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,28	5,90	0,39	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,06	5,65	0,41	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,05	5,57	0,48	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,10	5,69	0,41	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,36	5,92	0,45	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,89	6,53	0,36	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,14	6,86	0,28	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,17	6,69	0,48	1	1				0,92	0,95
	21:00	6,96	6,31	0,65	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,45	5,81	0,64	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,86	5,20	0,67	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 6:35 με 20:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση