

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	5,42	4,87	0,56	1	1				0,94	0,94
	01:00	5,00	4,35	0,65		1			1	0,92	0,92
	02:00	4,71	4,07	0,64		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,61	3,98	0,62		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,60	3,99	0,60		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,65	4,08	0,57		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,02	4,45	0,57		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,74	5,14	0,60		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,27	6,00	0,27		1			3	0,95	0,95
	09:00	6,37	6,12	0,25	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,40	6,07	0,33	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,44	6,12	0,32	1	1				0,91	0,95
	12:00	6,63	6,30	0,33	1	1				0,50	0,95
	13:00	6,69	6,32	0,37	1	1				0,45	0,95
	14:00	6,61	6,29	0,32	1	1				0,45	0,95
	15:00	6,46	6,28	0,17	1	1				0,45	0,95
	16:00	6,38	6,19	0,19	1	1				0,45	0,95
	17:00	6,67	6,41	0,25	1	1				0,45	0,95
	18:00	7,19	7,01	0,18	1	1				0,45	0,95
	19:00	7,42	7,30	0,12	1	1			1	0,45	0,95
20:00	7,42	7,21	0,21	1	1			1	0,45	0,95	
21:00	7,34	7,13	0,21	1	1			1	0,45	0,95	
22:00	6,85	6,45	0,41	1	1				0,45	0,95	
23:00	6,17	5,73	0,44	1	1				0,45	0,95	

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση