

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 4,700 | 4,700 | 1,800 | 0,800 | 0,900 | | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ.ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 5,59 | 5,15 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 01:00 | 5,24 | 4,80 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,92 |
| | 02:00 | 4,98 | 4,55 | 0,43 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,72 |
| | 03:00 | 4,84 | 4,47 | 0,37 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,58 |
| | 04:00 | 4,78 | 4,51 | 0,27 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,52 |
| | 05:00 | 4,81 | 4,50 | 0,31 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,54 |
| | 06:00 | 5,09 | 4,70 | 0,40 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,80 |
| | 07:00 | 5,77 | 5,33 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 08:00 | 6,39 | 5,95 | 0,44 | | 1 | | | 3 | 0,45 | 0,91 |
| | 09:00 | 6,34 | 5,90 | 0,44 | | 1 | | | 4 | 0,45 | 0,95 |
| | 10:00 | 6,18 | 5,74 | 0,44 | | 1 | | | 4 | 0,45 | 0,95 |
| | 11:00 | 6,21 | 5,77 | 0,44 | | 1 | | | 3 | 0,45 | 0,95 |
| | 12:00 | 6,28 | 5,84 | 0,44 | | 1 | | | 3 | 0,45 | 0,95 |
| | 13:00 | 6,56 | 6,12 | 0,44 | 1 | 1 | | | 2 | 0,45 | 0,95 |
| | 14:00 | 6,29 | 5,85 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 15:00 | 6,06 | 5,62 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 16:00 | 6,06 | 5,61 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 17:00 | 6,32 | 5,87 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 18:00 | 6,86 | 6,42 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 19:00 | 6,95 | 6,51 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 20:00 | 7,10 | 6,66 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 21:00 | 6,92 | 6,48 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 22:00 | 6,39 | 5,95 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 23:00 | 5,77 | 5,33 | 0,44 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση