

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 4,700 | 4,700 | 1,800 | 0,800 | 0,900 | | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ. ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 5,20 | 5,10 | 0,11 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,88 |
| | 01:00 | 4,85 | 4,71 | 0,14 | | 1 | | | 1 | 0,45 | 0,68 |
| | 02:00 | 4,60 | 4,46 | 0,13 | | 1 | | | 2 | 0,45 | 0,95 |
| | 03:00 | 4,45 | 4,33 | 0,12 | | 1 | | | 2 | 0,45 | 0,95 |
| | 04:00 | 4,41 | 4,29 | 0,11 | | 1 | | | 2 | 0,45 | 0,95 |
| | 05:00 | 4,49 | 4,39 | 0,10 | | 1 | | | 2 | 0,45 | 0,95 |
| | 06:00 | 4,90 | 4,81 | 0,10 | | 1 | | | 2 | 0,45 | 0,95 |
| | 07:00 | 5,57 | 5,48 | 0,09 | | 1 | | | 2 | 0,45 | 0,95 |
| | 08:00 | 6,12 | 6,06 | 0,05 | | 1 | | | 3 | 0,45 | 0,95 |
| | 09:00 | 6,12 | 6,11 | 0,01 | | 1 | | | 3 | 0,45 | 0,95 |
| | 10:00 | 5,96 | 5,93 | 0,03 | | 1 | | | 3 | 0,45 | 0,95 |
| | 11:00 | 5,91 | 5,86 | 0,04 | | 1 | | | 3 | 0,45 | 0,95 |
| | 12:00 | 6,11 | 5,99 | 0,12 | | 1 | | | 3 | 0,45 | 0,95 |
| | 13:00 | 6,27 | 6,14 | 0,14 | 1 | 1 | | | 1 | 0,45 | 0,95 |
| | 14:00 | 6,12 | 6,04 | 0,08 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 15:00 | 6,09 | 6,03 | 0,06 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 16:00 | 6,05 | 5,96 | 0,09 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 17:00 | 6,32 | 6,21 | 0,11 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 18:00 | 6,87 | 6,76 | 0,11 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 19:00 | 7,28 | 7,21 | 0,07 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 20:00 | 7,46 | 7,34 | 0,12 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 21:00 | 7,49 | 7,31 | 0,18 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 22:00 | 6,84 | 6,73 | 0,11 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |
| | 23:00 | 5,94 | 5,87 | 0,07 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,95 |

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση