

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	6,49	5,77	0,72	1	1				1,35	1,35
	01:00	6,07	5,38	0,69	1	1				1,35	1,35
	02:00	5,83	5,24	0,59	1	1				1,35	1,35
	03:00	5,66	5,13	0,52	1	1				1,34	1,33
	04:00	5,51	5,05	0,46	1	1				1,24	1,25
	05:00	5,46	4,98	0,48		1			2	1,21	1,25
	06:00	5,74	5,37	0,37		1			2	1,34	1,33
	07:00	6,38	6,04	0,34	1				3	1,22	1,23
	08:00	6,93	6,57	0,36	1				4	1,35	1,35
	09:00	7,05	6,79	0,26	1				4	1,35	1,35
	10:00	6,92	6,73	0,19	1				4	1,35	1,35
	11:00	6,99	6,82	0,17	1				4	1,35	1,34
	12:00	7,20	6,97	0,22	1	1				1,35	1,35
	13:00	7,36	7,15	0,22	1	1				1,35	1,35
	14:00	7,19	6,98	0,21	1	1				1,35	1,35
	15:00	7,16	6,86	0,30	1	1				1,35	1,35
	16:00	7,09	6,83	0,25	1	1				1,35	1,35
	17:00	7,50	7,17	0,33	1	1				1,35	1,35
	18:00	8,05	7,57	0,49	1	1				1,35	1,35
	19:00	8,39	7,73	0,66	1	1			1	1,35	1,35
	20:00	8,45	7,83	0,62	1	1			1	1,35	1,35
	21:00	8,36	7,61	0,75	1	1			1	1,35	1,35
	22:00	7,95	7,33	0,62	1	1				1,35	1,35
	23:00	7,22	6,55	0,67	1	1				1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση