

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	4,37	4,04	0,32		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,11	3,66	0,45		1				0,95	0,95
	02:00	3,97	3,37	0,60		1				0,95	0,95
	03:00	3,89	3,36	0,52		1				0,95	0,95
	04:00	3,89	3,46	0,43		1				0,95	0,95
	05:00	3,99	3,81	0,19		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,44	4,27	0,17		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,09	4,74	0,34		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,45	4,88	0,57		1			2	0,91	0,90
	09:00	5,34	4,86	0,48	1	1			2	0,89	0,68
	10:00	5,16	4,63	0,52	1	1			2	0,89	0,86
	11:00	5,12	4,44	0,68		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,19	4,47	0,72		1			2	0,95	0,95
	13:00	5,35	4,85	0,50		1			2	0,95	0,95
	14:00	5,26	4,65	0,61		1			2	0,95	0,95
	15:00	5,24	4,63	0,61		1			2	0,95	0,95
	16:00	5,24	4,62	0,62		1			2	0,95	0,95
	17:00	5,46	4,76	0,69		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,78	5,26	0,52		1			2	0,95	0,95
	19:00	6,01	5,45	0,56	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	6,25	5,69	0,56	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,15	5,52	0,63	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,65	5,00	0,65	1	1				0,95	0,95
	23:00	4,96	4,39	0,57		1			1	0,85	0,86

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 08:50 με 10:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση