| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Α/Σ G7 | Α/Σ G32 | Α/Σ G33 | Α/Σ G34 | MTU 9-11 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | | |
| Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 47,08 | 47,08 | 0,00 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 8,56 | 8,43 |
| | 01:00 | 44,10 | 44,09 | 0,00 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 5,67 | 5,45 |
| | 02:00 | 41,91 | 41,85 | 0,04 | 0,03 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 8,67 | 8,71 |
| | 03:00 | 41,02 | 40,85 | 0,17 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 7,83 | 7,82 |
| | 04:00 | 40,50 | 40,43 | 0,07 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 9,46 | 10,20 |
| | 05:00 | 41,85 | 41,74 | 0,11 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 8,63 | 8,64 |
| | 06:00 | 44,47 | 44,37 | 0,09 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 9,09 | 9,09 |
| | 07:00 | 50,32 | 50,29 | 0,02 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11,49 | 11,66 |
| | 08:00 | 54,58 | 54,57 | 0,00 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 13,12 | 13,12 |
| | 09:00 | 57,93 | 57,92 | 0,00 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 15,04 | 15,15 |
| | 10:00 | 58,15 | 58,02 | 0,04 | 0,10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 15,31 | 15,37 |
| | 11:00 | 57,83 | 57,44 | 0,22 | 0,18 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 14,79 | 15,05 |
| | 12:00 | 58,71 | 58,05 | 0,40 | 0,26 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 15,48 | 15,93 |
| | 13:00 | 59,34 | 58,49 | 0,60 | 0,26 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,00 | 16,10 |
| | 14:00 | 58,40 | 57,79 | 0,39 | 0,22 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 15,44 | 15,62 |
| | 15:00 | 55,82 | 55,28 | 0,33 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 12,88 | 13,04 |
| | 16:00 | 56,61 | 56,10 | 0,30 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 13,45 | 13,83 |
| | 17:00 | 60,91 | 60,56 | 0,20 | 0,15 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 15,89 | 16,10 |
| | 18:00 | 66,90 | 66,69 | 0,09 | 0,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 19:00 | 69,58 | 69,36 | 0,13 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 20:00 | 70,37 | 70,22 | 0,14 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 21:00 | 67,84 | 67,71 | 0,13 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 22:00 | 60,47 | 60,22 | 0,20 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 12,53 | 12,33 |
| | 23:00 | 53,80 | 53,63 | 0,16 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 10,36 | 11,11 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση