| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Α/Σ G7 | Α/Σ G32 | Α/Σ G33 | Α/Σ G34 | MTU 9-11 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | | |
| Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 52,11 | 51,69 | 0,41 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 9,66 | 9,33 |
| | 01:00 | 48,48 | 47,81 | 0,67 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 10,95 | 11,15 |
| | 02:00 | 46,30 | 44,72 | 1,58 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 8,98 | 8,97 |
| | 03:00 | 45,11 | 44,07 | 1,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 7,79 | 7,78 |
| | 04:00 | 44,82 | 42,89 | 1,93 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 7,38 | 7,49 |
| | 05:00 | 45,54 | 43,04 | 2,50 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 6,96 | 6,98 |
| | 06:00 | 47,79 | 45,11 | 2,63 | 0,04 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 8,86 | 9,22 |
| | 07:00 | 55,28 | 52,23 | 3,00 | 0,04 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 15,41 | 16,10 |
| | 08:00 | 60,58 | 56,04 | 4,46 | 0,09 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 16,10 | 16,10 |
| | 09:00 | 63,76 | 59,23 | 4,48 | 0,04 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 16,10 | 16,10 |
| | 10:00 | 64,31 | 59,72 | 4,58 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 16,10 | 16,10 |
| | 11:00 | 63,69 | 58,99 | 4,69 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 16,10 | 16,10 |
| | 12:00 | 64,27 | 60,61 | 3,65 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 16,10 | 16,10 |
| | 13:00 | 65,94 | 61,57 | 4,36 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 16,10 | 16,10 |
| | 14:00 | 64,31 | 60,45 | 3,86 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 16,10 | 16,10 |
| | 15:00 | 62,19 | 59,03 | 3,14 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 16,10 | 16,10 |
| | 16:00 | 63,38 | 61,09 | 2,11 | 0,18 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 16,10 | 16,10 |
| | 17:00 | 67,20 | 65,08 | 2,08 | 0,05 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 18:00 | 72,47 | 70,08 | 2,02 | 0,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 19:00 | 74,40 | 71,35 | 2,84 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 20:00 | 74,39 | 71,60 | 2,69 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 21:00 | 72,30 | 69,35 | 2,86 | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 22:00 | 65,31 | 62,22 | 2,97 | 0,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,01 | 16,01 |
| | 23:00 | 58,97 | 55,45 | 3,47 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση