

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	55,30	50,25	5,02	0,02		1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	15,77	
	01:00	51,60	47,19	4,41	0,01		1	1	1	1			1							1	1	1	16,10	16,10
	02:00	49,12	44,27	4,82	0,02		1	1	1	1			1							1	1	1	16,10	16,10
	03:00	47,82	42,24	5,56	0,02		1	1	1	1			1								1	1	15,94	15,94
	04:00	47,35	42,05	5,30	0,01		1	1	1	1											1	1	15,61	15,72
	05:00	48,23	42,76	5,46	0,01		1	1	1	1											1	1	16,06	16,10
	06:00	51,10	44,85	5,90	0,35		1	1	1	1											1	1	16,10	16,10
	07:00	59,15	51,73	7,27	0,16		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	08:00	64,63	57,94	6,53	0,15		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	09:00	67,96	62,07	5,83	0,06		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	10:00	68,38	63,45	4,93	0,01		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	11:00	68,21	64,54	3,66	0,01		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	12:00	70,07	65,98	4,08	0,01		1	1	1	1					1			1			1	1	16,10	16,10
	13:00	72,11	67,43	4,67	0,01		1	1	1	1					1			1			1	1	16,10	16,10
	14:00	71,07	64,36	6,71	0,01		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	15:00	68,95	63,04	5,90	0,01		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	16:00	69,98	64,16	5,81	0,01		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	17:00	74,18	67,12	7,05	0,01		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	18:00	79,99	73,49	6,48	0,01		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	19:00	80,48	75,24	5,23	0,01		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	20:00	80,28	75,13	4,75	0,40		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	21:00	77,81	73,11	4,70	0,01		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
	22:00	70,89	65,29	5,34	0,26		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10
23:00	64,76	59,98	4,38	0,39		1	1	1	1					1						1	1	16,10	16,10	

Στις 00:04 σημειώθηκε στιγμιαία μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα 8:00 - 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας 63 Καλύμνου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση