

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250							
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66						
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	58,54	55,40	3,08	0,05		1	1	1	1	1	1												1	1	1	15,49	15,49		
	01:00	54,32	50,96	3,28	0,08		1	1	1	1	1	1													1	1	1	13,88	13,88	
	02:00	51,63	47,66	3,90	0,07		1	1	1	1	1	1													1	1	1	12,97	12,97	
	03:00	50,01	45,59	4,41	0,01		1	1	1	1	1	1														1	1	1	11,40	11,40
	04:00	49,40	45,22	4,17	0,01		1	1	1	1	1	1														1	1	1	10,67	10,67
	05:00	50,39	46,22	4,16	0,01		1	1	1	1	1	1														1	1	1	11,65	11,65
	06:00	53,09	48,56	4,53	0,00		1	1	1	1	1	1														1	1	1	14,15	14,15
	07:00	61,18	57,53	3,65	0,01		1	1	1	1	1	1														1	1	1	16,10	16,10
	08:00	66,36	65,05	1,28	0,03		1	1	1	1	1	1														1	1	1	16,10	16,10
	09:00	70,06	68,99	1,01	0,06		1	1	1	1	1	1														1	1	1	16,10	16,10
	10:00	70,52	68,65	1,82	0,06		1	1	1	1	1	1														1	1	1	16,10	16,10
	11:00	69,89	67,47	2,27	0,16		1	1	1	1	1	1														1	1	1	16,10	16,10
	12:00	71,60	68,12	3,27	0,20		1	1	1	1	1	1														1	1	1	16,10	16,10
	13:00	73,18	68,45	4,51	0,22		1	1	1	1	1	1														1	1	1	16,10	16,10
	14:00	72,12	67,41	4,44	0,27		1	1	1	1	1	1														1	1	1	16,10	16,10
	15:00	68,65	64,85	3,48	0,32		1	1	1	1	1	1														1	1	1	16,10	16,10
	16:00	70,77	67,11	3,00	0,65		1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	16,10	16,10
	17:00	74,36	70,99	2,94	0,43		1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	16,10	16,10
	18:00	79,14	76,03	2,85	0,27		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								1	1	1	16,10	16,10
	19:00	80,31	77,24	2,94	0,13		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								1	1	1	16,10	16,10
	20:00	79,35	76,20	2,96	0,19		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								1	1	1	16,10	16,10
	21:00	76,95	74,31	2,53	0,12		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								1	1	1	16,10	16,10
	22:00	69,85	67,89	1,91	0,05		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								1	1	1	16,10	16,10
23:00	63,74	61,17	2,52	0,05		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								1	1	1	16,10	16,10	

Στο διάστημα 7:30 - 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στο διάστημα από 15:30 έως 15:43 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση