

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περποριζομο των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	58,50	55,83	2,66	0,01		1	1	1	1	1		1										1	16,10	16,10
	01:00	54,51	52,53	1,86	0,12		1	1	1	1	1		1										1	16,08	16,08
	02:00	51,83	49,60	2,04	0,19		1	1	1	1	1		1										1	14,75	14,75
	03:00	50,26	48,20	1,89	0,18		1	1	1	1	1		1										1	13,39	13,39
	04:00	49,98	47,43	2,41	0,14		1	1	1	1	1		1										1	12,83	12,83
	05:00	50,26	47,37	2,74	0,14		1	1	1	1	1		1										1	13,10	13,10
	06:00	53,39	51,41	1,84	0,13		1	1	1	1	1		1										1	15,43	15,43
	07:00	61,15	58,25	2,83	0,07		1	1	1	1	1		1										1	16,10	16,10
	08:00	66,50	63,54	2,89	0,07		1	1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	09:00	70,11	67,48	2,53	0,10		1	1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	10:00	70,41	67,83	2,50	0,08		1	1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	11:00	70,11	68,43	1,59	0,08		1	1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	12:00	71,05	69,89	1,00	0,16		1	1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	13:00	72,97	72,08	0,66	0,22			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	14:00	72,11	70,79	1,06	0,26			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	15:00	64,98	64,15	0,63	0,20			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	16:00	68,50	67,46	0,81	0,23			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	17:00	73,89	72,91	0,76	0,23			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	18:00	78,88	77,81	0,94	0,14			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	19:00	80,05	79,04	0,87	0,14			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	20:00	79,50	78,01	1,34	0,16			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	21:00	76,75	75,64	0,96	0,15			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	22:00	69,49	68,69	0,70	0,10			1	1	1	1		1		1								1	16,10	15,91
23:00	62,78	61,71	0,97	0,11			1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10	

Μερική διακοπή στις 15:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση