

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	55,21	54,90	0,27	0,03		1	1		1	1		1								1	1	1	16,09	16,09
	01:00	51,30	50,89	0,38	0,03		1	1		1	1		1								1	1		16,10	16,10
	02:00	48,70	48,00	0,70	0,01		1	1		1	1		1								1	1		15,67	15,67
	03:00	46,94	46,68	0,25	0,01		1	1		1	1		1								1	1		14,34	14,34
	04:00	46,19	45,87	0,32	0,01		1	1		1	1		1								1	1		13,74	13,74
	05:00	47,23	46,95	0,27	0,01		1	1		1	1		1								1	1		14,44	14,44
	06:00	49,42	48,53	0,84	0,04		1	1		1	1		1								1	1		15,76	15,76
	07:00	57,29	56,17	0,98	0,14		1	1		1	1		1								1	1		16,10	16,10
	08:00	63,49	62,88	0,41	0,20		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	09:00	67,16	65,70	1,20	0,26		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	10:00	68,62	66,88	1,44	0,29		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	11:00	68,50	67,34	0,89	0,27		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	12:00	70,38	69,67	0,45	0,26		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	13:00	71,99	70,33	1,39	0,27		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	14:00	71,39	70,06	1,01	0,31		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	15:00	68,32	67,06	1,02	0,24		1	1		1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	16,10
	16:00	69,78	68,18	1,35	0,26		1	1		1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	15,86
	17:00	73,63	71,83	1,51	0,29		1	1		1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	16,10
	18:00	79,18	77,60	1,25	0,32		1	1		1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	16,10
	19:00	80,45	79,64	0,55	0,25		1	1		1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	16,10
	20:00	79,93	79,12	0,56	0,25		1	1		1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	16,10
	21:00	77,34	76,80	0,39	0,16		1	1		1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	16,10
	22:00	69,61	68,86	0,61	0,14		1	1		1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	15,68
23:00	63,01	61,01	1,86	0,15		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:35 έως τις 15:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση