

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	61,35	55,80	5,53	0,02		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10
	01:00	57,42	51,29	6,12	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	15,54	15,54
	02:00	54,63	48,35	6,27	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	14,57	14,75
	03:00	52,58	47,06	5,51	0,01		1	1	1	1	1									1	1	12,57	12,70
	04:00	51,60	47,19	4,41	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	12,31	12,31
	05:00	52,05	47,55	4,50	0,00		1	1	1	1	1								1	1		13,26	13,39
	06:00	54,78	48,53	6,22	0,03		1	1	1	1	1								1	1		15,37	16,10
	07:00	62,33	57,48	4,81	0,04		1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10
	08:00	68,23	62,42	5,77	0,04		1	1	1	1	1		1	1					1	1		16,10	16,10
	09:00	73,62	68,55	4,95	0,11		1	1	1	1	1		1		1				1	1		16,10	16,10
	10:00	74,53	69,58	4,74	0,20		1	1	1	1	1		1		1				1	1		16,10	16,10
	11:00	73,85	68,56	5,09	0,20		1	1	1	1	1		1		1				1	1		16,10	16,10
	12:00	75,38	68,15	7,02	0,21		1	1	1	1	1		1		1				1	1		16,10	16,10
	13:00	77,42	72,03	5,08	0,31		1	1	1	1	1		1		1				1	1		16,10	16,10
	14:00	76,20	69,32	6,66	0,21		1	1	1	1	1		1		1				1	1		16,10	16,10
	15:00	73,70	66,90	6,60	0,21		1	1	1	1	1		1		1				1	1		16,10	16,10
	16:00	75,21	64,52	10,46	0,23		1	1	1	1	1		1		1				1	1		16,10	16,10
	17:00	79,04	72,15	6,87	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10
	18:00	84,60	77,12	7,46	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10
	19:00	85,77	78,69	7,07	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10
	20:00	84,31	76,83	7,47	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10
	21:00	81,91	74,50	7,40	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10
	22:00	75,28	67,93	7,35	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10
23:00	68,96	61,35	7,60	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ εμφάνιζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 10:00-10:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση