ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 30 Μαΐου 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	49,10	40,08	8,70	0,32		1	1		1	1									1	1		14,10	15,90
	01:00	45,70	35,63	9,81	0,25		1	1		1	1									1	1		12,45	12,49
	02:00	43,54	31,02	12,32	0,19		1	1		1	1									1			12,92	13,24
	03:00	42,37	30,59	11,78	0,01		1	1		1	1									1			12,07	12,07
	04:00	42,21	30,97	11,24	0,00		1	1		1	1									1			11,86	11,90
	05:00	43,40	31,42	11,98	0,00		1	1		1	1									1			13,02	13,10
	06:00	46,00	36,29	9,70	0,01		1	1		1	1									1			15,20	15,70
	07:00	52,19	43,25	8,41	0,53		1	1	1	1	1									1			16,02	16,10
	08:00	56,13	43,58	12,00	0,55		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10
	09:00	58,64	45,72	12,53	0,38		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10
	10:00	57,90	47,72	9,79	0,39		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10
	11:00	56,65	47,59	8,88	0,18		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10
	12:00	57,07	48,42	8,20	0,46		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10
	13:00	57,82	48,61	8,62	0,58		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10
	14:00	56,26	48,50	7,34	0,43		1	1	1	1	1									1	1		16,06	16,10
	15:00	53,82	45,58	8,24	0,01		1	1	1	1	1									1	1		15,10	15,17
	16:00	54,58	44,70	9,84	0,03		1	1	1	1	1									1	1		15,74	15,93
	17:00	58,36	48,70	9,37	0,29		1	1	1	1	1									1	1		16,09	16,10
	18:00	63,43	54,65	8,64	0,14		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10
	19:00	65,85	58,07	7,67	0,11		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10
	20:00	66,11	58,73	7,26	0,12		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10
	21:00	64,09	57,60	6,48	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10
	22:00	58,35	52,46	5,89	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	15,33	15,57
	23:00	52,68	47,38	5,19	0,10		1	1	1	1	1										1	1	12,90	12,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση