

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιατο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	22,43	21,38	1,05	0,00			1	1		1	1						3,96	4,00
	01:00	20,69	19,63	1,05	0,00			1			1	1						5,73	5,70
	02:00	19,69	18,49	1,19	0,00			1			1	1						4,74	4,70
	03:00	19,01	17,61	1,40	0,00			1			1	1						4,03	4,03
	04:00	18,89	16,82	2,07	0,00			1			1	1						3,87	3,85
	05:00	18,83	17,16	1,67	0,00			1			1	1						3,82	3,82
	06:00	19,08	17,74	1,35	0,00			1			1	1						4,06	4,04
	07:00	20,80	19,86	0,94	0,00			1			1	1						5,71	5,74
	08:00	22,57	21,71	0,86	0,00			1			1	1						6,95	6,91
	09:00	23,11	22,03	1,08	0,00				1			1	1					5,85	5,92
	10:00	23,59	22,01	1,58	0,00				1			1	1					8,47	8,45
	11:00	24,01	22,67	1,34	0,00				1			1	1					8,83	8,81
	12:00	24,83	23,18	1,65	0,00				1			1	1					9,68	9,68
	13:00	24,82	22,10	2,72	0,00				1			1	1					9,66	9,67
	14:00	23,25	20,46	2,79	0,00				1			1	1					8,20	8,15
	15:00	21,62	18,97	2,65	0,00				1			1	1					6,47	6,49
	16:00	22,17	19,79	2,38	0,00				1			1	1					7,01	7,00
	17:00	24,25	22,89	1,35	0,00				1			1	1					8,90	8,94
	18:00	27,55	25,37	2,18	0,00			1	1			1	1					7,55	7,56
	19:00	29,94	27,12	2,82	0,00			1	1			1	1					9,38	9,39
	20:00	31,86	27,65	4,21	0,00			1	1			1	1					11,24	11,28
	21:00	32,76	28,26	4,50	0,00			1	1			1	1					12,31	12,29
	22:00	29,54	25,27	4,27	0,00			1	1			1	1					9,18	9,11
	23:00	25,77	21,87	3,90	0,00			1	1			1	1					6,24	6,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης