

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	23,35	18,42	4,93	0,00			1			1	1						6,52	6,57
	01:00	21,64	16,49	5,15	0,00			1			1	1						6,69	6,68
	02:00	20,52	16,02	4,50	0,00			1			1	1						5,53	5,52
	03:00	19,89	15,91	3,99	0,00			1			1	1						4,91	4,89
	04:00	19,98	15,42	4,56	0,00			1			1	1						5,00	4,99
	05:00	20,18	15,97	4,21	0,00			1			1	1						5,14	5,15
	06:00	21,27	16,61	4,66	0,00			1			1	1						6,19	6,21
	07:00	24,63	19,45	5,18	0,00			1			1	1						9,38	9,43
	08:00	26,93	21,18	5,75	0,00			1			1	1						10,33	10,18
	09:00	27,73	22,72	5,01	0,00			1	1		1	1						8,98	9,01
	10:00	27,79	23,52	4,27	0,00			1	1		1	1						7,13	8,33
	11:00	27,98	21,94	6,04	0,00			1	1		1	1						8,47	9,18
	12:00	28,55	21,13	7,42	0,00				1		1	1						10,87	10,91
	13:00	28,60	22,41	6,19	0,00				1		1	1						11,44	11,46
	14:00	26,68	21,48	5,20	0,00				1		1	1						10,73	10,72
	15:00	25,32	21,39	3,93	0,00				1		1	1						10,07	10,07
	16:00	25,12	20,36	4,76	0,00				1		1	1						9,88	9,93
	17:00	27,05	21,90	5,15	0,00				1		1	1						10,19	10,22
	18:00	29,60	23,22	6,38	0,00			1	1		1	1						9,10	9,10
	19:00	31,73	25,94	5,79	0,00			1	1	1	1	1						11,13	11,17
	20:00	33,39	27,18	6,21	0,00			1	1		1	1						12,74	12,79
	21:00	34,48	25,76	8,72	0,00			1	1		1	1						13,57	13,54
	22:00	30,95	21,61	9,34	0,00			1	1		1	1						11,60	11,54
	23:00	27,01	17,58	9,43	0,00			1			1	1						10,85	10,83

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 10:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 08:55 - 18:20 το ΑΠ Σίγρι ήταν μη διαθέσιμο λόγω εργασιών στις Α/Γ. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης