

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	23,95	16,18	7,77	0,00			1			1	1						9,02	8,97
	01:00	22,08	15,57	6,51	0,00			1			1	1						7,13	7,11
	02:00	20,97	15,53	5,44	0,00			1			1	1						6,00	5,97
	03:00	20,50	15,44	5,06	0,00			1			1	1						5,53	5,52
	04:00	20,52	15,47	5,06	0,00			1			1	1						5,50	5,51
	05:00	20,63	15,40	5,23	0,00			1			1	1						5,59	5,59
	06:00	21,71	15,79	5,92	0,00			1			1	1						6,63	6,69
	07:00	24,93	18,27	6,66	0,00			1			1	1						9,61	9,64
	08:00	27,34	21,18	6,16	0,00			1			1	1						10,28	10,43
	09:00	26,84	25,67	1,17	0,00			1	1		1	1			1			1,48	5,68
	10:00	27,01	25,95	1,06	0,00			1	1		1	1			1			1,30	5,00
	11:00	26,96	25,86	1,10	0,00			1	1		1	1			1			1,30	4,97
	12:00	29,85	27,89	1,96	0,00				1		1	1			1	1		2,21	7,90
	13:00	30,13	22,16	7,96	0,00				1		1	1			1	1		10,96	10,99
	14:00	28,78	20,38	8,40	0,00				1		1	1			1	1		11,25	11,28
	15:00	27,46	19,30	8,16	0,00				1		1	1			1	1		10,11	10,06
	16:00	27,12	18,92	8,20	0,00				1		1	1			1	1		9,91	9,94
	17:00	28,54	20,91	7,63	0,00				1		1	1			1	1		11,31	11,30
	18:00	30,21	21,93	8,28	0,00				1		1	1			1	1		12,04	12,08
	19:00	31,67	23,68	8,00	0,00				1		1	1			1	1		12,56	12,57
	20:00	33,64	26,67	6,97	0,00				1		1	1			1	1		12,86	12,88
	21:00	33,70	25,33	8,37	0,00				1		1	1			1		1	13,44	13,43
	22:00	30,55	21,63	8,92	0,00				1		1	1						12,22	12,19
	23:00	26,89	21,33	5,56	0,00				1		1	1						10,31	10,25

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 08:35 - 13:15 το ΑΠ Σίγρι ήταν μη διαθέσιμο λόγω εργασιών στις Α/Γ. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης