

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	24,02	20,57	3,45	0,00			1			1	1						8,98	8,91
	01:00	21,93	19,13	2,80	0,00			1			1	1						7,08	7,06
	02:00	20,80	17,36	3,45	0,00			1			1	1						7,11	7,10
	03:00	20,37	16,92	3,45	0,00			1			1	1						6,73	6,71
	04:00	20,17	16,16	4,01	0,00			1			1	1						6,50	6,50
	05:00	20,38	17,75	2,62	0,00			1			1	1						6,52	6,51
	06:00	21,71	19,67	2,05	0,00			1			1	1						6,58	6,64
	07:00	24,83	22,43	2,40	0,00			1			1	1				2		9,10	9,05
	08:00	26,89	25,74	1,15	0,00						1	1	1	1		4		10,18	10,22
	09:00	28,91	28,67	0,23	0,00						1	1	1	1	1	5		8,86	8,84
	10:00	28,40	28,32	0,08	0,00						1	1	1	1	1	1		5,91	5,79
	11:00	28,87	28,76	0,11	0,00						1	1	1	1	1			6,18	6,18
	12:00	29,46	29,34	0,12	0,00						1	1	1	1	1			6,79	6,78
	13:00	29,02	28,71	0,31	0,00						1	1	1	1	1			6,43	6,40
	14:00	28,26	27,66	0,61	0,00				1		1	1			1	1		5,33	5,44
	15:00	24,98	24,98	0,00	0,00				1		1				1	1		7,37	7,34
	16:00	24,88	24,84	0,04	0,00				1		1				1	1		7,20	7,22
	17:00	26,65	26,42	0,23	0,00				1	1		1			1	1		6,50	6,47
	18:00	29,72	29,06	0,66	0,00				1	1		1			1	1		6,64	6,67
	19:00	31,53	30,92	0,60	0,00				1	1		1			1	1		8,37	8,41
	20:00	33,16	32,24	0,92	0,00				1	1		1			1	1		9,58	9,70
	21:00	33,34	31,98	1,36	0,00				1	1		1			1	1		10,04	10,08
	22:00	29,94	28,31	1,63	0,00				1	1		1			1	1	1	9,15	9,20
	23:00	28,32	25,83	2,50	0,00			1	1	1		1					1	9,81	9,77

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:30 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 19:25 - 21:20. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης