

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	23,92	21,26	2,66	0,00			1	1		1							9,03	8,99
	01:00	21,86	18,87	2,98	0,00			1	1		1							8,18	8,19
	02:00	20,81	19,46	1,35	0,00			1	1		1							7,25	7,23
	03:00	20,14	19,38	0,76	0,00			1	1		1							6,64	6,64
	04:00	19,97	18,38	1,59	0,00			1	1		1							6,54	6,54
	05:00	19,87	17,42	2,45	0,00			1	1		1							6,87	6,88
	06:00	20,77	17,80	2,97	0,00			1	1		1				1			7,65	7,68
	07:00	22,78	19,95	2,82	0,00				1		1			1	1	1		8,39	8,38
	08:00	24,52	21,83	2,69	0,00				1		1			1	1	1		8,26	8,23
	09:00	26,57	24,70	1,88	0,00				1		1			1	1	1	1	8,63	8,63
	10:00	26,84	26,08	0,75	0,00				1		1			1	1	1	1	8,67	8,66
	11:00	28,08	27,44	0,64	0,00				1		1			1	1	1	1	7,62	7,54
	12:00	29,50	28,34	1,16	0,00			1	1		1	1				1		8,91	8,89
	13:00	29,74	28,58	1,17	0,00			1	1		1	1						9,09	9,09
	14:00	28,14	26,78	1,35	0,00			1	1		1	1						7,54	7,49
	15:00	26,37	25,07	1,30	0,00			1	1		1	1						5,78	5,76
	16:00	26,22	24,89	1,33	0,00			1	1		1	1						5,67	5,66
	17:00	28,25	26,89	1,35	0,00			1	1		1	1						7,64	7,68
	18:00	30,94	29,50	1,44	0,00			1	1		1	1				1		9,80	9,83
	19:00	33,05	31,79	1,26	0,00			1	1		1	1				3		10,92	10,97
	20:00	33,90	32,66	1,24	0,00			1	1		1	1				3		11,69	11,73
	21:00	34,56	33,52	1,04	0,00			1	1		1	1				4		12,20	12,21
	22:00	31,52	30,57	0,95	0,00			1	1		1	1				1		10,88	10,84
	23:00	28,22	27,71	0,50	0,00			1	1		1	1						7,83	7,76

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης