

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	25,28	24,66	0,62	0,00			1	1		1	1						5,81	5,76
	01:00	23,60	23,32	0,28	0,00				1		1	1						8,29	8,36
	02:00	21,78	21,63	0,15	0,00				1		1	1						6,68	6,67
	03:00	21,16	21,16	0,00	0,00				1		1	1						6,02	6,02
	04:00	20,71	20,71	0,00	0,00				1		1	1						5,55	5,55
	05:00	20,31	20,03	0,28	0,00				1		1	1						5,17	5,18
	06:00	20,31	19,47	0,84	0,00				1		1	1						5,05	5,04
	07:00	21,85	19,60	2,25	0,00			1	1			1						5,63	5,60
	08:00	23,26	20,99	2,27	0,00				1		1	1						7,77	7,85
	09:00	24,00	21,20	2,80	0,00				1		1	1						8,84	8,86
	10:00	24,80	21,91	2,89	0,00				1		1	1						9,63	9,66
	11:00	25,83	24,40	1,43	0,00				1		1	1				1		10,09	10,02
	12:00	26,80	25,15	1,65	0,00			1	1		1	1						7,50	7,52
	13:00	26,26	24,22	2,04	0,00			1	1		1	1						6,60	6,62
	14:00	24,65	22,06	2,59	0,00				1		1	1						8,08	8,16
	15:00	23,73	20,31	3,41	0,00				1		1	1						8,55	8,60
	16:00	24,24	21,07	3,17	0,00				1		1	1						9,05	9,05
	17:00	26,88	24,27	2,62	0,00			1	1		1	1						8,10	8,08
	18:00	29,99	25,97	4,02	0,00			1	1		1	1						9,40	9,43
	19:00	32,24	26,98	5,26	0,00			1	1	1	1	1						11,69	11,71
	20:00	33,14	26,96	6,18	0,00			1	1		1	1						12,59	12,61
	21:00	34,60	28,31	6,29	0,00			1	1		1	1				1		13,68	13,67
	22:00	32,21	27,22	4,99	0,00			1	1		1	1						12,47	12,43
	23:00	28,49	22,08	6,41	0,00			1	1		1	1						9,58	9,55

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης