

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	26,17	22,42	3,75	0,00			1			1	1				1		9,50	9,48
	01:00	24,06	21,39	2,67	0,00			1			1	1						8,96	8,93
	02:00	22,61	19,97	2,64	0,00			1			1	1						7,60	7,60
	03:00	21,82	19,42	2,40	0,00			1			1	1						7,32	7,31
	04:00	21,87	19,37	2,50	0,00			1			1	1						7,76	7,74
	05:00	21,59	17,62	3,97	0,00			1			1	1						7,09	7,04
	06:00	22,68	19,61	3,07	0,00			1			1	1						7,61	7,60
	07:00	26,54	23,72	2,83	0,00			1			1	1			1	1		9,49	9,49
	08:00	28,86	25,56	3,29	0,00			1			1	1			1			9,78	9,81
	09:00	29,86	26,59	3,28	0,00			1			1	1			1			10,80	10,81
	10:00	30,16	27,46	2,70	0,00			1			1	1			1			11,14	11,13
	11:00	31,55	28,72	2,83	0,00			1			1	1			1			12,42	12,42
	12:00	32,31	28,38	3,92	0,00			1			1	1			1			12,90	12,91
	13:00	31,57	25,15	6,42	0,00			1			1	1			1			12,64	12,63
	14:00	30,82	24,97	5,85	0,00			1			1	1			1			11,93	11,88
	15:00	28,99	23,91	5,08	0,00			1			1	1			1			10,24	10,20
	16:00	28,16	23,43	4,73	0,00			1			1	1			1	1		8,45	8,41
	17:00	29,85	21,45	8,40	0,00			1			1	1			1	1		10,01	10,02
	18:00	33,30	22,64	10,66	0,00			1			1	1			1	1		13,12	13,12
	19:00	34,97	23,38	11,59	0,00			1			1	1			1	1		13,72	13,72
	20:00	35,47	25,21	10,26	0,00			1			1	1			1	1		13,72	13,72
	21:00	36,16	31,59	4,57	0,00			1			1	1			1	1		13,24	13,19
	22:00	32,78	30,52	2,25	0,00			1			1	1			1	1		10,36	10,37
	23:00	28,84	26,67	2,17	0,00			1			1	1			1	1		9,82	9,80

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης