

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	26,07	24,81	1,26	0,00		1	1			1	1				1		8,48	8,49
	01:00	24,04	22,34	1,70	0,00			1			1	1						8,22	8,18
	02:00	22,54	20,75	1,79	0,00			1			1	1						7,31	7,28
	03:00	21,76	20,43	1,32	0,00			1			1	1						6,64	6,63
	04:00	21,49	19,45	2,04	0,00			1			1	1						6,47	6,45
	05:00	21,43	19,60	1,83	0,00			1			1	1	1				1	5,46	5,35
	06:00	22,41	20,79	1,62	0,00			1				1	1	1	1		2	4,64	4,62
	07:00	26,14	24,18	1,96	0,00			1				1	1	1	1			6,21	6,22
	08:00	28,44	27,27	1,16	0,00			1				1	1	1	1			5,59	5,53
	09:00	30,02	29,25	0,77	0,00			1				1	1	1	1			5,97	5,99
	10:00	30,20	28,98	1,22	0,00			1				1	1	1	1			6,19	6,20
	11:00	30,73	28,83	1,90	0,00			1				1	1	1	1			6,65	6,66
	12:00	31,32	28,01	3,31	0,00			1				1	1	1	1			7,31	7,31
	13:00	31,74	28,66	3,08	0,00					1		1	1		1			8,99	9,07
	14:00	30,27	27,29	2,98	0,00					1		1	1		1			10,23	10,20
	15:00	28,21	24,42	3,79	0,00					1		1	1		1			10,13	10,15
	16:00	28,24	25,02	3,22	0,00					1		1	1		1			10,23	10,23
	17:00	30,46	27,71	2,74	0,00					1		1	1		1	1		10,85	10,85
	18:00	32,88	31,40	1,48	0,00					1		1	1		1	1		10,10	10,11
	19:00	34,30	33,19	1,11	0,00					1		1	1		1	1		11,12	11,13
	20:00	34,86	32,84	2,02	0,00					1		1	1		1	1		11,94	11,97
	21:00	35,83	31,91	3,91	0,00					1		1	1		1	1		12,97	12,89
	22:00	33,05	29,75	3,31	0,00					1	1	1	1					12,19	12,13
	23:00	29,27	26,97	2,30	0,00					1	1	1	1					8,97	8,88

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης