

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	26,00	22,27	3,73	0,00			1	1		1	1						6,97	7,01
	01:00	23,54	21,17	2,37	0,00			1			1	1						8,62	8,59
	02:00	22,25	21,11	1,14	0,00			1			1	1						7,39	7,37
	03:00	21,35	18,41	2,94	0,00			1			1	1						6,62	6,63
	04:00	21,25	18,66	2,58	0,00			1			1	1						7,18	7,15
	05:00	21,33	17,82	3,51	0,00			1			1	1						6,27	6,27
	06:00	22,21	18,84	3,37	0,00			1			1	1						7,09	7,13
	07:00	25,22	21,38	3,84	0,00			1			1	1				1		8,37	8,36
	08:00	27,20	24,79	2,41	0,00			1			1	1				1		8,21	8,20
	09:00	28,64	26,53	2,11	0,00			1			1	1				1		9,61	9,61
	10:00	29,28	27,88	1,40	0,00			1			1	1				1		7,76	7,65
	11:00	30,29	29,19	1,10	0,00			1	1		1	1				1		7,36	7,37
	12:00	31,23	29,67	1,56	0,00				1		1	1				1	1	9,55	9,62
	13:00	31,60	29,73	1,87	0,00				1		1	1				1	2	11,52	11,52
	14:00	29,98	27,96	2,02	0,00				1		1	1				1		10,84	10,78
	15:00	28,15	26,30	1,86	0,00				1		1	1				1		9,02	9,01
	16:00	28,46	26,56	1,90	0,00				1		1	1				1		9,30	9,31
	17:00	30,57	29,41	1,16	0,00				1		1	1				1	1	11,15	11,20
	18:00	33,72	31,94	1,78	0,00				1		1	1				1	2	13,41	13,41
	19:00	35,27	33,78	1,49	0,00				1		1	1				1	3	13,72	13,72
	20:00	35,70	34,33	1,38	0,00				1		1	1				1	3	13,73	13,73
	21:00	36,23	35,04	1,18	0,00				1		1	1				1	5	13,68	13,68
	22:00	33,26	31,95	1,31	0,00				1		1	1				1	4	12,19	12,15
	23:00	29,49	28,01	1,48	0,00				1		1	1				1	1	10,03	10,00

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης