

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	26,11	25,37	0,74	0,00				1		1	1			1			8,72	8,71
	01:00	23,97	23,94	0,03	0,00				1		1	1						8,76	8,74
	02:00	22,64	22,64	0,00	0,00				1		1	1						7,36	7,33
	03:00	21,93	21,93	0,00	0,00				1		1	1						6,61	6,62
	04:00	21,45	21,43	0,02	0,00				1		1	1						6,20	6,19
	05:00	21,40	21,18	0,22	0,00				1		1	1						6,20	6,19
	06:00	22,24	21,84	0,40	0,00				1		1	1						6,30	6,32
	07:00	25,71	25,31	0,40	0,00				1		1			1		1	1	8,40	8,38
	08:00	27,96	27,37	0,59	0,00				1		1			1	1	1	1	8,08	8,02
	09:00	29,53	29,53	0,00	0,00				1		1			1	1	1	1	6,94	6,95
	10:00	30,34	30,34	0,00	0,00				1		1			1	1	1	1	7,46	7,46
	11:00	31,08	30,60	0,48	0,00				1		1				1	1	1	6,91	6,91
	12:00	32,17	31,17	1,00	0,00				1		1	1			1	1		9,30	9,33
	13:00	32,44	31,78	0,66	0,00				1		1	1			1	1		9,60	9,61
	14:00	31,23	30,31	0,92	0,00				1		1	1			1	1		8,50	8,49
	15:00	29,50	28,22	1,28	0,00				1		1	1			1	1		7,74	7,72
	16:00	29,73	27,47	2,26	0,00				1		1	1			1	1		8,05	8,05
	17:00	32,08	29,04	3,03	0,00				1		1	1			1	1		9,99	9,97
	18:00	35,30	32,08	3,22	0,00				1	1		1	1		1	1		10,49	10,43
	19:00	35,58	29,22	6,36	0,00				1	1		1	1		1	1		11,51	11,57
	20:00	35,90	27,00	8,90	0,00				1	1		1	1					13,73	13,73
	21:00	35,93	26,09	9,85	0,00				1	1		1	1					13,73	13,73
	22:00	33,20	22,63	10,57	0,00				1	1		1	1					12,54	12,46
	23:00	29,53	20,82	8,70	0,00					1		1	1					11,39	11,41

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ 4 και 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης