

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026							
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	26,39	18,07	8,32	0,00				1		1	1						10,59	10,58	
	01:00	24,21	17,31	6,90	0,00				1		1	1						9,11	9,08	
	02:00	22,92	18,41	4,51	0,00				1		1	1						7,81	7,80	
	03:00	22,10	18,47	3,63	0,00				1		1	1						6,96	6,96	
	04:00	21,95	17,17	4,78	0,00				1		1	1						6,82	6,81	
	05:00	21,83	17,76	4,07	0,00				1		1	1						6,71	6,71	
	06:00	22,10	15,77	6,33	0,00				1		1	1						6,88	6,90	
	07:00	24,67	16,70	7,98	0,00				1		1	1						9,43	9,44	
	08:00	27,53	18,63	8,90	0,00				1		1	1						10,98	10,98	
	09:00	29,98	20,28	9,70	0,00				1		1	1						11,96	11,96	
	10:00	30,98	19,91	11,06	0,00				1		1	1						12,38	12,38	
	11:00	32,01	20,46	11,55	0,00				1		1	1						12,80	12,80	
	12:00	32,18	20,77	11,41	0,00				1		1	1						12,87	12,87	
	13:00	30,89	20,02	10,86	0,00				1		1	1						12,39	12,36	
	14:00	28,13	17,87	10,25	0,00				1		1	1						11,30	11,28	
	15:00	25,55	16,46	9,09	0,00				1		1	1						10,20	10,20	
	16:00	24,06	15,91	8,15	0,00				1		1	1						8,91	8,95	
	17:00	25,70	16,79	8,91	0,00				1		1	1						10,18	10,18	
	18:00	27,87	18,11	9,76	0,00				1		1	1						11,13	11,15	
	19:00	29,83	19,42	10,41	0,00				1		1	1						11,91	11,92	
	20:00	31,05	20,37	10,67	0,00				1		1	1						12,39	12,40	
	21:00	32,14	22,24	9,90	0,00				1		1	1						12,88	12,86	
	22:00	29,28	19,74	9,54	0,00				1		1	1						11,76	11,73	
	23:00	25,85	17,74	8,11	0,00				1		1	1						10,34	10,33	

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης