

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026							
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							Α/Σ 612	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700								62
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	23,34	16,90	6,44	0,00														8,28	8,25
	01:00	21,39	16,12	5,28	0,00														6,32	6,31
	02:00	20,25	15,34	4,91	0,00														7,58	7,63
	03:00	19,56	15,64	3,92	0,00														7,83	7,83
	04:00	19,35	15,77	3,57	0,00														7,75	7,75
	05:00	18,92	15,95	2,97	0,00														7,57	7,57
	06:00	19,02	15,56	3,46	0,00														7,60	7,61
	07:00	20,65	18,39	2,27	0,00														7,77	7,76
	08:00	21,45	18,72	2,73	0,00														7,85	7,86
	09:00	22,02	17,17	4,86	0,00														8,67	8,69
	10:00	22,77	16,66	6,10	0,00														9,10	9,11
	11:00	23,42	17,31	6,11	0,00														9,36	9,36
	12:00	24,10	17,93	6,17	0,00														9,65	9,65
	13:00	23,66	18,94	4,72	0,00														9,47	9,48
	14:00	21,62	16,99	4,63	0,00														8,35	8,31
	15:00	20,13	15,20	4,94	0,00														6,85	6,85
	16:00	20,86	16,47	4,39	0,00														7,49	7,50
	17:00	23,19	20,36	2,83	0,00														9,14	9,13
	18:00	26,05	24,62	1,43	0,00														7,85	7,81
	19:00	28,43	27,08	1,35	0,00														6,25	6,25
	20:00	30,18	29,06	1,12	0,00														7,94	7,94
	21:00	31,95	31,69	0,26	0,00														9,31	9,33
	22:00	29,39	28,81	0,58	0,00														8,53	8,53
23:00	26,16	25,69	0,46	0,00														8,61	8,60	

Το διάστημα 08:10 με 14:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ 4 και 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης