

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	23,56	23,05	0,51	0,00				1		1	1						8,23	8,18
	01:00	21,70	21,06	0,63	0,00				1		1	1						6,34	6,30
	02:00	20,58	19,93	0,65	0,00				1		1	1						5,22	5,20
	03:00	19,90	19,41	0,49	0,00				1		1	1						4,57	4,58
	04:00	19,92	19,53	0,39	0,00				1		1	1						4,78	4,77
	05:00	19,84	19,49	0,34	0,00				1		1	1						4,71	4,72
	06:00	20,68	20,24	0,44	0,00				1		1	1						5,49	5,49
	07:00	24,57	24,17	0,40	0,00				1		1	1						8,04	8,05
	08:00	27,16	26,95	0,21	0,00				1		1	1			1			8,25	8,25
	09:00	28,04	27,94	0,10	0,00				1		1	1			1			8,89	8,90
	10:00	28,18	28,12	0,06	0,00				1		1	1			1			9,06	9,07
	11:00	29,02	28,68	0,34	0,00				1		1	1			1			9,84	9,84
	12:00	29,41	28,88	0,53	0,00				1		1	1			1			10,27	10,28
	13:00	30,01	29,62	0,38	0,00				1		1	1			1			10,94	10,92
	14:00	27,70	26,72	0,98	0,00				1		1	1			1			8,64	8,62
	15:00	26,22	25,73	0,48	0,00				1		1	1			1			7,08	7,05
	16:00	26,04	25,58	0,46	0,00				1		1	1			1			6,96	6,97
	17:00	27,80	27,01	0,79	0,00				1		1	1			1			8,60	8,62
	18:00	31,03	30,54	0,49	0,00				1		1	1		1	1	1		9,04	9,00
	19:00	33,11	32,76	0,36	0,00				1		1	1		1	1			9,96	9,99
	20:00	33,60	33,42	0,17	0,00				1		1	1		1	1			10,45	10,46
	21:00	34,56	34,46	0,10	0,00				1		1	1		1	1			11,45	11,43
	22:00	31,40	31,40	0,00	0,00				1		1	1		1	1			8,63	8,56
	23:00	27,78	27,78	0,00	0,00				1		1	1		1				7,80	7,80

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ 4 και 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης