

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	24,59	24,55	0,04	0,00				1		1	1						7,69	7,70
	01:00	22,80	22,76	0,05	0,00				1		1	1						7,46	7,44
	02:00	21,50	21,50	0,00	0,00				1		1	1						6,14	6,12
	03:00	20,81	20,81	0,00	0,00				1		1	1						5,46	5,46
	04:00	20,38	20,24	0,14	0,00				1		1	1						5,16	5,14
	05:00	20,72	20,67	0,04	0,00				1		1	1						5,57	5,57
	06:00	21,52	21,52	0,00	0,00				1		1	1						6,29	6,29
	07:00	24,79	24,79	0,00	0,00				1		1	1						7,96	7,98
	08:00	27,27	27,27	0,00	0,00				1		1	1				1		8,39	8,38
	09:00	29,47	29,47	0,00	0,00				1		1	1				1		10,30	10,29
	10:00	29,96	29,96	0,00	0,00				1		1	1				1		10,79	10,78
	11:00	30,79	30,78	0,01	0,00				1		1	1				1		11,58	11,58
	12:00	31,61	31,47	0,14	0,00				1		1	1				1		12,42	12,43
	13:00	31,40	30,97	0,43	0,00				1		1	1				1	1	9,94	9,90
	14:00	30,04	29,66	0,39	0,00				1		1	1			1	1		7,48	7,45
	15:00	28,34	27,81	0,52	0,00				1		1	1			1	1		5,77	5,74
	16:00	28,38	27,69	0,69	0,00				1		1	1			1	1		5,73	5,73
	17:00	30,14	29,35	0,79	0,00				1		1	1			1	1		7,41	7,43
	18:00	33,68	32,14	1,54	0,00				1		1	1			1	1		10,97	10,99
	19:00	35,74	33,48	2,26	0,00				1		1	1			1	1		12,56	12,58
	20:00	36,05	33,22	2,82	0,00				1		1	1			1	1		12,88	12,88
	21:00	36,17	32,99	3,18	0,00				1		1	1			1	1		13,05	13,02
	22:00	33,21	30,33	2,89	0,00				1		1	1			1	1		10,75	10,74
	23:00	29,65	26,07	3,58	0,00				1		1	1			1			10,82	10,78

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ 4 και 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης