

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	25,42	19,93	5,49	0,00			1			1	1						9,07	9,15
	01:00	23,22	16,82	6,41	0,00			1			1	1						8,52	8,52
	02:00	22,13	14,45	7,68	0,00						1	1						8,87	8,86
	03:00	21,37	13,66	7,71	0,00						1	1						8,54	8,55
	04:00	21,16	13,63	7,53	0,00						1	1						8,47	8,47
	05:00	21,28	13,53	7,74	0,00						1	1						8,51	8,51
	06:00	22,10	13,79	8,31	0,00						1	1						8,82	8,83
	07:00	25,36	15,86	9,50	0,00				1		1	1						10,10	10,12
	08:00	27,49	17,35	10,14	0,00				1		1	1						10,98	10,97
	09:00	29,03	18,69	10,33	0,00				1		1	1						11,59	11,60
	10:00	29,11	18,60	10,51	0,00				1		1	1						11,66	11,65
	11:00	29,95	19,59	10,35	0,00				1		1	1						11,98	11,98
	12:00	29,95	19,25	10,70	0,00				1		1	1						11,97	11,97
	13:00	30,02	19,36	10,66	0,00				1		1	1						12,01	12,04
	14:00	28,09	17,68	10,41	0,00				1		1	1						11,27	11,26
	15:00	26,43	17,22	9,21	0,00				1		1	1						9,93	10,58
	16:00	26,06	18,56	7,50	0,00				1		1	1						8,00	10,42
	17:00	27,78	18,44	9,34	0,00				1		1	1						9,90	11,08
	18:00	30,74	19,48	11,27	0,00				1		1	1						12,25	12,28
	19:00	32,70	20,90	11,79	0,00				1		1	1						13,05	13,05
	20:00	33,69	22,04	11,65	0,00				1		1	1						13,45	13,45
	21:00	34,13	22,75	11,37	0,00				1		1	1						13,63	13,62
	22:00	30,88	21,13	9,75	0,00				1		1	1					1	11,57	12,24
	23:00	27,80	22,75	5,05	0,00				1		1	1						5,26	9,90

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 15:45 με 17:25 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Το διάστημα 22:50 με 23:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης