

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	24,71	16,15	8,56	0,00			1			1	1						9,92	9,91
	01:00	22,82	15,50	7,32	0,00						1	1						9,15	9,13
	02:00	21,62	15,10	6,53	0,00						1	1						8,67	8,66
	03:00	21,12	15,09	6,02	0,00						1	1						8,45	8,46
	04:00	20,72	14,79	5,94	0,00						1	1						8,28	8,29
	05:00	20,55	16,52	4,02	0,00				1		1	1						6,60	6,59
	06:00	21,48	16,22	5,26	0,00				1		1	1						6,77	6,78
	07:00	24,21	17,13	7,07	0,00				1		1	1						8,95	8,99
	08:00	25,63	17,86	7,78	0,00				1		1	1						10,16	10,20
	09:00	27,50	18,86	8,64	0,00				1		1	1						10,98	10,99
	10:00	27,78	18,79	8,99	0,00				1		1	1						11,11	11,12
	11:00	28,56	20,05	8,50	0,00				1		1	1						11,41	11,43
	12:00	29,17	23,82	5,36	0,00			1	1		1	1						7,69	10,43
	13:00	29,51	22,42	7,09	0,00				1		1	1				1		11,14	11,55
	14:00	27,54	21,96	5,58	0,00				1		1	1						11,05	11,03
	15:00	25,92	19,28	6,64	0,00				1		1	1						10,38	10,37
	16:00	25,70	18,59	7,11	0,00				1		1	1						10,29	10,28
	17:00	27,87	18,67	9,20	0,00				1		1	1						11,10	11,12
	18:00	30,67	20,01	10,67	0,00				1		1	1						12,23	12,24
	19:00	32,51	21,01	11,50	0,00				1		1	1						12,98	12,98
	20:00	33,15	21,82	11,34	0,00				1		1	1						13,24	13,26
	21:00	34,08	24,85	9,23	0,00				1		1	1				2		13,60	13,60
	22:00	31,34	26,21	5,13	0,00				1		1	1				3		12,58	12,55
	23:00	28,12	25,60	2,52	0,00				1		1	1				3		10,53	10,58

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 12:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης