

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	25,56	22,49	3,06	0,00			1			1	1				1		10,09	10,06
	01:00	23,55	18,40	5,15	0,00			1			1	1						8,60	8,58
	02:00	22,21	16,74	5,46	0,00			1			1	1						7,71	7,73
	03:00	21,38	16,22	5,17	0,00			1			1	1						8,25	8,26
	04:00	20,97	16,49	4,49	0,00			1			1	1						7,85	7,82
	05:00	20,48	16,49	3,99	0,00			1			1	1						7,36	7,36
	06:00	20,80	17,53	3,28	0,00			1			1	1						7,27	7,25
	07:00	22,34	17,70	4,64	0,00			1			1	1						7,28	7,30
	08:00	23,44	17,06	6,38	0,00			1			1	1						8,40	8,40
	09:00	24,55	17,61	6,94	0,00			1			1	1						9,51	9,53
	10:00	25,13	17,57	7,55	0,00			1			1	1						9,99	10,00
	11:00	25,77	18,68	7,09	0,00			1			1	1						10,29	10,30
	12:00	26,66	20,14	6,52	0,00			1			1	1				1		10,63	10,63
	13:00	26,50	20,65	5,85	0,00			1			1	1						10,62	10,62
	14:00	24,46	18,75	5,71	0,00			1			1	1						9,48	9,47
	15:00	23,70	18,75	4,96	0,00			1			1	1						8,69	8,73
	16:00	24,22	16,34	7,87	0,00			1			1	1						9,16	9,20
	17:00	26,47	17,16	9,31	0,00			1			1	1						10,55	10,58
	18:00	29,59	19,70	9,88	0,00			1			1	1						11,78	11,80
	19:00	31,78	22,72	9,06	0,00			1	1		1	1						12,49	12,52
	20:00	32,69	23,02	9,67	0,00			1	1	1	1	1						13,07	13,08
	21:00	34,21	22,65	11,56	0,00			1	1		1	1						13,65	13,65
	22:00	31,81	20,65	11,17	0,00			1			1	1						12,77	12,76
	23:00	28,45	19,02	9,43	0,00			1			1	1						11,42	11,39

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης