

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	25,55	19,41	6,13	0,00			1			1	1						10,19	10,16
	01:00	23,30	18,25	5,05	0,00			1			1	1						8,33	8,30
	02:00	22,26	18,23	4,03	0,00			1			1	1						7,29	7,27
	03:00	21,54	19,42	2,12	0,00			1			1	1						6,53	6,52
	04:00	21,28	17,68	3,61	0,00			1			1	1						6,32	6,30
	05:00	21,28	18,68	2,61	0,00			1			1	1						6,27	6,26
	06:00	22,41	19,97	2,44	0,00			1			1	1						7,34	7,35
	07:00	26,30	21,35	4,95	0,00			1			1	1						10,41	10,42
	08:00	28,75	23,44	5,31	0,00					1		1	1					11,08	11,07
	09:00	30,22	25,68	4,54	0,00					1		1	1				2	12,08	12,09
	10:00	30,91	22,39	8,52	0,00					1		1	1					12,37	12,35
	11:00	31,25	22,84	8,42	0,00					1		1	1					12,51	12,50
	12:00	32,08	25,65	6,43	0,00					1		1	1				2	12,81	12,81
	13:00	32,87	26,32	6,55	0,00				1	1		1	1				1	12,62	12,58
	14:00	31,49	23,76	7,73	0,00				1	1		1	1					11,53	11,46
	15:00	29,35	22,79	6,56	0,00				1	1		1	1					10,22	10,21
	16:00	29,13	22,14	6,99	0,00				1	1		1	1					9,95	9,95
	17:00	30,71	22,27	8,45	0,00				1	1		1	1					11,46	11,47
	18:00	33,41	23,44	9,97	0,00				1	1		1	1					13,33	13,33
	19:00	35,06	24,18	10,88	0,00				1	1		1	1					13,73	13,73
	20:00	35,88	24,41	11,47	0,00				1	1		1	1					13,73	13,73
	21:00	36,97	25,82	11,15	0,00				1	1		1	1					13,73	13,73
	22:00	34,23	23,59	10,64	0,00				1	1		1	1					13,24	13,22
	23:00	30,09	21,49	8,59	0,00				1			1	1					11,91	11,93

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης