

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	27,66	20,97	6,69	0,00			1	1		1	1						10,19	10,19
	01:00	25,43	19,33	6,10	0,00			1			1	1						10,12	10,09
	02:00	24,09	17,27	6,82	0,00			1			1	1						9,37	9,36
	03:00	23,07	17,77	5,30	0,00			1			1	1						9,25	9,24
	04:00	22,70	20,21	2,49	0,00			1			1	1						7,89	7,83
	05:00	22,52	19,81	2,71	0,00			1			1	1						7,52	7,53
	06:00	23,23	19,05	4,17	0,00			1			1	1						8,16	8,17
	07:00	26,45	20,05	6,41	0,00			1			1	1						10,51	10,53
	08:00	29,23	22,94	6,29	0,00			1	1		1	1						10,30	10,26
	09:00	30,99	24,80	6,18	0,00			1	1		1	1						11,47	11,47
	10:00	31,95	25,37	6,58	0,00			1	1		1	1						11,77	11,80
	11:00	33,57	25,05	8,52	0,00			1	1		1	1						13,31	13,31
	12:00	34,81	26,54	8,27	0,00			1	1		1	1						13,72	13,72
	13:00	35,67	28,35	7,33	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	14:00	34,05	27,12	6,93	0,00			1	1		1	1					1	12,12	13,13
	15:00	32,89	24,98	7,92	0,00			1	1		1	1					1	11,66	12,29
	16:00	33,11	24,85	8,27	0,00			1	1		1	1						12,62	12,62
	17:00	34,60	26,94	7,66	0,00			1	1		1	1					1	13,60	13,61
	18:00	37,31	30,01	7,30	0,00			1	1		1	1					3	13,73	13,73
	19:00	38,84	31,89	6,95	0,00			1	1		1	1					4	13,73	13,73
	20:00	38,75	31,34	7,41	0,00			1	1		1	1					5	13,73	13,73
	21:00	38,77	32,95	5,82	0,00			1	1		1	1					4	13,73	13,73
	22:00	36,19	29,01	7,18	0,00			1	1		1	1					1	13,72	13,72
	23:00	32,41	25,78	6,63	0,00			1	1		1	1						12,04	11,98

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης